

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 29/10/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,3	100		1,2	100		0,03	99		2,3	100		0,26	100		22,9	100		1,6	100		0,2	100		110030,1	100		10,3	100		140,5	100		924,4	100	In marcia
01:00		2,9	100		1,7	100		0,06	100		2,5	100		0,26	100		23,8	100		1,6	100		0,2	100		110605,7	100		10,7	100		140,6	100		914,0	100	In marcia
01:30		4,3	100		2,1	100		0,07	100		2,9	100		0,26	94		27,5	100		1,6	100		0,1	100		110309,0	100		10,1	100		140,5	100		923,3	100	In marcia
02:00		2,9	100		1,2	100		0,02	74		2,5	100		0,26	100		26,2	100		1,5	100		0,1	100		110894,4	100		10,6	100		140,4	100		912,4	100	In marcia
02:30		1,9	100		0,7	100		0,11	99		3,2	100		0,26	100		28,2	100		1,6	100		0,1	100		111324,4	100		10,8	100		140,6	100		905,0	100	In marcia
03:00		2,2	100		0,8	100		0,16	100		2,8	100		0,26	100		27,7	100		1,5	100		0,1	100		111489,4	100		10,5	100		140,5	100		913,4	100	In marcia
03:30		4,5	100		1,8	100		0,14	100		2,9	100		0,26	100		27,4	100		1,6	100		0,1	100		111606,3	100		10,5	100		140,7	100		909,8	100	In marcia
04:00		2,6	100		0,9	100		0,12	74		3,3	100		0,26	100		24,0	100		1,6	100		0,2	100		111679,7	100		10,5	100		140,8	100		909,4	100	In marcia
04:30		4,1	100		2,2	100		0,22	99		2,8	100		0,26	100		28,0	100		1,6	100		0,1	100		111634,6	100		10,4	100		140,7	100		910,0	100	In marcia
05:00		2,2	100		1,1	100		0,19	100		2,7	100		0,26	100		17,0	100		1,6	100		0,1	100		112162,2	100		10,9	100		140,2	100		908,8	100	In marcia
05:30		2,4	100		1,3	100		0,16	100		2,9	100		0,26	94		27,3	100		1,6	100		0,3	100		111326,2	100		10,3	100		140,8	100		921,1	100	In marcia
06:00		2,8	100		1,7	100		0,14	74		2,9	100		0,26	100		19,5	100		1,5	100		0,2	100		112322,1	100		10,6	100		140,6	100		914,4	100	In marcia
06:30		2,2	100		1,6	100		0,07	99		2,8	100		0,26	100		23,5	100		1,5	100		0,2	100		112444,0	100		10,6	100		140,9	100		911,4	100	In marcia
07:00		2,7	100		1,9	100		0,07	100		3,2	100		0,26	100		26,8	100		1,6	100		0,2	100		112050,5	100		10,6	100		140,6	100		903,9	100	In marcia
07:30		2,2	100		0,8	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		21,0	100		1,6	100		0,1	100		112041,6	100		10,9	100		140,5	100		898,6	100	In marcia
08:00		1,9	100		0,7	100		0,0	74		3,0	100		0,26	100		28,1	100		1,6	100		0,2	100		112055,0	100		10,4	100		140,9	100		915,1	100	In marcia
08:30		2,0	100		2,2	100		0,1	99		2,8	100		0,26	100		22,8	100		1,5	100		0,1	100		112717,6	100		10,8	100		140,5	100		904,8	100	In marcia
09:00		2,0	84		2,0	84		0,14	100		2,5	84		0,26	100		24,6	84		1,5	84		0,2	84		112493,1	100		10,9	84		140,4	100		902,2	100	In marcia
09:30		2,3	79		0,9	79		0,11	100		3,1	79		0,26	94		25,1	79		1,5	79		0,3	79		112233,1	100		10,9	79		140,5	100		906,6	100	In marcia
10:00		2,3	100		1,1	100		0,1	74		3,4	100		0,26	100		27,2	100		1,5	100		0,3	100		112508,9	100		10,9	100		140,6	100		911,2	100	In marcia
10:30		3,2	100		1,5	100		0,05	99		4,2	100		0,26	100		32,7	100		1,5	100		0,3	100		112438,6	100		10,8	100		140,8	100		909,9	100	In marcia
11:00		3,8	100		1,7	100		0,08	100		3,3	100		0,26	100		27,8	100		1,5	100		0,3	100		112498,0	100		10,8	100		140,7	100		908,5	100	In marcia
11:30		2,3	100		0,9	100		0,07	100		3,5	100		0,26	100		23,8	100		1,5	100		0,4	100		112570,6	100		10,7	100		140,4	100		907,8	100	In marcia
12:00		3,1	100		2,2	100		0,06	74		3,8	100		0,26	100		25,8	100		1,5	100		0,3	100		113295,9	100		10,9	100		140,7	100		903,0	100	In marcia
12:30		2,4	100		1,2	100		0,03	99		3,6	100		0,26	100		28,0	100		1,5	100		0,3	100		113135,0	100		10,7	100		140,9	100		907,4	100	In marcia
13:00		1,9	100		1,1	100		0,07	100		5,1	100		0,26	100		19,3	100		1,5	100		0,3	100		113227,0	100		10,8	100		140,8	100		914,2	100	In marcia
13:30		2,3	100		1,7	100		0,06	100		3,2	100		0,25	94		18,7	100		1,5	100		0,2	100		112979,5	100		11,0	100		140,5	100		907,5	100	In marcia
14:00		2,8	100		1,6	100		0,02	74		3,6	100		0,26	100		20,3	100		1,5	100		0,2	100		113384,3	100		10,8	100		140,7	100		905,7	100	In marcia
14:30		1,9	100		0,5	100		0,39	99		3,2	100		0,26	100		25,9	100		1,5	100		0,3	100		113194,8	100		10,8	100		141,1	100		907,6	100	In marcia
15:00		3,0	100		1,8	100		0,23	100		3,2	100		0,26	100		30,0	100		1,4	100		0,3	100		112772,7	100		10,7	100		140,7	100		904,6	100	In marcia
15:30		2,3	100		1,8	100		0,14	100		3,3	100		0,26	100		26,7	100		1,5	100		0,2	100		112400,2	100		10,8	100		140,7	100		905,7	100	In marcia
16:00		2,3	100		1,3	100		0,12	74		3,0	100		0,26	100		26,9	100		1,5	100		0,3	100		112419,2	100		10,6	100		140,7	100		912,2	100	In marcia
16:30		1,9	100		1,4	100		0,0	99		3,2	100		0,26	100		21,4	100		1,5	100		0,3	100		113023,3	100		10,8	100		140,7	100		907,0	100	In marcia
17:00		2,0	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		20,8	100		1,6	100		0,2	100		111864,3	100		10,7	100		140,6	100		913,8	100	In marcia
17:30		2,3	100		1,8	100		0,0	100		3,8	100		0,26	95		21,1	100		1,6	100		0,3	100		112522,7	100		10,7	100		140,8	100		913,7	100	In marcia
18:00		2,4	100		1,5	100		0,0	74		3,3	100		0,26	100		24,5	100		1,5	100		0,3	100		112966,2	100		10,6	100		140,7	100		913,0	100	In marcia
18:30		2,5	100		1,8	100		0,0	99		2,9	100		0,26	100		21,8	100		1,6	100		0,3	100		113287,7	100		10,4	100		140,9	100		922,7	100	In marcia
19:00		2,2	100		0,8	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		26,7	100		1,6	100		0,3	100		112373,5	100		10,7	100		140,7	100		905,0	100	In marcia
19:30		2,5	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		28,7	100		1,6	100		0,3	100		113200,8	100		10,8	100		140,9	100		902,9	100	In marcia
20:00		1,9	100		1,4	100		0,0	74		3,3	100		0,26	100		29,8	100		1,6	100		0,2	100		112710,8	100		10,8	100		140,9	100		898,3	100	In marcia
20:30		2,5	100		2,0	100		0,06	99		3,7	100		0,26	100		25,8	100		1,6	100		0,3	100		113402,6	100		10,5	100		141,1	100		902,2	100	In marcia
21:00		2,6	86		1,3	86		0,0	100		3,6	86		0,26	100		26,2	86		1,6	86		0,3	86		112005,9	100		10,7	86		141,3	100		905,6	100	In marcia
21:30		2,5	78		1,0	78		0,0	100		3,2	78		0,26	94		18,0	78		1,6	78		0,3	78		112697,0	100		10,6	78		140,5	100		907,4	100	In marcia

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,3	100		1,2	100		0,03	99		2,3	100		0,26	100		22,9	100		1,6	100		0,2	100		110030,1	100		10,3	100		140,5	100		924,4	100		in Betrieb
01:00		2,9	100		1,7	100		0,06	100		2,5	100		0,26	100		23,8	100		1,6	100		0,2	100		110605,7	100		10,7	100		140,6	100		914,0	100		in Betrieb
01:30		4,3	100		2,1	100		0,07	100		2,9	100		0,26	94		27,5	100		1,6	100		0,1	100		110309,0	100		10,1	100		140,5	100		923,3	100		in Betrieb
02:00		2,9	100		1,2	100		0,02	74		2,5	100		0,26	100		26,2	100		1,5	100		0,1	100		110894,4	100		10,6	100		140,4	100		912,4	100		in Betrieb
02:30		1,9	100		0,7	100		0,11	99		3,2	100		0,26	100		28,2	100		1,6	100		0,1	100		111324,4	100		10,8	100		140,6	100		905,0	100		in Betrieb
03:00		2,2	100		0,8	100		0,16	100		2,8	100		0,26	100		27,7	100		1,5	100		0,1	100		111489,4	100		10,5	100		140,5	100		913,4	100		in Betrieb
03:30		4,5	100		1,8	100		0,14	100		2,9	100		0,26	100		27,4	100		1,6	100		0,1	100		111606,3	100		10,5	100		140,7	100		909,8	100		in Betrieb
04:00		2,6	100		0,9	100		0,12	74		3,3	100		0,26	100		24,0	100		1,6	100		0,2	100		111679,7	100		10,5	100		140,8	100		909,4	100		in Betrieb
04:30		4,1	100		2,2	100		0,22	99		2,8	100		0,26	100		28,0	100		1,6	100		0,1	100		111634,6	100		10,4	100		140,7	100		910,0	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		1,1	100		0,19	100		2,7	100		0,26	100		17,0	100		1,6	100		0,1	100		112162,2	100		10,9	100		140,2	100		908,8	100		in Betrieb
05:30		2,4	100		1,3	100		0,16	100		2,9	100		0,26	94		27,3	100		1,6	100		0,3	100		111326,2	100		10,3	100		140,8	100		921,1	100		in Betrieb
06:00		2,8	100		1,7	100		0,14	74		2,9	100		0,26	100		19,5	100		1,5	100		0,2	100		112323,1	100		10,6	100		140,6	100		914,4	100		in Betrieb
06:30		2,2	100		1,6	100		0,07	99		2,8	100		0,26	100		23,5	100		1,5	100		0,2	100		112444,0	100		10,6	100		140,9	100		911,4	100		in Betrieb
07:00		2,7	100		1,9	100		0,07	100		3,2	100		0,26	100		26,8	100		1,6	100		0,2	100		112050,5	100		10,6	100		140,6	100		903,9	100		in Betrieb
07:30		2,2	100		0,8	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		21,0	100		1,6	100		0,1	100		112041,6	100		10,9	100		140,5	100		898,6	100		in Betrieb
08:00		1,9	100		0,7	100		0,0	74		3,0	100		0,26	100		28,1	100		1,6	100		0,2	100		112055,0	100		10,4	100		140,9	100		915,1	100		in Betrieb
08:30		2,0	100		2,2	100		0,1	99		2,8	100		0,26	100		22,8	100		1,5	100		0,1	100		112717,6	100		10,8	100		140,5	100		904,8	100		in Betrieb
09:00		2,0	84		2,0	84		0,14	100		2,5	84		0,26	100		24,6	84		1,5	84		0,2	84		112493,1	100		10,9	84		140,4	100		902,2	100		in Betrieb
09:30		2,3	79		0,9	79		0,11	100		3,1	79		0,26	94		25,1	79		1,5	79		0,3	79		112233,1	100		10,9	79		140,5	100		906,6	100		in Betrieb
10:00		2,3	100		1,1	100		0,1	74		3,4	100		0,26	100		27,2	100		1,5	100		0,3	100		112508,9	100		10,9	100		140,6	100		911,2	100		in Betrieb
10:30		3,2	100		1,5	100		0,05	99		4,2	100		0,26	100		32,7	100		1,5	100		0,3	100		112438,6	100		10,8	100		140,8	100		909,9	100		in Betrieb
11:00		3,8	100		1,7	100		0,08	100		3,3	100		0,26	100		27,8	100		1,5	100		0,3	100		112498,0	100		10,8	100		140,7	100		908,5	100		in Betrieb
11:30		2,3	100		0,9	100		0,07	100		3,5	100		0,26	100		23,8	100		1,5	100		0,4	100		112570,6	100		10,7	100		140,4	100		907,8	100		in Betrieb
12:00		3,1	100		2,2	100		0,06	74		3,8	100		0,26	100		25,8	100		1,5	100		0,3	100		113295,9	100		10,9	100		140,7	100		903,0	100		in Betrieb
12:30		2,4	100		1,2	100		0,03	99		3,6	100		0,26	100		28,0	100		1,5	100		0,3	100		113135,0	100		10,7	100		140,9	100		907,4	100		in Betrieb
13:00		1,9	100		1,1	100		0,07	100		5,1	100		0,26	100		19,3	100		1,5	100		0,3	100		113227,0	100		10,8	100		140,8	100		914,2	100		in Betrieb
13:30		2,3	100		1,7	100		0,06	100		3,2	100		0,25	94		18,7	100		1,5	100		0,2	100		112979,5	100		11,0	100		140,5	100		907,5	100		in Betrieb
14:00		2,8	100		1,6	100		0,02	74		3,6	100		0,26	100		20,3	100		1,5	100		0,2	100		113384,3	100		10,8	100		140,7	100		905,7	100		in Betrieb
14:30		1,9	100		0,5	100		0,39	99		3,2	100		0,26	100		25,9	100		1,5	100		0,3	100		113194,8	100		10,8	100		141,1	100		907,6	100		in Betrieb
15:00		3,0	100		1,8	100		0,23	100		3,2	100		0,26	100		30,0	100		1,4	100		0,3	100		112772,7	100		10,7	100		140,7	100		904,6	100		in Betrieb
15:30		2,3	100		1,8	100		0,14	100		3,3	100		0,26	100		26,7	100		1,5	100		0,2	100		112400,2	100		10,8	100		140,7	100		905,7	100		in Betrieb
16:00		2,3	100		1,3	100		0,12	74		3,0	100		0,26	100		26,9	100		1,5	100		0,3	100		112419,2	100		10,6	100		140,7	100		912,2	100		in Betrieb
16:30		1,9	100		1,4	100		0,0	99		3,2	100		0,26	100		21,4	100		1,5	100		0,3	100		113023,3	100		10,8	100		140,7	100		907,0	100		in Betrieb
17:00		2,0	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		20,8	100		1,6	100		0,2	100		111864,3	100		10,7	100		140,6	100		913,8	100		in Betrieb
17:30		2,3	100		1,8	100		0,0	100		3,8	100		0,26	95		21,1	100		1,6	100		0,3	100		112522,7	100		10,7	100		140,8	100		913,7	100		in Betrieb
18:00		2,4	100		1,5	100		0,0	74		3,3	100		0,26	100		24,5	100		1,5	100		0,3	100		112966,2	100		10,6	100		140,7	100		913,0	100		in Betrieb
18:30		2,5	100		1,8	100		0,0	99		2,9	100		0,26	100		21,8	100		1,6	100		0,3	100		113287,7	100		10,4	100		140,9	100		922,7	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		0,8	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		26,7	100		1,6	100		0,3	100		112373,5	100		10,7	100		140,7	100		905,0	100		in Betrieb
19:30		2,5	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		28,7	100		1,6	100		0,3	100		113200,8	100		10,8	100		140,9	100		902,9	100		in Betrieb
20:00		1,9	100		1,4	100		0,0	74		3,3	100		0,26	100		29,8	100		1,6	100		0,2	100		112710,8	100		10,8	100		140,9	100		898,3	100		in Betrieb
20:30		2,5	100		2,0	100		0,06	99		3,7	100		0,26	100		25,8	100		1,6	100		0,3	100		113402,6	100		10,5	100		141,1	100		902,2	100		in Betrieb
21:00		2,6	86		1,3	86		0,0	100		3,6	86		0,26	100		26,2	86		1,6	86		0,3	86		112005,9	100		10,7	86		141,3	100		905,6	100		in Betrieb
21:30		2,5	78		1,0	78		0,0	100		3,2	78		0,26	94		18,0	78		1,6	78</																	