

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 09/11/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,3	100		0,4	100		0,24	100		8,6	100		0,25	100		26,6	100		1,4	100		0,1	100		116555,8	100		10,3	100		139,8	100		928,6	100	In marcia
01:00		2,4	100		0,5	100		0,14	100		5,3	100		0,26	100		26,4	100		1,4	100		0,1	100		115891,9	100		10,2	100		140,0	100		938,3	100	In marcia
01:30		4,3	100		2,1	100		0,09	100		4,2	100		0,26	95		30,7	100		1,4	100		0,1	100		115715,3	100		10,3	100		140,0	100		935,6	100	In marcia
02:00		3,8	100		1,4	100		0,0	73		4,4	100		0,25	100		26,5	100		1,4	100		0,1	100		116765,2	100		10,8	100		139,8	100		927,6	100	In marcia
02:30		3,2	100		1,2	100		0,39	100		4,8	100		0,26	100		34,6	100		1,4	100		0,2	100		115762,1	100		10,2	100		140,3	100		929,1	100	In marcia
03:00		3,6	100		1,3	100		0,15	100		4,3	100		0,25	100		25,5	100		1,4	100		0,2	100		116584,5	100		10,5	100		140,0	100		922,1	100	In marcia
03:30		2,7	100		1,3	100		0,1	100		4,9	100		0,25	100		23,0	100		1,4	100		0,1	100		116467,7	100		10,5	100		140,1	100		924,2	100	In marcia
04:00		3,4	100		2,0	100		0,08	73		4,8	100		0,26	100		21,8	100		1,4	100		0,1	100		116653,9	100		10,4	100		140,2	100		923,0	100	In marcia
04:30		2,5	100		1,1	100		0,38	100		4,9	100		0,26	100		24,4	100		1,4	100		0,2	100		116302,2	100		10,4	100		140,4	100		922,5	100	In marcia
05:00		2,9	100		1,5	100		0,24	100		5,0	100		0,26	100		21,6	100		1,4	100		0,1	100		117609,0	100		10,6	100		140,2	100		923,4	100	In marcia
05:30		3,1	100		1,7	100		0,36	100		4,2	100		0,26	94		27,0	100		1,4	100		0,1	100		117351,7	100		10,3	100		140,5	100		922,7	100	In marcia
06:00		2,5	100		1,7	100		0,65	73		4,1	100		0,26	100		23,9	100		1,4	100		0,1	100		118475,9	100		10,4	100		140,6	100		926,5	100	In marcia
06:30		2,7	100		1,3	100		1,38	100		4,3	100		0,26	100		26,8	100		1,5	100		0,2	100		119505,3	100		10,5	100		141,1	100		928,6	100	In marcia
07:00		3,6	100		1,6	100		1,31	100		4,5	100		0,25	100		24,2	100		1,4	100		0,1	100		119552,0	100		10,7	100		140,6	100		921,3	100	In marcia
07:30		2,3	100		0,5	100		1,61	100		4,5	100		0,26	100		20,6	100		1,4	100		0,1	100		119073,4	100		10,5	100		140,1	100		930,4	100	In marcia
08:00		4,1	100		2,1	100		2,91	73		4,5	100		0,25	100		22,4	100		1,4	100		0,1	100		119403,4	100		10,5	100		140,5	100		926,1	100	In marcia
08:30		2,4	100		0,7	100		2,75	100		4,0	100		0,25	100		25,3	100		1,4	100		0,0	100		118595,0	100		10,6	100		140,4	100		926,0	100	In marcia
09:00		3,1	86		2,1	86		3,58	100		4,2	86		0,26	100		32,9	86		1,4	86		0,1	86		118267,2	100		10,3	86		140,3	100		931,2	100	In marcia
09:30		2,2	78		1,0	78		4,34	100		4,7	78		0,26	94		34,6	78		1,4	78		0,4	78		118518,8	100		10,5	78		140,5	100		924,0	100	In marcia
10:00		1,9	100		0,1	100		3,29	73		4,8	100		0,26	100		28,3	100		1,4	100		0,5	100		118381,2	100		10,6	100		140,3	100		921,3	100	In marcia
10:30		3,1	100		0,6	100		3,57	100		4,3	100		0,26	100		27,2	100		1,4	100		0,4	100		118114,9	100		10,3	100		140,7	100		923,6	100	In marcia
11:00		3,1	100		1,0	100		2,11	100		5,4	100		0,26	100		23,3	100		1,4	100		0,5	100		118283,2	100		10,5	100		140,8	100		911,8	100	In marcia
11:30		2,8	100		1,7	100		2,07	100		4,6	100		0,26	100		23,4	100		1,5	100		0,5	100		118989,0	100		10,3	100		141,0	100		922,8	100	In marcia
12:00		4,0	100		1,5	100		2,4	73		5,5	100		0,26	100		19,2	100		1,5	100		0,4	100		119493,3	100		10,3	100		141,0	100		917,7	100	In marcia
12:30		3,6	100		1,1	100		1,38	100		4,6	100		0,26	100		20,4	100		1,4	100		0,4	100		120041,5	100		10,7	100		140,9	100		915,0	100	In marcia
13:00		2,2	100		1,5	100		1,92	100		5,3	100		0,26	100		26,9	100		1,5	100		0,4	100		120218,9	100		10,7	100		141,4	100		910,2	100	In marcia
13:30		4,3	100		1,7	100		1,88	100		4,9	100		0,26	94		25,5	100		1,4	100		0,4	100		117835,9	100		10,7	100		140,6	100		911,7	100	In marcia
14:00		5,2	100		0,7	100		1,06	73		4,9	100		0,26	100		18,5	100		1,4	100		0,4	100		118789,6	100		10,2	100		140,6	100		931,1	100	In marcia
14:30		1,8	100		0,1	100		1,19	100		4,8	100		0,26	100		24,4	100		1,4	100		0,4	100		120155,0	100		10,5	100		141,2	100		922,2	100	In marcia
15:00		2,7	100		1,8	100		1,39	100		5,0	100		0,26	100		30,9	100		1,5	100		0,4	100		119839,7	100		10,5	100		141,3	100		915,7	100	In marcia
15:30		3,8	100		2,0	100		0,73	100		4,5	100		0,26	100		27,5	100		1,4	100		0,4	100		118474,1	100		10,3	100		140,7	100		926,1	100	In marcia
16:00		4,0	100		1,2	100		0,45	73		4,3	100		0,26	100		19,3	100		1,4	100		0,4	100		118069,8	100		10,5	100		140,3	100		924,6	100	In marcia
16:30		4,5	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		16,2	100		1,4	100		0,4	100		116867,2	100		10,4	100		140,3	100		930,4	100	In marcia
17:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		21,9	100		1,4	100		0,4	100		116142,2	100		10,1	100		140,4	100		931,2	100	In marcia
17:30		2,5	100		0,9	100		0,02	100		3,9	100		0,25	94		23,5	100		1,4	100		0,4	100		117729,0	100		10,5	100		140,0	100		928,7	100	In marcia
18:00		3,8	100		1,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		23,5	100		1,4	100		0,4	100		116416,2	100		10,6	100		140,1	100		919,7	100	In marcia
18:30		3,8	100		0,7	100		0,48	100		3,7	100		0,26	100		27,8	100		1,4	100		0,3	100		115560,1	100		10,4	100		140,1	100		923,4	100	In marcia
19:00		3,8	100		2,1	100		0,37	100		4,0	100		0,26	100		32,4	100		1,4	100		0,4	100		116365,2	100		10,5	100		140,2	100		928,9	100	In marcia
19:30		3,6	100		1,1	100		0,25	100		4,1	100		0,26	100		31,4	100		1,5	100		0,3	100		115998,5	100		10,3	100		140,0	100		928,5	100	In marcia
20:00		2,4	100		0,0	100		0,16	73		4,7	100		0,26	100		24,1	100		1,4	100		0,4	100		116076,9	100		10,4	100		140,0	100		929,9	100	In marcia
20:30		3,9	100		0,9	100		0,63	100		4,3	100		0,26	100		33,2	100		1,4	100		0,3	100		118092,1	100		10,1	100		140,9	100		935,6	100	In marcia
21:00		5,8	85		2,4	85		0,42	100		5,0	85		0,26	100		29,1	85		1,4	85		0,4	85		118294,6	100		10,6	85		140,9	100		918,8	100	In marcia
21:30		3,5	79		0,0	79		0,24	100		5,7	79		0,26	95		22,1	79		1,5	79		0,2	79		117729,9	100		10,5	79		140,7	100		910,2		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,3	100		0,4	100		0,24	100		8,6	100		0,25	100		26,6	100		1,4	100		0,1	100		116555,8	100		10,3	100		139,8	100		928,6	100		in Betrieb
01:00		2,4	100		0,5	100		0,14	100		5,3	100		0,26	100		26,4	100		1,4	100		0,1	100		115891,9	100		10,2	100		140,0	100		938,3	100		in Betrieb
01:30		4,3	100		2,1	100		0,09	100		4,2	100		0,26	95		30,7	100		1,4	100		0,1	100		115715,3	100		10,3	100		140,0	100		935,6	100		in Betrieb
02:00		3,8	100		1,4	100		0,0	73		4,4	100		0,25	100		26,5	100		1,4	100		0,1	100		116765,2	100		10,8	100		139,8	100		927,6	100		in Betrieb
02:30		3,2	100		1,2	100		0,39	100		4,8	100		0,26	100		34,6	100		1,4	100		0,2	100		115762,1	100		10,2	100		140,3	100		929,1	100		in Betrieb
03:00		3,6	100		1,3	100		0,15	100		4,3	100		0,25	100		25,5	100		1,4	100		0,2	100		116584,5	100		10,5	100		140,0	100		922,1	100		in Betrieb
03:30		2,7	100		1,3	100		0,1	100		4,9	100		0,25	100		23,0	100		1,4	100		0,1	100		116467,7	100		10,5	100		140,1	100		924,2	100		in Betrieb
04:00		3,4	100		2,0	100		0,08	73		4,8	100		0,26	100		21,8	100		1,4	100		0,1	100		116653,9	100		10,4	100		140,2	100		923,0	100		in Betrieb
04:30		2,5	100		1,1	100		0,38	100		4,9	100		0,26	100		24,4	100		1,4	100		0,2	100		116302,2	100		10,4	100		140,4	100		922,5	100		in Betrieb
05:00		2,9	100		1,5	100		0,24	100		5,0	100		0,26	100		21,6	100		1,4	100		0,1	100		117609,0	100		10,6	100		140,2	100		923,4	100		in Betrieb
05:30		3,1	100		1,7	100		0,36	100		4,2	100		0,26	94		27,0	100		1,4	100		0,1	100		117351,7	100		10,3	100		140,5	100		922,7	100		in Betrieb
06:00		2,5	100		1,7	100		0,65	73		4,1	100		0,26	100		23,9	100		1,4	100		0,1	100		118475,9	100		10,4	100		140,6	100		926,5	100		in Betrieb
06:30		2,7	100		1,3	100		1,38	100		4,3	100		0,26	100		26,8	100		1,5	100		0,2	100		119505,3	100		10,5	100		141,1	100		928,6	100		in Betrieb
07:00		3,6	100		1,6	100		1,31	100		4,5	100		0,25	100		24,2	100		1,4	100		0,1	100		119552,0	100		10,7	100		140,6	100		921,3	100		in Betrieb
07:30		2,3	100		0,5	100		1,61	100		4,5	100		0,26	100		20,6	100		1,4	100		0,1	100		119073,4	100		10,5	100		140,1	100		930,4	100		in Betrieb
08:00		4,1	100		2,1	100		2,91	73		4,5	100		0,25	100		22,4	100		1,4	100		0,1	100		119403,4	100		10,5	100		140,5	100		926,1	100		in Betrieb
08:30		2,4	100		0,7	100		2,75	100		4,0	100		0,25	100		25,3	100		1,4	100		0,0	100		118595,0	100		10,6	100		140,4	100		926,0	100		in Betrieb
09:00		3,1	86		2,1	86		3,58	100		4,2	86		0,26	100		32,9	86		1,4	86		0,1	86		118267,2	100		10,3	86		140,3	100		931,2	100		in Betrieb
09:30		2,2	78		1,0	78		4,34	100		4,7	78		0,26	94		34,6	78		1,4	78		0,4	78		118518,8	100		10,5	78		140,5	100		924,0	100		in Betrieb
10:00		1,9	100		0,1	100		3,29	73		4,8	100		0,26	100		28,3	100		1,4	100		0,5	100		118381,2	100		10,6	100		140,3	100		921,3	100		in Betrieb
10:30		3,1	100		0,6	100		3,57	100		4,3	100		0,26	100		27,2	100		1,4	100		0,4	100		118114,9	100		10,3	100		140,7	100		923,6	100		in Betrieb
11:00		3,1	100		1,0	100		2,11	100		5,4	100		0,26	100		23,3	100		1,4	100		0,5	100		118283,2	100		10,5	100		140,8	100		911,8	100		in Betrieb
11:30		2,8	100		1,7	100		2,07	100		4,6	100		0,26	100		23,4	100		1,5	100		0,5	100		118989,0	100		10,3	100		141,0	100		922,8	100		in Betrieb
12:00		4,0	100		1,5	100		2,4	73		5,5	100		0,26	100		19,2	100		1,5	100		0,4	100		119493,3	100		10,3	100		141,0	100		917,7	100		in Betrieb
12:30		3,6	100		1,1	100		1,38	100		4,6	100		0,26	100		20,4	100		1,4	100		0,4	100		120041,5	100		10,7	100		140,9	100		915,0	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		1,5	100		1,92	100		5,3	100		0,26	100		26,9	100		1,5	100		0,4	100		120218,9	100		10,7	100		141,4	100		910,2	100		in Betrieb
13:30		4,3	100		1,7	100		1,88	100		4,9	100		0,26	94		25,5	100		1,4	100		0,4	100		117835,9	100		10,7	100		140,6	100		911,7	100		in Betrieb
14:00		5,2	100		0,7	100		1,06	73		4,9	100		0,26	100		18,5	100		1,4	100		0,4	100		118789,6	100		10,2	100		140,6	100		931,1	100		in Betrieb
14:30		1,8	100		0,1	100		1,19	100		4,8	100		0,26	100		24,4	100		1,4	100		0,4	100		120155,0	100		10,5	100		141,2	100		922,2	100		in Betrieb
15:00		2,7	100		1,8	100		1,39	100		5,0	100		0,26	100		30,9	100		1,5	100		0,4	100		119839,7	100		10,5	100		141,3	100		915,7	100		in Betrieb
15:30		3,8	100		2,0	100		0,73	100		4,5	100		0,26	100		27,5	100		1,4	100		0,4	100		118474,1	100		10,3	100		140,7	100		926,1	100		in Betrieb
16:00		4,0	100		1,2	100		0,45	73		4,3	100		0,26	100		19,3	100		1,4	100		0,4	100		118069,8	100		10,5	100		140,3	100		924,6	100		in Betrieb
16:30		4,5	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		16,2	100		1,4	100		0,4	100		116867,2	100		10,4	100		140,3	100		930,4	100		in Betrieb
17:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		21,9	100		1,4	100		0,4	100		116142,2	100		10,1	100		140,4	100		931,2	100		in Betrieb
17:30		2,5	100		0,9	100		0,02	100		3,9	100		0,25	94		23,5	100		1,4	100		0,4	100		117729,0	100		10,5	100		140,0	100		928,7	100		in Betrieb
18:00		3,8	100		1,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		23,5	100		1,4	100		0,4	100		116416,2	100		10,6	100		140,1	100		919,7	100		in Betrieb
18:30		3,8	100		0,7	100		0,48	100		3,7	100		0,26	100		27,8	100		1,4	100		0,3	100		115560,1	100		10,4	100		140,1	100		923,4	100		in Betrieb
19:00		3,8	100		2,1	100		0,37	100		4,0	100		0,26	100		32,4	100		1,4	100		0,4	100		116365,2	100		10,5	100		140,2	100		928,9	100		in Betrieb
19:30		3,6	100		1,1	100		0,25	100		4,1	100		0,26	100		31,4	100		1,5	100		0,3	100		115998,5	100		10,3	100		140,0	100		928,5	100		in Betrieb
20:00		2,4	100		0,0	100		0,16	73		4,7	100		0,26	100		24,1	100		1,4	100		0,4	100		116076,9	100		10,4	100		140,0	100		929,9	100		in Betrieb
20:30		3,9	100		0,9	100		0,63	100		4,3	100		0,26	100		33,2	100		1,4	100		0,3	100		118092,1	100		10,1	100		140,9	100		935,6	100		in Betrieb
21:00		5,8	85		2,4	85		0,42	100		5,0	85		0,26	100		29,1	85		1,4	85		0,4	85		118294,6	100		10,6	85		140,9	100		918,8	100		in Betrieb
21:30		3,5	79		0,0	79		0,24	100		5,7	79		0,26	95		22,1	7																				