

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 10/11/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		3,9	100		0,2	100		0,61	100		4,8	100		0,26	100		20,1	100		1,5	100		0,2	100		118930,5	100	10,2	100		141,0	100		911,0	100		In marcia
01:00		2,6	100		0,0	100		0,55	100		4,9	100		0,26	100		25,8	100		1,5	100		0,2	100		120203,3	100	10,3	100		141,3	100		915,0	100		In marcia
01:30		4,2	100		0,8	100		0,72	100		4,2	100		0,27	94		30,6	100		1,5	100		0,2	100		118849,1	100	10,3	100		141,6	100		911,8	100		In marcia
02:00		5,9	100		1,0	100		0,49	73		4,1	100		0,26	100		26,6	100		1,5	100		0,2	100		118625,9	100	10,4	100		140,9	100		912,8	100		In marcia
02:30		3,3	100		0,0	100		0,48	100		4,6	100		0,26	100		25,9	100		1,5	100		0,1	100		118281,6	100	10,2	100		140,9	100		919,1	100		In marcia
03:00		3,1	100		0,0	100		0,53	100		4,7	100		0,26	100		17,9	100		1,4	100		0,1	100		118732,1	100	10,5	100		140,9	100		917,8	100		In marcia
03:30		4,3	100		0,3	100		0,49	100		4,5	100		0,26	100		18,8	100		1,4	100		0,2	100		117672,8	100	10,4	100		140,6	100		920,1	100		In marcia
04:00		3,7	100		0,3	100		0,49	73		4,8	100		0,26	100		22,5	100		1,4	100		0,1	100		117371,3	100	10,2	100		140,7	100		921,7	100		In marcia
04:30		3,4	100		0,4	100		0,69	100		4,7	100		0,27	100		32,3	100		1,5	100		0,3	100		117713,7	100	10,3	100		141,4	100		921,1	100		In marcia
05:00		5,2	100		1,1	100		0,56	100		4,6	100		0,26	100		31,1	100		1,4	100		0,1	100		118850,8	100	10,3	100		141,0	100		921,6	100		In marcia
05:30		4,6	100		0,7	100		0,19	100		5,6	100		0,26	94		27,4	100		1,5	100		0,2	100		118907,6	100	10,2	100		141,3	100		918,7	100		In marcia
06:00		3,9	100		0,0	100		0,06	73		4,7	100		0,26	100		22,0	100		1,4	100		0,1	100		118763,7	100	10,3	100		140,9	100		919,1	100		In marcia
06:30		3,4	100		0,0	100		0,66	100		4,8	100		0,27	100		31,3	100		1,5	100		0,3	100		118457,3	100	10,1	100		141,5	100		923,6	100		In marcia
07:00		4,0	100		0,5	100		0,49	100		5,3	100		0,26	100		20,6	100		1,5	100		0,1	100		119373,0	100	10,7	100		141,1	100		917,2	100		In marcia
07:30		4,6	100		0,4	100		0,27	100		6,0	100		0,26	100		24,4	100		1,5	100		0,2	100		118787,7	100	10,4	100		140,6	100		914,3	100		In marcia
08:00		2,3	100		0,0	100		0,19	73		5,3	100		0,26	100		20,9	100		1,4	100		0,2	100		119261,7	100	10,4	100		141,2	100		916,8	100		In marcia
08:30		4,9	100		0,7	100		0,65	100		4,9	100		0,26	100		19,0	100		1,4	100		0,3	100		118102,9	100	10,3	100		140,9	100		919,0	100		In marcia
09:00		5,8	86		0,1	86		0,31	100		4,8	86		0,26	100		20,7	86		1,4	86		0,2	86		118816,7	100	10,4	86		140,9	100		917,7	100		In marcia
09:30		2,4	78		0,0	78		0,6	100		4,2	78		0,26	94		22,9	78		1,4	78		0,3	78		118153,7	100	10,5	78		140,8	100		919,7	100		In marcia
10:00		3,1	100		0,0	100		1,02	73		4,1	100		0,27	100		23,0	100		1,4	100		0,3	100		118225,0	100	10,6	100		145,7	100		916,5	100		In marcia
10:30		4,2	100		0,7	100		0,46	100		3,5	100		0,27	100		25,9	100		1,4	100		1,6	100		119217,2	100	10,6	100		160,3	100		926,0	100		In marcia
11:00		3,0	100		0,6	100		0,0	100		5,7	100		0,26	100		29,9	100		1,4	100		0,3	100		115431,2	100	10,1	100		140,6	100		928,2	100		In marcia
11:30		3,2	100		1,8	100		0,21	100		5,9	100		0,26	100		37,0	100		1,5	100		0,3	100		117503,3	100	10,3	100		141,2	100		917,1	100		In marcia
12:00		2,6	100		0,9	100		0,01	73		5,4	100		0,26	100		26,4	100		1,4	100		0,3	100		118135,2	100	10,2	100		141,2	100		928,9	100		In marcia
12:30		4,0	100		2,3	100		1,09	100		4,8	100		0,26	100		25,9	100		1,4	100		0,3	100		117882,7	100	10,5	100		141,1	100		911,7	100		In marcia
13:00		1,9	100		0,0	100		0,37	100		5,8	100		0,27	100		25,0	100		1,5	100		0,4	100		118505,6	100	10,1	100		141,7	100		925,5	100		In marcia
13:30		2,3	100		0,0	100		0,64	100		5,7	100		0,26	94		16,5	100		1,4	100		0,4	100		119709,9	100	10,7	100		141,5	100		906,3	100		In marcia
14:00		4,3	100		5,4	100		0,34	73		6,7	100		0,26	100		16,9	100		1,6	100		0,3	100		121650,4	100	10,6	100		141,2	100		915,7	100		In marcia
14:30		1,8	100		0,0	100		0,16	100		5,5	100		0,26	100		23,2	100		1,6	100		0,4	100		119381,0	100	10,6	100		141,2	100		914,5	100		In marcia
15:00		1,8	100		0,0	100		0,18	100		7,1	100		0,26	100		16,7	100		1,5	100		0,3	100		120107,4	100	10,8	100		141,5	100		918,0	100		In marcia
15:30		1,8	100		0,0	100		0,2	100		6,3	100		0,26	100		15,9	100		1,5	100		0,4	100		117110,7	100	10,3	100		141,2	100		926,7	100		In marcia
16:00		1,8	100		0,0	100		0,14	73		6,2	100		0,26	100		26,8	100		1,5	100		0,4	100		116679,8	100	10,3	100		141,0	100		928,6	100		In marcia
16:30		1,8	100		0,0	100		0,49	100		7,3	100		0,26	100		32,1	100		1,5	100		0,3	100		116717,3	100	10,3	100		140,8	100		933,2	100		In marcia
17:00		1,8	100		0,0	100		0,09	100		8,4	100		0,26	100		35,5	100		1,5	100		0,2	100		116113,8	100	10,3	100		140,8	100		925,5	100		In marcia
17:30		1,8	100		0,0	100		0,18	100		6,1	100		0,26	95		34,0	100		1,4	100		0,4	100		115862,0	100	10,2	100		140,8	100		928,0	100		In marcia
18:00		2,2	100		0,0	100		0,3	73		5,1	100		0,26	100		25,4	100		1,4	100		0,3	100		115223,0	100	10,3	100		140,5	100		931,3	100		In marcia
18:30		3,1	100		0,5	100		0,45	100		9,6	100		0,26	100		27,3	100		1,4	100		0,3	100		114732,5	100	10,1	100		140,6	100		932,4	100		In marcia
19:00		4,9	100		2,4	100		0,15	100		12,1	100		0,26	100		32,6	100		1,4	100		0,2	100		115030,7	100	10,0	100		140,8	100		932,3	100		In marcia
19:30		3,2	100		0,2	100		0,0	100		17,7	100		0,26	100		19,2	100		1,4	100		0,2	100		115906,4	100	10,3	100		140,2	100		934,4	100		In marcia
20:00		3,2	100		0,0	100		0,04	73		6,3	100		0,26	100		22,1	100		1,4	100		0,3	100		114571,4	100	10,3	100		140,1	100		933,1	100		In marcia
20:30		2,8	100		0,0	100		0,06	100		5,7	100		0,27	100		30,6	100		1,5	100		0,3	100		114547,9	100	10,0	100		140,9	100		930,3	100		In marcia
21:00		2,8	85		0,0	85		0,1	100		4,6	85		0,26	100		26,1	85		1,4	85		0,3	85		116538,4	100	10,2	85		141,0	100		929,0	100		In marcia
21:30		3,3	79		1,0	79		0,04	100		4,7	79		0,26	94		30,4	79		1,5	79		0,4	79		117665,4	100	10,6	79		141,3	100		916,6	100		In marcia
22:00		4,6</																																			

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,9	100		0,2	100		0,61	100		4,8	100		0,26	100		20,1	100		1,5	100		0,2	100		118930,5	100	10,2	100		141,0	100		911,0	100		in Betrieb
01:00		2,6	100		0,0	100		0,55	100		4,9	100		0,26	100		25,8	100		1,5	100		0,2	100		120203,3	100	10,3	100		141,3	100		915,0	100		in Betrieb
01:30		4,2	100		0,8	100		0,72	100		4,2	100		0,27	94		30,6	100		1,5	100		0,2	100		118849,1	100	10,3	100		141,6	100		911,8	100		in Betrieb
02:00		5,9	100		1,0	100		0,49	73		4,1	100		0,26	100		26,6	100		1,5	100		0,2	100		118625,9	100	10,4	100		140,9	100		912,8	100		in Betrieb
02:30		3,3	100		0,0	100		0,48	100		4,6	100		0,26	100		25,9	100		1,5	100		0,1	100		118281,6	100	10,2	100		140,9	100		919,1	100		in Betrieb
03:00		3,1	100		0,0	100		0,53	100		4,7	100		0,26	100		17,9	100		1,4	100		0,1	100		118732,1	100	10,5	100		140,9	100		917,8	100		in Betrieb
03:30		4,3	100		0,3	100		0,49	100		4,5	100		0,26	100		18,8	100		1,4	100		0,2	100		117672,8	100	10,4	100		140,6	100		920,1	100		in Betrieb
04:00		3,7	100		0,3	100		0,49	73		4,8	100		0,26	100		22,5	100		1,4	100		0,1	100		117371,3	100	10,2	100		140,7	100		921,7	100		in Betrieb
04:30		3,4	100		0,4	100		0,69	100		4,7	100		0,27	100		32,3	100		1,5	100		0,3	100		117713,7	100	10,3	100		141,4	100		921,1	100		in Betrieb
05:00		5,2	100		1,1	100		0,56	100		4,6	100		0,26	100		31,1	100		1,4	100		0,1	100		118850,8	100	10,3	100		141,0	100		921,6	100		in Betrieb
05:30		4,6	100		0,7	100		0,19	100		5,6	100		0,26	94		27,4	100		1,5	100		0,2	100		118907,6	100	10,2	100		141,3	100		918,7	100		in Betrieb
06:00		3,9	100		0,0	100		0,06	73		4,7	100		0,26	100		22,0	100		1,4	100		0,1	100		118763,7	100	10,3	100		140,9	100		919,1	100		in Betrieb
06:30		3,4	100		0,0	100		0,66	100		4,8	100		0,27	100		31,3	100		1,5	100		0,3	100		118457,3	100	10,1	100		141,5	100		923,6	100		in Betrieb
07:00		4,0	100		0,5	100		0,49	100		5,3	100		0,26	100		20,6	100		1,5	100		0,1	100		119373,0	100	10,7	100		141,1	100		917,2	100		in Betrieb
07:30		4,6	100		0,4	100		0,27	100		6,0	100		0,26	100		24,4	100		1,5	100		0,2	100		118787,7	100	10,4	100		140,6	100		914,3	100		in Betrieb
08:00		2,3	100		0,0	100		0,19	73		5,3	100		0,26	100		20,9	100		1,4	100		0,2	100		119261,7	100	10,4	100		141,2	100		916,8	100		in Betrieb
08:30		4,9	100		0,7	100		0,65	100		4,9	100		0,26	100		19,0	100		1,4	100		0,3	100		118102,9	100	10,3	100		140,9	100		919,0	100		in Betrieb
09:00		5,8	86		0,1	86		0,31	100		4,8	86		0,26	100		20,7	86		1,4	86		0,2	86		118816,7	100	10,4	86		140,9	100		917,7	100		in Betrieb
09:30		2,4	78		0,0	78		0,6	100		4,2	78		0,26	94		22,9	78		1,4	78		0,3	78		118153,7	100	10,5	78		140,8	100		919,7	100		in Betrieb
10:00		3,1	100		0,0	100		1,02	73		4,1	100		0,27	100		23,0	100		1,4	100		0,3	100		118225,0	100	10,6	100		145,7	100		916,5	100		in Betrieb
10:30		4,2	100		0,7	100		0,46	100		3,5	100		0,27	100		25,9	100		1,4	100		1,6	100		119217,2	100	10,6	100		160,3	100		926,0	100		in Betrieb
11:00		3,0	100		0,6	100		0,0	100		5,7	100		0,26	100		29,9	100		1,4	100		0,3	100		115431,2	100	10,1	100		140,6	100		928,2	100		in Betrieb
11:30		3,2	100		1,8	100		0,21	100		5,9	100		0,26	100		37,0	100		1,5	100		0,3	100		117503,3	100	10,3	100		141,2	100		917,1	100		in Betrieb
12:00		2,6	100		0,9	100		0,01	73		5,4	100		0,26	100		26,4	100		1,4	100		0,3	100		118135,2	100	10,2	100		141,2	100		928,9	100		in Betrieb
12:30		4,0	100		2,3	100		1,09	100		4,8	100		0,26	100		25,9	100		1,4	100		0,3	100		117882,7	100	10,5	100		141,1	100		911,7	100		in Betrieb
13:00		1,9	100		0,0	100		0,37	100		5,8	100		0,27	100		25,0	100		1,5	100		0,4	100		118505,6	100	10,1	100		141,7	100		925,5	100		in Betrieb
13:30		2,3	100		0,0	100		0,64	100		5,7	100		0,26	94		16,5	100		1,4	100		0,4	100		119709,9	100	10,7	100		141,5	100		906,3	100		in Betrieb
14:00		4,3	100		5,4	100		0,34	73		6,7	100		0,26	100		16,9	100		1,6	100		0,3	100		121650,4	100	10,6	100		141,2	100		915,7	100		in Betrieb
14:30		1,8	100		0,0	100		0,16	100		5,5	100		0,26	100		23,2	100		1,6	100		0,4	100		119381,0	100	10,6	100		141,2	100		914,5	100		in Betrieb
15:00		1,8	100		0,0	100		0,18	100		7,1	100		0,26	100		16,7	100		1,5	100		0,3	100		120107,4	100	10,8	100		141,5	100		918,0	100		in Betrieb
15:30		1,8	100		0,0	100		0,2	100		6,3	100		0,26	100		15,9	100		1,5	100		0,4	100		117110,7	100	10,3	100		141,2	100		926,7	100		in Betrieb
16:00		1,8	100		0,0	100		0,14	73		6,2	100		0,26	100		26,8	100		1,5	100		0,4	100		116679,8	100	10,3	100		141,0	100		928,6	100		in Betrieb
16:30		1,8	100		0,0	100		0,49	100		7,3	100		0,26	100		32,1	100		1,5	100		0,3	100		116717,3	100	10,3	100		140,8	100		933,2	100		in Betrieb
17:00		1,8	100		0,0	100		0,09	100		8,4	100		0,26	100		35,5	100		1,5	100		0,2	100		116113,8	100	10,3	100		140,8	100		925,5	100		in Betrieb
17:30		1,8	100		0,0	100		0,18	100		6,1	100		0,26	95		34,0	100		1,4	100		0,4	100		115862,0	100	10,2	100		140,8	100		928,0	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		0,0	100		0,3	73		5,1	100		0,26	100		25,4	100		1,4	100		0,3	100		115223,0	100	10,3	100		140,5	100		931,3	100		in Betrieb
18:30		3,1	100		0,5	100		0,45	100		9,6	100		0,26	100		27,3	100		1,4	100		0,3	100		114732,5	100	10,1	100		140,6	100		932,4	100		in Betrieb
19:00		4,9	100		2,4	100		0,15	100		12,1	100		0,26	100		32,6	100		1,4	100		0,2	100		115030,7	100	10,0	100		140,8	100		932,3	100		in Betrieb
19:30		3,2	100		0,2	100		0,0	100		17,7	100		0,26	100		19,2	100		1,4	100		0,2	100		115906,4	100	10,3	100		140,2	100		934,4	100		in Betrieb
20:00		3,2	100		0,0	100		0,04	73		6,3	100		0,26	100		22,1	100		1,4	100		0,3	100		114571,4	100	10,3	100		140,1	100		933,1	100		in Betrieb
20:30		2,8	100		0,0	100		0,06	100		5,7	100		0,27	100		30,6	100		1,5	100		0,3	100		114547,9	100	10,0	100		140,9	100		930,3	100		in Betrieb
21:00		2,8	85		0,0	85		0,1	100		4,6	85		0,26	100		26,1	85		1,4	85		0,3	85		116538,4	100	10,2	85		141,0	100		929,0	100		in Betrieb
21:30		3,3	79		1,0	79		0,04	100		4,7	79		0,26	94		30,4	79		1,5	79		0,4	79		117665,4	100	10,6	79		141,3	100		916,6	100		in Betrieb
22:00		4,6	1																																		