

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 21/11/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		4,7	100		0,8	100		0,15	100		3,6	100		0,25	100		26,1	100		1,7	100		0,1	100		114570,5	100		10,1	100		139,8	100		929,6	100		In marcia
01:00		3,9	100		0,5	100		0,23	100		4,1	100		0,25	100		26,1	100		1,6	100		0,2	100		115163,0	100		10,1	100		139,9	100		929,0	100		In marcia
01:30		2,1	100		0,7	100		0,2	100		3,4	100		0,26	94		34,1	100		1,7	100		0,2	100		115338,0	100		10,1	100		140,4	100		936,1	100		In marcia
02:00		3,3	100		1,9	100		0,23	73		3,9	100		0,25	100		28,7	100		1,7	100		0,1	100		116682,2	100		10,3	100		140,3	100		931,4	100		In marcia
02:30		2,7	100		1,7	100		0,12	100		3,0	100		0,25	100		24,3	100		1,6	100		0,1	100		117172,8	100		10,4	100		140,2	100		928,3	100		In marcia
03:00		2,4	100		1,3	100		0,18	100		3,4	100		0,26	100		23,7	100		1,7	100		0,1	100		116804,4	100		10,2	100		140,4	100		932,7	100		In marcia
03:30		2,2	100		1,3	100		0,16	100		3,4	100		0,25	100		22,4	100		1,7	100		0,1	100		117572,9	100		10,3	100		140,5	100		932,6	100		In marcia
04:00		2,3	100		1,1	100		0,14	73		3,3	100		0,26	100		26,9	100		1,7	100		0,2	100		118299,8	100		10,1	100		140,9	100		929,2	100		In marcia
04:30		3,0	100		1,7	100		0,38	100		3,5	100		0,26	100		27,4	100		1,8	100		0,1	100		119300,7	100		10,5	100		141,2	100		922,6	100		In marcia
05:00		4,1	100		2,2	100		0,2	100		3,4	100		0,25	100		20,3	100		1,7	100		0,1	100		119901,4	100		10,5	100		140,9	100		921,1	100		In marcia
05:30		2,6	100		1,3	100		0,08	100		3,1	100		0,25	94		19,6	100		1,7	100		0,1	100		119939,8	100		10,5	100		140,6	100		923,1	100		In marcia
06:00		2,5	100		0,6	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		17,9	100		1,7	100		0,1	100		118142,3	100		10,5	100		140,3	100		922,8	100		In marcia
06:30		4,0	100		1,3	100		0,26	100		3,2	100		0,25	100		22,7	100		1,7	100		0,1	100		117362,7	100		10,4	100		140,6	100		927,3	100		In marcia
07:00		6,8	85		1,6	85		0,02	100		4,2	85		0,25	100		26,4	85		1,7	85		0,0	85		117309,3	100		10,3	85		140,3	100		930,8	100		In marcia
07:30		3,0	78		0,5	78		0,0	100		3,7	78		0,25	100		30,1	78		1,7	78		0,1	78		117076,6	100		10,3	78		140,0	100		933,9	100		In marcia
08:00		2,5	100		0,5	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		29,8	100		1,7	100		0,0	100		116295,5	100		10,4	100		140,0	100		929,8	100		In marcia
08:30		2,9	100		1,0	100		0,27	100		2,8	100		0,25	100		25,5	100		1,7	100		0,0	100		115936,9	100		10,3	100		140,0	100		935,5	100		In marcia
09:00		4,8	100		1,7	100		0,1	100		2,9	100		0,25	100		20,9	100		1,7	100		0,0	100		115641,4	100		10,1	100		139,9	100		940,6	100		In marcia
09:30		4,5	100		2,1	100		0,0	100		3,1	100		0,26	94		27,1	100		1,7	100		0,1	100		115070,2	100		10,1	100		140,1	100		935,0	100		In marcia
10:00		2,4	100		1,3	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		27,0	100		1,7	100		0,0	100		115961,4	100		10,3	100		140,0	100		932,9	100		In marcia
10:30		2,2	100		1,2	100		0,08	100		3,2	100		0,26	100		29,1	100		1,7	100		0,1	100		116362,5	100		10,1	100		140,3	100		938,8	100		In marcia
11:00		2,6	100		1,8	100		0,18	100		4,4	100		0,26	100		33,8	100		1,7	100		0,0	100		116756,3	100		10,1	100		140,7	100		931,0	100		In marcia
11:30		2,6	100		2,1	100		0,2	100		3,8	100		0,25	100		23,5	100		1,7	100		0,1	100		119371,1	100		10,3	100		140,7	100		932,1	100		In marcia
12:00		1,7	100		0,6	100		0,11	73		3,3	100		0,26	100		22,7	100		1,7	100		0,1	100		118619,1	100		10,3	100		140,9	100		923,8	100		In marcia
12:30		1,8	100		0,7	100		0,15	100		3,0	100		0,26	100		24,0	100		1,7	100		0,0	100		119443,2	100		10,4	100		140,8	100		931,3	100		In marcia
13:00		2,5	100		2,0	100		0,16	100		2,8	100		0,26	100		21,4	100		1,7	100		0,1	100		119715,2	100		10,5	100		141,0	100		931,9	100		In marcia
13:30		3,4	100		2,5	100		0,1	100		3,4	100		0,26	94		22,1	100		1,7	100		0,0	100		119089,1	100		10,5	100		141,0	100		931,4	100		In marcia
14:00		6,2	100		0,5	100		0,05	73		4,4	100		0,25	100		14,9	100		1,7	100		0,0	100		119996,2	100		10,7	100		140,5	100		918,0	100		In marcia
14:30		1,6	100		0,0	100		0,02	100		3,9	100		0,25	100		19,2	100		1,7	100		0,0	100		118350,7	100		10,6	100		140,5	100		927,2	100		In marcia
15:00		2,8	100		0,0	100		0,11	100		3,9	100		0,26	100		28,2	100		1,7	100		0,1	100		117148,1	100		10,3	100		140,6	100		931,6	100		In marcia
15:30		2,6	100		0,0	100		0,08	100		3,6	100		0,26	100		26,1	100		1,7	100		0,1	100		117470,8	100		10,3	100		140,6	100		932,0	100		In marcia
16:00		3,0	100		0,0	100		0,1	73		2,8	100		0,26	100		29,9	100		1,7	100		0,1	100		116711,8	100		10,1	100		140,9	100		932,0	100		In marcia
16:30		6,1	100		0,4	100		0,38	100		3,4	100		0,25	100		24,5	100		1,7	100		0,0	100		117121,1	100		10,4	100		140,3	100		926,5	100		In marcia
17:00		2,9	100		0,0	100		0,23	100		3,0	100		0,26	100		28,0	100		1,7	100		0,1	100		115612,8	100		10,2	100		140,2	100		928,6	100		In marcia
17:30		3,6	100		0,5	100		0,16	100		3,0	100		0,25	94		27,7	100		1,7	100		0,0	100		115762,6	100		10,3	100		140,3	100		929,0	100		In marcia
18:00		4,5	100		0,7	100		0,13	73		3,3	100		0,26	100		28,0	100		1,6	100		0,1	100		116088,8	100		10,2	100		140,4	100		932,3	100		In marcia
18:30		5,1	100		0,7	100		0,12	100		3,4	100		0,26	100		29,7	100		1,7	100		0,1	100		117373,6	100		10,2	100		140,7	100		932,4	100		In marcia
19:00		5,4	85		0,0	85		0,13	100		3,9	85		0,25	100		18,9	85		1,6	85		0,0	85		117654,1	100		10,4	85		140,3	100		933,6	100		In marcia
19:30		3,6	78		0,0	78		0,13	100		4,5	78		0,25	100		24,4	78		1,7	78		0,2	78		117186,8	100		10,4	78		140,3	100		926,6	100		In marcia
20:00		3,2	100		0,0	100		0,13	73		4,2	100		0,25	100		25,4	100		1,6	100		0,2	100		115972,3	100		10,2	100		140,2	100		929,1	100		In marcia
20:30		4,2	100		0,0	100		0,16	100		3,6	100		0,26	100		27,8	100		1,7	100		0,2	100		116329,4	100		10,2	100		140,4	100		932,6	100		In marcia
21:00		3,7	100		0,0	100		0,19	100		3,9	100		0,25	100		20,6	100		1,6	100		0,2	100		116318,1	100		10,2	100		140,3	100		926,5	100		In marcia
21:30		3,0	100		0,0	100		0,16	100		3,3	100		0,25	95		16,0	100																				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,7	100		0,8	100		0,15	100		3,6	100		0,25	100		26,1	100		1,7	100		0,1	100		114570,5	100		10,1	100		139,8	100		929,6	100		in Betrieb
01:00		3,9	100		0,5	100		0,23	100		4,1	100		0,25	100		26,1	100		1,6	100		0,2	100		115163,0	100		10,1	100		139,9	100		929,0	100		in Betrieb
01:30		2,1	100		0,7	100		0,2	100		3,4	100		0,26	94		34,1	100		1,7	100		0,2	100		115338,0	100		10,1	100		140,4	100		936,1	100		in Betrieb
02:00		3,3	100		1,9	100		0,23	73		3,9	100		0,25	100		28,7	100		1,7	100		0,1	100		116682,2	100		10,3	100		140,3	100		931,4	100		in Betrieb
02:30		2,7	100		1,7	100		0,12	100		3,0	100		0,25	100		24,3	100		1,6	100		0,1	100		117172,8	100		10,4	100		140,2	100		928,3	100		in Betrieb
03:00		2,4	100		1,3	100		0,18	100		3,4	100		0,26	100		23,7	100		1,7	100		0,1	100		116804,4	100		10,2	100		140,4	100		932,7	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		1,3	100		0,16	100		3,4	100		0,25	100		22,4	100		1,7	100		0,1	100		117572,9	100		10,3	100		140,5	100		932,6	100		in Betrieb
04:00		2,3	100		1,1	100		0,14	73		3,3	100		0,26	100		26,9	100		1,7	100		0,2	100		118299,8	100		10,1	100		140,9	100		929,2	100		in Betrieb
04:30		3,0	100		1,7	100		0,38	100		3,5	100		0,26	100		27,4	100		1,8	100		0,1	100		119300,7	100		10,5	100		141,2	100		922,6	100		in Betrieb
05:00		4,1	100		2,2	100		0,2	100		3,4	100		0,25	100		20,3	100		1,7	100		0,1	100		119901,4	100		10,5	100		140,9	100		921,1	100		in Betrieb
05:30		2,6	100		1,3	100		0,08	100		3,1	100		0,25	94		19,6	100		1,7	100		0,1	100		119939,8	100		10,5	100		140,6	100		923,1	100		in Betrieb
06:00		2,5	100		0,6	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		17,9	100		1,7	100		0,1	100		118142,3	100		10,5	100		140,3	100		922,8	100		in Betrieb
06:30		4,0	100		1,3	100		0,26	100		3,2	100		0,25	100		22,7	100		1,7	100		0,1	100		117362,7	100		10,4	100		140,6	100		927,3	100		in Betrieb
07:00		6,8	85		1,6	85		0,02	100		4,2	85		0,25	100		26,4	85		1,7	85		0,0	85		117309,3	100		10,3	85		140,3	100		930,8	100		in Betrieb
07:30		3,0	78		0,5	78		0,0	100		3,7	78		0,25	100		30,1	78		1,7	78		0,1	78		117076,6	100		10,3	78		140,0	100		933,9	100		in Betrieb
08:00		2,5	100		0,5	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		29,8	100		1,7	100		0,0	100		116295,5	100		10,4	100		140,0	100		929,8	100		in Betrieb
08:30		2,9	100		1,0	100		0,27	100		2,8	100		0,25	100		25,5	100		1,7	100		0,0	100		115936,9	100		10,3	100		140,0	100		935,5	100		in Betrieb
09:00		4,8	100		1,7	100		0,1	100		2,9	100		0,25	100		20,9	100		1,7	100		0,0	100		115641,4	100		10,1	100		139,9	100		940,6	100		in Betrieb
09:30		4,5	100		2,1	100		0,0	100		3,1	100		0,26	94		27,1	100		1,7	100		0,1	100		115070,2	100		10,1	100		140,1	100		935,0	100		in Betrieb
10:00		2,4	100		1,3	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		27,0	100		1,7	100		0,0	100		115961,4	100		10,3	100		140,0	100		932,9	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		1,2	100		0,08	100		3,2	100		0,26	100		29,1	100		1,7	100		0,1	100		116362,5	100		10,1	100		140,3	100		938,8	100		in Betrieb
11:00		2,6	100		1,8	100		0,18	100		4,4	100		0,26	100		33,8	100		1,7	100		0,0	100		116756,3	100		10,1	100		140,7	100		931,0	100		in Betrieb
11:30		2,6	100		2,1	100		0,2	100		3,8	100		0,25	100		23,5	100		1,7	100		0,1	100		119371,1	100		10,3	100		140,7	100		932,1	100		in Betrieb
12:00		1,7	100		0,6	100		0,11	73		3,3	100		0,26	100		22,7	100		1,7	100		0,1	100		118619,1	100		10,3	100		140,9	100		923,8	100		in Betrieb
12:30		1,8	100		0,7	100		0,15	100		3,0	100		0,26	100		24,0	100		1,7	100		0,0	100		119443,2	100		10,4	100		140,8	100		931,3	100		in Betrieb
13:00		2,5	100		2,0	100		0,16	100		2,8	100		0,26	100		21,4	100		1,7	100		0,1	100		119715,2	100		10,5	100		141,0	100		931,9	100		in Betrieb
13:30		3,4	100		2,5	100		0,1	100		3,4	100		0,26	94		22,1	100		1,7	100		0,0	100		119089,1	100		10,5	100		141,0	100		931,4	100		in Betrieb
14:00		6,2	100		0,5	100		0,05	73		4,4	100		0,25	100		14,9	100		1,7	100		0,0	100		119996,2	100		10,7	100		140,5	100		918,0	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		0,0	100		0,02	100		3,9	100		0,25	100		19,2	100		1,7	100		0,0	100		118350,7	100		10,6	100		140,5	100		927,2	100		in Betrieb
15:00		2,8	100		0,0	100		0,11	100		3,9	100		0,26	100		28,2	100		1,7	100		0,1	100		117148,1	100		10,3	100		140,6	100		931,6	100		in Betrieb
15:30		2,6	100		0,0	100		0,08	100		3,6	100		0,26	100		26,1	100		1,7	100		0,1	100		117470,8	100		10,3	100		140,6	100		932,0	100		in Betrieb
16:00		3,0	100		0,0	100		0,1	73		2,8	100		0,26	100		29,9	100		1,7	100		0,1	100		116711,8	100		10,1	100		140,9	100		932,0	100		in Betrieb
16:30		6,1	100		0,4	100		0,38	100		3,4	100		0,25	100		24,5	100		1,7	100		0,0	100		117121,1	100		10,4	100		140,3	100		926,5	100		in Betrieb
17:00		2,9	100		0,0	100		0,23	100		3,0	100		0,26	100		28,0	100		1,7	100		0,1	100		115612,8	100		10,2	100		140,2	100		928,6	100		in Betrieb
17:30		3,6	100		0,5	100		0,16	100		3,0	100		0,25	94		27,7	100		1,7	100		0,0	100		115762,6	100		10,3	100		140,3	100		929,0	100		in Betrieb
18:00		4,5	100		0,7	100		0,13	73		3,3	100		0,26	100		28,0	100		1,6	100		0,1	100		116088,8	100		10,2	100		140,4	100		932,3	100		in Betrieb
18:30		5,1	100		0,7	100		0,12	100		3,4	100		0,26	100		29,7	100		1,7	100		0,1	100		117373,6	100		10,2	100		140,7	100		932,4	100		in Betrieb
19:00		5,4	85		0,0	85		0,13	100		3,9	85		0,25	100		18,9	85		1,6	85		0,0	85		117654,1	100		10,4	85		140,3	100		933,6	100		in Betrieb
19:30		3,6	78		0,0	78		0,13	100		4,5	78		0,25	100		24,4	78		1,7	78		0,2	78		117186,8	100		10,4	78		140,3	100		926,6	100		in Betrieb
20:00		3,2	100		0,0	100		0,13	73		4,2	100		0,25	100		25,4	100		1,6	100		0,2	100		115972,3	100		10,2	100		140,2	100		929,1	100		in Betrieb
20:30		4,2	100		0,0	100		0,16	100		3,6	100		0,26	100		27,8	100		1,7	100		0,2	100		116329,4	100		10,2	100		140,4	100		932,6	100		in Betrieb
21:00		3,7	100		0,0	100		0,19	100		3,9	100		0,25	100		20,6	100		1,6	100		0,2	100		116318,1	100		10,2	100		140,3	100		926,5	100		in Betrieb
21:30		3,0	100		0,0	100		0,16	100		3,3	100		0,25	95		16,0	100																				