

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 24/11/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,6	100		1,5	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		21,1	100		1,7	100		0,2	100		115888,7	100		10,2	100		139,7	100		935,6	100	In marcia
01:00		1,6	100		0,9	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		24,6	100		1,7	100		0,3	100		114588,7	100		10,0	100		139,8	100		934,9	100	In marcia
01:30		1,7	100		2,1	100		0,0	100		2,8	100		0,26	94		24,9	100		1,7	100		0,2	100		115274,1	100		10,1	100		140,1	100		934,9	100	In marcia
02:00		1,6	100		1,1	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		22,3	100		1,7	100		0,2	100		115207,6	100		10,1	100		139,8	100		932,9	100	In marcia
02:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		21,0	100		1,7	100		0,2	100		114655,2	100		10,0	100		139,9	100		934,9	100	In marcia
03:00		1,6	100		0,2	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		24,2	100		1,6	100		0,2	100		114730,5	100		10,1	100		140,0	100		930,3	100	In marcia
03:30		1,6	100		0,9	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		29,8	100		1,6	100		0,2	100		115189,1	100		10,0	100		140,0	100		933,5	100	In marcia
04:00		1,9	100		1,5	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		37,3	100		1,7	100		0,3	100		116106,1	100		10,0	100		140,5	100		929,4	100	In marcia
04:30		1,7	100		1,9	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		27,6	100		1,7	100		0,2	100		116798,0	100		10,1	100		140,7	100		934,0	100	In marcia
05:00		1,6	100		1,3	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		22,8	100		1,7	100		0,2	100		117804,1	100		10,1	100		140,6	100		935,0	100	In marcia
05:30		2,4	100		1,1	100		0,0	100		2,4	100		0,25	95		13,4	100		1,7	100		0,2	100		117554,4	100		10,2	100		140,2	100		934,6	100	In marcia
06:00		2,4	100		1,6	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		19,2	100		1,6	100		0,3	100		116517,2	100		10,1	100		140,3	100		932,7	100	In marcia
06:30		2,9	100		1,6	100		0,02	100		2,8	100		0,26	100		29,0	100		1,7	100		0,2	100		115662,7	100		10,0	100		140,5	100		936,0	100	In marcia
07:00		6,1	86		1,8	86		0,03	100		2,7	86		0,25	100		20,9	86		1,7	86		0,2	86		115524,2	100		10,2	86		140,0	100		925,3	100	In marcia
07:30		2,2	78		0,5	78		0,04	100		3,1	78		0,26	100		31,7	78		1,7	78		0,3	78		116439,4	100		10,2	78		140,1	100		925,2	100	In marcia
08:00		3,7	100		1,3	100		0,05	73		2,8	100		0,25	100		24,3	100		1,7	100		0,2	100		116508,2	100		10,3	100		140,0	100		934,1	100	In marcia
08:30		2,4	100		1,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		20,4	100		1,7	100		0,3	100		116932,4	100		10,4	100		140,2	100		935,5	100	In marcia
09:00		2,5	100		2,7	100		0,01	100		2,4	100		0,25	100		25,4	100		1,7	100		0,3	100		115910,7	100		10,2	100		139,9	100		938,8	100	In marcia
09:30		1,8	100		1,0	100		0,02	100		2,6	100		0,25	95		26,5	100		1,7	100		0,3	100		114183,5	100		10,4	100		139,6	100		931,0	100	In marcia
10:00		1,6	100		0,3	100		0,02	73		2,9	100		0,25	100		23,7	100		1,7	100		0,2	100		113804,6	100		10,1	100		139,6	100		943,1	100	In marcia
10:30		1,6	100		1,4	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		28,5	100		1,7	100		0,3	100		113534,3	100		10,0	100		139,9	100		946,3	100	In marcia
11:00		1,7	100		2,2	100		0,01	100		2,7	100		0,26	100		36,2	100		1,7	100		0,3	100		114602,3	100		10,0	100		140,2	100		943,8	100	In marcia
11:30		1,6	100		1,6	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		31,3	100		1,7	100		0,2	100		116373,6	100		10,3	100		140,2	100		937,9	100	In marcia
12:00		1,6	100		1,1	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		26,0	100		1,7	100		0,2	100		116964,5	100		10,3	100		140,6	100		934,7	100	In marcia
12:30		3,9	100		2,1	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		23,1	100		1,7	100		0,3	100		115987,8	100		10,4	100		140,3	100		927,8	100	In marcia
13:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		22,4	100		1,7	100		0,3	100		115511,4	100		10,3	100		140,2	100		927,7	100	In marcia
13:30		2,0	100		1,0	100		0,02	100		2,5	100		0,26	94		20,7	100		1,7	100		0,3	100		115998,5	100		10,2	100		140,4	100		933,4	100	In marcia
14:00		1,7	100		2,7	100		0,02	73		2,6	100		0,26	100		18,9	100		1,6	100		0,3	100		115631,3	100		10,3	100		140,2	100		934,3	100	In marcia
14:30		1,6	100		0,8	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		20,7	100		1,6	100		0,3	100		115814,0	100		10,1	100		140,4	100		935,1	100	In marcia
15:00		1,6	100		1,5	100		0,02	100		2,6	100		0,26	100		25,8	100		1,6	100		0,3	100		115924,5	100		10,3	100		140,7	100		930,4	100	In marcia
15:30		1,7	100		2,4	100		0,03	100		2,4	100		0,26	100		27,1	100		1,6	100		0,3	100		116865,6	100		10,3	100		140,5	100		938,1	100	In marcia
16:00		1,6	100		0,9	100		0,02	73		2,7	100		0,26	100		28,7	100		1,6	100		0,2	100		117480,5	100		10,3	100		140,7	100		939,6	100	In marcia
16:30		1,6	100		1,2	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		30,1	100		1,6	100		0,3	100		117867,6	100		10,1	100		141,1	100		942,6	100	In marcia
17:00		1,6	100		1,7	100		0,03	100		2,1	100		0,26	100		29,5	100		1,6	100		0,2	100		117888,2	100		10,3	100		140,9	100		934,1	100	In marcia
17:30		1,6	100		1,3	100		0,03	100		2,4	100		0,26	94		22,8	100		1,6	100		0,3	100		116969,6	100		10,4	100		140,7	100		920,0	100	In marcia
18:00		1,8	100		1,7	100		0,04	73		2,4	100		0,26	100		24,8	100		1,6	100		0,3	100		116936,8	100		10,2	100		140,9	100		928,9	100	In marcia
18:30		1,9	100		1,6	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		21,2	100		1,6	100		0,2	100		117180,3	100		10,4	100		140,7	100		928,7	100	In marcia
19:00		4,8	86		1,7	86		0,0	100		2,8	86		0,25	100		12,2	86		1,6	86		0,2	86		116852,8	100		10,5	86		140,1	100		927,0	100	In marcia
19:30		2,3	78		0,0	78		0,0	100		3,4	78		0,26	100		17,8	78		1,6	78		0,1	78		116584,2	100		10,2	78		140,4	100		938,3	100	In marcia
20:00		2,9	100		0,3	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		25,9	100		1,6	100		0,1	100		116780,3	100		10,1	100		140,7	100		939,6	100	In marcia
20:30		2,6	100		1,1	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		27,7	100		1,6	100		0,0	100		116770,8	100		10,6	100		140,3	100		929,7	100	In marcia
21:00		2,3	100		0,9	100		0,02	100		2,7	100		0,26	100		26,2	100		1,6	100		0,0	100		116377,5	100		10,1	100		140,4	100		937,0	100	In marcia
21:30		5,0	100		2,9	100		0,05	100		2,7	100		0,25	94		23,5	100		1,6	100		0,1	100		115613,6	100		10,5	100		140,1	100		927,9	100	In marcia

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,6	100		1,5	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		21,1	100		1,7	100		0,2	100		115888,7	100	10,2	100		139,7	100		935,6	100		in Betrieb
01:00		1,6	100		0,9	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		24,6	100		1,7	100		0,3	100		114588,7	100	10,0	100		139,8	100		934,9	100		in Betrieb
01:30		1,7	100		2,1	100		0,0	100		2,8	100		0,26	94		24,9	100		1,7	100		0,2	100		115274,1	100	10,1	100		140,1	100		934,9	100		in Betrieb
02:00		1,6	100		1,1	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		22,3	100		1,7	100		0,2	100		115207,6	100	10,1	100		139,8	100		932,9	100		in Betrieb
02:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		21,0	100		1,7	100		0,2	100		114655,2	100	10,0	100		139,9	100		934,9	100		in Betrieb
03:00		1,6	100		0,2	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		24,2	100		1,6	100		0,2	100		114730,5	100	10,1	100		140,0	100		930,3	100		in Betrieb
03:30		1,6	100		0,9	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		29,8	100		1,6	100		0,2	100		115189,1	100	10,0	100		140,0	100		933,5	100		in Betrieb
04:00		1,9	100		1,5	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		37,3	100		1,7	100		0,3	100		116106,1	100	10,0	100		140,5	100		929,4	100		in Betrieb
04:30		1,7	100		1,9	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		27,6	100		1,7	100		0,2	100		116798,0	100	10,1	100		140,7	100		934,0	100		in Betrieb
05:00		1,6	100		1,3	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		22,8	100		1,7	100		0,2	100		117804,1	100	10,1	100		140,6	100		935,0	100		in Betrieb
05:30		2,4	100		1,1	100		0,0	100		2,4	100		0,25	95		13,4	100		1,7	100		0,2	100		117554,4	100	10,2	100		140,2	100		934,6	100		in Betrieb
06:00		2,4	100		1,6	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		19,2	100		1,6	100		0,3	100		116517,2	100	10,1	100		140,3	100		932,7	100		in Betrieb
06:30		2,9	100		1,6	100		0,02	100		2,8	100		0,26	100		29,0	100		1,7	100		0,2	100		115662,7	100	10,0	100		140,5	100		936,0	100		in Betrieb
07:00		6,1	86		1,8	86		0,03	100		2,7	86		0,25	100		20,9	86		1,7	86		0,2	86		115524,2	100	10,2	86		140,0	100		925,3	100		in Betrieb
07:30		2,2	78		0,5	78		0,04	100		3,1	78		0,26	100		31,7	78		1,7	78		0,3	78		116439,4	100	10,2	78		140,1	100		925,2	100		in Betrieb
08:00		3,7	100		1,3	100		0,05	73		2,8	100		0,25	100		24,3	100		1,7	100		0,2	100		116508,2	100	10,3	100		140,0	100		934,1	100		in Betrieb
08:30		2,4	100		1,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		20,4	100		1,7	100		0,3	100		116932,4	100	10,4	100		140,2	100		935,5	100		in Betrieb
09:00		2,5	100		2,7	100		0,01	100		2,4	100		0,25	100		25,4	100		1,7	100		0,3	100		115910,7	100	10,2	100		139,9	100		938,8	100		in Betrieb
09:30		1,8	100		1,0	100		0,02	100		2,6	100		0,25	95		26,5	100		1,7	100		0,3	100		114183,5	100	10,4	100		139,6	100		931,0	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		0,3	100		0,02	73		2,9	100		0,25	100		23,7	100		1,7	100		0,2	100		113804,6	100	10,1	100		139,6	100		943,1	100		in Betrieb
10:30		1,6	100		1,4	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		28,5	100		1,7	100		0,3	100		113534,3	100	10,0	100		139,9	100		946,3	100		in Betrieb
11:00		1,7	100		2,2	100		0,01	100		2,7	100		0,26	100		36,2	100		1,7	100		0,3	100		114602,3	100	10,0	100		140,2	100		943,8	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		1,6	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		31,3	100		1,7	100		0,2	100		116373,6	100	10,3	100		140,2	100		937,9	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		1,1	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		26,0	100		1,7	100		0,2	100		116964,5	100	10,3	100		140,6	100		934,7	100		in Betrieb
12:30		3,9	100		2,1	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		23,1	100		1,7	100		0,3	100		115987,8	100	10,4	100		140,3	100		927,8	100		in Betrieb
13:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		22,4	100		1,7	100		0,3	100		115511,4	100	10,3	100		140,2	100		927,7	100		in Betrieb
13:30		2,0	100		1,0	100		0,02	100		2,5	100		0,26	94		20,7	100		1,7	100		0,3	100		115998,5	100	10,2	100		140,4	100		933,4	100		in Betrieb
14:00		1,7	100		2,7	100		0,02	73		2,6	100		0,26	100		18,9	100		1,6	100		0,3	100		115631,3	100	10,3	100		140,2	100		934,3	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		0,8	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		20,7	100		1,6	100		0,3	100		115814,0	100	10,1	100		140,4	100		935,1	100		in Betrieb
15:00		1,6	100		1,5	100		0,02	100		2,6	100		0,26	100		25,8	100		1,6	100		0,3	100		115924,5	100	10,3	100		140,7	100		930,4	100		in Betrieb
15:30		1,7	100		2,4	100		0,03	100		2,4	100		0,26	100		27,1	100		1,6	100		0,3	100		116865,6	100	10,3	100		140,5	100		938,1	100		in Betrieb
16:00		1,6	100		0,9	100		0,02	73		2,7	100		0,26	100		28,7	100		1,6	100		0,2	100		117480,5	100	10,3	100		140,7	100		939,6	100		in Betrieb
16:30		1,6	100		1,2	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		30,1	100		1,6	100		0,3	100		117867,6	100	10,1	100		141,1	100		942,6	100		in Betrieb
17:00		1,6	100		1,7	100		0,03	100		2,1	100		0,26	100		29,5	100		1,6	100		0,2	100		117888,2	100	10,3	100		140,9	100		934,1	100		in Betrieb
17:30		1,6	100		1,3	100		0,03	100		2,4	100		0,26	94		22,8	100		1,6	100		0,3	100		116969,6	100	10,4	100		140,7	100		920,0	100		in Betrieb
18:00		1,8	100		1,7	100		0,04	73		2,4	100		0,26	100		24,8	100		1,6	100		0,3	100		116936,8	100	10,2	100		140,9	100		928,9	100		in Betrieb
18:30		1,9	100		1,6	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		21,2	100		1,6	100		0,2	100		117180,3	100	10,4	100		140,7	100		928,7	100		in Betrieb
19:00		4,8	86		1,7	86		0,0	100		2,8	86		0,25	100		12,2	86		1,6	86		0,2	86		116852,8	100	10,5	86		140,1	100		927,0	100		in Betrieb
19:30		2,3	78		0,0	78		0,0	100		3,4	78		0,26	100		17,8	78		1,6	78		0,1	78		116584,2	100	10,2	78		140,4	100		938,3	100		in Betrieb
20:00		2,9	100		0,3	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		25,9	100		1,6	100		0,1	100		116780,3	100	10,1	100		140,7	100		939,6	100		in Betrieb
20:30		2,6	100		1,1	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		27,7	100		1,6	100		0,0	100		116770,8	100	10,6	100		140,3	100		929,7	100		in Betrieb
21:00		2,3	100		0,9	100		0,02	100		2,7	100		0,26	100		26,2	100		1,6	100		0,0	100		116377,5	100	10,1	100		140,4	100		937,0	100		in Betrieb
21:30		5,0	100		2,9	100		0,05	100		2,7	100		0,25	94		23,5	100		1,6	100		0,1	100		115613,6	100	10,5	100		140,1	100		927,9	100		in Betrieb
22:00		4,0	100		1,1	10																															