

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 25/11/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		2,1	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		19,4	100		1,6	100		0,0	100		113502,7	100	10,3	100	139,7	100	926,4	100	In marcia
01:00		2,9	100		1,3	100		0,03	100		3,7	100		0,26	100		23,2	100		1,6	100		0,0	100		114283,8	100	9,9	100	140,2	100	939,3	100	In marcia
01:30		1,7	100		0,5	100		0,05	100		3,1	100		0,26	94		22,3	100		1,6	100		0,1	100		115107,1	100	10,1	100	140,3	100	938,0	100	In marcia
02:00		2,8	100		2,1	100		0,07	73		3,1	100		0,26	100		21,2	100		1,6	100		0,2	100		115135,4	100	10,1	100	140,3	100	935,6	100	In marcia
02:30		2,6	100		1,8	100		0,02	100		3,4	100		0,26	100		20,5	100		1,6	100		0,1	100		115803,5	100	10,0	100	140,4	100	942,7	100	In marcia
03:00		1,9	100		1,1	100		0,04	100		3,0	100		0,26	100		19,1	100		1,6	100		0,1	100		115714,2	100	10,4	100	140,2	100	939,1	100	In marcia
03:30		1,8	100		1,1	100		0,03	100		3,0	100		0,26	100		30,3	100		1,6	100		0,1	100		115347,3	100	10,2	100	140,3	100	935,0	100	In marcia
04:00		2,1	100		2,0	100		0,02	73		3,3	100		0,26	100		32,9	100		1,6	100		0,1	100		115742,3	100	10,1	100	140,4	100	939,7	100	In marcia
04:30		3,0	100		1,8	100		0,08	100		3,3	100		0,26	100		28,2	100		1,6	100		0,1	100		116193,5	100	10,0	100	140,5	100	948,6	100	In marcia
05:00		1,9	100		0,9	100		0,11	100		3,3	100		0,25	100		19,9	100		1,6	100		0,0	100		116717,1	100	10,5	100	140,3	100	937,0	100	In marcia
05:30		2,6	100		1,8	100		0,12	100		3,6	100		0,52	95		30,7	100		1,6	100		0,1	100		115587,0	100	10,0	100	140,6	100	936,1	100	In marcia
06:00		2,2	100		1,4	100		0,07	73		2,9	100		0,26	100		23,1	100		1,6	100		0,1	100		115909,1	100	10,4	100	140,1	100	928,9	100	In marcia
06:30		1,9	100		0,8	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		27,5	100		1,6	100		0,1	100		115668,9	100	10,3	100	140,5	100	927,7	100	In marcia
07:00		3,8	85		1,6	85		0,04	100		3,2	85		0,26	100		31,6	85		1,6	85		0,1	85		115311,5	100	10,1	85	140,7	100	935,7	100	In marcia
07:30		3,0	79		2,5	79		0,03	100		3,9	79		0,26	100		23,3	79		1,6	79		0,2	79		117103,2	100	10,1	79	140,5	100	931,1	100	In marcia
08:00		3,2	100		1,3	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		20,6	100		1,6	100		0,2	100		117928,6	100	10,3	100	140,7	100	933,6	100	In marcia
08:30		2,7	100		1,2	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		20,3	100		1,6	100		0,1	100		118758,7	100	10,2	100	140,8	100	938,1	100	In marcia
09:00		2,3	100		1,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		19,1	100		1,6	100		0,2	100		117171,2	100	10,4	100	140,5	100	926,2	100	In marcia
09:30		5,6	100		1,8	100		0,0	100		3,0	100		0,26	94		22,5	100		1,6	100		0,2	100		117006,7	100	10,3	100	140,4	100	929,0	100	In marcia
10:00		5,0	100		0,6	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		25,9	100		1,6	100		0,2	100		115035,5	100	10,0	100	140,3	100	934,6	100	In marcia
10:30		3,7	100		0,8	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		24,7	100		1,6	100		0,2	100		115039,5	100	10,3	100	140,0	100	930,4	100	In marcia
11:00		2,9	100		0,6	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		30,1	100		1,6	100		0,2	100		114534,4	100	9,9	100	140,2	100	939,7	100	In marcia
11:30		3,6	100		1,8	100		0,01	100		2,9	100		0,25	100		27,6	100		1,6	100		0,2	100		115140,7	100	10,2	100	140,0	100	929,9	100	In marcia
12:00		2,8	100		0,8	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		28,4	100		1,6	100		0,2	100		114392,9	100	10,2	100	140,2	100	934,5	100	In marcia
12:30		4,8	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		25,0	100		1,6	100		0,2	100		114657,3	100	9,9	100	140,3	100	947,7	100	In marcia
13:00		5,7	100		1,1	100		0,02	100		3,3	100		0,26	100		25,8	100		1,6	100		0,2	100		115097,0	100	10,1	100	140,1	100	938,6	100	In marcia
13:30		2,5	100		0,0	100		0,02	100		2,9	100		0,25	94		22,4	100		1,6	100		0,2	100		115110,6	100	10,2	100	139,9	100	938,0	100	In marcia
14:00		2,6	100		0,1	100		0,02	73		2,9	100		0,26	100		22,4	100		1,6	100		0,2	100		114204,0	100	10,2	100	139,9	100	937,3	100	In marcia
14:30		4,6	100		1,6	100		0,02	100		3,3	100		0,25	100		23,2	100		1,6	100		0,2	100		114045,6	100	10,1	100	139,8	100	941,7	100	In marcia
15:00		3,7	100		1,5	100		0,05	100		2,9	100		0,26	100		30,5	100		1,6	100		0,2	100		115477,0	100	10,0	100	140,4	100	946,8	100	In marcia
15:30		2,9	100		1,5	100		0,05	100		2,6	100		0,25	100		25,8	100		1,6	100		0,2	100		115922,9	100	10,4	100	140,1	100	930,7	100	In marcia
16:00		3,7	100		1,4	100		0,02	73		2,7	100		0,25	100		24,0	100		1,6	100		0,1	100		115823,0	100	10,3	100	140,1	100	932,7	100	In marcia
16:30		6,5	100		0,4	100		0,01	100		3,1	100		0,25	100		23,4	100		1,6	100		0,2	100		116344,7	100	10,3	100	140,1	100	935,0	100	In marcia
17:00		6,7	100		0,0	100		0,02	100		4,5	100		0,25	100		19,5	100		1,6	100		0,1	100		115495,7	100	10,8	100	139,6	100	923,5	100	In marcia
17:30		2,1	100		0,0	100		0,03	100		4,5	100		0,25	94		17,7	100		1,6	100		0,2	100		118738,3	100	10,8	100	140,4	100	928,5	100	In marcia
18:00		1,6	100		0,0	100		0,02	73		3,8	100		0,26	100		27,3	100		1,6	100		0,2	100		115331,3	100	10,3	100	140,4	100	930,3	100	In marcia
18:30		1,6	100		0,0	100		0,1	100		3,3	100		0,25	100		33,4	100		1,6	100		0,2	100		116214,3	100	10,0	100	140,2	100	935,7	100	In marcia
19:00		1,9	86		0,4	86		0,21	100		2,9	86		0,26	100		33,2	86		1,6	86		0,2	86		116220,8	100	10,1	86	140,5	100	936,6	100	In marcia
19:30		6,5	78		2,3	78		0,15	100		3,3	78		0,25	100		22,6	78		1,6	78		0,0	78		115732,1	100	10,4	78	140,2	100	926,9	100	In marcia
20:00		9,3	100		1,8	100		0,05	73		4,0	100		0,25	100		18,0	100		1,6	100		0,0	100		116439,5	100	10,4	100	139,9	100	935,7	100	In marcia
20:30		1,5	100		0,0	100		0,03	100		4,2	100		0,25	100		12,9	100		1,6	100		0,0	100		116013,8	100	10,6	100	140,0	100	926,9	100	In marcia
21:00		1,6	100		0,0	100		0,09	100		3,9	100		0,25	100		19,4	100		1,6	100		0,0	100		115393,1	100	10,0	100	140,1	100	932,0	100	In marcia
21:30		1,9	100		0,0	100		0,07	100		4,0	100		0,25	94		17,9	100		1,6	100		0,0	100		115631,6	100	10,2	100	139,8	100	935,0	100	In marcia
22:00		2,6	100		0,0	100		0,09	73		3,3	100		0,25	100		19,2	100		1,6	100		0,0	100		113790,6	100	10,3	100	139,5	100	930,7	100	In marcia
22:30		3,9	100		0,0	100		0,13	100		3,3	100		0,26	100		32,7	100		1,6	100		0,0	100		112765,1	100	9,9	100	139,9	100	942,4	100	In marcia
23:00		6,4																																

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		2,1	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		19,4	100		1,6	100		0,0	100		113502,7	100	10,3	100		139,7	100		926,4	100	in Betrieb
01:00		2,9	100		1,3	100		0,03	100		3,7	100		0,26	100		23,2	100		1,6	100		0,0	100		114283,8	100	9,9	100		140,2	100		939,3	100	in Betrieb
01:30		1,7	100		0,5	100		0,05	100		3,1	100		0,26	94		22,3	100		1,6	100		0,1	100		115107,1	100	10,1	100		140,3	100		938,0	100	in Betrieb
02:00		2,8	100		2,1	100		0,07	73		3,1	100		0,26	100		21,2	100		1,6	100		0,2	100		115135,4	100	10,1	100		140,3	100		935,6	100	in Betrieb
02:30		2,6	100		1,8	100		0,02	100		3,4	100		0,26	100		20,5	100		1,6	100		0,1	100		115803,5	100	10,0	100		140,4	100		942,7	100	in Betrieb
03:00		1,9	100		1,1	100		0,04	100		3,0	100		0,26	100		19,1	100		1,6	100		0,1	100		115714,2	100	10,4	100		140,2	100		939,1	100	in Betrieb
03:30		1,8	100		1,1	100		0,03	100		3,0	100		0,26	100		30,3	100		1,6	100		0,1	100		115347,3	100	10,2	100		140,3	100		935,0	100	in Betrieb
04:00		2,1	100		2,0	100		0,02	73		3,3	100		0,26	100		32,9	100		1,6	100		0,1	100		115742,3	100	10,1	100		140,4	100		939,7	100	in Betrieb
04:30		3,0	100		1,8	100		0,08	100		3,3	100		0,26	100		28,2	100		1,6	100		0,1	100		116193,5	100	10,0	100		140,5	100		948,6	100	in Betrieb
05:00		1,9	100		0,9	100		0,11	100		3,3	100		0,25	100		19,9	100		1,6	100		0,0	100		116717,1	100	10,5	100		140,3	100		937,0	100	in Betrieb
05:30		2,6	100		1,8	100		0,12	100		3,6	100		0,52	95		30,7	100		1,6	100		0,1	100		115587,0	100	10,0	100		140,6	100		936,1	100	in Betrieb
06:00		2,2	100		1,4	100		0,07	73		2,9	100		0,26	100		23,1	100		1,6	100		0,1	100		115909,1	100	10,4	100		140,1	100		928,9	100	in Betrieb
06:30		1,9	100		0,8	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		27,5	100		1,6	100		0,1	100		115668,9	100	10,3	100		140,5	100		927,7	100	in Betrieb
07:00		3,8	85		1,6	85		0,04	100		3,2	85		0,26	100		31,6	85		1,6	85		0,1	85		115311,5	100	10,1	85		140,7	100		935,7	100	in Betrieb
07:30		3,0	79		2,5	79		0,03	100		3,9	79		0,26	100		23,3	79		1,6	79		0,2	79		117103,2	100	10,1	79		140,5	100		931,1	100	in Betrieb
08:00		3,2	100		1,3	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		20,6	100		1,6	100		0,2	100		117928,6	100	10,3	100		140,7	100		933,6	100	in Betrieb
08:30		2,7	100		1,2	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		20,3	100		1,6	100		0,1	100		118758,7	100	10,2	100		140,8	100		938,1	100	in Betrieb
09:00		2,3	100		1,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		19,1	100		1,6	100		0,2	100		117171,2	100	10,4	100		140,5	100		926,2	100	in Betrieb
09:30		5,6	100		1,8	100		0,0	100		3,0	100		0,26	94		22,5	100		1,6	100		0,2	100		117006,7	100	10,3	100		140,4	100		929,0	100	in Betrieb
10:00		5,0	100		0,6	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		25,9	100		1,6	100		0,2	100		115035,5	100	10,0	100		140,3	100		934,6	100	in Betrieb
10:30		3,7	100		0,8	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		24,7	100		1,6	100		0,2	100		115039,5	100	10,3	100		140,0	100		930,4	100	in Betrieb
11:00		2,9	100		0,6	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		30,1	100		1,6	100		0,2	100		114534,4	100	9,9	100		140,2	100		939,7	100	in Betrieb
11:30		3,6	100		1,8	100		0,01	100		2,9	100		0,25	100		27,6	100		1,6	100		0,2	100		115140,7	100	10,2	100		140,0	100		929,9	100	in Betrieb
12:00		2,8	100		0,8	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		28,4	100		1,6	100		0,2	100		114392,9	100	10,2	100		140,2	100		934,5	100	in Betrieb
12:30		4,8	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		25,0	100		1,6	100		0,2	100		114657,3	100	9,9	100		140,3	100		947,7	100	in Betrieb
13:00		5,7	100		1,1	100		0,02	100		3,3	100		0,26	100		25,8	100		1,6	100		0,2	100		115097,0	100	10,1	100		140,1	100		938,6	100	in Betrieb
13:30		2,5	100		0,0	100		0,02	100		2,9	100		0,25	94		22,4	100		1,6	100		0,2	100		115110,6	100	10,2	100		139,9	100		938,0	100	in Betrieb
14:00		2,6	100		0,1	100		0,02	73		2,9	100		0,26	100		22,4	100		1,6	100		0,2	100		114204,0	100	10,2	100		139,9	100		937,3	100	in Betrieb
14:30		4,6	100		1,6	100		0,02	100		3,3	100		0,25	100		23,2	100		1,6	100		0,2	100		114045,6	100	10,1	100		139,8	100		941,7	100	in Betrieb
15:00		3,7	100		1,5	100		0,05	100		2,9	100		0,26	100		30,5	100		1,6	100		0,2	100		115477,0	100	10,0	100		140,4	100		946,8	100	in Betrieb
15:30		2,9	100		1,5	100		0,05	100		2,6	100		0,25	100		25,8	100		1,6	100		0,2	100		115922,9	100	10,4	100		140,1	100		930,7	100	in Betrieb
16:00		3,7	100		1,4	100		0,02	73		2,7	100		0,25	100		24,0	100		1,6	100		0,1	100		115823,0	100	10,3	100		140,1	100		932,7	100	in Betrieb
16:30		6,5	100		0,4	100		0,01	100		3,1	100		0,25	100		23,4	100		1,6	100		0,2	100		116344,7	100	10,3	100		140,1	100		935,0	100	in Betrieb
17:00		6,7	100		0,0	100		0,02	100		4,5	100		0,25	100		19,5	100		1,6	100		0,1	100		115495,7	100	10,8	100		139,6	100		923,5	100	in Betrieb
17:30		2,1	100		0,0	100		0,03	100		4,5	100		0,25	94		17,7	100		1,6	100		0,2	100		118738,3	100	10,8	100		140,4	100		928,5	100	in Betrieb
18:00		1,6	100		0,0	100		0,02	73		3,8	100		0,26	100		27,3	100		1,6	100		0,2	100		115331,3	100	10,3	100		140,4	100		930,3	100	in Betrieb
18:30		1,6	100		0,0	100		0,1	100		3,3	100		0,25	100		33,4	100		1,6	100		0,2	100		116214,3	100	10,0	100		140,2	100		935,7	100	in Betrieb
19:00		1,9	86		0,4	86		0,21	100		2,9	86		0,26	100		33,2	86		1,6	86		0,2	86		116220,8	100	10,1	86		140,5	100		936,6	100	in Betrieb
19:30		6,5	78		2,3	78		0,15	100		3,3	78		0,25	100		22,6	78		1,6	78		0,0	78		115732,1	100	10,4	78		140,2	100		926,9	100	in Betrieb
20:00		9,3	100		1,8	100		0,05	73		4,0	100		0,25	100		18,0	100		1,6	100		0,0	100		116439,5	100	10,4	100		139,9	100		935,7	100	in Betrieb
20:30		1,5	100		0,0	100		0,03	100		4,2	100		0,25	100		12,9	100		1,6	100		0,0	100		116013,8	100	10,6	100		140,0	100		926,9	100	in Betrieb
21:00		1,6	100		0,0	100		0,09	100		3,9	100		0,25	100		19,4	100		1,6	100		0,0	100		115393,1	100	10,0	100		140,1	100		932,0	100	in Betrieb
21:30		1,9	100		0,0	100		0,07	100		4,0	100		0,25	94		17,9	100		1,6	100		0,0	100		115631,6	100	10,2	100		139,8	100		935,0	100	in Betrieb
22:00		2,6	100		0,0	100		0,09	73		3,3	100		0,25	100		19,2	100		1,6	100		0,0	100		113790,6	100	10,3								