

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		3,2	100		1,4	100		0,15	100		4,5	100		0,62	100		23,7	100		1,6	100		0,0	100		131646,1	100	10,8	100		142,0	100		929,1	100		In marcia
01:00		3,7	100		1,5	100		0,21	100		4,6	100		0,25	100		14,2	100		1,6	100		0,0	100		120336,5	100	11,0	100		140,3	100		926,5	100		In marcia
01:30		2,5	100		0,7	100		0,13	100		3,9	100		0,25	94		22,6	100		1,6	100		0,0	100		118652,0	100	10,3	100		139,3	100		935,5	100		In marcia
02:00		2,2	100		0,3	100		0,11	73		4,2	100		0,25	100		27,3	100		1,6	100		0,1	100		117906,8	100	9,9	100		139,4	100		943,6	100		In marcia
02:30		1,6	100		0,0	100		0,14	100		3,5	100		0,25	100		29,1	100		1,6	100		0,1	100		118242,1	100	10,3	100		139,6	100		936,5	100		In marcia
03:00		2,7	100		0,5	100		0,25	100		4,0	100		0,25	100		30,4	100		1,6	100		0,1	100		118556,6	100	10,2	100		139,6	100		935,1	100		In marcia
03:30		2,9	100		0,4	100		0,13	100		4,4	100		0,25	100		22,8	100		1,6	100		0,1	100		118306,8	100	10,1	100		139,5	100		937,2	100		In marcia
04:00		5,2	100		0,6	100		0,13	73		5,5	100		0,25	100		25,3	100		1,6	100		0,1	100		119637,0	100	9,9	100		140,4	100		948,8	100		In marcia
04:30		4,2	100		0,5	100		0,06	100		5,0	100		0,25	100		21,5	100		1,6	100		0,1	100		122348,7	100	10,2	100		140,4	100		949,3	100		In marcia
05:00		2,5	100		0,5	100		0,1	100		4,2	100		0,25	100		26,6	100		1,5	100		0,0	100		122560,0	100	10,3	100		140,7	100		939,3	100		In marcia
05:30		4,9	100		1,8	100		0,06	100		4,3	100		0,25	94		29,0	100		1,6	100		0,0	100		122443,2	100	10,4	100		140,5	100		939,0	100		In marcia
06:00		3,2	100		0,6	100		0,02	73		4,4	100		0,25	100		24,2	100		1,6	100		0,0	100		121554,1	100	10,4	100		140,2	100		935,5	100		In marcia
06:30		4,2	100		1,5	100		0,02	100		3,6	100		0,25	100		23,8	100		1,5	100		0,1	100		120877,8	100	10,3	100		139,9	100		937,3	100		In marcia
07:00		3,4	86		0,8	86		0,02	100		3,5	86		0,25	100		22,5	86		1,6	86		0,0	86		119940,5	100	10,3	86		139,7	100		939,4	100		In marcia
07:30		5,9	78		2,0	78		0,07	100		4,3	78		0,25	100		30,1	78		1,5	78		0,0	78		119975,1	100	10,1	78		139,8	100		928,3	100		In marcia
08:00		2,6	100		0,2	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		18,2	100		1,6	100		0,0	100		120871,2	100	10,2	100		140,1	100		932,6	100		In marcia
08:30		4,7	100		0,1	100		0,12	100		4,4	100		0,25	100		16,8	100		1,6	100		0,0	100		120395,9	100	10,3	100		140,0	100		932,6	100		In marcia
09:00		2,2	100		0,0	100		0,13	100		5,8	100		0,25	100		21,1	100		1,6	100		0,0	100		120257,2	100	10,3	100		139,9	100		938,2	100		In marcia
09:30		3,6	100		1,1	100		0,27	100		4,3	100		0,25	94		30,3	100		1,6	100		0,0	100		119292,7	100	10,1	100		140,1	100		941,3	100		In marcia
10:00		6,9	100		1,9	100		0,11	73		4,4	100		0,25	100		35,6	100		1,6	100		0,0	100		122075,6	100	10,2	100		141,0	100		932,7	100		In marcia
10:30		3,1	100		0,0	100		0,1	100		4,6	100		0,25	100		35,4	100		1,6	100		0,0	100		123095,8	100	10,2	100		141,4	100		934,4	100		In marcia
11:00		3,1	100		0,5	100		0,17	100		3,7	100		0,25	100		25,0	100		1,6	100		0,0	100		124358,0	100	10,8	100		141,6	100		917,5	100		In marcia
11:30		4,5	100		0,5	100		0,21	100		3,8	100		0,25	100		19,7	100		1,6	100		0,0	100		125803,8	100	10,2	100		141,9	100		934,1	100		In marcia
12:00		3,2	100		0,5	100		0,11	73		4,1	100		0,25	100		11,5	100		1,6	100		0,0	100		122987,7	100	10,7	100		141,1	100		924,1	100		In marcia
12:30		4,0	100		1,1	100		0,06	100		3,8	100		0,25	100		11,5	100		1,6	100		0,0	100		123077,3	100	10,6	100		140,6	100		933,8	100		In marcia
13:00		2,0	100		0,0	100		0,2	100		3,6	100		0,25	100		26,0	100		1,6	100		0,0	100		121282,4	100	10,4	100		141,1	100		934,4	100		In marcia
13:30		4,2	100		2,3	100		0,19	100		3,8	100		0,25	94		20,4	100		1,6	100		0,0	100		121053,6	100	10,6	100		140,1	100		934,0	100		In marcia
14:00		3,4	100		1,1	100		0,09	73		3,7	100		0,25	100		30,7	100		1,6	100		0,0	100		118755,9	100	10,0	100		140,1	100		943,1	100		In marcia
14:30		2,3	100		1,0	100		0,05	100		4,0	100		0,25	100		34,7	100		1,6	100		0,0	100		118539,2	100	10,2	100		140,2	100		950,7	100		In marcia
15:00		4,4	100		1,5	100		0,11	100		4,9	100		0,26	100		37,4	100		1,6	100		0,0	100		118308,2	100	10,2	100		140,4	100		933,3	100		In marcia
15:30		5,2	100		1,0	100		0,09	100		5,2	100		0,26	100		39,1	100		1,7	100		0,0	100		118813,4	100	10,0	100		140,8	100		932,1	100		In marcia
16:00		4,5	100		1,2	100		0,09	73		4,0	100		0,25	100		27,7	100		1,6	100		0,0	100		121196,8	100	9,9	100		140,6	100		939,0	100		In marcia
16:30		2,0	100		0,5	100		0,08	100		4,6	100		0,25	100		21,1	100		1,6	100		0,0	100		122390,8	100	10,3	100		141,3	100		935,6	100		In marcia
17:00		7,8	100		0,8	100		0,1	100		4,0	100		0,25	100		15,0	100		1,6	100		0,0	100		121751,0	100	10,3	100		140,6	100		932,0	100		In marcia
17:30		3,7	100		0,0	100		0,05	100		4,5	100		0,25	95		12,6	100		1,6	100		0,0	100		121650,1	100	10,4	100		140,4	100		937,7	100		In marcia
18:00		1,6	100		0,0	100		0,14	73		3,6	100		0,25	100		21,6	100		1,6	100		0,0	100		120689,5	100	10,2	100		141,0	100		945,8	100		In marcia
18:30		4,7	100		0,0	100		0,16	100		4,4	100		0,25	100		17,6	100		1,6	100		0,0	100		121195,0	100	10,2	100		140,2	100		948,8	100		In marcia
19:00		3,6	84		0,0	84		0,06	100		4,6	84		0,25	100		17,4	84		1,6	84		0,0	84		120917,0	100	10,4	84		140,2	100		942,1	100		In marcia
19:30		1,7	79		0,0	79		0,08	100		4,0	79		0,25	100		38,8	79		1,6	79		0,1	79		119542,5	100	10,7	79		140,0	100		933,5	100		In marcia
20:00		3,3	100		0,3	100		0,15	73		3,6	100		0,25	100		39,4	100		1,6	100		0,2	100		117741,4	100	10,1	100		140,1	100		940,1	100		In marcia
20:30		3,1	100		1,5	100		0,06	100		3,7	100		0,25	100		30,9	100		1,6	100		0,1	100		117800,7	100	10,0	100		139,7	100		940,4	100		In marcia
21:00		3,0	100		1,1	100		0,02	100		7,3	100		0,25	100		32,5	100		1,6	100		0,1	100		118503,0	100	10,0	100		140,0	100		942,9	100		In marcia
21:30		1,6	100		0,0	100		0,11	100		6,9	100		0,25	94		29,7	100		1,6	100		0,1	100		118079,1	100	10,0	100		140,0	100		943,1	100		In marcia
22:00		1,9	100																																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,2	100		1,4	100		0,15	100		4,5	100		0,62	100		23,7	100		1,6	100		0,0	100		131646,1	100	10,8	100		142,0	100		929,1	100		in Betrieb
01:00		3,7	100		1,5	100		0,21	100		4,6	100		0,25	100		14,2	100		1,6	100		0,0	100		120336,5	100	11,0	100		140,3	100		926,5	100		in Betrieb
01:30		2,5	100		0,7	100		0,13	100		3,9	100		0,25	94		22,6	100		1,6	100		0,0	100		118652,0	100	10,3	100		139,3	100		935,5	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		0,3	100		0,11	73		4,2	100		0,25	100		27,3	100		1,6	100		0,1	100		117906,8	100	9,9	100		139,4	100		943,6	100		in Betrieb
02:30		1,6	100		0,0	100		0,14	100		3,5	100		0,25	100		29,1	100		1,6	100		0,1	100		118242,1	100	10,3	100		139,6	100		936,5	100		in Betrieb
03:00		2,7	100		0,5	100		0,25	100		4,0	100		0,25	100		30,4	100		1,6	100		0,1	100		118556,6	100	10,2	100		139,6	100		935,1	100		in Betrieb
03:30		2,9	100		0,4	100		0,13	100		4,4	100		0,25	100		22,8	100		1,6	100		0,1	100		118306,8	100	10,1	100		139,5	100		937,2	100		in Betrieb
04:00		5,2	100		0,6	100		0,13	73		5,5	100		0,25	100		25,3	100		1,6	100		0,1	100		119637,0	100	9,9	100		140,4	100		948,8	100		in Betrieb
04:30		4,2	100		0,5	100		0,06	100		5,0	100		0,25	100		21,5	100		1,6	100		0,1	100		122348,7	100	10,2	100		140,4	100		949,3	100		in Betrieb
05:00		2,5	100		0,5	100		0,1	100		4,2	100		0,25	100		26,6	100		1,5	100		0,0	100		122560,0	100	10,3	100		140,7	100		939,3	100		in Betrieb
05:30		4,9	100		1,8	100		0,06	100		4,3	100		0,25	94		29,0	100		1,6	100		0,0	100		122443,2	100	10,4	100		140,5	100		939,0	100		in Betrieb
06:00		3,2	100		0,6	100		0,02	73		4,4	100		0,25	100		24,2	100		1,6	100		0,0	100		121554,1	100	10,4	100		140,2	100		935,5	100		in Betrieb
06:30		4,2	100		1,5	100		0,02	100		3,6	100		0,25	100		23,8	100		1,5	100		0,1	100		120877,8	100	10,3	100		139,9	100		937,3	100		in Betrieb
07:00		3,4	86		0,8	86		0,02	100		3,5	86		0,25	100		22,5	86		1,6	86		0,0	86		119940,5	100	10,3	86		139,7	100		939,4	100		in Betrieb
07:30		5,9	78		2,0	78		0,07	100		4,3	78		0,25	100		30,1	78		1,5	78		0,0	78		119975,1	100	10,1	78		139,8	100		928,3	100		in Betrieb
08:00		2,6	100		0,2	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		18,2	100		1,6	100		0,0	100		120871,2	100	10,2	100		140,1	100		932,6	100		in Betrieb
08:30		4,7	100		0,1	100		0,12	100		4,4	100		0,25	100		16,8	100		1,6	100		0,0	100		120395,9	100	10,3	100		140,0	100		932,6	100		in Betrieb
09:00		2,2	100		0,0	100		0,13	100		5,8	100		0,25	100		21,1	100		1,6	100		0,0	100		120257,2	100	10,3	100		139,9	100		938,2	100		in Betrieb
09:30		3,6	100		1,1	100		0,27	100		4,3	100		0,25	94		30,3	100		1,6	100		0,0	100		119292,7	100	10,1	100		140,1	100		941,3	100		in Betrieb
10:00		6,9	100		1,9	100		0,11	73		4,4	100		0,25	100		35,6	100		1,6	100		0,0	100		122075,6	100	10,2	100		141,0	100		932,7	100		in Betrieb
10:30		3,1	100		0,0	100		0,1	100		4,6	100		0,25	100		35,4	100		1,6	100		0,0	100		123095,8	100	10,2	100		141,4	100		934,4	100		in Betrieb
11:00		3,1	100		0,5	100		0,17	100		3,7	100		0,25	100		25,0	100		1,6	100		0,0	100		124358,0	100	10,8	100		141,6	100		917,5	100		in Betrieb
11:30		4,5	100		0,5	100		0,21	100		3,8	100		0,25	100		19,7	100		1,6	100		0,0	100		125803,8	100	10,2	100		141,9	100		934,1	100		in Betrieb
12:00		3,2	100		0,5	100		0,11	73		4,1	100		0,25	100		11,5	100		1,6	100		0,0	100		122987,7	100	10,7	100		141,1	100		924,1	100		in Betrieb
12:30		4,0	100		1,1	100		0,06	100		3,8	100		0,25	100		11,5	100		1,6	100		0,0	100		123077,3	100	10,6	100		140,6	100		933,8	100		in Betrieb
13:00		2,0	100		0,0	100		0,2	100		3,6	100		0,25	100		26,0	100		1,6	100		0,0	100		121282,4	100	10,4	100		141,1	100		934,4	100		in Betrieb
13:30		4,2	100		2,3	100		0,19	100		3,8	100		0,25	94		20,4	100		1,6	100		0,0	100		121053,6	100	10,6	100		140,1	100		934,0	100		in Betrieb
14:00		3,4	100		1,1	100		0,09	73		3,7	100		0,25	100		30,7	100		1,6	100		0,0	100		118755,9	100	10,0	100		140,1	100		943,1	100		in Betrieb
14:30		2,3	100		1,0	100		0,05	100		4,0	100		0,25	100		34,7	100		1,6	100		0,0	100		119539,2	100	10,2	100		140,2	100		950,7	100		in Betrieb
15:00		4,4	100		1,5	100		0,11	100		4,9	100		0,26	100		37,4	100		1,6	100		0,0	100		118308,2	100	10,2	100		140,4	100		933,3	100		in Betrieb
15:30		5,2	100		1,0	100		0,09	100		5,2	100		0,26	100		39,1	100		1,7	100		0,0	100		118813,4	100	10,0	100		140,8	100		932,1	100		in Betrieb
16:00		4,5	100		1,2	100		0,09	73		4,0	100		0,25	100		27,7	100		1,6	100		0,0	100		121196,8	100	9,9	100		140,6	100		939,0	100		in Betrieb
16:30		2,0	100		0,5	100		0,08	100		4,6	100		0,25	100		21,1	100		1,6	100		0,0	100		122390,8	100	10,3	100		141,3	100		935,6	100		in Betrieb
17:00		7,8	100		0,8	100		0,1	100		4,0	100		0,25	100		15,0	100		1,6	100		0,0	100		121751,0	100	10,3	100		140,6	100		932,0	100		in Betrieb
17:30		3,7	100		0,0	100		0,05	100		4,5	100		0,25	95		12,6	100		1,6	100		0,0	100		121650,1	100	10,4	100		140,4	100		937,7	100		in Betrieb
18:00		1,6	100		0,0	100		0,14	73		3,6	100		0,25	100		21,6	100		1,6	100		0,0	100		120689,5	100	10,2	100		141,0	100		945,8	100		in Betrieb
18:30		4,7	100		0,0	100		0,16	100		4,4	100		0,25	100		17,6	100		1,6	100		0,0	100		121195,0	100	10,2	100		140,2	100		948,8	100		in Betrieb
19:00		3,6	84		0,0	84		0,06	100		4,6	84		0,25	100		17,4	84		1,6	84		0,0	84		120917,0	100	10,4	84		140,2	100		942,1	100		in Betrieb
19:30		1,7	79		0,0	79		0,08	100		4,0	79		0,25	100		38,8	79		1,6	79		0,1	79		119542,5	100	10,7	79		140,0	100		933,5	100		in Betrieb
20:00		3,3	100		0,3	100		0,15	73		3,6	100		0,25	100		39,4	100		1,6	100		0,2	100		117741,4	100	10,1	100		140,1	100		940,1	100		in Betrieb
20:30		3,1	100		1,5	100		0,06	100		3,7	100		0,25	100		30,9	100		1,6	100		0,1	100		117800,7	100	10,0	100		139,7	100		940,4	100		in Betrieb
21:00		3,0	100		1,1	100		0,02	100		7,3	100		0,25	100		32,5	100		1,6	100		0,1	100		118503,0	100	10,0	100		140,0	100		942,9	100		in Betrieb
21:30		1,6	100		0,0	100		0,11	100		6,9	100		0,25	94		29,7	100		1,6	100		0,1	100		118079,1	100	10,0	100		140,0	100		943,1	100		in Betrieb
22:00		1,9	100																																		