

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		4,0	100		0,3	100		0,13	100		4,3	100		0,25	100		26,2	100		1,6	100		0,1	100		119732,3	100		10,1	100		140,6	100		939,9	100		In marcia
01:00		2,9	100		0,0	100		0,15	100		4,0	100		0,26	100		30,4	100		1,7	100		0,1	100		118027,5	100		10,1	100		140,1	100		930,5	100		In marcia
01:30		5,1	100		0,9	100		0,22	100		4,4	100		0,26	94		27,6	100		1,7	100		0,1	100		118955,1	100		10,0	100		140,7	100		939,7	100		In marcia
02:00		4,3	100		0,5	100		0,15	73		4,9	100		0,26	100		22,3	100		1,6	100		0,1	100		120290,9	100		10,2	100		140,7	100		933,9	100		In marcia
02:30		3,9	100		0,1	100		0,23	100		4,2	100		0,26	100		23,3	100		1,7	100		0,1	100		120205,9	100		10,0	100		141,1	100		940,6	100		In marcia
03:00		3,3	100		0,1	100		0,25	100		4,0	100		0,25	100		18,5	100		1,6	100		0,1	100		120784,9	100		10,3	100		140,7	100		938,0	100		In marcia
03:30		4,2	100		0,3	100		0,2	100		4,1	100		0,25	100		19,7	100		1,6	100		0,2	100		120480,0	100		10,1	100		140,7	100		944,4	100		In marcia
04:00		4,8	100		0,4	100		0,14	73		4,6	100		0,26	100		21,9	100		1,7	100		0,1	100		119765,8	100		10,2	100		140,7	100		941,7	100		In marcia
04:30		3,2	100		0,0	100		0,16	100		4,8	100		0,25	100		22,3	100		1,6	100		0,1	100		120123,7	100		10,2	100		140,7	100		943,0	100		In marcia
05:00		3,5	100		0,3	100		0,25	100		4,6	100		0,26	100		29,2	100		1,7	100		0,1	100		120570,5	100		10,2	100		141,1	100		941,1	100		In marcia
05:30		3,9	100		1,0	100		0,27	100		4,7	100		0,26	94		29,9	100		1,7	100		0,1	100		120445,0	100		10,1	100		141,0	100		935,9	100		In marcia
06:00		5,3	100		1,2	100		0,19	73		5,1	100		0,25	100		26,1	100		1,6	100		0,1	100		121012,4	100		10,2	100		140,9	100		942,3	100		In marcia
06:30		4,0	100		0,1	100		0,03	100		5,0	100		0,25	100		21,0	100		1,6	100		0,1	100		121292,9	100		10,3	100		140,7	100		938,1	100		In marcia
07:00		3,1	85		0,0	85		0,13	100		4,3	85		0,26	100		28,3	85		1,7	85		0,1	85		119965,2	100		10,1	85		141,1	100		947,0	100		In marcia
07:30		5,9	79		0,5	79		0,15	100		4,4	79		0,26	100		25,0	79		1,6	79		0,1	79		121878,8	100		10,1	79		140,9	100		945,9	100		In marcia
08:00		3,4	100		0,0	100		0,12	73		4,4	100		0,25	100		21,7	100		1,6	100		0,1	100		120220,2	100		10,3	100		140,5	100		940,3	100		In marcia
08:30		4,6	100		0,0	100		0,16	100		4,3	100		0,25	100		21,4	100		1,6	100		0,2	100		120097,5	100		10,1	100		140,3	100		944,5	100		In marcia
09:00		3,7	100		0,0	100		0,25	100		4,2	100		0,26	100		26,5	100		1,6	100		0,1	100		119375,7	100		10,0	100		140,7	100		949,0	100		In marcia
09:30		3,1	100		0,0	100		0,29	100		4,3	100		0,25	95		27,3	100		1,6	100		0,1	100		119976,1	100		10,2	100		140,6	100		947,4	100		In marcia
10:00		2,6	100		0,8	100		0,33	73		4,9	100		0,25	100		27,5	100		1,7	100		0,1	100		119336,7	100		10,1	100		140,4	100		949,4	100		In marcia
10:30		2,5	100		0,4	100		0,33	100		5,1	100		0,26	100		38,3	100		1,6	100		0,1	100		120655,3	100		9,9	100		141,3	100		943,5	100		In marcia
11:00		8,2	100		2,7	100		0,41	100		4,7	100		0,26	100		28,2	100		1,6	100		0,1	100		121627,5	100		10,2	100		141,2	100		939,0	100		In marcia
11:30		2,1	100		0,0	100		0,21	100		4,7	100		0,25	100		24,1	100		1,6	100		0,1	100		121423,5	100		10,0	100		140,9	100		942,4	100		In marcia
12:00		1,6	100		0,0	100		0,22	73		3,5	100		0,26	100		25,1	100		1,6	100		0,1	100		120612,2	100		10,4	100		140,8	100		932,1	100		In marcia
12:30		1,6	100		0,0	100		0,9	100		3,7	100		0,26	100		32,5	100		1,6	100		0,1	100		122417,1	100		10,0	100		141,9	100		935,4	100		In marcia
13:00		1,8	100		0,8	100		2,21	100		3,2	100		0,26	100		21,2	100		1,6	100		0,1	100		120902,7	100		10,2	100		141,5	100		942,7	100		In marcia
13:30		2,1	100		2,3	100		1,37	100		3,2	100		0,25	95		11,8	100		1,6	100		0,0	100		120703,6	100		10,3	100		140,4	100		942,6	100		In marcia
14:00		2,7	100		2,1	100		0,99	73		3,8	100		0,26	100		21,7	100		1,6	100		0,1	100		119955,3	100		10,2	100		140,7	100		936,7	100		In marcia
14:30		2,5	100		1,2	100		0,48	100		4,0	100		0,26	100		21,9	100		1,6	100		0,2	100		118932,4	100		10,1	100		140,5	100		942,6	100		In marcia
15:00		2,8	100		0,9	100		0,28	100		4,1	100		0,26	100		24,5	100		1,6	100		0,2	100		117517,2	100		10,1	100		140,5	100		932,4	100		In marcia
15:30		2,9	100		1,6	100		0,13	100		3,6	100		0,26	100		31,2	100		1,7	100		0,2	100		118474,0	100		10,0	100		140,5	100		940,2	100		In marcia
16:00		2,8	100		1,5	100		0,1	73		3,6	100		0,25	100		28,5	100		1,6	100		0,1	100		119518,3	100		10,1	100		140,3	100		944,3	100		In marcia
16:30		2,0	100		1,1	100		0,15	100		3,6	100		0,26	100		26,9	100		1,6	100		0,2	100		118203,5	100		10,0	100		140,4	100		944,8	100		In marcia
17:00		2,9	100		2,1	100		0,19	100		3,7	100		0,26	100		21,1	100		1,5	100		0,2	100		118401,6	100		10,0	100		140,5	100		948,8	100		In marcia
17:30		3,3	100		2,5	100		0,18	100		4,2	100		0,26	94		26,0	100		1,7	100		0,2	100		120068,3	100		9,8	100		141,0	100		957,3	100		In marcia
18:00		1,9	100		0,6	100		0,16	73		3,8	100		0,25	100		17,4	100		1,6	100		0,2	100		119897,9	100		10,2	100		140,3	100		945,1	100		In marcia
18:30		2,3	100		1,1	100		0,12	100		3,8	100		0,25	100		21,6	100		1,6	100		0,2	100		119496,5	100		10,1	100		140,4	100		944,4	100		In marcia
19:00		2,5	86		1,6	86		0,14	100		3,8	86		0,25	100		25,6	86		1,6	86		0,2	86		119292,6	100		10,2	86		140,5	100		945,3	100		In marcia
19:30		1,8	78		1,2	78		0,13	100		5,2	78		0,25	100		30,5	78		1,7	78		0,3	78		118609,3	100		10,1	78		140,3	100		948,4	100		In marcia
20:00		1,6	100		0,8	100		0,13	73		3,9	100		0,25	100		29,3	100		1,6	100		0,3	100		119019,6	100		10,0	100		140,6	100		951,2	100		In marcia
20:30		1,6	100		1,4	100		0,18	100		4,1	100		0,25	100		26,9	100		1,6	100		0,3	100		119527,8	100		10,3	100		140,6	100		936,6	100		In marcia
21:00		1,6	100		2,4	100		0,24	100		3,8	100		0,25	100		24,1	100		1,6	100		0,2	100		121084,4	100		10,2	100		140,8	100		943,4	100		In marcia
21:30		1,7	100		1,1	100		0,18	100		3,2	100		0,25	94		21,0	100																				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,0	100		0,3	100		0,13	100		4,3	100		0,25	100		26,2	100		1,6	100		0,1	100		119732,3	100		10,1	100		140,6	100		939,9	100		in Betrieb
01:00		2,9	100		0,0	100		0,15	100		4,0	100		0,26	100		30,4	100		1,7	100		0,1	100		118027,5	100		10,1	100		140,1	100		930,5	100		in Betrieb
01:30		5,1	100		0,9	100		0,22	100		4,4	100		0,26	94		27,6	100		1,7	100		0,1	100		118955,1	100		10,0	100		140,7	100		939,7	100		in Betrieb
02:00		4,3	100		0,5	100		0,15	73		4,9	100		0,26	100		22,3	100		1,6	100		0,1	100		120290,9	100		10,2	100		140,7	100		933,9	100		in Betrieb
02:30		3,9	100		0,1	100		0,23	100		4,2	100		0,26	100		23,3	100		1,7	100		0,1	100		120205,9	100		10,0	100		141,1	100		940,6	100		in Betrieb
03:00		3,3	100		0,1	100		0,25	100		4,0	100		0,25	100		18,5	100		1,6	100		0,1	100		120784,9	100		10,3	100		140,7	100		938,0	100		in Betrieb
03:30		4,2	100		0,3	100		0,2	100		4,1	100		0,25	100		19,7	100		1,6	100		0,2	100		120480,0	100		10,1	100		140,7	100		944,4	100		in Betrieb
04:00		4,8	100		0,4	100		0,14	73		4,6	100		0,26	100		21,9	100		1,7	100		0,1	100		119765,8	100		10,2	100		140,7	100		941,7	100		in Betrieb
04:30		3,2	100		0,0	100		0,16	100		4,8	100		0,25	100		22,3	100		1,6	100		0,1	100		120123,7	100		10,2	100		140,7	100		943,0	100		in Betrieb
05:00		3,5	100		0,3	100		0,25	100		4,6	100		0,26	100		29,2	100		1,7	100		0,1	100		120570,5	100		10,2	100		141,1	100		941,1	100		in Betrieb
05:30		3,9	100		1,0	100		0,27	100		4,7	100		0,26	94		29,9	100		1,7	100		0,1	100		120445,0	100		10,1	100		141,0	100		935,9	100		in Betrieb
06:00		5,3	100		1,2	100		0,19	73		5,1	100		0,25	100		26,1	100		1,6	100		0,1	100		121012,4	100		10,2	100		140,9	100		942,3	100		in Betrieb
06:30		4,0	100		0,1	100		0,03	100		5,0	100		0,25	100		21,0	100		1,6	100		0,1	100		121292,9	100		10,3	100		140,7	100		938,1	100		in Betrieb
07:00		3,1	85		0,0	85		0,13	100		4,3	85		0,26	100		28,3	85		1,7	85		0,1	85		119965,2	100		10,1	85		141,1	100		947,0	100		in Betrieb
07:30		5,9	79		0,5	79		0,15	100		4,4	79		0,26	100		25,0	79		1,6	79		0,1	79		121878,8	100		10,1	79		140,9	100		945,9	100		in Betrieb
08:00		3,4	100		0,0	100		0,12	73		4,4	100		0,25	100		21,7	100		1,6	100		0,1	100		120220,2	100		10,3	100		140,5	100		940,3	100		in Betrieb
08:30		4,6	100		0,0	100		0,16	100		4,3	100		0,25	100		21,4	100		1,6	100		0,2	100		120097,5	100		10,1	100		140,3	100		944,5	100		in Betrieb
09:00		3,7	100		0,0	100		0,25	100		4,2	100		0,26	100		26,5	100		1,6	100		0,1	100		119375,7	100		10,0	100		140,7	100		949,0	100		in Betrieb
09:30		3,1	100		0,0	100		0,29	100		4,3	100		0,25	95		27,3	100		1,6	100		0,1	100		119976,1	100		10,2	100		140,6	100		947,4	100		in Betrieb
10:00		2,6	100		0,8	100		0,33	73		4,9	100		0,25	100		27,5	100		1,7	100		0,1	100		119336,7	100		10,1	100		140,4	100		949,4	100		in Betrieb
10:30		2,5	100		0,4	100		0,33	100		5,1	100		0,26	100		38,3	100		1,6	100		0,1	100		120655,3	100		9,9	100		141,3	100		943,5	100		in Betrieb
11:00		8,2	100		2,7	100		0,41	100		4,7	100		0,26	100		28,2	100		1,6	100		0,1	100		121627,5	100		10,2	100		141,2	100		939,0	100		in Betrieb
11:30		2,1	100		0,0	100		0,21	100		4,7	100		0,25	100		24,1	100		1,6	100		0,1	100		121423,5	100		10,0	100		140,9	100		942,4	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		0,0	100		0,22	73		3,5	100		0,26	100		25,1	100		1,6	100		0,1	100		120612,2	100		10,4	100		140,8	100		932,1	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		0,0	100		0,9	100		3,7	100		0,26	100		32,5	100		1,6	100		0,1	100		122417,1	100		10,0	100		141,9	100		935,4	100		in Betrieb
13:00		1,8	100		0,8	100		2,21	100		3,2	100		0,26	100		21,2	100		1,6	100		0,1	100		120902,7	100		10,2	100		141,5	100		942,7	100		in Betrieb
13:30		2,1	100		2,3	100		1,37	100		3,2	100		0,25	95		11,8	100		1,6	100		0,0	100		120703,6	100		10,3	100		140,4	100		942,6	100		in Betrieb
14:00		2,7	100		2,1	100		0,99	73		3,8	100		0,26	100		21,7	100		1,6	100		0,1	100		119955,3	100		10,2	100		140,7	100		936,7	100		in Betrieb
14:30		2,5	100		1,2	100		0,48	100		4,0	100		0,26	100		21,9	100		1,6	100		0,2	100		118932,4	100		10,1	100		140,5	100		942,6	100		in Betrieb
15:00		2,8	100		0,9	100		0,28	100		4,1	100		0,26	100		24,5	100		1,6	100		0,2	100		117517,2	100		10,1	100		140,5	100		932,4	100		in Betrieb
15:30		2,9	100		1,6	100		0,13	100		3,6	100		0,26	100		31,2	100		1,7	100		0,2	100		118474,0	100		10,0	100		140,5	100		940,2	100		in Betrieb
16:00		2,8	100		1,5	100		0,1	73		3,6	100		0,25	100		28,5	100		1,6	100		0,1	100		119518,3	100		10,1	100		140,3	100		944,3	100		in Betrieb
16:30		2,0	100		1,1	100		0,15	100		3,6	100		0,26	100		26,9	100		1,6	100		0,2	100		118203,5	100		10,0	100		140,4	100		944,8	100		in Betrieb
17:00		2,9	100		2,1	100		0,19	100		3,7	100		0,26	100		21,1	100		1,5	100		0,2	100		118401,6	100		10,0	100		140,5	100		948,8	100		in Betrieb
17:30		3,3	100		2,5	100		0,18	100		4,2	100		0,26	94		26,0	100		1,7	100		0,2	100		120068,3	100		9,8	100		141,0	100		957,3	100		in Betrieb
18:00		1,9	100		0,6	100		0,16	73		3,8	100		0,25	100		17,4	100		1,6	100		0,2	100		119897,9	100		10,2	100		140,3	100		945,1	100		in Betrieb
18:30		2,3	100		1,1	100		0,12	100		3,8	100		0,25	100		21,6	100		1,6	100		0,2	100		119496,5	100		10,1	100		140,4	100		944,4	100		in Betrieb
19:00		2,5	86		1,6	86		0,14	100		3,8	86		0,25	100		25,6	86		1,6	86		0,2	86		119292,6	100		10,2	86		140,5	100		945,3	100		in Betrieb
19:30		1,8	78		1,2	78		0,13	100		5,2	78		0,25	100		30,5	78		1,7	78		0,3	78		118609,3	100		10,1	78		140,3	100		948,4	100		in Betrieb
20:00		1,6	100		0,8	100		0,13	73		3,9	100		0,25	100		29,3	100		1,6	100		0,3	100		119019,6	100		10,0	100		140,6	100		951,2	100		in Betrieb
20:30		1,6	100		1,4	100		0,18	100		4,1	100		0,25	100		26,9	100		1,6	100		0,3	100		119527,8	100		10,3	100		140,6	100		936,6	100		in Betrieb
21:00		1,6	100		2,4	100		0,24	100		3,8	100		0,25	100		24,1	100		1,6	100		0,2	100		121084,4	100		10,2	100		140,8	100		943,4	100		in Betrieb
21:30		1,7	100		1,1	100		0,18	100		3,2	100		0,25	94		21,0	100</																				