

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		3,9	100		0,4	100		0,07	100		4,3	100		0,26	100		28,6	100		1,6	100		0,1	100		120623,7	100		10,1	100		141,1	100		942,6	100		In marcia
01:00		4,6	100		0,1	100		0,11	100		4,1	100		0,25	100		25,3	100		1,6	100		0,2	100		121352,6	100		10,0	100		141,0	100		947,4	100		In marcia
01:30		3,2	100		0,2	100		0,13	100		4,1	100		0,26	94		29,9	100		1,7	100		0,2	100		121653,5	100		10,2	100		141,3	100		937,5	100		In marcia
02:00		4,7	100		0,3	100		0,12	73		4,9	100		0,26	100		24,8	100		1,7	100		0,1	100		122250,7	100		10,1	100		141,6	100		945,1	100		In marcia
02:30		3,4	100		0,0	100		0,12	100		4,4	100		0,25	100		19,0	100		1,6	100		0,1	100		121504,7	100		10,2	100		141,0	100		939,4	100		In marcia
03:00		3,7	100		0,0	100		0,15	100		4,5	100		0,25	100		15,8	100		1,6	100		0,1	100		121206,5	100		10,4	100		140,9	100		934,5	100		In marcia
03:30		3,9	100		0,4	100		0,14	100		4,0	100		0,25	100		23,7	100		1,6	100		0,2	100		120095,0	100		10,1	100		140,9	100		936,6	100		In marcia
04:00		4,7	100		0,4	100		0,11	73		4,1	100		0,25	100		23,9	100		1,6	100		0,2	100		119680,3	100		10,2	100		140,6	100		939,5	100		In marcia
04:30		1,8	100		0,0	100		0,12	100		4,5	100		0,26	100		32,9	100		1,7	100		0,1	100		119305,9	100		10,0	100		141,1	100		942,0	100		In marcia
05:00		2,2	100		2,0	100		0,17	100		3,6	100		0,25	100		23,2	100		1,6	100		0,1	100		120446,6	100		10,2	100		140,6	100		943,6	100		In marcia
05:30		3,1	100		1,6	100		0,14	100		4,2	100		0,25	94		28,6	100		1,6	100		0,1	100		119918,5	100		10,1	100		141,5	100		938,2	100		In marcia
06:00		3,7	100		0,6	100		0,11	73		4,4	100		0,25	100		24,9	100		1,6	100		0,1	100		120528,9	100		10,2	100		140,9	100		943,1	100		In marcia
06:30		3,4	100		1,3	100		0,03	100		3,6	100		0,26	100		27,2	100		1,7	100		0,0	100		119649,5	100		10,0	100		140,7	100		945,4	100		In marcia
07:00		4,2	85		1,3	85		0,02	100		3,9	85		0,25	100		20,8	85		1,7	85		0,1	85		119902,8	100		10,3	85		140,1	100		935,2	100		In marcia
07:30		3,9	79		0,8	79		0,03	100		3,6	79		0,26	100		27,9	79		1,7	79		0,0	79		119676,7	100		10,0	79		140,4	100		946,0	100		In marcia
08:00		5,5	100		0,7	100		0,02	73		4,0	100		0,25	100		25,5	100		1,6	100		0,0	100		120919,0	100		10,1	100		141,0	100		941,9	100		In marcia
08:30		2,2	100		0,0	100		0,12	100		3,6	100		0,25	100		24,0	100		1,6	100		0,0	100		119964,2	100		10,0	100		141,0	100		941,2	100		In marcia
09:00		2,7	100		0,8	100		0,15	100		3,7	100		0,26	100		26,8	100		1,7	100		0,0	100		120989,5	100		10,1	100		141,2	100		937,8	100		In marcia
09:30		4,4	100		1,5	100		0,14	100		3,6	100		0,25	94		20,1	100		1,6	100		0,0	100		120952,8	100		10,2	100		140,8	100		947,6	100		In marcia
10:00		3,8	100		0,5	100		0,14	73		3,7	100		0,26	100		25,5	100		1,7	100		0,0	100		120728,6	100		10,3	100		141,2	100		939,6	100		In marcia
10:30		4,3	100		1,4	100		0,14	100		4,1	100		0,25	100		24,3	100		1,6	100		0,0	100		120621,5	100		9,9	100		140,9	100		948,8	100		In marcia
11:00		3,6	100		0,1	100		0,14	100		4,2	100		0,25	100		19,9	100		1,6	100		0,0	100		120713,4	100		10,3	100		140,8	100		939,6	100		In marcia
11:30		2,4	100		0,3	100		0,19	100		3,7	100		0,26	100		27,6	100		1,7	100		0,0	100		119377,9	100		10,0	100		140,8	100		941,9	100		In marcia
12:00		3,1	100		1,7	100		0,15	73		4,1	100		0,26	100		26,7	100		1,7	100		0,0	100		120096,3	100		9,8	100		141,1	100		949,0	100		In marcia
12:30		2,8	100		1,7	100		0,16	100		3,1	100		0,25	100		26,0	100		1,6	100		0,0	100		120733,7	100		10,1	100		141,1	100		943,4	100		In marcia
13:00		2,9	100		1,3	100		0,21	100		3,2	100		0,26	100		27,3	100		1,7	100		0,0	100		120306,1	100		9,9	100		141,5	100		942,5	100		In marcia
13:30		3,2	100		1,2	100		0,19	100		3,4	100		0,25	94		23,9	100		1,6	100		0,0	100		120931,4	100		10,2	100		140,9	100		936,8	100		In marcia
14:00		3,4	100		1,1	100		0,21	73		3,3	100		0,26	100		22,2	100		1,7	100		0,0	100		119838,8	100		10,1	100		140,8	100		940,8	100		In marcia
14:30		3,4	100		2,1	100		0,22	100		3,1	100		0,26	100		25,3	100		1,6	100		0,0	100		119731,5	100		10,1	100		140,9	100		937,3	100		In marcia
15:00		3,5	100		0,7	100		0,28	100		3,0	100		0,25	100		22,9	100		1,6	100		0,0	100		119735,8	100		10,2	100		140,7	100		938,5	100		In marcia
15:30		2,9	100		0,8	100		0,21	100		3,3	100		0,25	100		23,8	100		1,6	100		0,0	100		119549,6	100		10,0	100		140,9	100		944,7	100		In marcia
16:00		4,3	100		1,6	100		0,12	73		2,7	100		0,25	100		21,6	100		1,6	100		0,0	100		120296,4	100		10,3	100		140,7	100		936,7	100		In marcia
16:30		6,2	100		0,0	100		0,02	100		3,5	100		0,25	100		26,2	100		1,6	100		0,0	100		119829,4	100		10,1	100		140,6	100		942,2	100		In marcia
17:00		2,5	100		0,0	100		0,05	100		3,5	100		0,25	100		28,4	100		1,6	100		0,0	100		120380,6	100		10,6	100		140,6	100		924,5	100		In marcia
17:30		3,7	100		0,9	100		0,06	100		3,6	100		0,26	95		36,1	100		1,6	100		0,0	100		119903,1	100		9,9	100		141,0	100		939,2	100		In marcia
18:00		3,1	100		0,8	100		0,02	73		3,4	100		0,25	100		20,5	100		1,6	100		0,0	100		119136,4	100		10,3	100		140,4	100		931,8	100		In marcia
18:30		5,8	100		1,3	100		0,12	100		3,3	100		0,25	100		20,7	100		1,6	100		0,0	100		117569,3	100		10,2	100		139,9	100		934,7	100		In marcia
19:00		1,7	86		0,0	86		0,13	100		3,2	86		0,25	100		22,2	86		1,6	86		0,0	86		116842,8	100		9,8	86		140,2	100		950,4	100		In marcia
19:30		3,6	78		1,7	78		0,16	100		2,7	78		0,26	100		25,4	78		1,6	78		0,0	78		116008,8	100		9,8	78		140,1	100		946,5	100		In marcia
20:00		2,1	100		1,4	100		0,11	73		2,9	100		0,26	100		26,0	100		1,6	100		0,1	100		117119,5	100		9,8	100		140,5	100		950,3	100		In marcia
20:30		2,1	100		1,7	100		0,13	100		3,7	100		0,26	100		28,1	100		1,6	100		0,0	100		118739,8	100		10,0	100		140,6	100		945,9	100		In marcia
21:00		3,8	100		1,1	100		0,16	100		3,6	100		0,25	100		27,0	100		1,6	100		0,0	100		119894,9	100		10,1	100		140,7	100		940,5	100		In marcia
21:30		3,0	100		0,9	100		0,14	100		3,4	100		0,26	94		25,6	100																				

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,9	100		0,4	100		0,07	100		4,3	100		0,26	100		28,6	100		1,6	100		0,1	100		120623,7	100		10,1	100		141,1	100		942,6	100		in Betrieb
01:00		4,6	100		0,1	100		0,11	100		4,1	100		0,25	100		25,3	100		1,6	100		0,2	100		121352,6	100		10,0	100		141,0	100		947,4	100		in Betrieb
01:30		3,2	100		0,2	100		0,13	100		4,1	100		0,26	94		29,9	100		1,7	100		0,2	100		121653,5	100		10,2	100		141,3	100		937,5	100		in Betrieb
02:00		4,7	100		0,3	100		0,12	73		4,9	100		0,26	100		24,8	100		1,7	100		0,1	100		122250,7	100		10,1	100		141,6	100		945,1	100		in Betrieb
02:30		3,4	100		0,0	100		0,12	100		4,4	100		0,25	100		19,0	100		1,6	100		0,1	100		121504,7	100		10,2	100		141,0	100		939,4	100		in Betrieb
03:00		3,7	100		0,0	100		0,15	100		4,5	100		0,25	100		15,8	100		1,6	100		0,1	100		121206,5	100		10,4	100		140,9	100		934,5	100		in Betrieb
03:30		3,9	100		0,4	100		0,14	100		4,0	100		0,25	100		23,7	100		1,6	100		0,2	100		120095,0	100		10,1	100		140,9	100		936,6	100		in Betrieb
04:00		4,7	100		0,4	100		0,11	73		4,1	100		0,25	100		23,9	100		1,6	100		0,2	100		119680,3	100		10,2	100		140,6	100		939,5	100		in Betrieb
04:30		1,8	100		0,0	100		0,12	100		4,5	100		0,26	100		32,9	100		1,7	100		0,1	100		119305,9	100		10,0	100		141,1	100		942,0	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		2,0	100		0,17	100		3,6	100		0,25	100		23,2	100		1,6	100		0,1	100		120446,6	100		10,2	100		140,6	100		943,6	100		in Betrieb
05:30		3,1	100		1,6	100		0,14	100		4,2	100		0,25	94		28,6	100		1,6	100		0,1	100		119918,5	100		10,1	100		141,5	100		938,2	100		in Betrieb
06:00		3,7	100		0,6	100		0,11	73		4,4	100		0,25	100		24,9	100		1,6	100		0,1	100		120528,9	100		10,2	100		140,9	100		943,1	100		in Betrieb
06:30		3,4	100		1,3	100		0,03	100		3,6	100		0,26	100		27,2	100		1,7	100		0,0	100		119649,5	100		10,0	100		140,7	100		945,4	100		in Betrieb
07:00		4,2	85		1,3	85		0,02	100		3,9	85		0,25	100		20,8	85		1,7	85		0,1	85		119902,8	100		10,3	85		140,1	100		935,2	100		in Betrieb
07:30		3,9	79		0,8	79		0,03	100		3,6	79		0,26	100		27,9	79		1,7	79		0,0	79		119676,7	100		10,0	79		140,4	100		946,0	100		in Betrieb
08:00		5,5	100		0,7	100		0,02	73		4,0	100		0,25	100		25,5	100		1,6	100		0,0	100		120919,0	100		10,1	100		141,0	100		941,9	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		0,0	100		0,12	100		3,6	100		0,25	100		24,0	100		1,6	100		0,0	100		119964,2	100		10,0	100		141,0	100		941,2	100		in Betrieb
09:00		2,7	100		0,8	100		0,15	100		3,7	100		0,26	100		26,8	100		1,7	100		0,0	100		120989,5	100		10,1	100		141,2	100		937,8	100		in Betrieb
09:30		4,4	100		1,5	100		0,14	100		3,6	100		0,25	94		20,1	100		1,6	100		0,0	100		120952,8	100		10,2	100		140,8	100		947,6	100		in Betrieb
10:00		3,8	100		0,5	100		0,14	73		3,7	100		0,26	100		25,5	100		1,7	100		0,0	100		120728,6	100		10,3	100		141,2	100		939,6	100		in Betrieb
10:30		4,3	100		1,4	100		0,14	100		4,1	100		0,25	100		24,3	100		1,6	100		0,0	100		120621,5	100		9,9	100		140,9	100		948,8	100		in Betrieb
11:00		3,6	100		0,1	100		0,14	100		4,2	100		0,25	100		19,9	100		1,6	100		0,0	100		120713,4	100		10,3	100		140,8	100		939,6	100		in Betrieb
11:30		2,4	100		0,3	100		0,19	100		3,7	100		0,26	100		27,6	100		1,7	100		0,0	100		119377,9	100		10,0	100		140,8	100		941,9	100		in Betrieb
12:00		3,1	100		1,7	100		0,15	73		4,1	100		0,26	100		26,7	100		1,7	100		0,0	100		120096,3	100		9,8	100		141,1	100		949,0	100		in Betrieb
12:30		2,8	100		1,7	100		0,16	100		3,1	100		0,25	100		26,0	100		1,6	100		0,0	100		120733,7	100		10,1	100		141,1	100		943,4	100		in Betrieb
13:00		2,9	100		1,3	100		0,21	100		3,2	100		0,26	100		27,3	100		1,7	100		0,0	100		120306,1	100		9,9	100		141,5	100		942,5	100		in Betrieb
13:30		3,2	100		1,2	100		0,19	100		3,4	100		0,25	94		23,9	100		1,6	100		0,0	100		120931,4	100		10,2	100		140,9	100		936,8	100		in Betrieb
14:00		3,4	100		1,1	100		0,21	73		3,3	100		0,26	100		22,2	100		1,7	100		0,0	100		119838,8	100		10,1	100		140,8	100		940,8	100		in Betrieb
14:30		3,4	100		2,1	100		0,22	100		3,1	100		0,26	100		25,3	100		1,6	100		0,0	100		119731,5	100		10,1	100		140,9	100		937,3	100		in Betrieb
15:00		3,5	100		0,7	100		0,28	100		3,0	100		0,25	100		22,9	100		1,6	100		0,0	100		119735,8	100		10,2	100		140,7	100		938,5	100		in Betrieb
15:30		2,9	100		0,8	100		0,21	100		3,3	100		0,25	100		23,8	100		1,6	100		0,0	100		119549,6	100		10,0	100		140,9	100		944,7	100		in Betrieb
16:00		4,3	100		1,6	100		0,12	73		2,7	100		0,25	100		21,6	100		1,6	100		0,0	100		120296,4	100		10,3	100		140,7	100		936,7	100		in Betrieb
16:30		6,2	100		0,0	100		0,02	100		3,5	100		0,25	100		26,2	100		1,6	100		0,0	100		119829,4	100		10,1	100		140,6	100		942,2	100		in Betrieb
17:00		2,5	100		0,0	100		0,05	100		3,5	100		0,25	100		28,4	100		1,6	100		0,0	100		120380,6	100		10,6	100		140,6	100		924,5	100		in Betrieb
17:30		3,7	100		0,9	100		0,06	100		3,6	100		0,26	95		36,1	100		1,6	100		0,0	100		119903,1	100		9,9	100		141,0	100		939,2	100		in Betrieb
18:00		3,1	100		0,8	100		0,02	73		3,4	100		0,25	100		20,5	100		1,6	100		0,0	100		119136,4	100		10,3	100		140,4	100		931,8	100		in Betrieb
18:30		5,8	100		1,3	100		0,12	100		3,3	100		0,25	100		20,7	100		1,6	100		0,0	100		117569,3	100		10,2	100		139,9	100		934,7	100		in Betrieb
19:00		1,7	86		0,0	86		0,13	100		3,2	86		0,25	100		22,2	86		1,6	86		0,0	86		116842,8	100		9,8	86		140,2	100		950,4	100		in Betrieb
19:30		3,6	78		1,7	78		0,16	100		2,7	78		0,26	100		25,4	78		1,6	78		0,0	78		116008,8	100		9,8	78		140,1	100		946,5	100		in Betrieb
20:00		2,1	100		1,4	100		0,11	73		2,9	100		0,26	100		26,0	100		1,6	100		0,1	100		117119,5	100		9,8	100		140,5	100		950,3	100		in Betrieb
20:30		2,1	100		1,7	100		0,13	100		3,7	100		0,26	100		28,1	100		1,6	100		0,0	100		118739,8	100		10,0	100		140,6	100		945,9	100		in Betrieb
21:00		3,8	100		1,1	100		0,16	100		3,6	100		0,25	100		27,0	100		1,6	100		0,0	100		119894,9	100		10,1	100		140,7	100		940,5	100		in Betrieb
21:30		3,0	100		0,9	100		0,14	100		3,4	100		0,26	94		25,6	100	</																			