

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 10/12/2023**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		3,9	100		0,7	100		0,02	100		3,9	100		0,25	100		20,8	100		1,6	100		0,0	100		119297,0	100	10,2	100		140,3	100		940,5	100	In marcia
01:00		2,1	100		0,0	100		0,02	100		4,7	100		0,25	100		28,8	100		1,6	100		0,0	100		118600,6	100	10,0	100		140,7	100		945,1	100	In marcia
01:30		3,4	100		1,4	100		0,07	100		4,8	100		0,25	94		28,2	100		1,6	100		0,0	100		119344,2	100	10,0	100		140,7	100		947,4	100	In marcia
02:00		4,2	100		1,2	100		0,02	73		4,0	100		0,25	100		27,2	100		1,6	100		0,0	100		119216,4	100	10,2	100		140,7	100		940,2	100	In marcia
02:30		5,1	100		0,4	100		0,02	100		4,2	100		0,25	100		28,6	100		1,6	100		0,0	100		119423,7	100	10,2	100		140,8	100		941,0	100	In marcia
03:00		4,3	100		0,4	100		0,07	100		4,5	100		0,26	100		30,5	100		1,6	100		0,1	100		120031,5	100	9,8	100		141,1	100		947,2	100	In marcia
03:30		2,8	100		0,6	100		0,07	100		6,4	100		0,25	100		24,9	100		1,6	100		0,0	100		119786,5	100	10,3	100		140,9	100		943,7	100	In marcia
04:00		5,5	100		1,4	100		0,06	73		5,7	100		0,25	100		18,9	100		1,6	100		0,0	100		119519,9	100	10,2	100		140,4	100		941,2	100	In marcia
04:30		2,9	100		0,3	100		0,02	100		9,5	100		0,25	100		20,6	100		1,6	100		0,0	100		119423,5	100	10,2	100		140,8	100		943,1	100	In marcia
05:00		2,9	100		0,0	100		0,11	100		5,8	100		0,25	100		26,3	100		1,6	100		0,1	100		120013,0	100	10,1	100		141,1	100		941,7	100	In marcia
05:30		3,1	100		0,9	100		0,11	100		4,3	100		0,26	94		30,1	100		1,6	100		0,0	100		120299,1	100	10,1	100		141,1	100		940,9	100	In marcia
06:00		3,6	100		1,4	100		0,09	73		3,8	100		0,25	100		26,2	100		1,6	100		0,0	100		121313,6	100	10,4	100		141,1	100		936,8	100	In marcia
06:30		3,9	100		0,7	100		0,07	100		3,8	100		0,25	100		23,5	100		1,6	100		0,0	100		120905,7	100	10,4	100		141,3	100		936,7	100	In marcia
07:00		5,9	85		1,7	85		0,09	100		4,5	85		0,25	100		21,9	85		1,6	85		0,0	85		120600,5	100	10,1	85		140,8	100		942,9	100	In marcia
07:30		3,9	79		0,0	79		0,07	100		4,4	79		0,25	100		21,6	79		1,6	79		0,2	79		121333,0	100	10,3	79		140,4	100		939,8	100	In marcia
08:00		2,9	100		0,0	100		0,12	73		3,9	100		0,25	100		24,4	100		1,6	100		0,1	100		120953,0	100	10,3	100		140,8	100		940,3	100	In marcia
08:30		3,6	100		0,8	100		0,09	100		3,8	100		0,25	100		24,7	100		1,6	100		0,1	100		121080,6	100	10,3	100		140,9	100		940,2	100	In marcia
09:00		4,8	100		1,5	100		0,1	100		3,7	100		0,25	100		28,0	100		1,6	100		0,2	100		120418,0	100	10,3	100		140,8	100		934,0	100	In marcia
09:30		4,2	100		0,8	100		0,06	100		4,1	100		0,25	94		25,8	100		1,6	100		0,1	100		119670,1	100	10,1	100		140,5	100		942,3	100	In marcia
10:00		4,2	100		0,4	100		0,06	73		4,6	100		0,25	100		25,0	100		1,6	100		0,2	100		119982,6	100	10,1	100		140,7	100		941,3	100	In marcia
10:30		3,4	100		0,3	100		0,11	100		3,9	100		0,25	100		25,3	100		1,6	100		0,1	100		120208,9	100	10,3	100		141,0	100		935,4	100	In marcia
11:00		3,9	100		1,5	100		0,11	100		3,6	100		0,25	100		22,7	100		1,6	100		0,2	100		119967,7	100	10,5	100		140,5	100		928,9	100	In marcia
11:30		3,3	100		1,1	100		0,14	100		4,3	100		0,25	100		23,7	100		1,6	100		0,2	100		119988,8	100	10,1	100		140,6	100		938,5	100	In marcia
12:00		4,5	100		1,2	100		0,14	73		4,0	100		0,25	100		27,4	100		1,6	100		0,2	100		120541,7	100	10,1	100		140,9	100		941,7	100	In marcia
12:30		4,6	100		1,0	100		0,15	100		3,7	100		0,25	100		26,7	100		1,6	100		0,1	100		120892,7	100	10,3	100		141,1	100		936,3	100	In marcia
13:00		4,1	100		0,8	100		0,14	100		3,7	100		0,25	100		29,4	100		1,6	100		0,2	100		120054,6	100	10,1	100		141,0	100		937,5	100	In marcia
13:30		3,3	100		0,5	100		0,15	100		4,2	100		0,25	94		26,8	100		1,6	100		0,1	100		121784,1	100	10,0	100		141,2	100		942,3	100	In marcia
14:00		4,0	100		0,8	100		0,15	73		3,8	100		0,25	100		20,8	100		1,6	100		0,2	100		122019,5	100	10,3	100		141,1	100		934,4	100	In marcia
14:30		4,3	100		0,6	100		0,12	100		3,7	100		0,25	100		23,7	100		1,6	100		0,2	100		121964,8	100	10,3	100		141,4	100		935,2	100	In marcia
15:00		4,0	100		0,8	100		0,25	100		3,5	100		0,25	100		23,1	100		1,6	100		0,2	100		121889,2	100	10,6	100		141,0	100		922,2	100	In marcia
15:30		3,0	100		0,7	100		0,15	100		3,7	100		0,25	100		26,5	100		1,6	100		0,1	100		120851,9	100	10,3	100		141,1	100		928,9	100	In marcia
16:00		3,8	100		1,7	100		0,08	73		3,6	100		0,25	100		23,9	100		1,6	100		0,1	100		121038,1	100	10,3	100		141,0	100		934,8	100	In marcia
16:30		4,7	100		1,1	100		0,12	100		3,5	100		0,25	100		19,4	100		1,6	100		0,1	100		121489,5	100	10,4	100		140,8	100		932,8	100	In marcia
17:00		4,7	100		0,8	100		0,12	100		4,0	100		0,25	100		18,9	100		1,6	100		0,1	100		120483,5	100	10,3	100		140,4	100		938,0	100	In marcia
17:30		3,5	100		0,2	100		0,09	100		4,9	100		0,25	94		22,5	100		1,6	100		0,2	100		119535,4	100	10,2	100		140,5	100		937,6	100	In marcia
18:00		3,6	100		0,6	100		0,11	73		5,0	100		0,25	100		28,9	100		1,6	100		0,1	100		120094,9	100	10,3	100		140,6	100		937,7	100	In marcia
18:30		6,0	100		1,7	100		0,12	100		5,7	100		0,25	100		28,7	100		1,6	100		0,1	100		118856,3	100	10,2	100		140,7	100		938,2	100	In marcia
19:00		3,4	84		0,0	84		0,1	100		4,7	84		0,25	100		22,9	84		1,6	84		0,2	84		119298,4	100	10,1	84		140,5	100		941,9	100	In marcia
19:30		3,4	79		0,0	79		0,12	100		4,7	79		0,25	100		16,4	79		1,6	79		0,1	79		119643,4	100	10,5	79		140,1	100		939,8	100	In marcia
20:00		5,1	100		0,5	100		0,11	73		5,0	100		0,25	100		26,2	100		1,6	100		0,1	100		119121,3	100	10,2	100		140,5	100		942,6	100	In marcia
20:30		2,7	100		0,1	100		0,13	100		4,8	100		0,25	100		29,6	100		1,6	100		0,2	100		118888,4	100	10,2	100		140,4	100		942,9	100	In marcia
21:00		3,9	100		0,1	100		0,16	100		4,6	100		0,25	100		27,8	100		1,6	100		0,2	100		118066,4	100	10,2	100		140,3	100		938,1	100	In marcia
21:30		4,2	100		0,0	100		0,14	100		5,2	100		0,25	94		21,2	100		1,6	100		0,1	100		117813,8	100	10,4	100		139,8	100		939,8	100	In marcia
22:00		4,3	100		0,3	100		0,14	73		7,2	100		0,25	100		28,9	100		1,6	100		0,2	100		117528,8										

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		3,9	100		0,7	100		0,02	100		3,9	100		0,25	100		20,8	100		1,6	100		0,0	100		119297,0	100	10,2	100		140,3	100		940,5	100	in Betrieb
01:00		2,1	100		0,0	100		0,02	100		4,7	100		0,25	100		28,8	100		1,6	100		0,0	100		118600,6	100	10,0	100		140,7	100		945,1	100	in Betrieb
01:30		3,4	100		1,4	100		0,07	100		4,8	100		0,25	94		28,2	100		1,6	100		0,0	100		119344,2	100	10,0	100		140,7	100		947,4	100	in Betrieb
02:00		4,2	100		1,2	100		0,02	73		4,0	100		0,25	100		27,2	100		1,6	100		0,0	100		119216,4	100	10,2	100		140,7	100		940,2	100	in Betrieb
02:30		5,1	100		0,4	100		0,02	100		4,2	100		0,25	100		28,6	100		1,6	100		0,0	100		119423,7	100	10,2	100		140,8	100		941,0	100	in Betrieb
03:00		4,3	100		0,4	100		0,07	100		4,5	100		0,26	100		30,5	100		1,6	100		0,1	100		120031,5	100	9,8	100		141,1	100		947,2	100	in Betrieb
03:30		2,8	100		0,6	100		0,07	100		6,4	100		0,25	100		24,9	100		1,6	100		0,0	100		119786,5	100	10,3	100		140,9	100		943,7	100	in Betrieb
04:00		5,5	100		1,4	100		0,06	73		5,7	100		0,25	100		18,9	100		1,6	100		0,0	100		119519,9	100	10,2	100		140,4	100		941,2	100	in Betrieb
04:30		2,9	100		0,3	100		0,02	100		9,5	100		0,25	100		20,6	100		1,6	100		0,0	100		119423,5	100	10,2	100		140,8	100		943,1	100	in Betrieb
05:00		2,9	100		0,0	100		0,11	100		5,8	100		0,25	100		26,3	100		1,6	100		0,1	100		120013,0	100	10,1	100		141,1	100		941,7	100	in Betrieb
05:30		3,1	100		0,9	100		0,11	100		4,3	100		0,26	94		30,1	100		1,6	100		0,0	100		120299,1	100	10,1	100		141,1	100		940,9	100	in Betrieb
06:00		3,6	100		1,4	100		0,09	73		3,8	100		0,25	100		26,2	100		1,6	100		0,0	100		121313,6	100	10,4	100		141,1	100		936,8	100	in Betrieb
06:30		3,9	100		0,7	100		0,07	100		3,8	100		0,25	100		23,5	100		1,6	100		0,0	100		120905,7	100	10,4	100		141,3	100		936,7	100	in Betrieb
07:00		5,9	85		1,7	85		0,09	100		4,5	85		0,25	100		21,9	85		1,6	85		0,0	85		120600,5	100	10,1	85		140,8	100		942,9	100	in Betrieb
07:30		3,9	79		0,0	79		0,07	100		4,4	79		0,25	100		21,6	79		1,6	79		0,2	79		121333,0	100	10,3	79		140,4	100		939,8	100	in Betrieb
08:00		2,9	100		0,0	100		0,12	73		3,9	100		0,25	100		24,4	100		1,6	100		0,1	100		120953,0	100	10,3	100		140,8	100		940,3	100	in Betrieb
08:30		3,6	100		0,8	100		0,09	100		3,8	100		0,25	100		24,7	100		1,6	100		0,1	100		121080,6	100	10,3	100		140,9	100		940,2	100	in Betrieb
09:00		4,8	100		1,5	100		0,1	100		3,7	100		0,25	100		28,0	100		1,6	100		0,2	100		120418,0	100	10,3	100		140,8	100		934,0	100	in Betrieb
09:30		4,2	100		0,8	100		0,06	100		4,1	100		0,25	94		25,8	100		1,6	100		0,1	100		119670,1	100	10,1	100		140,5	100		942,3	100	in Betrieb
10:00		4,2	100		0,4	100		0,06	73		4,6	100		0,25	100		25,0	100		1,6	100		0,2	100		119982,6	100	10,1	100		140,7	100		941,3	100	in Betrieb
10:30		3,4	100		0,3	100		0,11	100		3,9	100		0,25	100		25,3	100		1,6	100		0,1	100		120208,9	100	10,3	100		141,0	100		935,4	100	in Betrieb
11:00		3,9	100		1,5	100		0,11	100		3,6	100		0,25	100		22,7	100		1,6	100		0,2	100		119967,7	100	10,5	100		140,5	100		928,9	100	in Betrieb
11:30		3,3	100		1,1	100		0,14	100		4,3	100		0,25	100		23,7	100		1,6	100		0,2	100		119988,8	100	10,1	100		140,6	100		938,5	100	in Betrieb
12:00		4,5	100		1,2	100		0,14	73		4,0	100		0,25	100		27,4	100		1,6	100		0,2	100		120541,7	100	10,1	100		140,9	100		941,7	100	in Betrieb
12:30		4,6	100		1,0	100		0,15	100		3,7	100		0,25	100		26,7	100		1,6	100		0,1	100		120892,7	100	10,3	100		141,1	100		936,3	100	in Betrieb
13:00		4,1	100		0,8	100		0,14	100		3,7	100		0,25	100		29,4	100		1,6	100		0,2	100		120054,6	100	10,1	100		141,0	100		937,5	100	in Betrieb
13:30		3,3	100		0,5	100		0,15	100		4,2	100		0,25	94		26,8	100		1,6	100		0,1	100		121784,1	100	10,0	100		141,2	100		942,3	100	in Betrieb
14:00		4,0	100		0,8	100		0,15	73		3,8	100		0,25	100		20,8	100		1,6	100		0,2	100		122019,5	100	10,3	100		141,1	100		934,4	100	in Betrieb
14:30		4,3	100		0,6	100		0,12	100		3,7	100		0,25	100		23,7	100		1,6	100		0,2	100		121964,8	100	10,3	100		141,4	100		935,2	100	in Betrieb
15:00		4,0	100		0,8	100		0,25	100		3,5	100		0,25	100		23,1	100		1,6	100		0,2	100		121889,2	100	10,6	100		141,0	100		922,2	100	in Betrieb
15:30		3,0	100		0,7	100		0,15	100		3,7	100		0,25	100		26,5	100		1,6	100		0,1	100		120851,9	100	10,3	100		141,1	100		928,9	100	in Betrieb
16:00		3,8	100		1,7	100		0,08	73		3,6	100		0,25	100		23,9	100		1,6	100		0,1	100		121038,1	100	10,3	100		141,0	100		934,8	100	in Betrieb
16:30		4,7	100		1,1	100		0,12	100		3,5	100		0,25	100		19,4	100		1,6	100		0,1	100		121489,5	100	10,4	100		140,8	100		932,8	100	in Betrieb
17:00		4,7	100		0,8	100		0,12	100		4,0	100		0,25	100		18,9	100		1,6	100		0,1	100		120483,5	100	10,3	100		140,4	100		938,0	100	in Betrieb
17:30		3,5	100		0,2	100		0,09	100		4,9	100		0,25	94		22,5	100		1,6	100		0,2	100		119535,4	100	10,2	100		140,5	100		937,6	100	in Betrieb
18:00		3,6	100		0,6	100		0,11	73		5,0	100		0,25	100		28,9	100		1,6	100		0,1	100		120094,9	100	10,3	100		140,6	100		937,7	100	in Betrieb
18:30		6,0	100		1,7	100		0,12	100		5,7	100		0,25	100		28,7	100		1,6	100		0,1	100		118856,3	100	10,2	100		140,7	100		938,2	100	in Betrieb
19:00		3,4	84		0,0	84		0,1	100		4,7	84		0,25	100		22,9	84		1,6	84		0,2	84		119298,4	100	10,1	84		140,5	100		941,9	100	in Betrieb
19:30		3,4	79		0,0	79		0,12	100		4,7	79		0,25	100		16,4	79		1,6	79		0,1	79		119643,4	100	10,5	79		140,1	100		939,8	100	in Betrieb
20:00		5,1	100		0,5	100		0,11	73		5,0	100		0,25	100		26,2	100		1,6	100		0,1	100		119121,3	100	10,2	100		140,5	100		942,6	100	in Betrieb
20:30		2,7	100		0,1	100		0,13	100		4,8	100		0,25	100		29,6	100		1,6	100		0,2	100		118888,4	100	10,2	100		140,4	100		942,9	100	in Betrieb
21:00		3,9	100		0,1	100		0,16	100		4,6	100		0,25	100		27,8	100		1,6	100		0,2	100		118066,4	100	10,2	100		140,3	100		938,1	100	in Betrieb
21:30		4,2	100		0,0	100		0,14	100		5,2	100		0,25	94		21,2	100		1,6	100		0,1	100		117813,8	100	10,4	100		139,8	100		939,8	100	in Betrieb
22:00		4,3	100		0,3	100		0,14	73		7,2	100		0,25	100		28,9	100		1,6	100		0,2	100		117528,8	100									