

**Termovalorizzatore Bolzano**

Data: 12/12/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %										
00:30		1,7	100		1,4	100		0,14	100		4,6	100		0,25	99		31,7	100		1,6	100		0,3	100		118475,3	100		10,1	100		140,5	100		944,0	100		In marcia
01:00		1,6	100		0,5	100		0,09	100		3,8	100		0,25	100		23,0	100		1,6	100		0,2	100		118994,0	100		10,3	100		140,2	100		936,2	100		In marcia
01:30		1,7	100		0,7	100		0,12	100		4,6	100		0,26	94		31,6	100		1,6	100		0,3	100		118863,2	100		9,9	100		141,1	100		945,3	100		In marcia
02:00		2,0	100		1,9	100		0,1	73		4,1	100		0,26	100		36,2	100		1,6	100		0,3	100		120424,2	100		10,1	100		142,3	100		937,8	100		In marcia
02:30		2,3	100		2,6	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		22,0	100		1,6	100		0,3	100		121237,3	100		10,2	100		141,2	100		935,1	100		In marcia
03:00		2,2	100		1,1	100		0,02	100		4,2	100		0,26	100		20,6	100		1,6	100		0,3	100		121219,4	100		10,1	100		140,8	100		938,6	100		In marcia
03:30		2,8	100		1,5	100		0,03	100		4,3	100		0,25	100		19,6	100		1,6	100		0,2	100		121769,4	100		10,4	100		141,2	100		929,7	100		In marcia
04:00		2,6	100		1,5	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		15,1	100		1,6	100		0,2	100		120663,4	100		10,2	100		141,2	100		937,2	100		In marcia
04:30		2,0	100		1,2	100		0,02	100		3,9	100		0,26	100		19,9	100		1,7	100		0,2	100		120697,1	100		10,2	100		141,5	100		934,3	100		In marcia
05:00		2,4	100		1,7	100		0,03	100		4,4	100		0,26	100		27,3	100		1,7	100		0,3	100		121389,0	100		10,3	100		141,4	100		928,8	100		In marcia
05:30		2,7	100		1,3	100		0,03	100		4,1	100		0,25	94		24,4	100		1,6	100		0,3	100		121698,4	100		10,2	100		141,3	100		937,5	100		In marcia
06:00		2,2	100		0,9	100		0,01	73		3,9	100		0,25	100		21,9	100		1,6	100		0,3	100		121878,2	100		10,4	100		141,2	100		929,2	100		In marcia
06:30		3,0	100		2,4	100		0,09	100		4,0	100		0,25	100		23,1	100		1,6	100		0,2	100		121845,1	100		10,3	100		141,3	100		931,7	100		In marcia
07:00		2,1	86		1,3	86		0,34	100		3,7	86		0,25	100		27,4	86		1,6	86		0,2	86		122158,3	100		10,3	86		141,2	100		937,3	100		In marcia
07:30		2,4	78		1,7	78		0,56	100		4,0	78		0,25	100		33,1	78		1,6	78		0,3	78		120657,9	100		10,2	78		140,6	100		937,2	100		In marcia
08:00		1,6	100		0,1	100		0,92	73		4,3	100		0,26	100		32,2	100		1,7	100		0,3	100		120644,3	100		10,0	100		141,4	100		940,7	100		In marcia
08:30		1,7	100		2,4	100		1,72	100		4,0	100		0,26	100		35,2	100		1,7	100		0,3	100		121260,0	100		10,1	100		141,7	100		935,7	100		In marcia
09:00		1,6	100		1,7	100		2,09	100		3,5	100		0,25	100		20,4	100		1,6	100		0,3	100		122615,4	100		10,4	100		141,3	100		935,9	100		In marcia
09:30		1,6	100		0,5	100		2,77	100		4,1	100		0,26	95		23,3	100		1,6	100		0,3	100		121718,4	100		10,2	100		141,3	100		940,1	100		In marcia
10:00		1,6	100		1,8	100		2,55	73		3,8	100		0,25	100		28,0	100		1,6	100		0,3	100		121463,4	100		10,5	100		141,1	100		936,9	100		In marcia
10:30		1,9	100		2,2	100		1,57	100		5,4	100		0,26	100		32,3	100		1,7	100		0,4	100		121233,6	100		10,2	100		141,5	100		940,2	100		In marcia
11:00		1,6	100		0,0	100		2,93	100		5,3	100		0,26	100		25,9	100		1,6	100		0,4	100		121285,8	100		10,0	100		141,6	100		938,4	100		In marcia
11:30		1,9	100		2,3	100		2,06	100		4,6	100		0,26	100		14,7	100		1,6	100		0,4	100		122671,2	100		10,3	100		141,9	100		932,6	100		In marcia
12:00		1,6	100		1,6	100		2,06	73		3,4	100		0,25	100		10,5	100		1,6	100		0,3	100		121976,2	100		10,4	100		141,3	100		927,7	100		In marcia
12:30		1,6	100		1,7	100		2,37	100		3,4	100		0,26	100		12,4	100		1,6	100		0,4	100		121461,4	100		10,2	100		141,7	100		937,9	100		In marcia
13:00		2,3	100		2,5	100		1,87	100		4,1	100		0,25	100		15,7	100		1,6	100		0,4	100		121453,3	100		10,4	100		141,3	100		933,2	100		In marcia
13:30		3,4	100		0,1	100		0,55	100		4,5	100		0,25	94		16,8	100		1,6	100		0,4	100		120687,8	100		10,4	100		140,8	100		938,9	100		In marcia
14:00		2,7	100		0,0	100		0,33	73		4,5	100		0,25	100		21,3	100		1,6	100		0,4	100		119985,2	100		10,4	100		140,9	100		934,3	100		In marcia
14:30		2,3	100		0,4	100		0,69	100		5,0	100		0,26	100		31,9	100		1,6	100		0,4	100		119812,4	100		10,1	100		141,6	100		942,4	100		In marcia
15:00		2,5	100		2,1	100		1,01	100		3,6	100		0,25	100		28,9	100		1,6	100		0,3	100		120316,1	100		10,4	100		140,8	100		935,4	100		In marcia
15:30		2,1	100		0,0	100		0,61	100		4,0	100		0,25	100		33,4	100		1,6	100		0,4	100		119346,1	100		10,2	100		140,7	100		937,2	100		In marcia
16:00		1,8	100		0,0	100		0,64	73		4,0	100		0,25	100		32,1	100		1,6	100		0,4	100		119611,6	100		10,3	100		141,0	100		938,8	100		In marcia
16:30		1,6	100		1,3	100		1,1	100		3,3	100		0,25	100		29,2	100		1,6	100		0,3	100		119615,6	100		10,4	100		140,8	100		935,1	100		In marcia
17:00		2,1	100		1,1	100		0,47	100		3,2	100		0,25	100		20,5	100		1,6	100		0,2	100		119472,8	100		10,5	100		140,1	100		939,8	100		In marcia
17:30		1,6	100		0,7	100		0,7	100		2,9	100		0,25	94		25,7	100		1,5	100		0,3	100		118627,4	100		10,3	100		140,5	100		939,8	100		In marcia
18:00		1,6	100		1,3	100		0,78	73		2,7	100		0,26	100		31,3	100		1,6	100		0,3	100		118296,4	100		10,1	100		140,9	100		941,2	100		In marcia
18:30		1,9	100		3,2	100		1,01	100		2,6	100		0,25	100		23,5	100		1,6	100		0,3	100		118907,7	100		10,2	100		140,6	100		941,2	100		In marcia
19:00		1,6	86		0,3	86		0,47	100		2,9	86		0,25	100		20,2	86		1,6	86		0,3	86		118743,0	100		10,5	86		140,1	100		936,9	100		In marcia
19:30		1,6	78		0,0	78		0,62	100		3,5	78		0,25	100		17,9	78		1,6	78		0,1	78		116596,8	100		10,0	78		140,2	100		947,8	100		In marcia
20:00		1,6	100		0,3	100		0,78	73		3,2	100		0,26	100		21,4	100		1,6	100		0,1	100		117300,6	100		9,9	100		140,7	100		953,6	100		In marcia
20:30		2,0	100		2,2	100		0,86	100		2,7	100		0,25	100		23,0	100		1,6	100		0,1	100		117239,7	100		10,0	100		140,4	100		945,3	100		In marcia
21:00		1,8	100		1,2	100		0,73	100		3,3	100		0,26	100		29,9	100		1,6	100		0,2	100		117818,4	100		10,1	100		140,7	100		933,3	100		In marcia
21:30		1,8	100		1,5	100		0,69	100		3,1	100		0,26	94		30,5	100		1,6</																		

MVA Bozen

Datum: 12/12/2023

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,7	100		1,4	100		0,14	100		4,6	100		0,25	99		31,7	100		1,6	100		0,3	100		118475,3	100		10,1	100		140,5	100		944,0	100		in Betrieb
01:00		1,6	100		0,5	100		0,09	100		3,8	100		0,25	100		23,0	100		1,6	100		0,2	100		118994,0	100		10,3	100		140,2	100		936,2	100		in Betrieb
01:30		1,7	100		0,7	100		0,12	100		4,6	100		0,26	94		31,6	100		1,6	100		0,3	100		118863,2	100		9,9	100		141,1	100		945,3	100		in Betrieb
02:00		2,0	100		1,9	100		0,1	73		4,1	100		0,26	100		36,2	100		1,6	100		0,3	100		120424,2	100		10,1	100		142,3	100		937,8	100		in Betrieb
02:30		2,3	100		2,6	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		22,0	100		1,6	100		0,3	100		121237,3	100		10,2	100		141,2	100		935,1	100		in Betrieb
03:00		2,2	100		1,1	100		0,02	100		4,2	100		0,26	100		20,6	100		1,6	100		0,3	100		121219,4	100		10,1	100		140,8	100		938,6	100		in Betrieb
03:30		2,8	100		1,5	100		0,03	100		4,3	100		0,25	100		19,6	100		1,6	100		0,2	100		121769,4	100		10,4	100		141,2	100		929,7	100		in Betrieb
04:00		2,6	100		1,5	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		15,1	100		1,6	100		0,2	100		120663,4	100		10,2	100		141,2	100		937,2	100		in Betrieb
04:30		2,0	100		1,2	100		0,02	100		3,9	100		0,26	100		19,9	100		1,7	100		0,2	100		120697,1	100		10,2	100		141,5	100		934,3	100		in Betrieb
05:00		2,4	100		1,7	100		0,03	100		4,4	100		0,26	100		27,3	100		1,7	100		0,3	100		121389,0	100		10,3	100		141,4	100		928,8	100		in Betrieb
05:30		2,7	100		1,3	100		0,03	100		4,1	100		0,25	94		24,4	100		1,6	100		0,3	100		121698,4	100		10,2	100		141,3	100		937,5	100		in Betrieb
06:00		2,2	100		0,9	100		0,01	73		3,9	100		0,25	100		21,9	100		1,6	100		0,3	100		121878,2	100		10,4	100		141,2	100		929,2	100		in Betrieb
06:30		3,0	100		2,4	100		0,09	100		4,0	100		0,25	100		23,1	100		1,6	100		0,2	100		121845,1	100		10,3	100		141,3	100		931,7	100		in Betrieb
07:00		2,1	86		1,3	86		0,34	100		3,7	86		0,25	100		27,4	86		1,6	86		0,2	86		122158,3	100		10,3	86		141,2	100		937,3	100		in Betrieb
07:30		2,4	78		1,7	78		0,56	100		4,0	78		0,25	100		33,1	78		1,6	78		0,3	78		120657,9	100		10,2	78		140,6	100		937,2	100		in Betrieb
08:00		1,6	100		0,1	100		0,92	73		4,3	100		0,26	100		32,2	100		1,7	100		0,3	100		120644,3	100		10,0	100		141,4	100		940,7	100		in Betrieb
08:30		1,7	100		2,4	100		1,72	100		4,0	100		0,26	100		35,2	100		1,7	100		0,3	100		121260,0	100		10,1	100		141,7	100		935,7	100		in Betrieb
09:00		1,6	100		1,7	100		2,09	100		3,5	100		0,25	100		20,4	100		1,6	100		0,3	100		122615,4	100		10,4	100		141,3	100		935,9	100		in Betrieb
09:30		1,6	100		0,5	100		2,77	100		4,1	100		0,26	95		23,3	100		1,6	100		0,3	100		121718,4	100		10,2	100		141,3	100		940,1	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		1,8	100		2,55	73		3,8	100		0,25	100		28,0	100		1,6	100		0,3	100		121463,4	100		10,5	100		141,1	100		936,9	100		in Betrieb
10:30		1,9	100		2,2	100		1,57	100		5,4	100		0,26	100		32,3	100		1,7	100		0,4	100		121233,6	100		10,2	100		141,5	100		940,2	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		0,0	100		2,93	100		5,3	100		0,26	100		25,9	100		1,6	100		0,4	100		121285,8	100		10,0	100		141,6	100		938,4	100		in Betrieb
11:30		1,9	100		2,3	100		2,06	100		4,6	100		0,26	100		14,7	100		1,6	100		0,4	100		122671,2	100		10,3	100		141,9	100		932,6	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		1,6	100		2,06	73		3,4	100		0,25	100		10,5	100		1,6	100		0,3	100		121976,2	100		10,4	100		141,3	100		927,7	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		1,7	100		2,37	100		3,4	100		0,26	100		12,4	100		1,6	100		0,4	100		121461,4	100		10,2	100		141,7	100		937,9	100		in Betrieb
13:00		2,3	100		2,5	100		1,87	100		4,1	100		0,25	100		15,7	100		1,6	100		0,4	100		121453,3	100		10,4	100		141,3	100		933,2	100		in Betrieb
13:30		3,4	100		0,1	100		0,55	100		4,5	100		0,25	94		16,8	100		1,6	100		0,4	100		120687,8	100		10,4	100		140,8	100		938,9	100		in Betrieb
14:00		2,7	100		0,0	100		0,33	73		4,5	100		0,25	100		21,3	100		1,6	100		0,4	100		119985,2	100		10,4	100		140,9	100		934,3	100		in Betrieb
14:30		2,3	100		0,4	100		0,69	100		5,0	100		0,26	100		31,9	100		1,6	100		0,4	100		119812,4	100		10,1	100		141,6	100		942,4	100		in Betrieb
15:00		2,5	100		2,1	100		1,01	100		3,6	100		0,25	100		28,9	100		1,6	100		0,3	100		120316,1	100		10,4	100		140,8	100		935,4	100		in Betrieb
15:30		2,1	100		0,0	100		0,61	100		4,0	100		0,25	100		33,4	100		1,6	100		0,4	100		119346,1	100		10,2	100		140,7	100		937,2	100		in Betrieb
16:00		1,8	100		0,0	100		0,64	73		4,0	100		0,25	100		32,1	100		1,6	100		0,4	100		119611,6	100		10,3	100		141,0	100		938,8	100		in Betrieb
16:30		1,6	100		1,3	100		1,1	100		3,3	100		0,25	100		29,2	100		1,6	100		0,3	100		119615,6	100		10,4	100		140,8	100		935,1	100		in Betrieb
17:00		2,1	100		1,1	100		0,47	100		3,2	100		0,25	100		20,5	100		1,6	100		0,2	100		119472,8	100		10,5	100		140,1	100		939,8	100		in Betrieb
17:30		1,6	100		0,7	100		0,7	100		2,9	100		0,25	94		25,7	100		1,5	100		0,3	100		118627,4	100		10,3	100		140,5	100		939,8	100		in Betrieb
18:00		1,6	100		1,3	100		0,78	73		2,7	100		0,26	100		31,3	100		1,6	100		0,3	100		118296,4	100		10,1	100		140,9	100		941,2	100		in Betrieb
18:30		1,9	100		3,2	100		1,01	100		2,6	100		0,25	100		23,5	100		1,6	100		0,3	100		118907,7	100		10,2	100		140,6	100		941,2	100		in Betrieb
19:00		1,6	86		0,3	86		0,47	100		2,9	86		0,25	100		20,2	86		1,6	86		0,3	86		118743,0	100		10,5	86		140,1	100		936,9	100		in Betrieb
19:30		1,6	78		0,0	78		0,62	100		3,5	78		0,25	100		17,9	78		1,6	78		0,1	78		116596,8	100		10,0	78		140,2	100		947,8	100		in Betrieb
20:00		1,6	100		0,3	100		0,78	73		3,2	100		0,26	100		21,4	100		1,6	100		0,1	100		117300,6	100		9,9	100		140,7	100		953,6	100		in Betrieb
20:30		2,0	100		2,2	100		0,86	100		2,7	100		0,25	100		23,0	100		1,6	100		0,1	100		117239,7	100		10,0	100		140,4	100		945,3	100		in Betrieb
21:00		1,8	100		1,2	100		0,73	100		3,3	100		0,26	100		29,9	100		1,6	100		0,2	100		117818,4	100		10,1	100		140,7	100		933,3	100		in Betrieb
21:30		1,8	100		1,5	100		0,69	100		3,1	100		0,26	94		30,5	100																				