

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 13/12/2023**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %	
00:30		4,1	100		1,9	100		0,06	100		4,2	100		0,26	100		23,8	100		1,6	100		0,1	100		119597,1	100		10,0	100		141,4	100		943,1	100	In marcia
01:00		3,3	100		0,5	100		0,03	100		3,5	100		0,26	100		21,0	100		1,6	100		0,2	100		120345,7	100		10,3	100		141,1	100		940,4	100	In marcia
01:30		3,4	100		1,8	100		0,08	100		4,5	100		0,26	94		23,8	100		1,6	100		0,1	100		120772,7	100		10,3	100		140,8	100		937,3	100	In marcia
02:00		3,3	100		1,1	100		0,1	73		4,6	100		0,26	100		28,6	100		1,6	100		0,1	100		120453,9	100		10,2	100		141,5	100		939,3	100	In marcia
02:30		3,8	100		1,3	100		0,12	100		4,1	100		0,25	100		25,8	100		1,6	100		0,1	100		120519,3	100		10,4	100		141,3	100		932,9	100	In marcia
03:00		2,9	100		0,8	100		0,12	100		4,2	100		0,26	100		27,9	100		1,6	100		0,1	100		120717,9	100		10,3	100		141,1	100		933,7	100	In marcia
03:30		4,2	100		2,4	100		0,1	100		4,1	100		0,25	100		24,6	100		1,6	100		0,1	100		119696,9	100		10,4	100		140,8	100		934,2	100	In marcia
04:00		2,6	100		0,9	100		0,11	73		4,2	100		0,26	100		27,3	100		1,6	100		0,2	100		119718,3	100		10,2	100		141,1	100		938,1	100	In marcia
04:30		2,6	100		1,2	100		0,18	100		4,6	100		0,26	100		30,4	100		1,7	100		0,2	100		120776,6	100		10,2	100		142,0	100		939,8	100	In marcia
05:00		2,3	100		1,7	100		0,2	100		4,7	100		0,26	100		20,7	100		1,6	100		0,1	100		121312,8	100		10,1	100		141,5	100		945,1	100	In marcia
05:30		1,9	100		0,9	100		0,15	100		4,4	100		0,26	94		20,0	100		1,6	100		0,2	100		120754,7	100		10,2	100		141,5	100		936,4	100	In marcia
06:00		1,6	100		0,5	100		0,15	73		3,7	100		0,26	100		24,9	100		1,6	100		0,2	100		120616,7	100		10,2	100		141,6	100		941,9	100	In marcia
06:30		2,5	100		2,6	100		0,11	100		3,6	100		0,26	100		27,8	100		1,6	100		0,2	100		120432,0	100		10,3	100		141,6	100		930,8	100	In marcia
07:00		2,6	86		0,9	86		0,05	100		4,4	86		0,26	100		23,3	86		1,6	86		0,1	86		120054,3	100		10,3	86		141,3	100		934,3	100	In marcia
07:30		2,4	78		1,5	78		0,05	100		3,6	78		0,26	100		21,9	78		1,6	78		0,2	78		120097,8	100		10,2	78		140,9	100		938,9	100	In marcia
08:00		2,8	100		2,2	100		0,04	73		3,7	100		0,26	100		23,0	100		1,6	100		0,3	100		120771,1	100		10,3	100		141,6	100		931,2	100	In marcia
08:30		4,9	100		1,5	100		0,12	100		4,3	100		0,26	100		21,2	100		1,6	100		0,3	100		120626,5	100		10,2	100		141,8	100		936,5	100	In marcia
09:00		2,4	100		0,0	100		0,07	100		3,5	100		0,26	100		19,6	100		1,6	100		0,3	100		120627,0	100		10,2	100		141,1	100		938,1	100	In marcia
09:30		2,6	100		1,6	100		0,11	100		3,7	100		0,26	95		28,3	100		1,6	100		0,3	100		119827,4	100		10,2	100		141,1	100		936,5	100	In marcia
10:00		2,7	100		0,0	100		0,03	73		3,8	100		0,26	100		27,2	100		1,6	100		0,2	100		118905,0	100		10,1	100		141,2	100		945,5	100	In marcia
10:30		2,9	100		0,0	100		0,03	100		4,0	100		0,26	100		25,0	100		1,6	100		0,2	100		119111,3	100		10,2	100		141,0	100		941,1	100	In marcia
11:00		2,1	100		0,6	100		0,11	100		5,0	100		0,26	100		38,7	100		1,6	100		0,3	100		119726,3	100		10,2	100		141,9	100		927,8	100	In marcia
11:30		2,2	100		1,8	100		0,14	100		5,3	100		0,27	100		37,9	100		1,7	100		0,3	100		118993,4	100		9,7	100		142,0	100		942,8	100	In marcia
12:00		1,6	100		1,4	100		0,15	73		3,0	100		0,26	100		25,8	100		1,6	100		0,2	100		120206,8	100		10,1	100		141,5	100		938,0	100	In marcia
12:30		1,6	100		1,7	100		0,2	100		2,6	100		0,26	100		19,6	100		1,6	100		0,2	100		119046,1	100		10,4	100		141,2	100		934,0	100	In marcia
13:00		1,7	100		1,4	100		0,43	100		2,6	100		0,26	100		23,6	100		1,6	100		0,2	100		116466,1	100		9,9	100		141,1	100		934,5	100	In marcia
13:30		2,6	100		1,8	100		0,34	100		2,7	100		0,26	94		16,2	100		1,6	100		0,2	100		117321,1	100		10,0	100		140,8	100		939,9	100	In marcia
14:00		1,9	100		0,3	100		0,2	73		4,4	100		0,26	100		24,5	100		1,6	100		0,3	100		118062,2	100		9,5	100		141,6	100		946,8	100	In marcia
14:30		1,8	100		2,4	100		0,2	100		3,9	100		0,26	100		16,9	100		1,6	100		0,2	100		118781,4	100		10,0	100		141,2	100		946,6	100	In marcia
15:00		2,0	100		1,3	100		0,13	100		3,4	100		0,27	100		32,5	100		1,7	100		0,2	100		119125,6	100		9,9	100		141,9	100		930,4	100	In marcia
15:30		3,2	100		2,1	100		0,22	100		3,4	100		0,27	100		40,8	100		1,7	100		0,3	100		120337,2	100		9,6	100		142,9	100		946,2	100	In marcia
16:00		2,2	100		0,9	100		0,08	73		3,7	100		0,26	100		23,0	100		1,6	100		0,3	100		120398,7	100		10,2	100		142,1	100		924,2	100	In marcia
16:30		4,4	100		2,5	100		0,07	100		3,3	100		0,26	100		18,5	100		1,6	100		0,3	100		123462,0	100		10,5	100		142,3	100		921,3	100	In marcia
17:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		18,0	100		1,6	100		0,3	100		120594,9	100		10,0	100		141,5	100		929,0	100	In marcia
17:30		1,6	100		0,4	100		0,18	100		3,2	100		0,26	94		20,6	100		1,6	100		0,3	100		121548,6	100		9,9	100		142,1	100		932,7	100	In marcia
18:00		1,9	100		2,6	100		0,22	73		3,7	100		0,27	100		27,3	100		1,7	100		0,4	100		122246,3	100		10,1	100		142,8	100		925,5	100	In marcia
18:30		1,7	100		1,4	100		0,16	100		3,9	100		0,26	100		24,5	100		1,7	100		0,3	100		122067,1	100		10,4	100		141,9	100		919,1	100	In marcia
19:00		2,3	85		1,4	85		0,11	100		3,4	85		0,25	100		15,2	85		1,6	85		0,3	85		120490,7	100		10,6	85		140,7	100		916,4	100	In marcia
19:30		1,6	79		0,6	79		0,55	100		3,3	79		0,26	100		28,7	79		1,7	79		0,3	79		119960,7	100		9,7	79		142,1	100		931,6	100	In marcia
20:00		1,6	100		2,3	100		1,17	73		2,7	100		0,26	100		25,9	100		1,7	100		0,3	100		119688,0	100		10,1	100		141,8	100		932,9	100	In marcia
20:30		1,6	100		0,8	100		2,59	100		2,9	100		0,26	100		27,2	100		1,6	100		0,4	100		121452,5	100		10,1	100		141,9	100		939,3	100	In marcia
21:00		1,6	100		1,2	100		4,38	100		2,7	100		0,26	100		29,1	100		1,6	100		0,3	100		121581,0	100		10,2	100		142,0	100		934,5	100	In marcia
21:30		1,8	100		1,3	100		4,43	100		4,0	100		0,26	94		32,4	100		1,6	10																

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,1	100		1,9	100		0,06	100		4,2	100		0,26	100		23,8	100		1,6	100		0,1	100		119597,1	100		10,0	100		141,4	100		943,1	100		in Betrieb
01:00		3,3	100		0,5	100		0,03	100		3,5	100		0,26	100		21,0	100		1,6	100		0,2	100		120345,7	100		10,3	100		141,1	100		940,4	100		in Betrieb
01:30		3,4	100		1,8	100		0,08	100		4,5	100		0,26	94		23,8	100		1,6	100		0,1	100		120772,7	100		10,3	100		140,8	100		937,3	100		in Betrieb
02:00		3,3	100		1,1	100		0,1	73		4,6	100		0,26	100		28,6	100		1,6	100		0,1	100		120453,9	100		10,2	100		141,5	100		939,3	100		in Betrieb
02:30		3,8	100		1,3	100		0,12	100		4,1	100		0,25	100		25,8	100		1,6	100		0,1	100		120519,3	100		10,4	100		141,3	100		932,9	100		in Betrieb
03:00		2,9	100		0,8	100		0,12	100		4,2	100		0,26	100		27,9	100		1,6	100		0,1	100		120717,9	100		10,3	100		141,1	100		933,7	100		in Betrieb
03:30		4,2	100		2,4	100		0,1	100		4,1	100		0,25	100		24,6	100		1,6	100		0,1	100		119696,9	100		10,4	100		140,8	100		934,2	100		in Betrieb
04:00		2,6	100		0,9	100		0,11	73		4,2	100		0,26	100		27,3	100		1,6	100		0,2	100		119718,3	100		10,2	100		141,1	100		938,1	100		in Betrieb
04:30		2,6	100		1,2	100		0,18	100		4,6	100		0,26	100		30,4	100		1,7	100		0,2	100		120776,6	100		10,2	100		142,0	100		939,8	100		in Betrieb
05:00		2,3	100		1,7	100		0,2	100		4,7	100		0,26	100		20,7	100		1,6	100		0,1	100		121312,8	100		10,1	100		141,5	100		945,1	100		in Betrieb
05:30		1,9	100		0,9	100		0,15	100		4,4	100		0,26	94		20,0	100		1,6	100		0,2	100		120754,7	100		10,2	100		141,5	100		936,4	100		in Betrieb
06:00		1,6	100		0,5	100		0,15	73		3,7	100		0,26	100		24,9	100		1,6	100		0,2	100		120616,7	100		10,2	100		141,6	100		941,9	100		in Betrieb
06:30		2,5	100		2,6	100		0,11	100		3,6	100		0,26	100		27,8	100		1,6	100		0,2	100		120432,0	100		10,3	100		141,6	100		930,8	100		in Betrieb
07:00		2,6	86		0,9	86		0,05	100		4,4	86		0,26	100		23,3	86		1,6	86		0,1	86		120054,3	100		10,3	86		141,3	100		934,3	100		in Betrieb
07:30		2,4	78		1,5	78		0,05	100		3,6	78		0,26	100		21,9	78		1,6	78		0,2	78		120097,8	100		10,2	78		140,9	100		938,9	100		in Betrieb
08:00		2,8	100		2,2	100		0,04	73		3,7	100		0,26	100		23,0	100		1,6	100		0,3	100		120771,1	100		10,3	100		141,6	100		931,2	100		in Betrieb
08:30		4,9	100		1,5	100		0,12	100		4,3	100		0,26	100		21,2	100		1,6	100		0,3	100		120626,5	100		10,2	100		141,8	100		936,5	100		in Betrieb
09:00		2,4	100		0,0	100		0,07	100		3,5	100		0,26	100		19,6	100		1,6	100		0,3	100		120627,0	100		10,2	100		141,1	100		938,1	100		in Betrieb
09:30		2,6	100		1,6	100		0,11	100		3,7	100		0,26	95		28,3	100		1,6	100		0,3	100		119827,4	100		10,2	100		141,1	100		936,5	100		in Betrieb
10:00		2,7	100		0,0	100		0,03	73		3,8	100		0,26	100		27,2	100		1,6	100		0,2	100		118905,0	100		10,1	100		141,2	100		945,5	100		in Betrieb
10:30		2,9	100		0,0	100		0,03	100		4,0	100		0,26	100		25,0	100		1,6	100		0,2	100		119111,3	100		10,2	100		141,0	100		941,1	100		in Betrieb
11:00		2,1	100		0,6	100		0,11	100		5,0	100		0,26	100		38,7	100		1,6	100		0,3	100		119726,3	100		10,2	100		141,9	100		927,8	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		1,8	100		0,14	100		5,3	100		0,27	100		37,9	100		1,7	100		0,3	100		118993,4	100		9,7	100		142,0	100		942,8	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		1,4	100		0,15	73		3,0	100		0,26	100		25,8	100		1,6	100		0,2	100		120206,8	100		10,1	100		141,5	100		938,0	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		1,7	100		0,2	100		2,6	100		0,26	100		19,6	100		1,6	100		0,2	100		119046,1	100		10,4	100		141,2	100		934,0	100		in Betrieb
13:00		1,7	100		1,4	100		0,43	100		2,6	100		0,26	100		23,6	100		1,6	100		0,2	100		116466,1	100		9,9	100		141,1	100		934,5	100		in Betrieb
13:30		2,6	100		1,8	100		0,34	100		2,7	100		0,26	94		16,2	100		1,6	100		0,2	100		117321,1	100		10,0	100		140,8	100		939,9	100		in Betrieb
14:00		1,9	100		0,3	100		0,2	73		4,4	100		0,26	100		24,5	100		1,6	100		0,3	100		118062,2	100		9,5	100		141,6	100		946,8	100		in Betrieb
14:30		1,8	100		2,4	100		0,2	100		3,9	100		0,26	100		16,9	100		1,6	100		0,2	100		118781,4	100		10,0	100		141,2	100		946,6	100		in Betrieb
15:00		2,0	100		1,3	100		0,13	100		3,4	100		0,27	100		32,5	100		1,7	100		0,2	100		119125,6	100		9,9	100		141,9	100		930,4	100		in Betrieb
15:30		3,2	100		2,1	100		0,22	100		3,4	100		0,27	100		40,8	100		1,7	100		0,3	100		120337,2	100		9,6	100		142,9	100		946,2	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		0,9	100		0,08	73		3,7	100		0,26	100		23,0	100		1,6	100		0,3	100		120398,7	100		10,2	100		142,1	100		924,2	100		in Betrieb
16:30		4,4	100		2,5	100		0,07	100		3,3	100		0,26	100		18,5	100		1,6	100		0,3	100		123462,0	100		10,5	100		142,3	100		921,3	100		in Betrieb
17:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		18,0	100		1,6	100		0,3	100		120594,9	100		10,0	100		141,5	100		929,0	100		in Betrieb
17:30		1,6	100		0,4	100		0,18	100		3,2	100		0,26	94		20,6	100		1,6	100		0,3	100		121548,6	100		9,9	100		142,1	100		932,7	100		in Betrieb
18:00		1,9	100		2,6	100		0,22	73		3,7	100		0,27	100		27,3	100		1,7	100		0,4	100		122246,3	100		10,1	100		142,8	100		925,5	100		in Betrieb
18:30		1,7	100		1,4	100		0,16	100		3,9	100		0,26	100		24,5	100		1,7	100		0,3	100		122067,1	100		10,4	100		141,9	100		919,1	100		in Betrieb
19:00		2,3	85		1,4	85		0,11	100		3,4	85		0,25	100		15,2	85		1,6	85		0,3	85		120490,7	100		10,6	85		140,7	100		916,4	100		in Betrieb
19:30		1,6	79		0,6	79		0,55	100		3,3	79		0,26	100		28,7	79		1,7	79		0,3	79		119960,7	100		9,7	79		142,1	100		931,6	100		in Betrieb
20:00		1,6	100		2,3	100		1,17	73		2,7	100		0,26	100		25,9	100		1,7	100		0,3	100		119688,0	100		10,1	100		141,8	100		932,9	100		in Betrieb
20:30		1,6	100		0,8	100		2,59	100		2,9	100		0,26	100		27,2	100		1,6	100		0,4	100		121452,5	100		10,1	100		141,9	100		939,3	100		in Betrieb
21:00		1,6	100		1,2	100		4,38	100		2,7	100		0,26	100		29,1	100		1,6	100		0,3	100		121581,0	100		10,2	100		142,0	100		934,5	100		in Betrieb
21:30		1,8	100		1,3	100		4,43	100		4,0	100		0,26	94		32,4	100		1																		