

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 15/12/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,6	100		1,4	100		0,04	100		2,8	100		0,25	100		25,7	100		1,6	100		0,4	100		120015,6	100		10,2	100		140,5	100		933,8	100	In marcia
01:00		2,7	100		2,1	100		0,06	100		3,2	100		0,26	100		28,0	100		1,6	100		0,5	100		119720,3	100		10,0	100		140,7	100		935,4	100	In marcia
01:30		1,6	100		0,5	100		0,11	100		3,3	100		0,26	95		26,6	100		1,6	100		0,4	100		120017,9	100		10,2	100		140,9	100		928,3	100	In marcia
02:00		1,6	100		1,8	100		0,11	73		3,6	100		0,25	100		24,8	100		1,6	100		0,4	100		120259,9	100		10,2	100		140,7	100		924,7	100	In marcia
02:30		1,6	100		2,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		24,6	100		1,6	100		0,4	100		121081,5	100		10,3	100		141,0	100		923,5	100	In marcia
03:00		1,6	100		1,2	100		0,03	100		3,5	100		0,26	100		23,7	100		1,6	100		0,5	100		120879,7	100		10,0	100		140,9	100		933,8	100	In marcia
03:30		1,6	100		1,1	100		0,04	100		3,4	100		0,25	100		19,0	100		1,6	100		0,4	100		121144,4	100		10,5	100		140,6	100		922,8	100	In marcia
04:00		1,6	100		1,0	100		0,05	73		4,1	100		0,26	100		28,8	100		1,6	100		0,5	100		120362,6	100		10,2	100		141,1	100		927,1	100	In marcia
04:30		1,7	100		2,4	100		0,02	100		3,9	100		0,26	100		31,1	100		1,6	100		0,4	100		120682,3	100		10,2	100		141,5	100		929,2	100	In marcia
05:00		1,8	100		1,5	100		0,02	100		3,8	100		0,26	100		30,0	100		1,6	100		0,4	100		122129,5	100		10,2	100		141,5	100		927,4	100	In marcia
05:30		2,4	100		1,9	100		0,0	100		3,6	100		0,26	94		26,2	100		1,6	100		0,4	100		122779,7	100		10,1	100		142,0	100		933,3	100	In marcia
06:00		2,9	100		1,0	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		16,1	100		1,6	100		0,4	100		123272,8	100		10,6	100		141,2	100		919,5	100	In marcia
06:30		3,8	100		2,2	100		0,02	100		4,8	100		0,25	100		20,0	100		1,7	100		0,5	100		123749,0	100		10,3	100		141,8	100		929,4	100	In marcia
07:00		1,9	85		0,0	85		0,01	100		5,0	85		0,25	100		18,7	85		1,7	85		0,5	85		123713,2	100		10,5	85		141,5	100		928,3	100	In marcia
07:30		1,7	79		0,0	79		0,02	100		3,5	79		0,26	100		21,4	79		1,7	79		0,3	79		122566,8	100		10,1	79		140,9	100		925,8	100	In marcia
08:00		2,1	100		0,2	100		0,03	73		3,3	100		0,25	100		23,4	100		1,6	100		0,3	100		122726,4	100		10,1	100		141,5	100		929,4	100	In marcia
08:30		1,7	100		1,1	100		0,01	100		2,7	100		0,25	100		13,6	100		1,6	100		0,1	100		121905,9	100		10,7	100		140,1	100		921,1	100	In marcia
09:00		5,5	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		13,3	100		1,6	100		0,1	100		121182,3	100		10,5	100		139,9	100		933,5	100	In marcia
09:30		2,2	100		0,2	100		0,0	100		3,6	100		0,25	94		30,9	100		1,6	100		0,2	100		119815,0	100		10,3	100		140,4	100		933,5	100	In marcia
10:00		2,3	100		1,3	100		0,03	73		3,1	100		0,25	100		42,3	100		1,6	100		0,2	100		119734,7	100		10,0	100		140,7	100		939,9	100	In marcia
10:30		1,6	100		0,6	100		0,02	100		2,9	100		0,25	100		36,2	100		1,6	100		0,3	100		119883,3	100		10,2	100		140,8	100		935,4	100	In marcia
11:00		3,2	100		2,7	100		0,05	100		3,4	100		0,25	100		30,8	100		1,6	100		0,1	100		121172,6	100		10,2	100		140,8	100		937,2	100	In marcia
11:30		2,0	100		0,7	100		0,02	100		2,8	100		0,25	100		25,1	100		1,6	100		0,2	100		121710,0	100		10,2	100		141,0	100		937,4	100	In marcia
12:00		2,3	100		0,5	100		0,07	73		3,6	100		0,25	100		28,0	100		1,6	100		0,2	100		121378,2	100		10,2	100		141,1	100		931,5	100	In marcia
12:30		2,2	100		1,9	100		0,09	100		4,5	100		0,25	100		21,4	100		1,6	100		0,1	100		121857,5	100		10,3	100		141,3	100		922,1	100	In marcia
13:00		1,8	100		0,8	100		0,11	100		4,0	100		0,26	100		19,6	100		1,6	100		0,1	100		122089,3	100		10,1	100		141,7	100		927,5	100	In marcia
13:30		1,6	100		1,3	100		0,09	100		3,1	100		0,25	94		14,5	100		1,5	100		0,2	100		121686,4	100		10,4	100		141,0	100		927,7	100	In marcia
14:00		1,8	100		1,4	100		0,08	73		3,2	100		0,25	100		15,6	100		1,5	100		0,2	100		121244,1	100		10,2	100		141,3	100		935,4	100	In marcia
14:30		1,6	100		0,7	100		0,04	100		3,1	100		0,25	100		21,3	100		1,5	100		0,1	100		119850,1	100		10,4	100		140,6	100		925,4	100	In marcia
15:00		2,0	100		1,5	100		0,04	100		3,0	100		0,26	100		30,7	100		1,6	100		0,2	100		119253,6	100		10,0	100		140,7	100		932,9	100	In marcia
15:30		2,0	100		2,4	100		0,06	100		3,2	100		0,25	100		28,0	100		1,5	100		0,2	100		120326,7	100		10,0	100		140,3	100		941,5	100	In marcia
16:00		2,3	100		0,8	100		0,04	73		4,1	100		0,25	100		31,1	100		1,5	100		0,1	100		121521,9	100		10,3	100		140,5	100		925,7	100	In marcia
16:30		1,8	100		0,3	100		0,01	100		4,5	100		0,25	100		34,0	100		1,5	100		0,2	100		120748,8	100		10,1	100		140,8	100		930,8	100	In marcia
17:00		3,4	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		26,0	100		1,5	100		0,2	100		121985,9	100		10,3	100		140,7	100		932,9	100	In marcia
17:30		2,8	100		1,5	100		0,01	100		3,2	100		0,25	94		22,7	100		1,5	100		0,1	100		121254,5	100		10,5	100		140,5	100		927,0	100	In marcia
18:00		3,4	100		1,2	100		0,01	73		3,7	100		0,25	100		20,5	100		1,5	100		0,1	100		121433,0	100		10,4	100		140,6	100		924,0	100	In marcia
18:30		4,2	100		2,0	100		0,04	100		3,3	100		0,25	100		22,4	100		1,5	100		0,1	100		120908,3	100		10,3	100		140,5	100		928,5	100	In marcia
19:00		3,6	85		0,0	85		0,03	100		3,7	85		0,25	100		19,7	85		1,6	85		0,1	85		120372,0	100		10,5	85		140,3	100		930,3	100	In marcia
19:30		3,2	79		0,6	79		0,06	100		2,8	79		0,25	100		23,9	79		1,5	79		0,0	79		119820,3	100		10,1	79		140,4	100		938,3	100	In marcia
20:00		3,5	100		1,2	100		0,03	73		2,8	100		0,25	100		28,2	100		1,5	100		0,0	100		119554,7	100		10,1	100		140,4	100		939,7	100	In marcia
20:30		3,4	100		1,3	100		0,02	100		2,9	100		0,25	100		31,9	100		1,5	100		0,0	100		119901,1	100		10,0	100		140,5	100		936,5	100	In marcia
21:00		3,0	100		1,5	100		0,05	100		2,5	100		0,25	100		27,8	100		1,5	100		0,0	100		120279,7	100		10,2	100		140,7	100		939,9	100	In marcia
21:30		3,6	100		1,7	100		0,04	100		2,6	100		0,25	95		28,4	100		1,5	100		0,0	100		121076,8	100		10,1	100		140,7	100		941,0		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,6	100		1,4	100		0,04	100		2,8	100		0,25	100		25,7	100		1,6	100		0,4	100		120015,6	100		10,2	100		140,5	100		933,8	100		in Betrieb
01:00		2,7	100		2,1	100		0,06	100		3,2	100		0,26	100		28,0	100		1,6	100		0,5	100		119720,3	100		10,0	100		140,7	100		935,4	100		in Betrieb
01:30		1,6	100		0,5	100		0,11	100		3,3	100		0,26	95		26,6	100		1,6	100		0,4	100		120017,9	100		10,2	100		140,9	100		928,3	100		in Betrieb
02:00		1,6	100		1,8	100		0,11	73		3,6	100		0,25	100		24,8	100		1,6	100		0,4	100		120259,9	100		10,2	100		140,7	100		924,7	100		in Betrieb
02:30		1,6	100		2,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		24,6	100		1,6	100		0,4	100		121081,5	100		10,3	100		141,0	100		923,5	100		in Betrieb
03:00		1,6	100		1,2	100		0,03	100		3,5	100		0,26	100		23,7	100		1,6	100		0,5	100		120879,7	100		10,0	100		140,9	100		933,8	100		in Betrieb
03:30		1,6	100		1,1	100		0,04	100		3,4	100		0,25	100		19,0	100		1,6	100		0,4	100		121144,4	100		10,5	100		140,6	100		922,8	100		in Betrieb
04:00		1,6	100		1,0	100		0,05	73		4,1	100		0,26	100		28,8	100		1,6	100		0,5	100		120362,6	100		10,2	100		141,1	100		927,1	100		in Betrieb
04:30		1,7	100		2,4	100		0,02	100		3,9	100		0,26	100		31,1	100		1,6	100		0,4	100		120682,3	100		10,2	100		141,5	100		929,2	100		in Betrieb
05:00		1,8	100		1,5	100		0,02	100		3,8	100		0,26	100		30,0	100		1,6	100		0,4	100		122129,5	100		10,2	100		141,5	100		927,4	100		in Betrieb
05:30		2,4	100		1,9	100		0,0	100		3,6	100		0,26	94		26,2	100		1,6	100		0,4	100		122779,7	100		10,1	100		142,0	100		933,3	100		in Betrieb
06:00		2,9	100		1,0	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		16,1	100		1,6	100		0,4	100		123272,8	100		10,6	100		141,2	100		919,5	100		in Betrieb
06:30		3,8	100		2,2	100		0,02	100		4,8	100		0,25	100		20,0	100		1,7	100		0,5	100		123749,0	100		10,3	100		141,8	100		929,4	100		in Betrieb
07:00		1,9	85		0,0	85		0,01	100		5,0	85		0,25	100		18,7	85		1,7	85		0,5	85		123713,2	100		10,5	85		141,5	100		928,3	100		in Betrieb
07:30		1,7	79		0,0	79		0,02	100		3,5	79		0,26	100		21,4	79		1,7	79		0,3	79		122566,8	100		10,1	79		140,9	100		925,8	100		in Betrieb
08:00		2,1	100		0,2	100		0,03	73		3,3	100		0,25	100		23,4	100		1,6	100		0,3	100		122726,4	100		10,1	100		141,5	100		929,4	100		in Betrieb
08:30		1,7	100		1,1	100		0,01	100		2,7	100		0,25	100		13,6	100		1,6	100		0,1	100		121905,9	100		10,7	100		140,1	100		921,1	100		in Betrieb
09:00		5,5	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		13,3	100		1,6	100		0,1	100		121182,3	100		10,5	100		139,9	100		933,5	100		in Betrieb
09:30		2,2	100		0,2	100		0,0	100		3,6	100		0,25	94		30,9	100		1,6	100		0,2	100		119815,0	100		10,3	100		140,4	100		933,5	100		in Betrieb
10:00		2,3	100		1,3	100		0,03	73		3,1	100		0,25	100		42,3	100		1,6	100		0,2	100		119734,7	100		10,0	100		140,7	100		939,9	100		in Betrieb
10:30		1,6	100		0,6	100		0,02	100		2,9	100		0,25	100		36,2	100		1,6	100		0,3	100		119883,3	100		10,2	100		140,8	100		935,4	100		in Betrieb
11:00		3,2	100		2,7	100		0,05	100		3,4	100		0,25	100		30,8	100		1,6	100		0,1	100		121172,6	100		10,2	100		140,8	100		937,2	100		in Betrieb
11:30		2,0	100		0,7	100		0,02	100		2,8	100		0,25	100		25,1	100		1,6	100		0,2	100		121710,0	100		10,2	100		141,0	100		937,4	100		in Betrieb
12:00		2,3	100		0,5	100		0,07	73		3,6	100		0,25	100		28,0	100		1,6	100		0,2	100		121378,2	100		10,2	100		141,1	100		931,5	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		1,9	100		0,09	100		4,5	100		0,25	100		21,4	100		1,6	100		0,1	100		121857,5	100		10,3	100		141,3	100		922,1	100		in Betrieb
13:00		1,8	100		0,8	100		0,11	100		4,0	100		0,26	100		19,6	100		1,6	100		0,1	100		122089,3	100		10,1	100		141,7	100		927,5	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		1,3	100		0,09	100		3,1	100		0,25	94		14,5	100		1,5	100		0,2	100		121686,4	100		10,4	100		141,0	100		927,7	100		in Betrieb
14:00		1,8	100		1,4	100		0,08	73		3,2	100		0,25	100		15,6	100		1,5	100		0,2	100		121244,1	100		10,2	100		141,3	100		935,4	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		0,7	100		0,04	100		3,1	100		0,25	100		21,3	100		1,5	100		0,1	100		119850,1	100		10,4	100		140,6	100		925,4	100		in Betrieb
15:00		2,0	100		1,5	100		0,04	100		3,0	100		0,26	100		30,7	100		1,6	100		0,2	100		119253,6	100		10,0	100		140,7	100		932,9	100		in Betrieb
15:30		2,0	100		2,4	100		0,06	100		3,2	100		0,25	100		28,0	100		1,5	100		0,2	100		120326,7	100		10,0	100		140,3	100		941,5	100		in Betrieb
16:00		2,3	100		0,8	100		0,04	73		4,1	100		0,25	100		31,1	100		1,5	100		0,1	100		121521,9	100		10,3	100		140,5	100		925,7	100		in Betrieb
16:30		1,8	100		0,3	100		0,01	100		4,5	100		0,25	100		34,0	100		1,5	100		0,2	100		120748,8	100		10,1	100		140,8	100		930,8	100		in Betrieb
17:00		3,4	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		26,0	100		1,5	100		0,2	100		121985,9	100		10,3	100		140,7	100		932,9	100		in Betrieb
17:30		2,8	100		1,5	100		0,01	100		3,2	100		0,25	94		22,7	100		1,5	100		0,1	100		121254,5	100		10,5	100		140,5	100		927,0	100		in Betrieb
18:00		3,4	100		1,2	100		0,01	73		3,7	100		0,25	100		20,5	100		1,5	100		0,1	100		121433,0	100		10,4	100		140,6	100		924,0	100		in Betrieb
18:30		4,2	100		2,0	100		0,04	100		3,3	100		0,25	100		22,4	100		1,5	100		0,1	100		120908,3	100		10,3	100		140,5	100		928,5	100		in Betrieb
19:00		3,6	85		0,0	85		0,03	100		3,7	85		0,25	100		19,7	85		1,6	85		0,1	85		120372,0	100		10,5	85		140,3	100		930,3	100		in Betrieb
19:30		3,2	79		0,6	79		0,06	100		2,8	79		0,25	100		23,9	79		1,5	79		0,0	79		119820,3	100		10,1	79		140,4	100		938,3	100		in Betrieb
20:00		3,5	100		1,2	100		0,03	73		2,8	100		0,25	100		28,2	100		1,5	100		0,0	100		119554,7	100		10,1	100		140,4	100		939,7	100		in Betrieb
20:30		3,4	100		1,3	100		0,02	100		2,9	100		0,25	100		31,9	100		1,5	100		0,0	100		119901,1	100		10,0	100		140,5	100		936,5	100		in Betrieb
21:00		3,0	100		1,5	100		0,05	100		2,5	100		0,25	100		27,8	100		1,5	100		0,0	100		120279,7	100		10,2	100		140,7	100		939,9	100		in Betrieb
21:30		3,6	100		1,7	100		0,04	100		2,6	100		0,25	95		28,4	100</																				