

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 16/12/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,3	100		0,7	100		0,02	100		2,8	100		0,25	100		23,8	100		1,5	100		0,0	100		122144,7	100		10,4	100		141,0	100		925,2	100	In marcia
01:00		3,5	100		2,1	100		0,04	100		2,9	100		0,25	100		24,9	100		1,5	100		0,0	100		121575,9	100		10,0	100		141,1	100		938,0	100	In marcia
01:30		2,7	100		0,8	100		0,02	100		2,6	100		0,25	94		23,6	100		1,5	100		0,0	100		122272,2	100		10,4	100		141,2	100		930,8	100	In marcia
02:00		3,4	100		1,8	100		0,01	73		2,6	100		0,25	100		23,2	100		1,5	100		0,0	100		121844,4	100		10,1	100		140,7	100		936,2	100	In marcia
02:30		3,4	100		1,2	100		0,1	100		3,1	100		0,25	100		23,3	100		1,5	100		0,0	100		121570,3	100		10,2	100		140,8	100		935,0	100	In marcia
03:00		3,4	100		1,4	100		0,13	100		3,2	100		0,25	100		21,9	100		1,5	100		0,0	100		121172,9	100		10,2	100		140,6	100		935,4	100	In marcia
03:30		2,4	100		1,3	100		0,16	100		3,4	100		0,25	100		20,4	100		1,5	100		0,0	100		121537,8	100		10,4	100		140,6	100		930,9	100	In marcia
04:00		2,5	100		1,8	100		0,16	73		3,1	100		0,25	100		23,6	100		1,5	100		0,0	100		120971,6	100		10,2	100		140,7	100		937,8	100	In marcia
04:30		2,4	100		1,3	100		0,05	100		4,4	100		0,25	100		29,5	100		1,6	100		0,0	100		120900,7	100		10,3	100		141,3	100		925,2	100	In marcia
05:00		3,7	100		2,3	100		0,02	100		3,4	100		0,25	100		29,9	100		1,5	100		0,0	100		121869,6	100		10,4	100		141,1	100		925,5	100	In marcia
05:30		2,2	100		0,3	100		0,0	100		3,1	100		0,25	94		28,8	100		1,5	100		0,0	100		121582,7	100		10,2	100		140,9	100		933,0	100	In marcia
06:00		2,0	100		0,8	100		0,0	73		2,7	100		0,25	100		24,4	100		1,5	100		0,0	100		121181,0	100		10,2	100		140,7	100		936,3	100	In marcia
06:30		2,0	100		1,6	100		0,07	100		2,3	100		0,25	100		24,9	100		1,6	100		0,0	100		120935,7	100		10,2	100		141,1	100		935,7	100	In marcia
07:00		2,6	85		2,3	85		0,09	100		2,1	85		0,25	100		20,8	85		1,5	85		0,0	85		120921,2	100		10,2	85		140,6	100		937,5	100	In marcia
07:30		2,5	79		1,0	79		0,02	100		3,0	79		0,25	100		15,3	79		1,5	79		0,1	79		120865,6	100		10,3	79		139,7	100		933,1	100	In marcia
08:00		3,4	100		1,9	100		0,02	73		2,9	100		0,25	100		16,4	100		1,5	100		0,0	100		120421,1	100		10,2	100		140,3	100		937,2	100	In marcia
08:30		3,5	100		0,8	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		16,9	100		1,5	100		0,0	100		121631,8	100		10,5	100		140,4	100		934,3	100	In marcia
09:00		4,1	100		1,3	100		0,03	100		3,3	100		0,25	100		23,8	100		1,6	100		0,0	100		120707,2	100		10,2	100		140,3	100		940,1	100	In marcia
09:30		3,3	100		0,8	100		0,05	100		3,8	100		0,24	94		25,2	100		1,6	100		0,0	100		121966,0	100		10,5	100		140,3	100		933,8	100	In marcia
10:00		4,0	100		1,3	100		0,03	73		3,4	100		0,25	100		25,8	100		1,6	100		0,1	100		121006,4	100		10,3	100		140,3	100		936,0	100	In marcia
10:30		4,3	100		0,6	100		0,05	100		3,7	100		0,24	100		23,6	100		1,6	100		0,0	100		120784,6	100		10,4	100		140,0	100		941,5	100	In marcia
11:00		2,8	100		0,0	100		0,04	100		3,2	100		0,25	100		33,7	100		1,6	100		0,0	100		120678,8	100		10,3	100		140,3	100		939,6	100	In marcia
11:30		2,2	100		1,6	100		0,09	100		3,7	100		0,25	100		35,5	100		1,6	100		0,1	100		120871,2	100		10,3	100		140,5	100		937,8	100	In marcia
12:00		1,9	100		1,7	100		0,06	73		4,1	100		0,25	100		34,8	100		1,6	100		0,1	100		119940,3	100		10,3	100		140,5	100		934,4	100	In marcia
12:30		3,5	100		0,8	100		0,06	100		4,1	100		0,25	100		24,6	100		1,6	100		0,1	100		119953,8	100		10,1	100		140,4	100		934,4	100	In marcia
13:00		3,4	100		0,6	100		0,09	100		4,2	100		0,25	100		20,2	100		1,6	100		0,1	100		120461,9	100		10,2	100		140,8	100		935,3	100	In marcia
13:30		4,2	100		0,7	100		0,12	100		4,2	100		0,25	94		14,7	100		1,6	100		0,1	100		121461,1	100		10,4	100		140,3	100		934,4	100	In marcia
14:00		2,6	100		1,0	100		0,09	73		4,3	100		0,25	100		22,1	100		1,6	100		0,1	100		119956,1	100		10,3	100		140,3	100		929,5	100	In marcia
14:30		2,1	100		1,6	100		0,11	100		4,6	100		0,25	100		29,8	100		1,5	100		0,1	100		121162,8	100		10,1	100		141,0	100		938,2	100	In marcia
15:00		3,1	100		1,8	100		0,13	100		4,3	100		0,25	100		22,3	100		1,6	100		0,1	100		121991,1	100		10,3	100		141,1	100		933,9	100	In marcia
15:30		3,1	100		1,6	100		0,11	100		3,9	100		0,25	100		17,4	100		1,6	100		0,1	100		121536,0	100		10,4	100		140,3	100		929,7	100	In marcia
16:00		2,0	100		1,3	100		0,08	73		3,9	100		0,25	100		22,6	100		1,6	100		0,0	100		119732,6	100		10,3	100		140,2	100		931,1	100	In marcia
16:30		3,3	100		1,4	100		0,1	100		3,6	100		0,25	100		27,6	100		1,6	100		0,1	100		119851,6	100		10,1	100		140,2	100		943,1	100	In marcia
17:00		3,0	100		1,3	100		0,1	100		3,4	100		0,25	100		30,7	100		1,6	100		0,0	100		120292,5	100		10,4	100		140,1	100		932,3	100	In marcia
17:30		2,0	100		0,3	100		0,12	100		3,8	100		0,25	94		28,0	100		1,6	100		0,0	100		119279,8	100		10,3	100		140,3	100		939,8	100	In marcia
18:00		3,7	100		1,6	100		0,12	73		3,8	100		0,25	100		28,9	100		1,5	100		0,0	100		119679,2	100		9,9	100		140,4	100		947,4	100	In marcia
18:30		5,0	100		2,2	100		0,12	100		4,3	100		0,25	100		23,8	100		1,6	100		0,0	100		120419,5	100		10,2	100		140,6	100		940,8	100	In marcia
19:00		3,9	85		0,1	85		0,14	100		4,2	85		0,25	100		21,4	85		1,6	85		0,0	85		120851,8	100		10,4	85		140,2	100		935,7	100	In marcia
19:30		2,3	79		0,4	79		0,16	100		3,6	79		0,25	100		27,8	79		1,6	79		0,0	79		120709,5	100		10,3	79		140,6	100		937,2	100	In marcia
20:00		2,9	100		1,2	100		0,15	73		3,5	100		0,25	100		24,5	100		1,6	100		0,0	100		121170,5	100		10,4	100		140,5	100		937,3	100	In marcia
20:30		4,5	100		1,5	100		0,03	100		4,1	100		0,25	100		26,4	100		1,6	100		0,0	100		121087,5	100		10,3	100		140,6	100		935,9	100	In marcia
21:00		5,5	100		0,5	100		0,05	100		4,0	100		0,24	100		14,6	100		1,6	100		0,0	100		120885,7	100		10,5	100		139,9	100		935,2	100	In marcia
21:30		1,7	100		0,0	100		0,09	100		4,3	100		0,25	95		21,0	100		1,6	100		0,0	100		120905,6	100		10,3	100		140,5	100		938,2	1	

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage									
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand					
00:30		2,3	100		0,7	100		0,02	100		2,8	100		0,25	100		23,8	100		1,5	100		0,0	100		122144,7	100	10,4	100	141,0	100	925,2	100	in Betrieb
01:00		3,5	100		2,1	100		0,04	100		2,9	100		0,25	100		24,9	100		1,5	100		0,0	100		121575,9	100	10,0	100	141,1	100	938,0	100	in Betrieb
01:30		2,7	100		0,8	100		0,02	100		2,6	100		0,25	94		23,6	100		1,5	100		0,0	100		122272,2	100	10,4	100	141,2	100	930,8	100	in Betrieb
02:00		3,4	100		1,8	100		0,01	73		2,6	100		0,25	100		23,2	100		1,5	100		0,0	100		121844,4	100	10,1	100	140,7	100	936,2	100	in Betrieb
02:30		3,4	100		1,2	100		0,1	100		3,1	100		0,25	100		23,3	100		1,5	100		0,0	100		121570,3	100	10,2	100	140,8	100	935,0	100	in Betrieb
03:00		3,4	100		1,4	100		0,13	100		3,2	100		0,25	100		21,9	100		1,5	100		0,0	100		121172,9	100	10,2	100	140,6	100	935,4	100	in Betrieb
03:30		2,4	100		1,3	100		0,16	100		3,4	100		0,25	100		20,4	100		1,5	100		0,0	100		121537,8	100	10,4	100	140,6	100	930,9	100	in Betrieb
04:00		2,5	100		1,8	100		0,16	73		3,1	100		0,25	100		23,6	100		1,5	100		0,0	100		120971,6	100	10,2	100	140,7	100	937,8	100	in Betrieb
04:30		2,4	100		1,3	100		0,05	100		4,4	100		0,25	100		29,5	100		1,6	100		0,0	100		120900,7	100	10,3	100	141,3	100	925,2	100	in Betrieb
05:00		3,7	100		2,3	100		0,02	100		3,4	100		0,25	100		29,9	100		1,5	100		0,0	100		121869,6	100	10,4	100	141,1	100	925,5	100	in Betrieb
05:30		2,2	100		0,3	100		0,0	100		3,1	100		0,25	94		28,8	100		1,5	100		0,0	100		121582,7	100	10,2	100	140,9	100	933,0	100	in Betrieb
06:00		2,0	100		0,8	100		0,0	73		2,7	100		0,25	100		24,4	100		1,5	100		0,0	100		121181,0	100	10,2	100	140,7	100	936,3	100	in Betrieb
06:30		2,0	100		1,6	100		0,07	100		2,3	100		0,25	100		24,9	100		1,6	100		0,0	100		120935,7	100	10,2	100	141,1	100	935,7	100	in Betrieb
07:00		2,6	85		2,3	85		0,09	100		2,1	85		0,25	100		20,8	85		1,5	85		0,0	85		120921,2	100	10,2	85	140,6	100	937,5	100	in Betrieb
07:30		2,5	79		1,0	79		0,02	100		3,0	79		0,25	100		15,3	79		1,5	79		0,1	79		120865,6	100	10,3	79	139,7	100	933,1	100	in Betrieb
08:00		3,4	100		1,9	100		0,02	73		2,9	100		0,25	100		16,4	100		1,5	100		0,0	100		120421,1	100	10,2	100	140,3	100	937,2	100	in Betrieb
08:30		3,5	100		0,8	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		16,9	100		1,5	100		0,0	100		121631,8	100	10,5	100	140,4	100	934,3	100	in Betrieb
09:00		4,1	100		1,3	100		0,03	100		3,3	100		0,25	100		23,8	100		1,6	100		0,0	100		120707,2	100	10,2	100	140,3	100	940,1	100	in Betrieb
09:30		3,3	100		0,8	100		0,05	100		3,8	100		0,24	94		25,2	100		1,6	100		0,0	100		121966,0	100	10,5	100	140,3	100	933,8	100	in Betrieb
10:00		4,0	100		1,3	100		0,03	73		3,4	100		0,25	100		25,8	100		1,6	100		0,1	100		121006,4	100	10,3	100	140,3	100	936,0	100	in Betrieb
10:30		4,3	100		0,6	100		0,05	100		3,7	100		0,24	100		23,6	100		1,6	100		0,0	100		120784,6	100	10,4	100	140,0	100	941,5	100	in Betrieb
11:00		2,8	100		0,0	100		0,04	100		3,2	100		0,25	100		33,7	100		1,6	100		0,0	100		120678,8	100	10,3	100	140,3	100	939,6	100	in Betrieb
11:30		2,2	100		1,6	100		0,09	100		3,7	100		0,25	100		35,5	100		1,6	100		0,1	100		120871,2	100	10,3	100	140,5	100	937,8	100	in Betrieb
12:00		1,9	100		1,7	100		0,06	73		4,1	100		0,25	100		34,8	100		1,6	100		0,1	100		119940,3	100	10,3	100	140,5	100	934,4	100	in Betrieb
12:30		3,5	100		0,8	100		0,06	100		4,1	100		0,25	100		24,6	100		1,6	100		0,1	100		119953,8	100	10,1	100	140,4	100	934,4	100	in Betrieb
13:00		3,4	100		0,6	100		0,09	100		4,2	100		0,25	100		20,2	100		1,6	100		0,1	100		120461,9	100	10,2	100	140,8	100	935,3	100	in Betrieb
13:30		4,2	100		0,7	100		0,12	100		4,2	100		0,25	94		14,7	100		1,6	100		0,1	100		121461,1	100	10,4	100	140,3	100	934,4	100	in Betrieb
14:00		2,6	100		1,0	100		0,09	73		4,3	100		0,25	100		22,1	100		1,6	100		0,1	100		119956,1	100	10,3	100	140,3	100	929,5	100	in Betrieb
14:30		2,1	100		1,6	100		0,11	100		4,6	100		0,25	100		29,8	100		1,5	100		0,1	100		121162,8	100	10,1	100	141,0	100	938,2	100	in Betrieb
15:00		3,1	100		1,8	100		0,13	100		4,3	100		0,25	100		22,3	100		1,6	100		0,1	100		121991,1	100	10,3	100	141,1	100	933,9	100	in Betrieb
15:30		3,1	100		1,6	100		0,11	100		3,9	100		0,25	100		17,4	100		1,6	100		0,1	100		121536,0	100	10,4	100	140,3	100	929,7	100	in Betrieb
16:00		2,0	100		1,3	100		0,08	73		3,9	100		0,25	100		22,6	100		1,6	100		0,0	100		119732,6	100	10,3	100	140,2	100	931,1	100	in Betrieb
16:30		3,3	100		1,4	100		0,1	100		3,6	100		0,25	100		27,6	100		1,6	100		0,1	100		119851,6	100	10,1	100	140,2	100	943,1	100	in Betrieb
17:00		3,0	100		1,3	100		0,1	100		3,4	100		0,25	100		30,7	100		1,6	100		0,0	100		120292,5	100	10,4	100	140,1	100	932,3	100	in Betrieb
17:30		2,0	100		0,3	100		0,12	100		3,8	100		0,25	94		28,0	100		1,6	100		0,0	100		119279,8	100	10,3	100	140,3	100	939,8	100	in Betrieb
18:00		3,7	100		1,6	100		0,12	73		3,8	100		0,25	100		28,9	100		1,5	100		0,0	100		119679,2	100	9,9	100	140,4	100	947,4	100	in Betrieb
18:30		5,0	100		2,2	100		0,12	100		4,3	100		0,25	100		23,8	100		1,6	100		0,0	100		120419,5	100	10,2	100	140,6	100	940,8	100	in Betrieb
19:00		3,9	85		0,1	85		0,14	100		4,2	85		0,25	100		21,4	85		1,6	85		0,0	85		120851,8	100	10,4	85	140,2	100	935,7	100	in Betrieb
19:30		2,3	79		0,4	79		0,16	100		3,6	79		0,25	100		27,8	79		1,6	79		0,0	79		120709,5	100	10,3	79	140,6	100	937,2	100	in Betrieb
20:00		2,9	100		1,2	100		0,15	73		3,5	100		0,25	100		24,5	100		1,6	100		0,0	100		121170,5	100	10,4	100	140,5	100	937,3	100	in Betrieb
20:30		4,5	100		1,5	100		0,03	100		4,1	100		0,25	100		26,4	100		1,6	100		0,0	100		121087,5	100	10,3	100	140,6	100	935,9	100	in Betrieb
21:00		5,5	100		0,5	100		0,05	100		4,0	100		0,24	100		14,6	100		1,6	100		0,0	100		120885,7	100	10,5	100	139,9	100	935,2	100	in Betrieb
21:30		1,7	100		0,0	100		0,09	100		4,3	100		0,25	95		21,0	100		1,6	100		0,0	100		120905,6	100	10,3	100	140,5	100	938,2	100	in Betrieb
22:00		3,5	100		1,7	100		0,18	73		4,3	100		0,24	100		23,5	100		1,6	100		0,0	100		122086,3	100	10,3	100	140,6	100	940,6	100	in Betrieb
22:30		2,4	100		0,5	100		0,02	100		3,5	100		0,25	100		26,5	100		1,6	100		0,0	100		120896,9	100	10,5	100	140,5	100	929,4	100	in Betrieb
23:00		4,7																																