

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 23/12/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		1,6	100		0,0	100		2,16	100		3,5	100		0,26	100		35,9	100		1,5	100		0,1	100		117410,6	100		10,1	100		141,2	100		936,8	100		In marcia
01:00		1,6	100		0,0	100		2,73	100		2,7	100		0,26	100		28,1	100		1,5	100		0,0	100		117229,0	100		10,1	100		141,1	100		929,5	100		In marcia
01:30		3,5	100		1,3	100		4,83	100		3,2	100		0,26	94		18,4	100		1,5	100		0,0	100		117345,8	100		10,3	100		140,9	100		928,1	100		In marcia
02:00		5,1	100		0,5	100		2,17	73		3,8	100		0,26	100		14,4	100		1,5	100		0,0	100		116589,6	100		10,4	100		140,6	100		925,6	100		In marcia
02:30		4,3	100		0,0	100		1,49	100		3,4	100		0,26	100		15,1	100		1,5	100		0,2	100		116016,0	100		10,0	100		140,8	100		932,0	100		In marcia
03:00		2,7	100		0,0	100		1,38	100		2,8	100		0,26	100		16,8	100		1,5	100		0,1	100		116390,0	100		10,1	100		140,9	100		926,9	100		In marcia
03:30		2,9	100		0,4	100		1,42	100		3,0	100		0,26	100		20,1	100		1,5	100		0,1	100		117154,6	100		10,0	100		141,0	100		930,3	100		In marcia
04:00		3,5	100		1,3	100		1,37	73		3,1	100		0,26	100		22,8	100		1,5	100		0,1	100		117790,0	100		10,3	100		141,0	100		923,3	100		In marcia
04:30		6,2	100		1,7	100		1,12	100		3,3	100		0,25	100		22,7	100		1,5	100		0,0	100		117655,8	100		10,4	100		140,6	100		927,4	100		In marcia
05:00		4,2	100		0,4	100		0,73	100		3,7	100		0,25	100		25,4	100		1,5	100		0,0	100		117747,9	100		10,6	100		140,7	100		927,9	100		In marcia
05:30		3,7	100		0,3	100		0,74	100		4,1	100		0,26	94		37,8	100		1,5	100		0,1	100		117736,1	100		10,4	100		141,1	100		928,1	100		In marcia
06:00		4,0	100		0,5	100		0,61	73		4,1	100		0,26	100		29,9	100		1,5	100		0,1	100		117976,4	100		10,1	100		141,0	100		934,9	100		In marcia
06:30		3,2	100		0,0	100		0,47	100		4,0	100		0,26	100		27,2	100		1,5	100		0,0	100		117784,7	100		10,2	100		140,9	100		935,8	100		In marcia
07:00		2,7	86		0,1	86		0,52	100		3,7	86		0,26	100		31,5	86		1,6	86		0,1	86		117583,7	100		10,1	86		141,4	100		924,6	100		In marcia
07:30		3,1	78		2,1	78		0,8	100		3,5	78		0,26	100		29,3	78		1,6	78		0,1	78		117472,3	100		10,0	78		140,8	100		928,0	100		In marcia
08:00		4,6	100		1,8	100		0,46	73		4,2	100		0,26	100		25,8	100		1,5	100		0,1	100		117561,7	100		10,2	100		140,4	100		915,0	100		In marcia
08:30		2,0	100		0,0	100		0,32	100		3,6	100		0,26	100		21,4	100		1,5	100		0,1	100		117360,6	100		10,1	100		140,8	100		920,9	100		In marcia
09:00		1,8	100		0,8	100		0,29	100		3,4	100		0,26	100		19,8	100		1,5	100		0,1	100		116974,8	100		10,2	100		140,8	100		927,8	100		In marcia
09:30		2,4	100		1,7	100		0,31	100		3,0	100		0,26	94		22,6	100		1,6	100		0,1	100		116222,0	100		9,9	100		140,9	100		933,4	100		In marcia
10:00		2,3	100		1,3	100		0,28	73		3,4	100		0,26	100		19,2	100		1,5	100		0,1	100		116795,3	100		10,2	100		140,6	100		933,1	100		In marcia
10:30		2,3	100		1,2	100		0,41	100		3,0	100		0,26	100		23,8	100		1,5	100		0,1	100		117118,4	100		9,9	100		140,8	100		933,3	100		In marcia
11:00		3,8	100		2,0	100		0,62	100		2,9	100		0,26	100		24,9	100		1,5	100		0,1	100		117367,8	100		10,2	100		140,7	100		926,7	100		In marcia
11:30		6,2	100		0,8	100		0,33	100		3,3	100		0,26	100		26,8	100		1,5	100		0,1	100		117267,4	100		10,2	100		140,8	100		930,0	100		In marcia
12:00		1,6	100		0,0	100		0,2	73		3,3	100		0,26	100		29,9	100		1,5	100		0,1	100		117159,2	100		10,1	100		140,7	100		930,5	100		In marcia
12:30		2,4	100		0,1	100		0,56	100		3,1	100		0,26	100		31,3	100		1,6	100		0,1	100		116195,5	100		10,1	100		141,1	100		925,4	100		In marcia
13:00		5,1	100		1,8	100		0,49	100		4,5	100		0,26	100		26,2	100		1,5	100		0,1	100		117114,5	100		10,1	100		140,9	100		925,2	100		In marcia
13:30		2,0	100		0,1	100		0,23	100		3,8	100		0,26	94		25,2	100		1,5	100		0,1	100		116360,9	100		10,1	100		140,7	100		932,6	100		In marcia
14:00		1,6	100		0,0	100		0,26	73		3,9	100		0,26	100		29,0	100		1,5	100		0,1	100		117440,6	100		9,9	100		141,2	100		933,3	100		In marcia
14:30		1,6	100		0,0	100		0,52	100		3,9	100		0,26	100		26,0	100		1,6	100		0,0	100		118804,0	100		10,3	100		141,4	100		928,0	100		In marcia
15:00		1,6	100		0,9	100		0,88	100		3,6	100		0,26	100		20,7	100		1,5	100		0,1	100		119108,3	100		10,2	100		141,2	100		932,4	100		In marcia
15:30		2,7	100		3,4	100		0,67	100		3,5	100		0,25	100		17,0	100		1,5	100		0,1	100		119099,4	100		10,5	100		140,8	100		931,1	100		In marcia
16:00		2,2	100		0,0	100		0,16	73		3,4	100		0,26	100		23,8	100		1,5	100		0,1	100		119039,5	100		10,3	100		141,1	100		935,7	100		In marcia
16:30		1,8	100		0,0	100		0,3	100		2,9	100		0,25	100		22,5	100		1,5	100		0,1	100		118545,1	100		10,5	100		140,8	100		928,9	100		In marcia
17:00		3,3	100		0,0	100		0,44	100		3,1	100		0,26	100		27,2	100		1,5	100		0,1	100		116938,6	100		10,2	100		140,7	100		929,1	100		In marcia
17:30		3,1	100		0,0	100		0,34	100		3,0	100		0,26	94		26,0	100		1,5	100		0,1	100		116484,6	100		10,1	100		140,8	100		929,4	100		In marcia
18:00		3,4	100		0,5	100		0,4	73		3,0	100		0,26	100		26,9	100		1,5	100		0,1	100		117246,6	100		10,1	100		140,8	100		932,2	100		In marcia
18:30		2,8	100		1,1	100		0,27	100		2,7	100		0,26	100		25,0	100		1,5	100		0,1	100		117010,2	100		10,2	100		140,6	100		933,0	100		In marcia
19:00		6,5	86		1,4	86		0,35	100		3,3	86		0,25	100		25,2	86		1,5	86		0,1	86		117059,9	100		10,4	86		140,5	100		927,9	100		In marcia
19:30		5,1	78		0,0	78		0,13	100		3,1	78		0,25	100		20,3	78		1,5	78		0,2	78		116098,9	100		10,2	78		140,6	100		933,8	100		In marcia
20:00		4,3	100		0,0	100		0,13	73		3,3	100		0,25	100		14,9	100		1,5	100		0,2	100		116468,1	100		10,3	100		140,3	100		933,9	100		In marcia
20:30		2,5	100		0,0	100		0,16	100		3,5	100		0,26	100		24,5	100		1,5	100		0,2	100		114480,6	100		10,0	100		140,5	100		939,1	100		In marcia
21:00		4,6	100		0,6	100		0,23	100		3,2	100		0,26	100		23,3	100		1,5	100		0,2	100		115660,4	100		10,0	100		140,5	100		937,6	100		In marcia
21:30		4,9	100		0,0	100		0,12	100		3,2	100		0,25	94		25,9	100																				

MVA Bozen

Datum: 23/12/2023

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,6	100		0,0	100		2,16	100		3,5	100		0,26	100		35,9	100		1,5	100		0,1	100		117410,6	100		10,1	100		141,2	100		936,8	100		in Betrieb
01:00		1,6	100		0,0	100		2,73	100		2,7	100		0,26	100		28,1	100		1,5	100		0,0	100		117229,0	100		10,1	100		141,1	100		929,5	100		in Betrieb
01:30		3,5	100		1,3	100		4,83	100		3,2	100		0,26	94		18,4	100		1,5	100		0,0	100		117345,8	100		10,3	100		140,9	100		928,1	100		in Betrieb
02:00		5,1	100		0,5	100		2,17	73		3,8	100		0,26	100		14,4	100		1,5	100		0,0	100		116589,6	100		10,4	100		140,6	100		925,6	100		in Betrieb
02:30		4,3	100		0,0	100		1,49	100		3,4	100		0,26	100		15,1	100		1,5	100		0,2	100		116016,0	100		10,0	100		140,8	100		932,0	100		in Betrieb
03:00		2,7	100		0,0	100		1,38	100		2,8	100		0,26	100		16,8	100		1,5	100		0,1	100		116390,0	100		10,1	100		140,9	100		926,9	100		in Betrieb
03:30		2,9	100		0,4	100		1,42	100		3,0	100		0,26	100		20,1	100		1,5	100		0,1	100		117154,6	100		10,0	100		141,0	100		930,3	100		in Betrieb
04:00		3,5	100		1,3	100		1,37	73		3,1	100		0,26	100		22,8	100		1,5	100		0,1	100		117790,0	100		10,3	100		141,0	100		923,3	100		in Betrieb
04:30		6,2	100		1,7	100		1,12	100		3,3	100		0,25	100		22,7	100		1,5	100		0,0	100		117655,8	100		10,4	100		140,6	100		927,4	100		in Betrieb
05:00		4,2	100		0,4	100		0,73	100		3,7	100		0,25	100		25,4	100		1,5	100		0,0	100		117747,9	100		10,6	100		140,7	100		927,9	100		in Betrieb
05:30		3,7	100		0,3	100		0,74	100		4,1	100		0,26	94		37,8	100		1,5	100		0,1	100		117736,1	100		10,4	100		141,1	100		928,1	100		in Betrieb
06:00		4,0	100		0,5	100		0,61	73		4,1	100		0,26	100		29,9	100		1,5	100		0,1	100		117976,4	100		10,1	100		141,0	100		934,9	100		in Betrieb
06:30		3,2	100		0,0	100		0,47	100		4,0	100		0,26	100		27,2	100		1,5	100		0,0	100		117784,7	100		10,2	100		140,9	100		935,8	100		in Betrieb
07:00		2,7	86		0,1	86		0,52	100		3,7	86		0,26	100		31,5	86		1,6	86		0,1	86		117583,7	100		10,1	86		141,4	100		924,6	100		in Betrieb
07:30		3,1	78		2,1	78		0,8	100		3,5	78		0,26	100		29,3	78		1,6	78		0,1	78		117472,3	100		10,0	78		140,8	100		928,0	100		in Betrieb
08:00		4,6	100		1,8	100		0,46	73		4,2	100		0,26	100		25,8	100		1,5	100		0,1	100		117561,7	100		10,2	100		140,4	100		915,0	100		in Betrieb
08:30		2,0	100		0,0	100		0,32	100		3,6	100		0,26	100		21,4	100		1,5	100		0,1	100		117360,6	100		10,1	100		140,8	100		920,9	100		in Betrieb
09:00		1,8	100		0,8	100		0,29	100		3,4	100		0,26	100		19,8	100		1,5	100		0,1	100		116974,8	100		10,2	100		140,8	100		927,8	100		in Betrieb
09:30		2,4	100		1,7	100		0,31	100		3,0	100		0,26	94		22,6	100		1,6	100		0,1	100		116222,0	100		9,9	100		140,9	100		933,4	100		in Betrieb
10:00		2,3	100		1,3	100		0,28	73		3,4	100		0,26	100		19,2	100		1,5	100		0,1	100		116795,3	100		10,2	100		140,6	100		933,1	100		in Betrieb
10:30		2,3	100		1,2	100		0,41	100		3,0	100		0,26	100		23,8	100		1,5	100		0,1	100		117118,4	100		9,9	100		140,8	100		933,3	100		in Betrieb
11:00		3,8	100		2,0	100		0,62	100		2,9	100		0,26	100		24,9	100		1,5	100		0,1	100		117367,8	100		10,2	100		140,7	100		926,7	100		in Betrieb
11:30		6,2	100		0,8	100		0,33	100		3,3	100		0,26	100		26,8	100		1,5	100		0,1	100		117267,4	100		10,2	100		140,8	100		930,0	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		0,0	100		0,2	73		3,3	100		0,26	100		29,9	100		1,5	100		0,1	100		117159,2	100		10,1	100		140,7	100		930,5	100		in Betrieb
12:30		2,4	100		0,1	100		0,56	100		3,1	100		0,26	100		31,3	100		1,6	100		0,1	100		116195,5	100		10,1	100		141,1	100		925,4	100		in Betrieb
13:00		5,1	100		1,8	100		0,49	100		4,5	100		0,26	100		26,2	100		1,5	100		0,1	100		117114,5	100		10,1	100		140,9	100		925,2	100		in Betrieb
13:30		2,0	100		0,1	100		0,23	100		3,8	100		0,26	94		25,2	100		1,5	100		0,1	100		116360,9	100		10,1	100		140,7	100		932,6	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		0,0	100		0,26	73		3,9	100		0,26	100		29,0	100		1,5	100		0,1	100		117440,6	100		9,9	100		141,2	100		933,3	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		0,0	100		0,52	100		3,9	100		0,26	100		26,0	100		1,6	100		0,0	100		118804,0	100		10,3	100		141,4	100		928,0	100		in Betrieb
15:00		1,6	100		0,9	100		0,88	100		3,6	100		0,26	100		20,7	100		1,5	100		0,1	100		119108,3	100		10,2	100		141,2	100		932,4	100		in Betrieb
15:30		2,7	100		3,4	100		0,67	100		3,5	100		0,25	100		17,0	100		1,5	100		0,1	100		119099,4	100		10,5	100		140,8	100		931,1	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		0,0	100		0,16	73		3,4	100		0,26	100		23,8	100		1,5	100		0,1	100		119039,5	100		10,3	100		141,1	100		935,7	100		in Betrieb
16:30		1,8	100		0,0	100		0,3	100		2,9	100		0,25	100		22,5	100		1,5	100		0,1	100		118545,1	100		10,5	100		140,8	100		928,9	100		in Betrieb
17:00		3,3	100		0,0	100		0,44	100		3,1	100		0,26	100		27,2	100		1,5	100		0,1	100		116938,6	100		10,2	100		140,7	100		929,1	100		in Betrieb
17:30		3,1	100		0,0	100		0,34	100		3,0	100		0,26	94		26,0	100		1,5	100		0,1	100		116484,6	100		10,1	100		140,8	100		929,4	100		in Betrieb
18:00		3,4	100		0,5	100		0,4	73		3,0	100		0,26	100		26,9	100		1,5	100		0,1	100		117246,6	100		10,1	100		140,8	100		932,2	100		in Betrieb
18:30		2,8	100		1,1	100		0,27	100		2,7	100		0,26	100		25,0	100		1,5	100		0,1	100		117010,2	100		10,2	100		140,6	100		933,0	100		in Betrieb
19:00		6,5	86		1,4	86		0,35	100		3,3	86		0,25	100		25,2	86		1,5	86		0,1	86		117059,9	100		10,4	86		140,5	100		927,9	100		in Betrieb
19:30		5,1	78		0,0	78		0,13	100		3,1	78		0,25	100		20,3	78		1,5	78		0,2	78		116098,9	100		10,2	78		140,6	100		933,8	100		in Betrieb
20:00		4,3	100		0,0	100		0,13	73		3,3	100		0,25	100		14,9	100		1,5	100		0,2	100		116468,1	100		10,3	100		140,3	100		933,9	100		in Betrieb
20:30		2,5	100		0,0	100		0,16	100		3,5	100		0,26	100		24,5	100		1,5	100		0,2	100		114480,6	100		10,0	100		140,5	100		939,1	100		in Betrieb
21:00		4,6	100		0,6	100		0,23	100		3,2	100		0,26	100		23,3	100		1,5	100		0,2	100		115660,4	100		10,0	100		140,5	100		937,6	100		in Betrieb
21:30		4,9	100		0,0	100		0,12	100		3,2	100		0,25	94		25,9	100																				