

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 27/12/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,8	100		0,2	100		0,22	100		2,9	100		0,25	100		19,1	100		1,6	100		0,1	100		118938,1	100		10,6	100		140,7	100		921,3	100	In marcia
01:00		3,1	100		0,0	100		0,3	100		3,1	100		0,25	100		17,4	100		1,6	100		0,2	100		118393,6	100		10,6	100		140,7	100		925,5	100	In marcia
01:30		3,9	100		1,3	100		0,48	100		2,9	100		0,25	94		23,3	100		1,6	100		0,2	100		117288,6	100		10,5	100		140,7	100		923,4	100	In marcia
02:00		5,2	100		1,1	100		0,22	73		2,5	100		0,25	100		24,9	100		1,6	100		0,1	100		116687,1	100		10,7	100		140,2	100		918,0	100	In marcia
02:30		4,0	100		0,0	100		0,21	100		3,0	100		0,25	100		35,6	100		1,6	100		0,1	100		116558,3	100		10,4	100		140,5	100		923,0	100	In marcia
03:00		3,0	100		0,0	100		0,22	100		3,3	100		0,25	100		31,2	100		1,6	100		0,1	100		117183,8	100		10,3	100		140,5	100		926,1	100	In marcia
03:30		2,5	100		0,5	100		0,35	100		3,3	100		0,25	100		30,3	100		1,6	100		0,1	100		117457,6	100		10,8	100		140,6	100		913,3	100	In marcia
04:00		3,3	100		1,4	100		0,35	73		2,7	100		0,26	100		36,5	100		1,6	100		0,1	100		120840,2	100		10,7	100		141,7	100		921,5	100	In marcia
04:30		2,8	100		1,4	100		0,48	100		3,8	100		0,26	100		25,1	100		1,6	100		0,2	100		121523,4	100		10,6	100		142,1	100		921,4	100	In marcia
05:00		1,9	100		0,9	100		0,65	100		3,5	100		0,25	100		13,8	100		1,6	100		0,2	100		117275,0	100		10,6	100		140,3	100		916,4	100	In marcia
05:30		1,6	100		0,2	100		0,74	100		3,5	100		0,26	94		16,1	100		1,6	100		0,2	100		118059,3	100		10,4	100		140,6	100		924,9	100	In marcia
06:00		1,7	100		0,9	100		1,04	73		3,2	100		0,25	100		17,6	100		1,5	100		0,2	100		118624,1	100		10,5	100		140,6	100		923,7	100	In marcia
06:30		3,0	100		1,8	100		0,73	100		2,9	100		0,25	100		18,6	100		1,6	100		0,1	100		117793,6	100		10,9	100		140,7	100		912,5	100	In marcia
07:00		4,0	84		0,9	84		0,5	100		3,0	84		0,25	100		31,2	84		1,6	84		0,1	84		117588,2	100		10,5	84		140,6	100		918,6	100	In marcia
07:30		5,5	79		0,6	79		0,37	100		3,4	79		0,25	100		29,7	79		1,7	79		0,1	79		117458,3	100		10,3	79		140,1	100		922,7	100	In marcia
08:00		3,4	100		0,0	100		0,13	73		3,5	100		0,25	100		26,3	100		1,6	100		0,1	100		118717,9	100		10,4	100		140,8	100		918,9	100	In marcia
08:30		3,2	100		0,1	100		0,44	100		3,1	100		0,25	100		18,2	100		1,6	100		0,1	100		119076,4	100		10,5	100		140,8	100		918,2	100	In marcia
09:00		3,5	100		0,0	100		0,37	100		4,0	100		0,25	100		13,9	100		1,6	100		0,1	100		119072,6	100		10,6	100		140,6	100		918,9	100	In marcia
09:30		1,6	100		0,0	100		0,56	100		5,4	100		0,25	95		18,9	100		1,6	100		0,1	100		118197,1	100		10,4	100		140,8	100		919,9	100	In marcia
10:00		1,6	100		0,1	100		0,87	73		3,9	100		0,25	100		26,2	100		1,6	100		0,1	100		118385,7	100		10,5	100		141,0	100		922,4	100	In marcia
10:30		4,4	100		2,0	100		0,72	100		3,0	100		0,25	100		35,6	100		1,7	100		0,1	100		118285,1	100		10,5	100		140,7	100		923,1	100	In marcia
11:00		4,2	100		0,4	100		0,21	100		3,4	100		0,25	100		33,1	100		1,6	100		0,0	100		118674,6	100		10,3	100		140,7	100		927,3	100	In marcia
11:30		1,7	100		0,0	100		0,13	100		3,6	100		0,25	100		25,0	100		1,6	100		0,1	100		118823,8	100		10,4	100		141,1	100		925,0	100	In marcia
12:00		1,6	100		0,0	100		0,41	73		4,6	100		0,26	100		23,1	100		1,6	100		0,1	100		118615,4	100		10,2	100		141,2	100		926,8	100	In marcia
12:30		2,9	100		0,4	100		0,58	100		4,2	100		0,25	100		16,5	100		1,5	100		0,1	100		118624,3	100		10,6	100		140,5	100		920,4	100	In marcia
13:00		6,3	100		1,2	100		0,36	100		3,3	100		0,25	100		24,7	100		1,6	100		0,0	100		118989,5	100		10,5	100		141,2	100		916,3	100	In marcia
13:30		5,2	100		0,3	100		0,08	100		4,4	100		0,25	94		24,2	100		1,6	100		0,1	100		118159,7	100		10,6	100		140,2	100		920,4	100	In marcia
14:00		2,3	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		20,4	100		1,6	100		0,1	100		117860,6	100		10,7	100		139,6	100		919,7	100	In marcia
14:30		1,7	100		0,0	100		0,24	100		3,5	100		0,25	100		29,4	100		1,5	100		0,0	100		116981,8	100		10,5	100		140,5	100		922,0	100	In marcia
15:00		5,3	100		0,9	100		0,59	100		3,7	100		0,26	100		34,3	100		1,6	100		0,0	100		116481,3	100		10,2	100		140,6	100		923,4	100	In marcia
15:30		5,0	100		0,4	100		0,34	100		3,7	100		0,25	100		24,0	100		1,6	100		0,0	100		117261,4	100		10,5	100		140,0	100		927,3	100	In marcia
16:00		2,8	100		0,0	100		0,19	73		3,1	100		0,25	100		22,9	100		1,6	100		0,0	100		116153,3	100		10,7	100		139,8	100		920,5	100	In marcia
16:30		3,0	100		0,0	100		0,16	100		4,0	100		0,25	100		27,7	100		1,5	100		0,0	100		116105,2	100		10,2	100		140,2	100		924,5	100	In marcia
17:00		2,7	100		0,9	100		0,23	100		3,8	100		0,25	100		21,3	100		1,6	100		0,1	100		117329,5	100		10,4	100		140,3	100		924,7	100	In marcia
17:30		3,6	100		1,4	100		0,28	100		3,3	100		0,25	94		19,1	100		1,6	100		0,0	100		116389,6	100		10,6	100		140,3	100		920,3	100	In marcia
18:00		4,6	100		2,8	100		0,19	73		2,7	100		0,25	100		14,6	100		1,6	100		0,0	100		115927,0	100		10,6	100		139,5	100		923,1	100	In marcia
18:30		2,5	100		0,0	100		0,05	100		3,3	100		0,25	100		20,0	100		1,6	100		0,0	100		115547,1	100		10,4	100		139,7	100		925,3	100	In marcia
19:00		1,6	84		0,0	84		0,24	100		3,7	84		0,25	100		28,4	84		1,5	84		0,0	84		115138,5	100		10,3	84		140,0	100		926,8	100	In marcia
19:30		2,1	79		0,7	79		0,38	100		4,7	79		0,25	100		34,0	79		1,6	79		0,0	79		116271,2	100		10,2	79		140,2	100		930,4	100	In marcia
20:00		7,0	100		1,7	100		0,26	73		3,8	100		0,25	100		32,7	100		1,6	100		0,0	100		115525,7	100		10,6	100		140,0	100		917,9	100	In marcia
20:30		2,2	100		0,0	100		0,09	100		3,6	100		0,25	100		37,5	100		1,6	100		0,0	100		115768,8	100		10,3	100		140,1	100		928,1	100	In marcia
21:00		2,4	100		0,4	100		0,18	100		3,1	100		0,25	100		30,5	100		1,6	100		0,0	100		117014,9	100		10,4	100		140,4	100		928,5	100	In marcia
21:30		3,5	100		0,7	100		0,18	100		3,1	100		0,25	94		25,9	100		1,5	100		0,0	100		117433,0	100		10,5	100		140,4	100		926,8		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,8	100		0,2	100		0,22	100		2,9	100		0,25	100		19,1	100		1,6	100		0,1	100		118938,1	100	10,6	100		140,7	100		921,3	100		in Betrieb
01:00		3,1	100		0,0	100		0,3	100		3,1	100		0,25	100		17,4	100		1,6	100		0,2	100		118393,6	100	10,6	100		140,7	100		925,5	100		in Betrieb
01:30		3,9	100		1,3	100		0,48	100		2,9	100		0,25	94		23,3	100		1,6	100		0,2	100		117288,6	100	10,5	100		140,7	100		923,4	100		in Betrieb
02:00		5,2	100		1,1	100		0,22	73		2,5	100		0,25	100		24,9	100		1,6	100		0,1	100		116687,1	100	10,7	100		140,2	100		918,0	100		in Betrieb
02:30		4,0	100		0,0	100		0,21	100		3,0	100		0,25	100		35,6	100		1,6	100		0,1	100		116558,3	100	10,4	100		140,5	100		923,0	100		in Betrieb
03:00		3,0	100		0,0	100		0,22	100		3,3	100		0,25	100		31,2	100		1,6	100		0,1	100		117183,8	100	10,3	100		140,5	100		926,1	100		in Betrieb
03:30		2,5	100		0,5	100		0,35	100		3,3	100		0,25	100		30,3	100		1,6	100		0,1	100		117457,6	100	10,8	100		140,6	100		913,3	100		in Betrieb
04:00		3,3	100		1,4	100		0,35	73		2,7	100		0,26	100		36,5	100		1,6	100		0,1	100		120840,2	100	10,7	100		141,7	100		921,5	100		in Betrieb
04:30		2,8	100		1,4	100		0,48	100		3,8	100		0,26	100		25,1	100		1,6	100		0,2	100		121523,4	100	10,6	100		142,1	100		921,4	100		in Betrieb
05:00		1,9	100		0,9	100		0,65	100		3,5	100		0,25	100		13,8	100		1,6	100		0,2	100		117275,0	100	10,6	100		140,3	100		916,4	100		in Betrieb
05:30		1,6	100		0,2	100		0,74	100		3,5	100		0,26	94		16,1	100		1,6	100		0,2	100		118059,3	100	10,4	100		140,6	100		924,9	100		in Betrieb
06:00		1,7	100		0,9	100		1,04	73		3,2	100		0,25	100		17,6	100		1,5	100		0,2	100		118624,1	100	10,5	100		140,6	100		923,7	100		in Betrieb
06:30		3,0	100		1,8	100		0,73	100		2,9	100		0,25	100		18,6	100		1,6	100		0,1	100		117793,6	100	10,9	100		140,7	100		912,5	100		in Betrieb
07:00		4,0	84		0,9	84		0,5	100		3,0	84		0,25	100		31,2	84		1,6	84		0,1	84		117588,2	100	10,5	84		140,6	100		918,6	100		in Betrieb
07:30		5,5	79		0,6	79		0,37	100		3,4	79		0,25	100		29,7	79		1,7	79		0,1	79		117458,3	100	10,3	79		140,1	100		922,7	100		in Betrieb
08:00		3,4	100		0,0	100		0,13	73		3,5	100		0,25	100		26,3	100		1,6	100		0,1	100		118717,9	100	10,4	100		140,8	100		918,9	100		in Betrieb
08:30		3,2	100		0,1	100		0,44	100		3,1	100		0,25	100		18,2	100		1,6	100		0,1	100		119076,4	100	10,5	100		140,8	100		918,2	100		in Betrieb
09:00		3,5	100		0,0	100		0,37	100		4,0	100		0,25	100		13,9	100		1,6	100		0,1	100		119072,6	100	10,6	100		140,6	100		918,9	100		in Betrieb
09:30		1,6	100		0,0	100		0,56	100		5,4	100		0,25	95		18,9	100		1,6	100		0,1	100		118197,1	100	10,4	100		140,8	100		919,9	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		0,1	100		0,87	73		3,9	100		0,25	100		26,2	100		1,6	100		0,1	100		118385,7	100	10,5	100		141,0	100		922,4	100		in Betrieb
10:30		4,4	100		2,0	100		0,72	100		3,0	100		0,25	100		35,6	100		1,7	100		0,1	100		118285,1	100	10,5	100		140,7	100		923,1	100		in Betrieb
11:00		4,2	100		0,4	100		0,21	100		3,4	100		0,25	100		33,1	100		1,6	100		0,0	100		118674,6	100	10,3	100		140,7	100		927,3	100		in Betrieb
11:30		1,7	100		0,0	100		0,13	100		3,6	100		0,25	100		25,0	100		1,6	100		0,1	100		118823,8	100	10,4	100		141,1	100		925,0	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		0,0	100		0,41	73		4,6	100		0,26	100		23,1	100		1,6	100		0,1	100		118615,4	100	10,2	100		141,2	100		926,8	100		in Betrieb
12:30		2,9	100		0,4	100		0,58	100		4,2	100		0,25	100		16,5	100		1,5	100		0,1	100		118624,3	100	10,6	100		140,5	100		920,4	100		in Betrieb
13:00		6,3	100		1,2	100		0,36	100		3,3	100		0,25	100		24,7	100		1,6	100		0,0	100		118989,5	100	10,5	100		141,2	100		916,3	100		in Betrieb
13:30		5,2	100		0,3	100		0,08	100		4,4	100		0,25	94		24,2	100		1,6	100		0,1	100		118159,7	100	10,6	100		140,2	100		920,4	100		in Betrieb
14:00		2,3	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		20,4	100		1,6	100		0,1	100		117860,6	100	10,7	100		139,6	100		919,7	100		in Betrieb
14:30		1,7	100		0,0	100		0,24	100		3,5	100		0,25	100		29,4	100		1,5	100		0,0	100		116981,8	100	10,5	100		140,5	100		922,0	100		in Betrieb
15:00		5,3	100		0,9	100		0,59	100		3,7	100		0,26	100		34,3	100		1,6	100		0,0	100		116481,3	100	10,2	100		140,6	100		923,4	100		in Betrieb
15:30		5,0	100		0,4	100		0,34	100		3,7	100		0,25	100		24,0	100		1,6	100		0,0	100		117261,4	100	10,5	100		140,0	100		927,3	100		in Betrieb
16:00		2,8	100		0,0	100		0,19	73		3,1	100		0,25	100		22,9	100		1,6	100		0,0	100		116153,3	100	10,7	100		139,8	100		920,5	100		in Betrieb
16:30		3,0	100		0,0	100		0,16	100		4,0	100		0,25	100		27,7	100		1,5	100		0,0	100		116105,2	100	10,2	100		140,2	100		924,5	100		in Betrieb
17:00		2,7	100		0,9	100		0,23	100		3,8	100		0,25	100		21,3	100		1,6	100		0,1	100		117329,5	100	10,4	100		140,3	100		924,7	100		in Betrieb
17:30		3,6	100		1,4	100		0,28	100		3,3	100		0,25	94		19,1	100		1,6	100		0,0	100		116389,6	100	10,6	100		140,3	100		920,3	100		in Betrieb
18:00		4,6	100		2,8	100		0,19	73		2,7	100		0,25	100		14,6	100		1,6	100		0,0	100		115927,0	100	10,6	100		139,5	100		923,1	100		in Betrieb
18:30		2,5	100		0,0	100		0,05	100		3,3	100		0,25	100		20,0	100		1,6	100		0,0	100		115547,1	100	10,4	100		139,7	100		925,3	100		in Betrieb
19:00		1,6	84		0,0	84		0,24	100		3,7	84		0,25	100		28,4	84		1,5	84		0,0	84		115138,5	100	10,3	84		140,0	100		926,8	100		in Betrieb
19:30		2,1	79		0,7	79		0,38	100		4,7	79		0,25	100		34,0	79		1,6	79		0,0	79		116271,2	100	10,2	79		140,2	100		930,4	100		in Betrieb
20:00		7,0	100		1,7	100		0,26	73		3,8	100		0,25	100		32,7	100		1,6	100		0,0	100		115525,7	100	10,6	100		140,0	100		917,9	100		in Betrieb
20:30		2,2	100		0,0	100		0,09	100		3,6	100		0,25	100		37,5	100		1,6	100		0,0	100		115768,8	100	10,3	100		140,1	100		928,1	100		in Betrieb
21:00		2,4	100		0,4	100		0,18	100		3,1	100		0,25	100		30,5	100		1,6	100		0,0	100		117014,9	100	10,4	100		140,4	100		928,5	100		in Betrieb
21:30		3,5	100		0,7	100		0,18	100		3,1	100		0,25	94		25,9	100		1,5	100		0,0	100		117433,0	100	10,5	100		140,4	100		926,8	100		in Betrieb
22:00		3,3																																			