

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %	
00:30		2,0	100		1,6	100		0,12	100		3,0	100		0,25	100		25,5	100		1,6	100		0,0	100		115899,5	100		10,4	100		140,2	100		927,4	100	In marcia
01:00		1,9	100		1,0	100		0,13	100		3,3	100		0,25	100		25,1	100		1,6	100		0,0	100		115490,4	100		10,5	100		140,2	100		921,4	100	In marcia
01:30		3,5	100		2,5	100		0,15	100		3,4	100		0,25	94		22,7	100		1,6	100		0,0	100		116109,1	100		10,4	100		140,4	100		928,1	100	In marcia
02:00		2,2	100		0,0	100		0,08	73		3,2	100		0,25	100		23,7	100		1,6	100		0,0	100		116242,9	100		10,5	100		140,6	100		925,4	100	In marcia
02:30		3,0	100		1,2	100		0,14	100		3,5	100		0,25	100		23,6	100		1,6	100		0,0	100		115991,9	100		10,4	100		140,3	100		921,2	100	In marcia
03:00		2,8	100		1,2	100		0,1	100		3,2	100		0,25	100		26,2	100		1,6	100		0,0	100		116542,1	100		10,5	100		140,2	100		924,0	100	In marcia
03:30		2,4	100		1,2	100		0,12	100		2,8	100		0,25	100		27,4	100		1,6	100		0,0	100		116167,6	100		10,4	100		140,3	100		921,4	100	In marcia
04:00		1,8	100		0,9	100		0,12	73		3,4	100		0,26	100		32,5	100		1,6	100		0,1	100		116827,9	100		10,5	100		140,6	100		920,9	100	In marcia
04:30		1,8	100		1,3	100		0,17	100		3,6	100		0,26	100		28,6	100		1,5	100		0,0	100		118821,6	100		10,3	100		141,0	100		927,0	100	In marcia
05:00		2,8	100		1,4	100		0,18	100		3,6	100		0,26	100		24,4	100		1,6	100		0,0	100		119338,9	100		10,4	100		141,4	100		924,2	100	In marcia
05:30		2,4	100		1,6	100		0,17	100		3,5	100		0,26	94		24,7	100		1,6	100		0,0	100		119930,2	100		10,5	100		141,3	100		918,8	100	In marcia
06:00		4,1	100		1,4	100		0,14	73		3,4	100		0,25	100		16,8	100		1,6	100		0,0	100		119414,5	100		10,6	100		140,6	100		920,9	100	In marcia
06:30		4,0	100		0,1	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		14,6	100		1,6	100		0,0	100		118704,3	100		10,7	100		140,7	100		918,9	100	In marcia
07:00		1,9	85		0,0	85		0,04	100		3,1	85		0,25	100		20,9	85		1,6	85		0,0	85		117413,5	100		10,6	85		140,6	100		916,2	100	In marcia
07:30		2,8	79		1,9	79		0,04	100		2,9	79		0,25	100		33,3	79		1,6	79		0,1	79		116971,0	100		10,4	79		140,0	100		922,0	100	In marcia
08:00		2,3	100		0,4	100		0,01	73		3,0	100		0,25	100		34,6	100		1,5	100		0,0	100		116784,5	100		10,3	100		140,5	100		921,5	100	In marcia
08:30		3,2	100		1,4	100		0,03	100		2,7	100		0,25	100		33,6	100		1,5	100		0,1	100		117329,6	100		10,6	100		140,6	100		914,9	100	In marcia
09:00		3,0	100		2,0	100		0,03	100		2,9	100		0,25	100		33,9	100		1,5	100		0,1	100		117456,9	100		10,3	100		140,7	100		921,3	100	In marcia
09:30		2,1	100		1,2	100		0,02	100		3,8	100		0,25	94		22,2	100		1,5	100		0,1	100		117709,4	100		10,4	100		140,6	100		919,9	100	In marcia
10:00		1,6	100		0,5	100		0,01	73		3,5	100		0,25	100		19,3	100		1,5	100		0,0	100		117567,0	100		10,5	100		140,6	100		921,2	100	In marcia
10:30		1,6	100		0,6	100		0,02	100		4,1	100		0,26	100		18,6	100		1,5	100		0,1	100		117717,1	100		10,4	100		140,8	100		932,5	100	In marcia
11:00		1,6	100		1,5	100		0,01	100		3,7	100		0,25	100		19,0	100		1,6	100		0,1	100		117983,4	100		10,5	100		140,6	100		929,0	100	In marcia
11:30		1,6	100		3,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		24,5	100		1,6	100		0,1	100		117426,1	100		10,5	100		140,6	100		917,5	100	In marcia
12:00		1,6	100		1,6	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		24,0	100		1,6	100		0,1	100		117137,7	100		10,5	100		140,5	100		923,6	100	In marcia
12:30		1,6	100		0,4	100		0,03	100		3,2	100		0,25	100		28,0	100		1,6	100		0,1	100		116811,3	100		10,5	100		140,6	100		918,5	100	In marcia
13:00		1,6	100		0,4	100		0,12	100		2,8	100		0,25	100		28,8	100		1,5	100		0,0	100		116058,7	100		10,5	100		140,4	100		919,2	100	In marcia
13:30		1,6	100		1,0	100		0,14	100		3,0	100		0,25	94		26,8	100		1,5	100		0,1	100		116423,5	100		10,4	100		140,4	100		924,1	100	In marcia
14:00		1,6	100		1,5	100		0,12	73		3,5	100		0,26	100		31,4	100		1,6	100		0,1	100		116011,2	100		10,2	100		140,5	100		927,7	100	In marcia
14:30		1,6	100		2,3	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		30,7	100		1,6	100		0,1	100		117326,3	100		10,1	100		141,0	100		929,6	100	In marcia
15:00		1,6	100		1,4	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		26,5	100		1,6	100		0,1	100		118180,5	100		10,2	100		141,3	100		934,3	100	In marcia
15:30		1,6	100		1,1	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		18,6	100		1,5	100		0,1	100		117688,7	100		10,6	100		140,4	100		915,9	100	In marcia
16:00		1,6	100		2,2	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		19,1	100		1,6	100		0,0	100		117408,5	100		10,6	100		140,3	100		915,7	100	In marcia
16:30		1,6	100		0,0	100		0,03	100		3,0	100		0,25	100		21,5	100		1,6	100		0,1	100		116280,7	100		10,5	100		140,3	100		924,9	100	In marcia
17:00		1,6	100		1,1	100		0,09	100		2,6	100		0,25	100		21,6	100		1,5	100		0,1	100		115924,4	100		10,4	100		140,1	100		929,2	100	In marcia
17:30		1,8	100		2,3	100		0,04	100		2,6	100		0,25	94		24,8	100		1,5	100		0,1	100		115192,5	100		10,4	100		140,0	100		924,7	100	In marcia
18:00		1,7	100		0,9	100		0,02	73		3,1	100		0,25	100		26,8	100		1,6	100		0,0	100		114963,1	100		10,2	100		140,4	100		925,6	100	In marcia
18:30		1,6	100		1,9	100		0,06	100		4,0	100		0,25	100		23,6	100		1,6	100		0,1	100		116032,0	100		10,4	100		140,2	100		920,7	100	In marcia
19:00		1,6	85		0,6	85		0,07	100		3,2	85		0,25	100		27,9	85		1,6	85		0,1	85		115514,5	100		10,4	85		140,4	100		923,0	100	In marcia
19:30		1,6	79		0,0	79		0,03	100		2,8	79		0,25	100		23,4	79		1,6	79		0,1	79		115520,0	100		10,3	79		140,1	100		930,5	100	In marcia
20:00		2,0	100		0,7	100		0,08	73		3,0	100		0,25	100		21,7	100		1,6	100		0,0	100		115296,7	100		10,2	100		140,2	100		928,5	100	In marcia
20:30		1,6	100		0,4	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		23,4	100		1,6	100		0,0	100		116048,9	100		10,2	100		140,7	100		925,6	100	In marcia
21:00		1,6	100		1,7	100		0,04	100		2,8	100		0,25	100		23,3	100		1,6	100		0,0	100		116378,8	100		10,2	100		140,6	100		927,3	100	In marcia
21:30		1,6	100		1,8	100		0,03	100		3,0	100		0,25	95		21,5	100		1,6	100																

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,0	100		1,6	100		0,12	100		3,0	100		0,25	100		25,5	100		1,6	100		0,0	100		115899,5	100		10,4	100		140,2	100		927,4	100		in Betrieb
01:00		1,9	100		1,0	100		0,13	100		3,3	100		0,25	100		25,1	100		1,6	100		0,0	100		115490,4	100		10,5	100		140,2	100		921,4	100		in Betrieb
01:30		3,5	100		2,5	100		0,15	100		3,4	100		0,25	94		22,7	100		1,6	100		0,0	100		116109,1	100		10,4	100		140,4	100		928,1	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		0,0	100		0,08	73		3,2	100		0,25	100		23,7	100		1,6	100		0,0	100		116242,9	100		10,5	100		140,6	100		925,4	100		in Betrieb
02:30		3,0	100		1,2	100		0,14	100		3,5	100		0,25	100		23,6	100		1,6	100		0,0	100		115991,9	100		10,4	100		140,3	100		921,2	100		in Betrieb
03:00		2,8	100		1,2	100		0,1	100		3,2	100		0,25	100		26,2	100		1,6	100		0,0	100		116542,1	100		10,5	100		140,2	100		924,0	100		in Betrieb
03:30		2,4	100		1,2	100		0,12	100		2,8	100		0,25	100		27,4	100		1,6	100		0,0	100		116167,6	100		10,4	100		140,3	100		921,4	100		in Betrieb
04:00		1,8	100		0,9	100		0,12	73		3,4	100		0,26	100		32,5	100		1,6	100		0,1	100		116827,9	100		10,5	100		140,6	100		920,9	100		in Betrieb
04:30		1,8	100		1,3	100		0,17	100		3,6	100		0,26	100		28,6	100		1,5	100		0,0	100		118821,6	100		10,3	100		141,0	100		927,0	100		in Betrieb
05:00		2,8	100		1,4	100		0,18	100		3,6	100		0,26	100		24,4	100		1,6	100		0,0	100		119338,9	100		10,4	100		141,4	100		924,2	100		in Betrieb
05:30		2,4	100		1,6	100		0,17	100		3,5	100		0,26	94		24,7	100		1,6	100		0,0	100		119930,2	100		10,5	100		141,3	100		918,8	100		in Betrieb
06:00		4,1	100		1,4	100		0,14	73		3,4	100		0,25	100		16,8	100		1,6	100		0,0	100		119414,5	100		10,6	100		140,6	100		920,9	100		in Betrieb
06:30		4,0	100		0,1	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		14,6	100		1,6	100		0,0	100		118704,3	100		10,7	100		140,7	100		918,9	100		in Betrieb
07:00		1,9	85		0,0	85		0,04	100		3,1	85		0,25	100		20,9	85		1,6	85		0,0	85		117413,5	100		10,6	85		140,6	100		916,2	100		in Betrieb
07:30		2,8	79		1,9	79		0,04	100		2,9	79		0,25	100		33,3	79		1,6	79		0,1	79		116971,0	100		10,4	79		140,0	100		922,0	100		in Betrieb
08:00		2,3	100		0,4	100		0,01	73		3,0	100		0,25	100		34,6	100		1,5	100		0,0	100		116784,5	100		10,3	100		140,5	100		921,5	100		in Betrieb
08:30		3,2	100		1,4	100		0,03	100		2,7	100		0,25	100		33,6	100		1,5	100		0,1	100		117329,6	100		10,6	100		140,6	100		914,9	100		in Betrieb
09:00		3,0	100		2,0	100		0,03	100		2,9	100		0,25	100		33,9	100		1,5	100		0,1	100		117456,9	100		10,3	100		140,7	100		921,3	100		in Betrieb
09:30		2,1	100		1,2	100		0,02	100		3,8	100		0,25	94		22,2	100		1,5	100		0,1	100		117709,4	100		10,4	100		140,6	100		919,9	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		0,5	100		0,01	73		3,5	100		0,25	100		19,3	100		1,5	100		0,0	100		117567,0	100		10,5	100		140,6	100		921,2	100		in Betrieb
10:30		1,6	100		0,6	100		0,02	100		4,1	100		0,26	100		18,6	100		1,5	100		0,1	100		117717,1	100		10,4	100		140,8	100		932,5	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		1,5	100		0,01	100		3,7	100		0,25	100		19,0	100		1,6	100		0,1	100		117983,4	100		10,5	100		140,6	100		929,0	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		3,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		24,5	100		1,6	100		0,1	100		117426,1	100		10,5	100		140,6	100		917,5	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		1,6	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		24,0	100		1,6	100		0,1	100		117137,7	100		10,5	100		140,5	100		923,6	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		0,4	100		0,03	100		3,2	100		0,25	100		28,0	100		1,6	100		0,1	100		116811,3	100		10,5	100		140,6	100		918,5	100		in Betrieb
13:00		1,6	100		0,4	100		0,12	100		2,8	100		0,25	100		28,8	100		1,5	100		0,0	100		116058,7	100		10,5	100		140,4	100		919,2	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		1,0	100		0,14	100		3,0	100		0,25	94		26,8	100		1,5	100		0,1	100		116423,5	100		10,4	100		140,4	100		924,1	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		1,5	100		0,12	73		3,5	100		0,26	100		31,4	100		1,6	100		0,1	100		116011,2	100		10,2	100		140,5	100		927,7	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		2,3	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		30,7	100		1,6	100		0,1	100		117326,3	100		10,1	100		141,0	100		929,6	100		in Betrieb
15:00		1,6	100		1,4	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		26,5	100		1,6	100		0,1	100		118180,5	100		10,2	100		141,3	100		934,3	100		in Betrieb
15:30		1,6	100		1,1	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		18,6	100		1,5	100		0,1	100		117688,7	100		10,6	100		140,4	100		915,9	100		in Betrieb
16:00		1,6	100		2,2	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		19,1	100		1,6	100		0,0	100		117408,5	100		10,6	100		140,3	100		915,7	100		in Betrieb
16:30		1,6	100		0,0	100		0,03	100		3,0	100		0,25	100		21,5	100		1,6	100		0,1	100		116280,7	100		10,5	100		140,3	100		924,9	100		in Betrieb
17:00		1,6	100		1,1	100		0,09	100		2,6	100		0,25	100		21,6	100		1,5	100		0,1	100		115924,4	100		10,4	100		140,1	100		929,2	100		in Betrieb
17:30		1,8	100		2,3	100		0,04	100		2,6	100		0,25	94		24,8	100		1,5	100		0,1	100		115192,5	100		10,4	100		140,0	100		924,7	100		in Betrieb
18:00		1,7	100		0,9	100		0,02	73		3,1	100		0,25	100		26,8	100		1,6	100		0,0	100		114963,1	100		10,2	100		140,4	100		925,6	100		in Betrieb
18:30		1,6	100		1,9	100		0,06	100		4,0	100		0,25	100		23,6	100		1,6	100		0,1	100		116032,0	100		10,4	100		140,2	100		920,7	100		in Betrieb
19:00		1,6	85		0,6	85		0,07	100		3,2	85		0,25	100		27,9	85		1,6	85		0,1	85		115514,5	100		10,4	85		140,4	100		923,0	100		in Betrieb
19:30		1,6	79		0,0	79		0,03	100		2,8	79		0,25	100		23,4	79		1,6	79		0,1	79		115520,0	100		10,3	79		140,1	100		930,5	100		in Betrieb
20:00		2,0	100		0,7	100		0,08	73		3,0	100		0,25	100		21,7	100		1,6	100		0,0	100		115296,7	100		10,2	100		140,2	100		928,5	100		in Betrieb
20:30		1,6	100		0,4	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		23,4	100		1,6	100		0,0	100		116048,9	100		10,2	100		140,7	100		925,6	100		in Betrieb
21:00		1,6	100		1,7	100		0,04	100		2,8	100		0,25	100		23,3	100		1,6	100		0,0	100		116378,8	100		10,2	100		140,6	100		927,3	100		in Betrieb
21:30		1,6	100		1,8	100		0,03	100		3,0	100		0,25	95		21,5	100	</																			