



MVA Bozen

Datum: 05/01/2024

Report Halbstündiger Mittelwert

Table with columns for pollutants: SO2 mg/Nm3, HCL mg/Nm3, Hg ug/Nm3, CO mg/Nm3, POLV mg/Nm3, NOX mg/Nm3, COT mg/Nm3, NH3 mg/Nm3, Q Rauchgas Nm3/h, O2 %, T Rauchgas °C, T Nachbrennkammer °C, and Anlage. Includes rows for each hour (00:30 to 24:00), summary rows (MIN, MAX, Grenzwert, etc.), and daily averages (Tagesmittelwert, Grenzwert 24 h).

- NOTE:
(1) Mittelwert-Aufzeichnung nicht vorhanden
(4) Ungültiger Mittelwert
(5) Grenzwertüberschreitung
(7) Nicht berechneter Mittelwert
(9) Messbereichsendwert überschritten

Berechnungen nach GvD Nr. 152/2006
Die Ergebnisse der Emissionsmessungen beziehen sich auf einen Bezugssauerstoffgehalt von 11% Vol.

Table with 4 columns: Value, Unit, Description, Status. Contains calculations for CO-parameters according to GvD Nr. 152/2006 (Schwelle 95%).