

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 06/01/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		20,0	100		1,6	100		0,0	100		117598,8	100	10,6	100		141,3	100		921,4	100		In marcia
01:00		1,6	100		0,0	100		0,02	100		3,2	100		0,26	100		24,0	100		1,5	100		0,0	100		116935,6	100	10,3	100		141,4	100		926,1	100		In marcia
01:30		1,6	100		0,3	100		0,05	100		3,2	100		0,26	94		22,3	100		1,5	100		0,0	100		117903,3	100	10,6	100		141,4	100		918,5	100		In marcia
02:00		2,9	100		2,1	100		0,04	73		3,7	100		0,26	100		31,1	100		1,6	100		0,0	100		117024,0	100	10,0	100		141,7	100		930,7	100		In marcia
02:30		2,3	100		1,4	100		0,02	100		3,6	100		0,26	100		27,1	100		1,6	100		0,0	100		118360,8	100	10,3	100		142,2	100		918,4	100		In marcia
03:00		2,6	100		1,6	100		0,04	100		4,0	100		0,26	100		18,4	100		1,6	100		0,0	100		118539,2	100	10,9	100		141,1	100		906,2	100		In marcia
03:30		2,6	100		1,4	100		0,05	100		3,9	100		0,26	100		20,9	100		1,6	100		0,0	100		117629,9	100	10,4	100		141,1	100		913,9	100		In marcia
04:00		2,5	100		1,9	100		0,04	73		3,8	100		0,26	100		24,4	100		1,6	100		0,0	100		117503,4	100	10,3	100		141,5	100		917,7	100		In marcia
04:30		3,2	100		2,5	100		0,05	100		3,4	100		0,26	100		29,7	100		1,6	100		0,0	100		117288,3	100	10,5	100		141,7	100		914,6	100		In marcia
05:00		1,6	100		0,0	100		0,03	100		3,7	100		0,26	100		24,7	100		1,6	100		0,0	100		118150,1	100	10,5	100		141,5	100		918,2	100		In marcia
05:30		1,6	100		0,0	100		0,04	100		4,2	100		0,26	94		21,7	100		1,6	100		0,0	100		118048,8	100	10,4	100		141,3	100		923,4	100		In marcia
06:00		1,8	100		0,0	100		0,02	73		4,0	100		0,26	100		27,6	100		1,6	100		0,0	100		116647,5	100	10,4	100		141,6	100		918,7	100		In marcia
06:30		2,3	100		1,1	100		0,05	100		3,4	100		0,26	100		24,8	100		1,6	100		0,0	100		117053,9	100	10,4	100		141,4	100		920,3	100		In marcia
07:00		2,0	84		1,2	84		0,07	100		3,0	84		0,26	100		28,9	84		1,6	84		0,0	84		116989,9	100	10,4	84		141,5	100		914,9	100		In marcia
07:30		3,4	80		2,4	80		0,06	100		4,0	80		0,25	100		24,6	80		1,6	80		0,2	80		116963,9	100	10,4	80		140,4	100		922,4	100		In marcia
08:00		1,6	100		0,0	100		0,01	73		4,0	100		0,26	100		23,7	100		1,6	100		0,2	100		116742,1	100	10,4	100		141,2	100		921,0	100		In marcia
08:30		2,2	100		0,1	100		0,09	100		3,5	100		0,26	100		22,0	100		1,6	100		0,1	100		116074,2	100	10,3	100		141,4	100		925,9	100		In marcia
09:00		1,9	100		0,9	100		0,09	100		3,5	100		0,26	100		28,2	100		1,6	100		0,2	100		116143,4	100	10,2	100		141,2	100		928,5	100		In marcia
09:30		2,1	100		2,0	100		0,15	100		4,2	100		0,26	94		37,3	100		1,6	100		0,2	100		116654,2	100	9,7	100		141,9	100		928,5	100		In marcia
10:00		2,3	100		1,9	100		0,13	73		4,2	100		0,26	100		23,7	100		1,6	100		0,2	100		117324,1	100	10,3	100		141,2	100		924,4	100		In marcia
10:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,27	100		30,6	100		1,6	100		0,2	100		117331,3	100	10,1	100		142,3	100		921,8	100		In marcia
11:00		1,7	100		0,9	100		0,07	100		3,7	100		0,26	100		22,7	100		1,6	100		0,1	100		118565,7	100	10,0	100		142,1	100		926,3	100		In marcia
11:30		1,6	100		1,6	100		0,02	100		3,9	100		0,26	100		21,0	100		1,6	100		0,2	100		119537,7	100	10,1	100		142,5	100		918,3	100		In marcia
12:00		1,6	100		1,5	100		0,02	73		4,5	100		0,27	100		22,4	100		1,6	100		0,2	100		119883,3	100	10,2	100		142,6	100		913,9	100		In marcia
12:30		1,6	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		19,9	100		1,6	100		0,2	100		119583,0	100	10,3	100		142,2	100		910,6	100		In marcia
13:00		1,6	100		0,8	100		0,0	100		4,2	100		0,27	100		23,2	100		1,6	100		0,2	100		119535,4	100	10,1	100		142,5	100		912,8	100		In marcia
13:30		2,8	100		2,6	100		0,01	100		4,5	100		0,26	95		18,1	100		1,6	100		0,2	100		118981,6	100	10,4	100		141,3	100		913,1	100		In marcia
14:00		1,7	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		22,0	100		1,6	100		0,2	100		117357,6	100	10,5	100		141,0	100		905,9	100		In marcia
14:30		1,9	100		0,0	100		0,1	100		3,8	100		0,26	100		27,3	100		1,6	100		0,3	100		117742,4	100	10,2	100		141,7	100		914,5	100		In marcia
15:00		1,6	100		0,1	100		0,12	100		4,2	100		0,27	100		33,6	100		1,6	100		0,2	100		118786,3	100	10,3	100		142,3	100		911,7	100		In marcia
15:30		1,6	100		0,5	100		0,12	100		3,8	100		0,27	100		32,0	100		1,6	100		0,2	100		118078,7	100	10,1	100		142,3	100		908,5	100		In marcia
16:00		1,6	100		1,8	100		0,08	73		4,0	100		0,26	100		24,4	100		1,6	100		0,2	100		118142,6	100	10,2	100		141,7	100		913,7	100		In marcia
16:30		2,0	100		2,2	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		20,9	100		1,6	100		0,2	100		117847,5	100	10,2	100		141,3	100		918,0	100		In marcia
17:00		1,8	100		0,8	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		22,1	100		1,6	100		0,2	100		117151,9	100	10,3	100		141,2	100		916,1	100		In marcia
17:30		3,8	100		1,9	100		0,0	100		3,5	100		0,26	95		17,9	100		1,6	100		0,2	100		116776,8	100	10,5	100		140,9	100		912,5	100		In marcia
18:00		2,4	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		22,1	100		1,6	100		0,2	100		115934,6	100	10,1	100		141,4	100		921,8	100		In marcia
18:30		3,9	100		0,2	100		0,04	100		3,5	100		0,25	100		16,8	100		1,6	100		0,2	100		116493,2	100	10,3	100		140,8	100		920,9	100		In marcia
19:00		4,4	86		0,0	86		0,03	100		3,3	86		0,26	100		21,4	86		1,6	86		0,1	86		116108,7	100	10,3	86		140,7	100		922,4	100		In marcia
19:30		1,6	78		0,0	78		0,03	100		2,3	78		0,26	100		33,5	78		1,6	78		0,1	78		113859,4	100	10,0	78		141,0	100		931,8	100		In marcia
20:00		1,8	100		1,0	100		0,04	73		2,3	100		0,26	100		38,8	100		1,6	100		0,1	100		117393,7	100	10,5	100		141,1	100		916,5	100		In marcia
20:30		2,2	100		1,9	100		0,04	100		2,8	100		0,27	100		40,5	100		1,6	100		0,1	100		115155,9	100	9,8	100		141,7	100		928,7	100		In marcia
21:00		1,7	100		2,4	100		0,03	100		2,8	100		0,26	100		25,2	100		1,5	100		0,1	100		117155,1	100	10,4	100		141,5	100		923,4	100		In marcia
21:30		1,6	100		0,7	100		0,03	100		3,1	100		0,26	95		25,0	100		1,6	100		0,1	100		117650,9	100	10,3	100		141,6	100		919,1	100		In marcia
22:00		1,6	100</																																		

MVA Bozen

Datum: 06/01/2024

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		20,0	100		1,6	100		0,0	100		117598,8	100	10,6	100		141,3	100		921,4	100		in Betrieb
01:00		1,6	100		0,0	100		0,02	100		3,2	100		0,26	100		24,0	100		1,5	100		0,0	100		116935,6	100	10,3	100		141,4	100		926,1	100		in Betrieb
01:30		1,6	100		0,3	100		0,05	100		3,2	100		0,26	94		22,3	100		1,5	100		0,0	100		117903,3	100	10,6	100		141,4	100		918,5	100		in Betrieb
02:00		2,9	100		2,1	100		0,04	73		3,7	100		0,26	100		31,1	100		1,6	100		0,0	100		117024,0	100	10,0	100		141,7	100		930,7	100		in Betrieb
02:30		2,3	100		1,4	100		0,02	100		3,6	100		0,26	100		27,1	100		1,6	100		0,0	100		118360,8	100	10,3	100		142,2	100		918,4	100		in Betrieb
03:00		2,6	100		1,6	100		0,04	100		4,0	100		0,26	100		18,4	100		1,6	100		0,0	100		118539,2	100	10,9	100		141,1	100		906,2	100		in Betrieb
03:30		2,6	100		1,4	100		0,05	100		3,9	100		0,26	100		20,9	100		1,6	100		0,0	100		117629,9	100	10,4	100		141,1	100		913,9	100		in Betrieb
04:00		2,5	100		1,9	100		0,04	73		3,8	100		0,26	100		24,4	100		1,6	100		0,0	100		117503,4	100	10,3	100		141,5	100		917,7	100		in Betrieb
04:30		3,2	100		2,5	100		0,05	100		3,4	100		0,26	100		29,7	100		1,6	100		0,0	100		117288,3	100	10,5	100		141,7	100		914,6	100		in Betrieb
05:00		1,6	100		0,0	100		0,03	100		3,7	100		0,26	100		24,7	100		1,6	100		0,0	100		118150,1	100	10,5	100		141,5	100		918,2	100		in Betrieb
05:30		1,6	100		0,0	100		0,04	100		4,2	100		0,26	94		21,7	100		1,6	100		0,0	100		118048,8	100	10,4	100		141,3	100		923,4	100		in Betrieb
06:00		1,8	100		0,0	100		0,02	73		4,0	100		0,26	100		27,6	100		1,6	100		0,0	100		116647,5	100	10,4	100		141,6	100		918,7	100		in Betrieb
06:30		2,3	100		1,1	100		0,05	100		3,4	100		0,26	100		24,8	100		1,6	100		0,0	100		117053,9	100	10,4	100		141,4	100		920,3	100		in Betrieb
07:00		2,0	84		1,2	84		0,07	100		3,0	84		0,26	100		28,9	84		1,6	84		0,0	84		116989,9	100	10,4	84		141,5	100		914,9	100		in Betrieb
07:30		3,4	80		2,4	80		0,06	100		4,0	80		0,25	100		24,6	80		1,6	80		0,2	80		116963,9	100	10,4	80		140,4	100		922,4	100		in Betrieb
08:00		1,6	100		0,0	100		0,01	73		4,0	100		0,26	100		23,7	100		1,6	100		0,2	100		116742,1	100	10,4	100		141,2	100		921,0	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		0,1	100		0,09	100		3,5	100		0,26	100		22,0	100		1,6	100		0,1	100		116074,2	100	10,3	100		141,4	100		925,9	100		in Betrieb
09:00		1,9	100		0,9	100		0,09	100		3,5	100		0,26	100		28,2	100		1,6	100		0,2	100		116143,4	100	10,2	100		141,2	100		928,5	100		in Betrieb
09:30		2,1	100		2,0	100		0,15	100		4,2	100		0,26	94		37,3	100		1,6	100		0,2	100		116654,2	100	9,7	100		141,9	100		928,5	100		in Betrieb
10:00		2,3	100		1,9	100		0,13	73		4,2	100		0,26	100		23,7	100		1,6	100		0,2	100		117324,1	100	10,3	100		141,2	100		924,4	100		in Betrieb
10:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,27	100		30,6	100		1,6	100		0,2	100		117331,3	100	10,1	100		142,3	100		921,8	100		in Betrieb
11:00		1,7	100		0,9	100		0,07	100		3,7	100		0,26	100		22,7	100		1,6	100		0,1	100		118565,7	100	10,0	100		142,1	100		926,3	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		1,6	100		0,02	100		3,9	100		0,26	100		21,0	100		1,6	100		0,2	100		119537,7	100	10,1	100		142,5	100		918,3	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		1,5	100		0,02	73		4,5	100		0,27	100		22,4	100		1,6	100		0,2	100		119883,3	100	10,2	100		142,6	100		913,9	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		19,9	100		1,6	100		0,2	100		119583,0	100	10,3	100		142,2	100		910,6	100		in Betrieb
13:00		1,6	100		0,8	100		0,0	100		4,2	100		0,27	100		23,2	100		1,6	100		0,2	100		119535,4	100	10,1	100		142,5	100		912,8	100		in Betrieb
13:30		2,8	100		2,6	100		0,01	100		4,5	100		0,26	95		18,1	100		1,6	100		0,2	100		118981,6	100	10,4	100		141,3	100		913,1	100		in Betrieb
14:00		1,7	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		22,0	100		1,6	100		0,2	100		117357,6	100	10,5	100		141,0	100		905,9	100		in Betrieb
14:30		1,9	100		0,0	100		0,1	100		3,8	100		0,26	100		27,3	100		1,6	100		0,3	100		117742,4	100	10,2	100		141,7	100		914,5	100		in Betrieb
15:00		1,6	100		0,1	100		0,12	100		4,2	100		0,27	100		33,6	100		1,6	100		0,2	100		118786,3	100	10,3	100		142,3	100		911,7	100		in Betrieb
15:30		1,6	100		0,5	100		0,12	100		3,8	100		0,27	100		32,0	100		1,6	100		0,2	100		118078,7	100	10,1	100		142,3	100		908,5	100		in Betrieb
16:00		1,6	100		1,8	100		0,08	73		4,0	100		0,26	100		24,4	100		1,6	100		0,2	100		118142,6	100	10,2	100		141,7	100		913,7	100		in Betrieb
16:30		2,0	100		2,2	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		20,9	100		1,6	100		0,2	100		117847,5	100	10,2	100		141,3	100		918,0	100		in Betrieb
17:00		1,8	100		0,8	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		22,1	100		1,6	100		0,2	100		117151,9	100	10,3	100		141,2	100		916,1	100		in Betrieb
17:30		3,8	100		1,9	100		0,0	100		3,5	100		0,26	95		17,9	100		1,6	100		0,2	100		116776,8	100	10,5	100		140,9	100		912,5	100		in Betrieb
18:00		2,4	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		22,1	100		1,6	100		0,2	100		115934,6	100	10,1	100		141,4	100		921,8	100		in Betrieb
18:30		3,9	100		0,2	100		0,04	100		3,5	100		0,25	100		16,8	100		1,6	100		0,2	100		116493,2	100	10,3	100		140,8	100		920,9	100		in Betrieb
19:00		4,4	86		0,0	86		0,03	100		3,3	86		0,26	100		21,4	86		1,6	86		0,1	86		116108,7	100	10,3	86		140,7	100		922,4	100		in Betrieb
19:30		1,6	78		0,0	78		0,03	100		2,3	78		0,26	100		33,5	78		1,6	78		0,1	78		113859,4	100	10,0	78		141,0	100		931,8	100		in Betrieb
20:00		1,8	100		1,0	100		0,04	73		2,3	100		0,26	100		38,8	100		1,6	100		0,1	100		113793,7	100	10,5	100		141,1	100		916,5	100		in Betrieb
20:30		2,2	100		1,9	100		0,04	100		2,8	100		0,27	100		40,5	100		1,6	100		0,1	100		115155,9	100	9,8	100		141,7	100		928,7	100		in Betrieb
21:00		1,7	100		2,4	100		0,03	100		2,8	100		0,26	100		25,2	100		1,5	100		0,1	100		117155,1	100	10,4	100		141,5	100		923,4	100		in Betrieb
21:30		1,6	100		0,7	100		0,03	100		3,1	100		0,26	95		25,0	100		1,6	100		0,1	100		117650,9	100	10,3	100		141,6	100		919,1	100		in Betrieb
22:00		1,6	100																																		