

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 16/01/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %										
00:30		1,6	100		0,7	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		17,2	100		1,5	100		0,3	100		113483,6	100		9,4	100		140,7	100		971,0	100		In marcia
01:00		1,6	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		19,8	100		1,5	100		0,2	100		113198,9	100		9,3	100		140,5	100		972,6	100		In marcia
01:30		1,9	100		2,9	100		0,0	100		4,9	100		0,26	94		19,9	100		1,5	100		0,2	100		112832,8	100		9,3	100		140,3	100		975,8	100		In marcia
02:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		4,5	100		0,26	100		27,2	100		1,6	100		0,3	100		112474,2	100		9,3	100		140,7	100		974,8	100		In marcia
02:30		1,6	100		0,8	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		30,3	100		1,6	100		0,2	100		111441,5	100		9,1	100		140,3	100		972,3	100		In marcia
03:00		1,6	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		30,4	100		1,5	100		0,3	100		112889,1	100		9,4	100		140,5	100		969,6	100		In marcia
03:30		2,0	100		2,6	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		30,0	100		1,5	100		0,3	100		113373,1	100		9,1	100		140,6	100		977,1	100		In marcia
04:00		1,6	100		2,2	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		16,6	100		1,5	100		0,1	100		111562,8	100		9,5	100		139,6	100		970,9	100		In marcia
04:30		1,8	100		2,6	100		0,0	100		6,0	100		0,25	100		19,3	100		1,6	100		0,2	100		112283,1	100		9,3	100		140,0	100		967,2	100		In marcia
05:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		6,3	100		0,26	100		31,2	100		1,6	100		0,3	100		111999,9	100		9,0	100		140,6	100		968,1	100		In marcia
05:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	95		29,9	100		1,6	100		0,3	100		112037,9	100		9,3	100		140,7	100		963,9	100		In marcia
06:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		4,8	100		0,26	100		33,8	100		1,6	100		0,3	100		113669,1	100		9,2	100		140,9	100		975,5	100		In marcia
06:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		32,3	100		1,6	100		0,3	100		114517,2	100		9,4	100		141,0	100		968,4	100		In marcia
07:00		1,6	85		0,0	85		0,0	100		3,8	85		0,26	100		27,0	85		1,6	85		0,3	85		114323,4	100		9,4	85		140,7	100		961,5	100		In marcia
07:30		1,6	79		0,0	79		0,0	100		3,7	79		0,26	100		15,1	79		1,5	79		0,0	79		114139,3	100		9,5	79		140,5	100		965,7	100		In marcia
08:00		2,9	100		4,2	100		0,0	73		6,4	100		0,25	100		8,8	100		1,5	100		0,0	100		114841,9	100		9,5	100		140,1	100		972,6	100		In marcia
08:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		11,1	100		1,6	100		0,0	100		113917,3	100		9,6	100		140,1	100		958,6	100		In marcia
09:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		22,5	100		1,5	100		0,0	100		112008,6	100		9,2	100		140,5	100		971,6	100		In marcia
09:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	94		25,7	100		1,5	100		0,0	100		111999,7	100		9,4	100		139,9	100		972,3	100		In marcia
10:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		35,8	100		1,5	100		0,0	100		112302,6	100		9,2	100		140,2	100		973,5	100		In marcia
10:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		36,7	100		1,6	100		0,1	100		111822,3	100		9,2	100		140,3	100		969,1	100		In marcia
11:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		42,8	100		1,6	100		0,1	100		112449,5	100		9,2	100		140,4	100		975,3	100		In marcia
11:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		36,9	100		1,6	100		0,1	100		114708,1	100		9,3	100		140,9	100		974,5	100		In marcia
12:00		3,0	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		20,8	100		1,5	100		0,0	100		114179,5	100		9,7	100		140,6	100		962,5	100		In marcia
12:30		5,3	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		11,5	100		1,5	100		0,0	100		113681,9	100		9,5	100		140,1	100		971,8	100		In marcia
13:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		14,4	100		1,5	100		0,0	100		112456,7	100		9,2	100		140,5	100		982,1	100		In marcia
13:30		2,3	100		0,2	100		0,0	100		3,4	100		0,26	94		20,1	100		1,6	100		0,1	100		111856,8	100		9,2	100		140,3	100		972,3	100		In marcia
14:00		3,8	100		0,8	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		17,9	100		1,5	100		0,0	100		112294,1	100		9,4	100		140,1	100		963,7	100		In marcia
14:30		3,9	100		0,7	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		25,5	100		1,6	100		0,1	100		111523,4	100		8,8	100		140,8	100		976,5	100		In marcia
15:00		2,0	100		1,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		20,1	100		1,5	100		0,1	100		113299,8	100		9,3	100		140,4	100		980,5	100		In marcia
15:30		3,4	100		1,4	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		27,3	100		1,6	100		0,0	100		113612,9	100		9,2	100		140,5	100		977,7	100		In marcia
16:00		7,9	100		1,7	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		21,9	100		1,5	100		0,0	100		113003,5	100		9,5	100		140,3	100		965,0	100		In marcia
16:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		29,7	100		1,5	100		0,0	100		112814,8	100		9,3	100		140,5	100		963,8	100		In marcia
17:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		29,5	100		1,5	100		0,0	100		113146,0	100		9,4	100		140,2	100		969,8	100		In marcia
17:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	94		29,5	100		1,6	100		0,1	100		112599,8	100		9,2	100		140,8	100		973,8	100		In marcia
18:00		4,8	100		0,1	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		25,3	100		1,5	100		0,0	100		113050,9	100		9,4	100		140,3	100		965,3	100		In marcia
18:30		5,6	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		20,1	100		1,5	100		0,0	100		112335,9	100		9,3	100		140,2	100		965,7	100		In marcia
19:00		3,0	85		0,0	85		0,0	100		3,7	85		0,26	100		18,2	85		1,5	85		0,0	85		111830,5	100		9,2	85		140,2	100		975,8	100		In marcia
19:30		3,2	79		0,0	79		0,0	100		2,8	79		0,26	100		37,5	79		1,6	79		0,0	79		111976,4	100		9,4	79		140,7	100		967,6	100		In marcia
20:00		6,5	100		0,6	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		36,5	100		1,6	100		0,0	100		112611,8	100		9,0	100		140,4	100		972,2	100		In marcia
20:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		22,4	100		1,5	100		0,0	100		113379,1	100		9,3	100		140,4	100		966,6	100		In marcia
21:00		2,4	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		19,8	100		1,5	100		0,0	100		113521,5	100		9,3	100		140,4	100		973,8	100		In marcia
21:30		6,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	94		20,6	100		1,6	100		0,0	100		112814,5	100		9,1	100								

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage									
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand					
00:30		1,6	100		0,7	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		17,2	100		1,5	100		0,3	100		113483,6	100	9,4	100	140,7	100	971,0	100	in Betrieb
01:00		1,6	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		19,8	100		1,5	100		0,2	100		113198,9	100	9,3	100	140,5	100	972,6	100	in Betrieb
01:30		1,9	100		2,9	100		0,0	100		4,9	100		0,26	94		19,9	100		1,5	100		0,2	100		112832,8	100	9,3	100	140,3	100	975,8	100	in Betrieb
02:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		4,5	100		0,26	100		27,2	100		1,6	100		0,3	100		112474,2	100	9,3	100	140,7	100	974,8	100	in Betrieb
02:30		1,6	100		0,8	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		30,3	100		1,6	100		0,2	100		111441,5	100	9,1	100	140,3	100	972,3	100	in Betrieb
03:00		1,6	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		30,4	100		1,5	100		0,3	100		112889,1	100	9,4	100	140,5	100	969,6	100	in Betrieb
03:30		2,0	100		2,6	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		30,0	100		1,5	100		0,3	100		113373,1	100	9,1	100	140,6	100	977,1	100	in Betrieb
04:00		1,6	100		2,2	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		16,6	100		1,5	100		0,1	100		111562,8	100	9,5	100	139,6	100	970,9	100	in Betrieb
04:30		1,8	100		2,6	100		0,0	100		6,0	100		0,25	100		19,3	100		1,6	100		0,2	100		112283,1	100	9,3	100	140,0	100	967,2	100	in Betrieb
05:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		6,3	100		0,26	100		31,2	100		1,6	100		0,3	100		111999,9	100	9,0	100	140,6	100	968,1	100	in Betrieb
05:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	95		29,9	100		1,6	100		0,3	100		112037,9	100	9,3	100	140,7	100	963,9	100	in Betrieb
06:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		4,8	100		0,26	100		33,8	100		1,6	100		0,3	100		113669,1	100	9,2	100	140,9	100	975,5	100	in Betrieb
06:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		32,3	100		1,6	100		0,3	100		114517,2	100	9,4	100	141,0	100	968,4	100	in Betrieb
07:00		1,6	85		0,0	85		0,0	100		3,8	85		0,26	100		27,0	85		1,6	85		0,3	85		114323,4	100	9,4	85	140,7	100	961,5	100	in Betrieb
07:30		1,6	79		0,0	79		0,0	100		3,7	79		0,26	100		15,1	79		1,5	79		0,0	79		114139,3	100	9,5	79	140,5	100	965,7	100	in Betrieb
08:00		2,9	100		4,2	100		0,0	73		6,4	100		0,25	100		8,8	100		1,5	100		0,0	100		114841,9	100	9,5	100	140,1	100	972,6	100	in Betrieb
08:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		11,1	100		1,6	100		0,0	100		113917,3	100	9,6	100	140,1	100	958,6	100	in Betrieb
09:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		22,5	100		1,5	100		0,0	100		112008,6	100	9,2	100	140,5	100	971,6	100	in Betrieb
09:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	94		25,7	100		1,5	100		0,0	100		111999,7	100	9,4	100	139,9	100	972,3	100	in Betrieb
10:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		35,8	100		1,5	100		0,0	100		112302,6	100	9,2	100	140,2	100	973,5	100	in Betrieb
10:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		36,7	100		1,6	100		0,1	100		111822,3	100	9,2	100	140,3	100	969,1	100	in Betrieb
11:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		42,8	100		1,6	100		0,1	100		112449,5	100	9,2	100	140,4	100	975,3	100	in Betrieb
11:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		36,9	100		1,6	100		0,1	100		114708,1	100	9,3	100	140,9	100	974,5	100	in Betrieb
12:00		3,0	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		20,8	100		1,5	100		0,0	100		114179,5	100	9,7	100	140,6	100	962,5	100	in Betrieb
12:30		5,3	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		11,5	100		1,5	100		0,0	100		113681,9	100	9,5	100	140,1	100	971,8	100	in Betrieb
13:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		14,4	100		1,5	100		0,0	100		112456,7	100	9,2	100	140,5	100	982,1	100	in Betrieb
13:30		2,3	100		0,2	100		0,0	100		3,4	100		0,26	94		20,1	100		1,6	100		0,1	100		111856,8	100	9,2	100	140,3	100	972,3	100	in Betrieb
14:00		3,8	100		0,8	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		17,9	100		1,5	100		0,0	100		112294,1	100	9,4	100	140,1	100	963,7	100	in Betrieb
14:30		3,9	100		0,7	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		25,5	100		1,6	100		0,1	100		111523,4	100	8,8	100	140,8	100	976,5	100	in Betrieb
15:00		2,0	100		1,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		20,1	100		1,5	100		0,1	100		113299,8	100	9,3	100	140,4	100	980,5	100	in Betrieb
15:30		3,4	100		1,4	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		27,3	100		1,6	100		0,0	100		113612,9	100	9,2	100	140,5	100	977,7	100	in Betrieb
16:00		7,9	100		1,7	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		21,9	100		1,5	100		0,0	100		113003,5	100	9,5	100	140,3	100	965,0	100	in Betrieb
16:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		29,7	100		1,5	100		0,0	100		112814,8	100	9,3	100	140,5	100	963,8	100	in Betrieb
17:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		29,5	100		1,5	100		0,0	100		113146,0	100	9,4	100	140,2	100	969,8	100	in Betrieb
17:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	94		29,5	100		1,6	100		0,1	100		112599,8	100	9,2	100	140,8	100	973,8	100	in Betrieb
18:00		4,8	100		0,1	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		25,3	100		1,5	100		0,0	100		113050,9	100	9,4	100	140,3	100	965,3	100	in Betrieb
18:30		5,6	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		20,1	100		1,5	100		0,0	100		112335,9	100	9,3	100	140,2	100	965,7	100	in Betrieb
19:00		3,0	85		0,0	85		0,0	100		3,7	85		0,26	100		18,2	85		1,5	85		0,0	85		111830,5	100	9,2	85	140,2	100	975,8	100	in Betrieb
19:30		3,2	79		0,0	79		0,0	100		2,8	79		0,26	100		37,5	79		1,6	79		0,0	79		111976,4	100	9,4	79	140,7	100	967,6	100	in Betrieb
20:00		6,5	100		0,6	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		36,5	100		1,6	100		0,0	100		112611,8	100	9,0	100	140,4	100	972,2	100	in Betrieb
20:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		22,4	100		1,5	100		0,0	100		113379,1	100	9,3	100	140,4	100	966,6	100	in Betrieb
21:00		2,4	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		19,8	100		1,5	100		0,0	100		113521,5	100	9,3	100	140,4	100	973,8	100	in Betrieb
21:30		6,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	94		20,6	100		1,6	100		0,0	100		112814,5	100	9,1	100	140,8	100	965,7	100	in Betrieb
22:00		3,5	100		0,0	100		0,0	73		5,1	100		0,26	100		16,6	100		1,5	100		0,0	100		113442,7	100	9,2	100	140,3	100	971,6	100	in Betrieb
22:30		6,4	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		17,7	100		1,5	100		0,0	100		113651,3	100	9,3	100	140,5	100	971,5	100	in Betrieb
23:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26</																				