

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,7	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		34,4	100		1,6	100		0,2	100		111260,6	100		9,1	100		140,6	100		970,6	100	In marcia
01:00		2,4	100		2,1	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		31,8	100		1,6	100		0,2	100		113301,8	100		9,2	100		140,7	100		974,9	100	In marcia
01:30		1,7	100		0,5	100		0,0	100		3,0	100		0,26	94		25,7	100		1,6	100		0,2	100		112969,7	100		9,3	100		140,5	100		970,0	100	In marcia
02:00		3,0	100		0,8	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		20,3	100		1,6	100		0,2	100		112819,7	100		9,3	100		140,7	100		965,4	100	In marcia
02:30		3,0	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,27	100		29,7	100		1,6	100		0,2	100		114189,1	100		9,3	100		141,4	100		959,9	100	In marcia
03:00		4,1	100		1,5	100		0,0	100		4,7	100		0,27	100		22,3	100		1,6	100		0,2	100		113855,2	100		9,1	100		141,0	100		960,0	100	In marcia
03:30		2,5	100		0,7	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		13,7	100		1,6	100		0,2	100		115842,2	100		9,3	100		141,0	100		968,4	100	In marcia
04:00		1,8	100		1,7	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		16,2	100		1,6	100		0,2	100		114624,4	100		9,7	100		141,3	100		958,7	100	In marcia
04:30		2,1	100		1,8	100		0,0	100		3,2	100		0,27	100		23,0	100		1,6	100		0,2	100		113812,9	100		9,3	100		141,2	100		971,8	100	In marcia
05:00		2,2	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		18,6	100		1,5	100		0,3	100		113675,1	100		9,5	100		140,4	100		963,1	100	In marcia
05:30		3,7	100		2,1	100		0,0	100		3,0	100		0,26	94		23,8	100		1,5	100		0,2	100		112841,8	100		9,3	100		140,6	100		970,7	100	In marcia
06:00		3,4	100		0,8	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		24,5	100		1,5	100		0,2	100		113145,9	100		9,2	100		140,6	100		972,4	100	In marcia
06:30		4,0	100		0,3	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		26,4	100		1,5	100		0,1	100		112360,3	100		9,4	100		140,4	100		968,5	100	In marcia
07:00		3,6	86		0,0	86		0,0	100		3,3	86		0,26	100		28,6	86		1,5	86		0,2	86		111971,4	100		9,3	86		140,0	100		967,6	100	In marcia
07:30		3,8	78		0,6	78		0,0	100		3,4	78		0,26	100		26,8	78		1,5	78		0,1	78		111367,2	100		9,3	78		140,0	100		967,0	100	In marcia
08:00		3,9	100		1,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		25,6	100		1,5	100		0,1	100		110914,1	100		9,2	100		140,2	100		971,1	100	In marcia
08:30		2,1	100		0,2	100		0,03	100		3,1	100		0,26	100		26,4	100		1,5	100		0,1	100		110113,7	100		9,3	100		140,2	100		968,2	100	In marcia
09:00		4,8	100		2,0	100		0,65	100		3,1	100		0,26	100		33,3	100		1,5	100		0,1	100		108694,4	100		8,8	100		140,0	100		980,1	100	In marcia
09:30		2,9	100		1,1	100		1,27	100		2,6	100		0,26	94		22,8	100		1,5	100		0,1	100		109548,2	100		9,3	100		139,7	100		970,8	100	In marcia
10:00		2,5	100		1,3	100		2,63	73		3,1	100		0,26	100		33,6	100		1,6	100		0,1	100		109515,7	100		9,0	100		140,2	100		978,0	100	In marcia
10:30		2,4	100		2,5	100		4,32	100		3,1	100		0,26	100		26,1	100		1,5	100		0,2	100		110538,5	100		8,9	100		139,7	100		976,2	100	In marcia
11:00		2,3	100		1,3	100		3,83	100		2,9	100		0,26	100		20,6	100		1,5	100		0,1	100		110798,3	100		9,1	100		140,2	100		972,6	100	In marcia
11:30		2,8	100		0,6	100		1,15	100		3,0	100		0,26	100		18,8	100		1,5	100		0,1	100		110430,7	100		9,4	100		139,9	100		975,0	100	In marcia
12:00		1,6	100		0,2	100		0,95	73		3,1	100		0,26	100		30,0	100		1,6	100		0,1	100		109849,2	100		8,8	100		140,3	100		977,1	100	In marcia
12:30		1,6	100		0,3	100		3,16	100		2,4	100		0,26	100		34,7	100		1,6	100		0,1	100		111156,7	100		9,1	100		140,4	100		971,0	100	In marcia
13:00		1,9	100		1,7	100		7,42	100		3,5	100		0,27	100		29,8	100		1,6	100		0,1	100		111348,4	100		9,1	100		140,7	100		971,7	100	In marcia
13:30		1,6	100		2,4	100		4,62	100		3,6	100		0,26	94		23,5	100		1,6	100		0,1	100		112477,1	100		9,2	100		140,5	100		955,2	100	In marcia
14:00		1,6	100		1,4	100		2,96	73		3,2	100		0,26	100		20,0	100		1,6	100		0,1	100		112774,0	100		9,1	100		140,9	100		963,2	100	In marcia
14:30		2,0	100		1,9	100		3,25	100		3,0	100		0,26	100		13,6	100		1,5	100		0,1	100		112610,7	100		9,4	100		140,6	100		959,2	100	In marcia
15:00		1,6	100		0,1	100		1,32	100		2,9	100		0,26	100		16,6	100		1,5	100		0,1	100		112690,7	100		9,5	100		141,2	100		952,9	100	In marcia
15:30		1,9	100		1,3	100		3,17	100		3,5	100		0,26	100		21,8	100		1,5	100		0,2	100		113018,9	100		9,3	100		140,8	100		962,0	100	In marcia
16:00		3,9	100		2,2	100		1,56	73		2,8	100		0,26	100		26,2	100		1,5	100		0,1	100		112475,5	100		9,4	100		140,8	100		964,6	100	In marcia
16:30		3,3	100		0,0	100		0,45	100		3,9	100		0,26	100		28,9	100		1,5	100		0,2	100		112276,0	100		9,3	100		140,9	100		970,3	100	In marcia
17:00		4,6	100		0,0	100		0,16	100		4,5	100		0,26	100		39,1	100		1,6	100		0,1	100		112460,5	100		9,0	100		141,2	100		970,5	100	In marcia
17:30		4,2	100		0,0	100		0,27	100		4,6	100		0,27	95		42,8	100		1,6	100		0,1	100		114255,6	100		9,0	100		141,4	100		962,4	100	In marcia
18:00		5,7	100		0,0	100		0,0	73		5,2	100		0,26	100		22,4	100		1,6	100		0,1	100		115712,7	100		9,6	100		140,9	100		967,2	100	In marcia
18:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		16,8	100		1,6	100		0,1	100		114500,2	100		9,8	100		140,9	100		955,8	100	In marcia
19:00		4,5	86		0,0	86		0,0	100		5,1	86		0,26	100		12,6	86		1,6	86		0,0	86		113230,0	100		9,5	86		140,8	100		954,9	100	In marcia
19:30		5,1	78		0,0	78		0,0	100		4,7	78		0,26	100		9,6	78		1,6	78		0,1	78		113425,6	100		9,5	78		140,7	100		956,2	100	In marcia
20:00		4,6	100		0,0	100		0,0	73		5,2	100		0,26	100		11,3	100		1,6	100		0,1	100		115539,9	100		9,7	100		140,9	100		958,6	100	In marcia
20:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		23,3	100		1,6	100		0,1	100		115891,0	100		9,8	100		141,3	100		958,6	100	In marcia
21:00		2,4	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		32,5	100		1,6	100		0,2	100		115267,9	100		9,3	100		140,9	100		963,0	100	In marcia
21:30		2,1	100		0,0	100		1,42	100		4,2	100		0,26	94		32,4	100		1,6	100		0,2	100		114342,4	100		9,4	100		140,7	100		969,6	100	In marcia
22:00		2,7	100																																		

MVA Bozen

Datum: 18/01/2024

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,7	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		34,4	100		1,6	100		0,2	100		111260,6	100		9,1	100		140,6	100		970,6	100		in Betrieb
01:00		2,4	100		2,1	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		31,8	100		1,6	100		0,2	100		113301,8	100		9,2	100		140,7	100		974,9	100		in Betrieb
01:30		1,7	100		0,5	100		0,0	100		3,0	100		0,26	94		25,7	100		1,6	100		0,2	100		112969,7	100		9,3	100		140,5	100		970,0	100		in Betrieb
02:00		3,0	100		0,8	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		20,3	100		1,6	100		0,2	100		112819,7	100		9,3	100		140,7	100		965,4	100		in Betrieb
02:30		3,0	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,27	100		29,7	100		1,6	100		0,2	100		114189,1	100		9,3	100		141,4	100		959,9	100		in Betrieb
03:00		4,1	100		1,5	100		0,0	100		4,7	100		0,27	100		22,3	100		1,6	100		0,2	100		113855,2	100		9,1	100		141,0	100		960,0	100		in Betrieb
03:30		2,5	100		0,7	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		13,7	100		1,6	100		0,2	100		115842,2	100		9,3	100		141,0	100		968,4	100		in Betrieb
04:00		1,8	100		1,7	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		16,2	100		1,6	100		0,2	100		114624,4	100		9,7	100		141,3	100		958,7	100		in Betrieb
04:30		2,1	100		1,8	100		0,0	100		3,2	100		0,27	100		23,0	100		1,6	100		0,2	100		113812,9	100		9,3	100		141,2	100		971,8	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		18,6	100		1,5	100		0,3	100		113675,1	100		9,5	100		140,4	100		963,1	100		in Betrieb
05:30		3,7	100		2,1	100		0,0	100		3,0	100		0,26	94		23,8	100		1,5	100		0,2	100		112841,8	100		9,3	100		140,6	100		970,7	100		in Betrieb
06:00		3,4	100		0,8	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		24,5	100		1,5	100		0,2	100		113145,9	100		9,2	100		140,6	100		972,4	100		in Betrieb
06:30		4,0	100		0,3	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		26,4	100		1,5	100		0,1	100		112360,3	100		9,4	100		140,4	100		968,5	100		in Betrieb
07:00		3,6	86		0,0	86		0,0	100		3,3	86		0,26	100		28,6	86		1,5	86		0,2	86		111971,4	100		9,3	86		140,0	100		967,6	100		in Betrieb
07:30		3,8	78		0,6	78		0,0	100		3,4	78		0,26	100		26,8	78		1,5	78		0,1	78		111367,2	100		9,3	78		140,0	100		967,0	100		in Betrieb
08:00		3,9	100		1,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		25,6	100		1,5	100		0,1	100		110914,1	100		9,2	100		140,2	100		971,1	100		in Betrieb
08:30		2,1	100		0,2	100		0,03	100		3,1	100		0,26	100		26,4	100		1,5	100		0,1	100		110113,7	100		9,3	100		140,2	100		968,2	100		in Betrieb
09:00		4,8	100		2,0	100		0,65	100		3,1	100		0,26	100		33,3	100		1,5	100		0,1	100		108694,4	100		8,8	100		140,0	100		980,1	100		in Betrieb
09:30		2,9	100		1,1	100		1,27	100		2,6	100		0,26	94		22,8	100		1,5	100		0,1	100		109548,2	100		9,3	100		139,7	100		970,8	100		in Betrieb
10:00		2,5	100		1,3	100		2,63	73		3,1	100		0,26	100		33,6	100		1,6	100		0,1	100		109515,7	100		9,0	100		140,2	100		978,0	100		in Betrieb
10:30		2,4	100		2,5	100		4,32	100		3,1	100		0,26	100		26,1	100		1,5	100		0,2	100		110538,5	100		8,9	100		139,7	100		976,2	100		in Betrieb
11:00		2,3	100		1,3	100		3,83	100		2,9	100		0,26	100		20,6	100		1,5	100		0,1	100		110798,3	100		9,1	100		140,2	100		972,6	100		in Betrieb
11:30		2,8	100		0,6	100		1,15	100		3,0	100		0,26	100		18,8	100		1,5	100		0,1	100		110430,7	100		9,4	100		139,9	100		975,0	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		0,2	100		0,95	73		3,1	100		0,26	100		30,0	100		1,6	100		0,1	100		109849,2	100		8,8	100		140,3	100		977,1	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		0,3	100		3,16	100		2,4	100		0,26	100		34,7	100		1,6	100		0,1	100		111156,7	100		9,1	100		140,4	100		971,0	100		in Betrieb
13:00		1,9	100		1,7	100		7,42	100		3,5	100		0,27	100		29,8	100		1,6	100		0,1	100		111348,4	100		9,1	100		140,7	100		971,7	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		2,4	100		4,62	100		3,6	100		0,26	94		23,5	100		1,6	100		0,1	100		112477,1	100		9,2	100		140,5	100		955,2	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		1,4	100		2,96	73		3,2	100		0,26	100		20,0	100		1,6	100		0,1	100		112774,0	100		9,1	100		140,9	100		963,2	100		in Betrieb
14:30		2,0	100		1,9	100		3,25	100		3,0	100		0,26	100		13,6	100		1,5	100		0,1	100		112610,7	100		9,4	100		140,6	100		959,2	100		in Betrieb
15:00		1,6	100		0,1	100		1,32	100		2,9	100		0,26	100		16,6	100		1,5	100		0,1	100		112690,7	100		9,5	100		141,2	100		952,9	100		in Betrieb
15:30		1,9	100		1,3	100		3,17	100		3,5	100		0,26	100		21,8	100		1,5	100		0,2	100		113018,9	100		9,3	100		140,8	100		962,0	100		in Betrieb
16:00		3,9	100		2,2	100		1,56	73		2,8	100		0,26	100		26,2	100		1,5	100		0,1	100		112475,5	100		9,4	100		140,8	100		964,6	100		in Betrieb
16:30		3,3	100		0,0	100		0,45	100		3,9	100		0,26	100		28,9	100		1,5	100		0,2	100		112276,0	100		9,3	100		140,9	100		970,3	100		in Betrieb
17:00		4,6	100		0,0	100		0,16	100		4,5	100		0,26	100		39,1	100		1,6	100		0,1	100		112460,5	100		9,0	100		141,2	100		970,5	100		in Betrieb
17:30		4,2	100		0,0	100		0,27	100		4,6	100		0,27	95		42,8	100		1,6	100		0,1	100		114255,6	100		9,0	100		141,4	100		962,4	100		in Betrieb
18:00		5,7	100		0,0	100		0,0	73		5,2	100		0,26	100		22,4	100		1,6	100		0,1	100		115712,7	100		9,6	100		140,9	100		967,2	100		in Betrieb
18:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		16,8	100		1,6	100		0,1	100		114500,2	100		9,8	100		140,9	100		955,8	100		in Betrieb
19:00		4,5	86		0,0	86		0,0	100		5,1	86		0,26	100		12,6	86		1,6	86		0,0	86		113230,0	100		9,5	86		140,8	100		954,9	100		in Betrieb
19:30		5,1	78		0,0	78		0,0	100		4,7	78		0,26	100		9,6	78		1,6	78		0,1	78		113425,6	100		9,5	78		140,7	100		956,2	100		in Betrieb
20:00		4,6	100		0,0	100		0,0	73		5,2	100		0,26	100		11,3	100		1,6	100		0,1	100		115539,9	100		9,7	100		140,9	100		958,6	100		in Betrieb
20:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		23,3	100		1,6	100		0,1	100		115891,0	100		9,8	100		141,3	100		958,6	100		in Betrieb
21:00		2,4	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		32,5	100		1,6	100		0,2	100		115267,9	100		9,3	100		140,9	100		963,0	100		in Betrieb
21:30		2,1	100		0,0	100		1,42	100		4,2	100		0,26	94		32,4	100		1,6	100		0,2	100		114342,4	100</											