

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 26/01/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,5	100		0,0	100		0,09	100		4,3	100		0,26	100		39,8	100		1,6	100		0,2	100		113733,9	100		9,1	100		142,1	100		966,1	100		In marcia
01:00		6,4	100		0,0	100		0,17	100		3,9	100		0,26	100		26,0	100		1,6	100		0,2	100		115164,6	100		9,4	100		142,4	100		967,0	100		In marcia
01:30		4,9	100		0,0	100		0,08	100		5,4	100		0,25	94		11,0	100		1,6	100		0,2	100		117547,1	100		9,7	100		142,8	100		969,5	100		In marcia
02:00		1,6	100		0,0	100		0,01	73		3,4	100		0,25	100		8,6	100		1,5	100		0,2	100		114991,6	100		9,7	100		141,8	100		961,7	100		In marcia
02:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		12,0	100		1,5	100		0,3	100		115614,3	100		9,5	100		142,0	100		959,5	100		In marcia
03:00		1,6	100		0,0	100		0,15	100		3,9	100		0,26	100		23,1	100		1,6	100		0,2	100		115500,0	100		9,3	100		143,6	100		968,1	100		In marcia
03:30		2,2	100		0,5	100		0,49	100		3,2	100		0,26	100		25,1	100		1,6	100		0,3	100		115253,8	100		9,6	100		143,6	100		961,3	100		In marcia
04:00		2,5	100		0,2	100		0,19	73		3,7	100		0,26	100		32,8	100		1,6	100		0,3	100		115519,3	100		9,4	100		143,2	100		957,0	100		In marcia
04:30		4,6	100		1,7	100		0,63	100		3,6	100		0,26	100		41,3	100		1,6	100		0,2	100		115645,2	100		9,3	100		144,2	100		962,8	100		In marcia
05:00		3,9	100		1,3	100		0,45	100		3,4	100		0,26	100		31,1	100		1,6	100		0,2	100		115888,5	100		9,2	100		144,6	100		971,9	100		In marcia
05:30		2,4	100		1,9	100		0,78	100		3,4	100		0,26	94		18,1	100		1,5	100		0,2	100		115513,2	100		9,5	100		144,2	100		970,1	100		In marcia
06:00		1,7	100		0,8	100		0,49	73		3,0	100		0,26	100		19,6	100		1,5	100		0,2	100		114053,2	100		9,6	100		142,9	100		963,4	100		In marcia
06:30		1,9	100		1,1	100		0,74	100		4,1	100		0,26	100		34,3	100		1,6	100		0,2	100		114526,6	100		9,2	100		144,6	100		967,0	100		In marcia
07:00		3,1	85		2,0	85		0,65	100		3,2	85		0,26	100		30,1	85		1,6	85		0,2	85		114354,5	100		9,0	85		146,2	100		971,8	100		In marcia
07:30		5,7	79		0,6	79		0,4	100		2,7	79		0,26	100		18,9	79		1,6	79		0,1	79		115608,6	100		9,6	79		144,0	100		963,6	100		In marcia
08:00		3,7	100		0,0	100		0,22	73		3,7	100		0,26	100		17,9	100		1,6	100		0,1	100		115531,6	100		9,4	100		142,9	100		966,1	100		In marcia
08:30		3,7	100		0,0	100		0,11	100		4,2	100		0,26	100		19,3	100		1,5	100		0,1	100		115445,1	100		9,6	100		144,5	100		960,8	100		In marcia
09:00		1,7	100		0,4	100		0,18	100		2,9	100		0,25	100		22,5	100		1,5	100		0,0	100		114862,1	100		9,5	100		144,3	100		965,7	100		In marcia
09:30		3,5	100		1,1	100		0,11	100		2,6	100		0,25	95		20,2	100		1,5	100		0,1	100		113502,8	100		9,5	100		140,2	100		973,5	100		In marcia
10:00		7,1	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		22,7	100		1,5	100		0,1	100		114103,1	100		9,5	100		141,2	100		971,9	100		In marcia
10:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		21,5	100		1,5	100		0,0	100		112612,7	100		9,4	100		140,5	100		978,2	100		In marcia
11:00		1,6	100		0,0	100		0,02	100		3,1	100		0,25	100		33,4	100		1,5	100		0,0	100		112651,3	100		9,3	100		140,9	100		979,1	100		In marcia
11:30		3,8	100		0,0	100		0,04	100		3,2	100		0,25	100		31,3	100		1,5	100		0,1	100		112692,2	100		9,4	100		140,5	100		982,2	100		In marcia
12:00		4,5	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		32,7	100		1,5	100		0,1	100		112040,3	100		9,5	100		140,3	100		978,4	100		In marcia
12:30		1,6	100		0,0	100		0,25	100		2,7	100		0,26	100		49,5	100		1,6	100		0,0	100		114527,5	100		9,3	100		141,8	100		969,6	100		In marcia
13:00		4,6	100		1,3	100		0,68	100		3,0	100		0,26	100		35,8	100		1,6	100		0,1	100		112937,6	100		9,1	100		140,4	100		979,2	100		In marcia
13:30		2,1	100		0,1	100		0,76	100		2,4	100		0,26	94		19,3	100		1,6	100		0,1	100		114176,6	100		9,4	100		140,1	100		967,3	100		In marcia
14:00		1,6	100		0,0	100		1,18	73		2,4	100		0,26	100		20,0	100		1,6	100		0,1	100		113355,1	100		9,2	100		140,8	100		959,3	100		In marcia
14:30		1,7	100		1,1	100		2,33	100		2,2	100		0,26	100		16,4	100		1,6	100		0,1	100		113912,6	100		9,3	100		140,8	100		972,4	100		In marcia
15:00		1,7	100		1,1	100		1,26	100		2,7	100		0,25	100		9,4	100		1,5	100		0,1	100		114222,9	100		9,6	100		139,6	100		969,1	100		In marcia
15:30		7,0	100		1,5	100		0,89	100		4,3	100		0,25	100		8,2	100		1,5	100		0,0	100		113344,2	100		9,6	100		140,0	100		977,7	100		In marcia
16:00		3,7	100		0,0	100		0,15	73		2,7	100		0,25	100		13,0	100		1,5	100		0,0	100		113038,6	100		9,6	100		140,1	100		970,8	100		In marcia
16:30		2,0	100		0,0	100		0,12	100		3,0	100		0,25	100		22,3	100		1,5	100		0,1	100		112926,0	100		9,4	100		140,3	100		978,5	100		In marcia
17:00		2,7	100		0,0	100		0,17	100		2,5	100		0,26	100		35,2	100		1,6	100		0,1	100		111676,8	100		9,3	100		140,4	100		974,0	100		In marcia
17:30		4,6	100		0,0	100		0,2	100		3,1	100		0,25	94		34,0	100		1,5	100		0,1	100		111647,2	100		9,3	100		140,0	100		976,3	100		In marcia
18:00		4,8	100		0,0	100		0,03	73		2,6	100		0,25	100		37,1	100		1,5	100		0,1	100		112539,7	100		9,1	100		140,4	100		981,9	100		In marcia
18:30		2,8	100		0,0	100		0,14	100		2,4	100		0,25	100		32,2	100		1,5	100		0,0	100		112290,4	100		9,5	100		140,0	100		977,4	100		In marcia
19:00		3,2	85		0,0	85		0,25	100		2,3	85		0,25	100		31,9	85		1,5	85		0,0	85		111837,4	100		9,5	85		140,1	100		970,0	100		In marcia
19:30		4,9	78		0,6	78		0,22	100		2,7	78		0,25	100		29,5	78		1,5	78		0,0	78		111321,3	100		9,4	78		140,0	100		976,6	100		In marcia
20:00		3,0	100		0,0	100		0,13	73		3,3	100		0,26	100		35,1	100		1,6	100		0,1	100		112297,6	100		9,1	100		140,7	100		978,6	100		In marcia
20:30		3,6	100		1,5	100		0,51	100		3,0	100		0,26	100		32,4	100		1,6	100		0,0	100		113512,6	100		9,2	100		140,9	100		983,6	100		In marcia
21:00		3,1	100		1,7	100		0,56	100		3,7	100		0,26	100		22,5	100		1,6	100		0,0	100		114570,1	100		9,4	100		140,9	100		977,9	100		In marcia
21:30		3,5	100		1,2	100		0,54	100		3,5	100		0,25	94		18,9	100		1,5	100		0,1	100														

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,5	100		0,0	100		0,09	100		4,3	100		0,26	100		39,8	100		1,6	100		0,2	100		113733,9	100		9,1	100		142,1	100		966,1	100		in Betrieb
01:00		6,4	100		0,0	100		0,17	100		3,9	100		0,26	100		26,0	100		1,6	100		0,2	100		115164,6	100		9,4	100		142,4	100		967,0	100		in Betrieb
01:30		4,9	100		0,0	100		0,08	100		5,4	100		0,25	94		11,0	100		1,6	100		0,2	100		117547,1	100		9,7	100		142,8	100		969,5	100		in Betrieb
02:00		1,6	100		0,0	100		0,01	73		3,4	100		0,25	100		8,6	100		1,5	100		0,2	100		114991,6	100		9,7	100		141,8	100		961,7	100		in Betrieb
02:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		12,0	100		1,5	100		0,3	100		115614,3	100		9,5	100		142,0	100		959,5	100		in Betrieb
03:00		1,6	100		0,0	100		0,15	100		3,9	100		0,26	100		23,1	100		1,6	100		0,2	100		115500,0	100		9,3	100		143,6	100		968,1	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		0,5	100		0,49	100		3,2	100		0,26	100		25,1	100		1,6	100		0,3	100		115253,8	100		9,6	100		143,6	100		961,3	100		in Betrieb
04:00		2,5	100		0,2	100		0,19	73		3,7	100		0,26	100		32,8	100		1,6	100		0,3	100		115519,3	100		9,4	100		143,2	100		957,0	100		in Betrieb
04:30		4,6	100		1,7	100		0,63	100		3,6	100		0,26	100		41,3	100		1,6	100		0,2	100		115645,2	100		9,3	100		144,2	100		962,8	100		in Betrieb
05:00		3,9	100		1,3	100		0,45	100		3,4	100		0,26	100		31,1	100		1,6	100		0,2	100		115888,5	100		9,2	100		144,6	100		971,9	100		in Betrieb
05:30		2,4	100		1,9	100		0,78	100		3,4	100		0,26	94		18,1	100		1,5	100		0,2	100		115513,2	100		9,5	100		144,2	100		970,1	100		in Betrieb
06:00		1,7	100		0,8	100		0,49	73		3,0	100		0,26	100		19,6	100		1,5	100		0,2	100		114053,2	100		9,6	100		142,9	100		963,4	100		in Betrieb
06:30		1,9	100		1,1	100		0,74	100		4,1	100		0,26	100		34,3	100		1,6	100		0,2	100		114526,6	100		9,2	100		144,6	100		967,0	100		in Betrieb
07:00		3,1	85		2,0	85		0,65	100		3,2	85		0,26	100		30,1	85		1,6	85		0,2	85		114354,5	100		9,0	85		146,2	100		971,8	100		in Betrieb
07:30		5,7	79		0,6	79		0,4	100		2,7	79		0,26	100		18,9	79		1,6	79		0,1	79		115608,6	100		9,6	79		144,0	100		963,6	100		in Betrieb
08:00		3,7	100		0,0	100		0,22	73		3,7	100		0,26	100		17,9	100		1,6	100		0,1	100		115531,6	100		9,4	100		142,9	100		966,1	100		in Betrieb
08:30		3,7	100		0,0	100		0,11	100		4,2	100		0,26	100		19,3	100		1,5	100		0,1	100		115445,1	100		9,6	100		144,5	100		960,8	100		in Betrieb
09:00		1,7	100		0,4	100		0,18	100		2,9	100		0,25	100		22,5	100		1,5	100		0,0	100		114862,1	100		9,5	100		144,3	100		965,7	100		in Betrieb
09:30		3,5	100		1,1	100		0,11	100		2,6	100		0,25	95		20,2	100		1,5	100		0,1	100		113502,8	100		9,5	100		140,2	100		973,5	100		in Betrieb
10:00		7,1	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		22,7	100		1,5	100		0,1	100		114103,1	100		9,5	100		141,2	100		971,9	100		in Betrieb
10:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		21,5	100		1,5	100		0,0	100		112612,7	100		9,4	100		140,5	100		978,2	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		0,0	100		0,02	100		3,1	100		0,25	100		33,4	100		1,5	100		0,0	100		112651,3	100		9,3	100		140,9	100		979,1	100		in Betrieb
11:30		3,8	100		0,0	100		0,04	100		3,2	100		0,25	100		31,3	100		1,5	100		0,1	100		112692,2	100		9,4	100		140,5	100		982,2	100		in Betrieb
12:00		4,5	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		32,7	100		1,5	100		0,1	100		112040,3	100		9,5	100		140,3	100		978,4	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		0,0	100		0,25	100		2,7	100		0,26	100		49,5	100		1,6	100		0,0	100		114527,5	100		9,3	100		141,8	100		969,6	100		in Betrieb
13:00		4,6	100		1,3	100		0,68	100		3,0	100		0,26	100		35,8	100		1,6	100		0,1	100		112937,6	100		9,1	100		140,4	100		979,2	100		in Betrieb
13:30		2,1	100		0,1	100		0,76	100		2,4	100		0,26	94		19,3	100		1,6	100		0,1	100		114176,6	100		9,4	100		140,1	100		967,3	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		0,0	100		1,18	73		2,4	100		0,26	100		20,0	100		1,6	100		0,1	100		113355,1	100		9,2	100		140,8	100		959,3	100		in Betrieb
14:30		1,7	100		1,1	100		2,33	100		2,2	100		0,26	100		16,4	100		1,6	100		0,1	100		113912,6	100		9,3	100		140,8	100		972,4	100		in Betrieb
15:00		1,7	100		1,1	100		1,26	100		2,7	100		0,25	100		9,4	100		1,5	100		0,1	100		114222,9	100		9,6	100		139,6	100		969,1	100		in Betrieb
15:30		7,0	100		1,5	100		0,89	100		4,3	100		0,25	100		8,2	100		1,5	100		0,0	100		113344,2	100		9,6	100		140,0	100		977,7	100		in Betrieb
16:00		3,7	100		0,0	100		0,15	73		2,7	100		0,25	100		13,0	100		1,5	100		0,0	100		113038,6	100		9,6	100		140,1	100		970,8	100		in Betrieb
16:30		2,0	100		0,0	100		0,12	100		3,0	100		0,25	100		22,3	100		1,5	100		0,1	100		112926,0	100		9,4	100		140,3	100		978,5	100		in Betrieb
17:00		2,7	100		0,0	100		0,17	100		2,5	100		0,26	100		35,2	100		1,6	100		0,1	100		111676,8	100		9,3	100		140,4	100		974,0	100		in Betrieb
17:30		4,6	100		0,0	100		0,2	100		3,1	100		0,25	94		34,0	100		1,5	100		0,1	100		111647,2	100		9,3	100		140,0	100		976,3	100		in Betrieb
18:00		4,8	100		0,0	100		0,03	73		2,6	100		0,25	100		37,1	100		1,5	100		0,1	100		112539,7	100		9,1	100		140,4	100		981,9	100		in Betrieb
18:30		2,8	100		0,0	100		0,14	100		2,4	100		0,25	100		32,2	100		1,5	100		0,0	100		112290,4	100		9,5	100		140,0	100		977,4	100		in Betrieb
19:00		3,2	85		0,0	85		0,25	100		2,3	85		0,25	100		31,9	85		1,5	85		0,0	85		111837,4	100		9,5	85		140,1	100		970,0	100		in Betrieb
19:30		4,9	78		0,6	78		0,22	100		2,7	78		0,25	100		29,5	78		1,5	78		0,0	78		111321,3	100		9,4	78		140,0	100		976,6	100		in Betrieb
20:00		3,0	100		0,0	100		0,13	73		3,3	100		0,26	100		35,1	100		1,6	100		0,1	100		112297,6	100		9,1	100		140,7	100		978,6	100		in Betrieb
20:30		3,6	100		1,5	100		0,51	100		3,0	100		0,26	100		32,4	100		1,6	100		0,0	100		113512,6	100		9,2	100		140,9	100		983,6	100		in Betrieb
21:00		3,1	100		1,7	100		0,56	100		3,7	100		0,26	100		22,5	100		1,6	100		0,0	100		114570,1	100		9,4	100		140,9	100		977,9	100		in Betrieb
21:30		3,5	100		1,2	100		0,54	100		3,5	100		0,25	94		18,9	100		1,5	100		0,1	100														