

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 27/01/2024**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		6,2	100		1,2	100		0,71	100		4,1	100		0,25	100		23,3	100		1,5	100		0,0	100		115416,7	100		9,5	100		140,1	100		967,0	100		In marcia
01:00		4,5	100		0,0	100		0,29	100		3,9	100		0,25	100		18,7	100		1,5	100		0,1	100		115427,9	100		9,4	100		140,7	100		971,6	100		In marcia
01:30		2,5	100		0,0	100		0,26	100		3,2	100		0,25	94		19,9	100		1,6	100		0,1	100		115553,9	100		9,8	100		140,5	100		969,8	100		In marcia
02:00		3,7	100		0,0	100		0,2	73		3,1	100		0,25	100		20,8	100		1,6	100		0,1	100		114818,7	100		9,5	100		140,6	100		972,4	100		In marcia
02:30		3,1	100		0,0	100		0,21	100		3,2	100		0,25	100		26,0	100		1,6	100		0,1	100		115050,1	100		9,8	100		140,6	100		963,5	100		In marcia
03:00		3,4	100		0,0	100		0,35	100		3,2	100		0,26	100		31,8	100		1,6	100		0,1	100		114805,0	100		9,5	100		141,0	100		974,1	100		In marcia
03:30		6,2	100		0,4	100		0,51	100		3,6	100		0,25	100		21,1	100		1,6	100		0,2	100		114818,1	100		9,5	100		140,1	100		973,7	100		In marcia
04:00		4,4	100		0,0	100		0,2	73		3,4	100		0,25	100		21,9	100		1,6	100		0,1	100		111266,1	100		9,5	100		140,5	100		973,6	100		In marcia
04:30		3,0	100		0,0	100		0,27	100		3,8	100		0,26	100		35,4	100		1,6	100		0,0	100		115680,0	100		9,3	100		141,4	100		979,1	100		In marcia
05:00		2,4	100		0,0	100		0,53	100		3,2	100		0,25	100		27,3	100		1,6	100		0,1	100		115034,5	100		9,8	100		140,2	100		964,7	100		In marcia
05:30		3,0	100		0,3	100		0,68	100		3,2	100		0,25	94		32,0	100		1,6	100		0,1	100		115443,6	100		9,5	100		140,6	100		960,5	100		In marcia
06:00		4,2	100		1,1	100		0,68	73		3,2	100		0,25	100		26,8	100		1,6	100		0,1	100		115328,8	100		9,7	100		140,5	100		962,9	100		In marcia
06:30		2,8	100		0,4	100		0,59	100		3,7	100		0,26	100		23,0	100		1,6	100		0,1	100		114158,6	100		9,3	100		140,6	100		964,9	100		In marcia
07:00		4,6	84		2,2	84		1,01	100		3,2	84		0,26	100		24,4	84		1,6	84		0,0	84		114235,9	100		9,4	84		140,4	100		970,9	100		In marcia
07:30		4,4	80		1,1	80		0,71	100		3,5	80		0,26	100		19,4	80		1,6	80		0,1	80		115229,4	100		9,4	80		139,9	100		981,4	100		In marcia
08:00		4,2	100		0,9	100		0,65	73		3,7	100		0,25	100		15,5	100		1,6	100		0,1	100		115648,3	100		9,5	100		140,3	100		978,3	100		In marcia
08:30		3,2	100		0,9	100		0,61	100		2,9	100		0,25	100		14,6	100		1,6	100		0,2	100		115126,0	100		9,5	100		140,5	100		972,0	100		In marcia
09:00		5,0	100		2,2	100		0,72	100		2,8	100		0,25	100		16,4	100		1,5	100		0,1	100		113737,0	100		9,4	100		140,2	100		974,6	100		In marcia
09:30		4,6	100		0,6	100		0,52	100		3,2	100		0,25	95		23,3	100		1,6	100		0,1	100		112697,1	100		9,3	100		140,4	100		973,5	100		In marcia
10:00		2,6	100		0,0	100		0,27	73		3,3	100		0,25	100		25,8	100		1,5	100		0,1	100		113340,0	100		9,5	100		140,5	100		965,6	100		In marcia
10:30		2,8	100		0,5	100		0,71	100		2,9	100		0,25	100		37,3	100		1,6	100		0,1	100		113030,3	100		9,4	100		140,6	100		962,7	100		In marcia
11:00		3,6	100		1,0	100		0,65	100		3,5	100		0,26	100		38,3	100		1,6	100		0,2	100		111719,1	100		9,2	100		140,5	100		968,7	100		In marcia
11:30		3,9	100		1,6	100		0,62	100		3,4	100		0,25	100		26,5	100		1,6	100		0,1	100		112312,8	100		9,2	100		140,7	100		967,7	100		In marcia
12:00		3,4	100		1,8	100		0,49	73		3,2	100		0,25	100		20,0	100		1,5	100		0,1	100		112249,2	100		9,3	100		140,7	100		968,3	100		In marcia
12:30		4,0	100		0,9	100		0,2	100		3,0	100		0,26	100		23,5	100		1,6	100		0,2	100		111294,1	100		9,3	100		140,9	100		968,7	100		In marcia
13:00		4,4	100		0,6	100		0,2	100		3,1	100		0,26	100		21,7	100		1,6	100		0,2	100		111150,4	100		9,0	100		140,6	100		973,3	100		In marcia
13:30		3,1	100		0,8	100		0,13	100		3,3	100		0,25	94		21,4	100		1,5	100		0,2	100		112082,9	100		9,3	100		140,5	100		967,7	100		In marcia
14:00		3,3	100		1,2	100		0,12	73		2,7	100		0,25	100		22,1	100		1,6	100		0,1	100		111560,2	100		9,2	100		140,3	100		969,7	100		In marcia
14:30		3,0	100		1,5	100		0,21	100		2,7	100		0,25	100		19,5	100		1,5	100		0,1	100		111800,2	100		9,6	100		140,2	100		966,0	100		In marcia
15:00		1,6	100		0,9	100		0,24	100		2,6	100		0,25	100		27,0	100		1,6	100		0,1	100		111123,6	100		9,5	100		140,1	100		960,5	100		In marcia
15:30		4,0	100		2,3	100		0,26	100		3,2	100		0,25	100		25,8	100		1,5	100		0,0	100		110948,8	100		9,4	100		139,8	100		970,5	100		In marcia
16:00		2,3	100		0,1	100		0,11	73		2,8	100		0,25	100		27,2	100		1,5	100		0,1	100		110545,8	100		9,2	100		140,0	100		974,1	100		In marcia
16:30		3,3	100		1,0	100		0,2	100		2,5	100		0,25	100		28,7	100		1,5	100		0,1	100		110642,5	100		9,1	100		139,9	100		979,5	100		In marcia
17:00		3,3	100		1,4	100		0,24	100		2,3	100		0,25	100		29,4	100		1,5	100		0,1	100		111258,1	100		9,4	100		139,9	100		971,7	100		In marcia
17:30		5,2	100		2,5	100		0,27	100		2,5	100		0,26	94		35,8	100		1,6	100		0,2	100		110456,4	100		9,0	100		140,3	100		973,3	100		In marcia
18:00		4,4	100		0,8	100		0,18	73		3,0	100		0,25	100		20,6	100		1,5	100		0,0	100		112155,3	100		9,3	100		140,1	100		972,4	100		In marcia
18:30		1,9	100		0,0	100		0,14	100		2,7	100		0,25	100		19,4	100		1,5	100		0,1	100		112096,8	100		9,3	100		140,3	100		975,0	100		In marcia
19:00		3,4	84		0,5	84		0,17	100		2,6	84		0,25	100		13,5	84		1,5	84		0,1	84		111473,6	100		9,4	84		140,3	100		972,5	100		In marcia
19:30		3,4	79		0,6	79		0,2	100		2,5	79		0,25	100		14,4	79		1,5	79		0,2	79		110771,1	100		9,4	79		140,4	100		975,2	100		In marcia
20:00		5,7	100		1,5	100		0,17	73		2,8	100		0,25	100		24,5	100		1,5	100		0,2	100		110720,5	100		9,2	100		140,3	100		967,1	100		In marcia
20:30		3,5	100		0,3	100		0,13	100		3,0	100		0,25	100		25,0	100		1,5	100		0,2	100		110227,6	100		9,2	100		140,4	100		968,3	100		In marcia
21:00		3,5	100		0,3	100		0,15	100		3,0	100		0,25	100		22,6	100		1,5	100		0,2	100		111178,6	100		9,2	100		140,3	100		976,6	100		In marcia
21:30		2,9	100		0,6	100		0,2	100		2,8	100		0,25	94		29,6	100		1,6	100		0,2	100														

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		6,2	100		1,2	100		0,71	100		4,1	100		0,25	100		23,3	100		1,5	100		0,0	100		115416,7	100		9,5	100		140,1	100		967,0	100		in Betrieb
01:00		4,5	100		0,0	100		0,29	100		3,9	100		0,25	100		18,7	100		1,5	100		0,1	100		115427,9	100		9,4	100		140,7	100		971,6	100		in Betrieb
01:30		2,5	100		0,0	100		0,26	100		3,2	100		0,25	94		19,9	100		1,6	100		0,1	100		115553,9	100		9,8	100		140,5	100		969,8	100		in Betrieb
02:00		3,7	100		0,0	100		0,2	73		3,1	100		0,25	100		20,8	100		1,6	100		0,1	100		114818,7	100		9,5	100		140,6	100		972,4	100		in Betrieb
02:30		3,1	100		0,0	100		0,21	100		3,2	100		0,25	100		26,0	100		1,6	100		0,1	100		115050,1	100		9,8	100		140,6	100		963,5	100		in Betrieb
03:00		3,4	100		0,0	100		0,35	100		3,2	100		0,26	100		31,8	100		1,6	100		0,1	100		114805,0	100		9,5	100		141,0	100		974,1	100		in Betrieb
03:30		6,2	100		0,4	100		0,51	100		3,6	100		0,25	100		21,1	100		1,6	100		0,2	100		114818,1	100		9,5	100		140,1	100		973,7	100		in Betrieb
04:00		4,4	100		0,0	100		0,2	73		3,4	100		0,25	100		21,9	100		1,6	100		0,1	100		111266,1	100		9,5	100		140,5	100		973,6	100		in Betrieb
04:30		3,0	100		0,0	100		0,27	100		3,8	100		0,26	100		35,4	100		1,6	100		0,0	100		115680,0	100		9,3	100		141,4	100		979,1	100		in Betrieb
05:00		2,4	100		0,0	100		0,53	100		3,2	100		0,25	100		27,3	100		1,6	100		0,1	100		115034,5	100		9,8	100		140,2	100		964,7	100		in Betrieb
05:30		3,0	100		0,3	100		0,68	100		3,2	100		0,25	94		32,0	100		1,6	100		0,1	100		115443,6	100		9,5	100		140,6	100		960,5	100		in Betrieb
06:00		4,2	100		1,1	100		0,68	73		3,2	100		0,25	100		26,8	100		1,6	100		0,1	100		115328,8	100		9,7	100		140,5	100		962,9	100		in Betrieb
06:30		2,8	100		0,4	100		0,59	100		3,7	100		0,26	100		23,0	100		1,6	100		0,1	100		114158,6	100		9,3	100		140,6	100		964,9	100		in Betrieb
07:00		4,6	84		2,2	84		1,01	100		3,2	84		0,26	100		24,4	84		1,6	84		0,0	84		114235,9	100		9,4	84		140,4	100		970,9	100		in Betrieb
07:30		4,4	80		1,1	80		0,71	100		3,5	80		0,26	100		19,4	80		1,6	80		0,1	80		115229,4	100		9,4	80		139,9	100		981,4	100		in Betrieb
08:00		4,2	100		0,9	100		0,65	73		3,7	100		0,25	100		15,5	100		1,6	100		0,1	100		115648,3	100		9,5	100		140,3	100		978,3	100		in Betrieb
08:30		3,2	100		0,9	100		0,61	100		2,9	100		0,25	100		14,6	100		1,6	100		0,2	100		115126,0	100		9,5	100		140,5	100		972,0	100		in Betrieb
09:00		5,0	100		2,2	100		0,72	100		2,8	100		0,25	100		16,4	100		1,5	100		0,1	100		113737,0	100		9,4	100		140,2	100		974,6	100		in Betrieb
09:30		4,6	100		0,6	100		0,52	100		3,2	100		0,25	95		23,3	100		1,6	100		0,1	100		112697,1	100		9,3	100		140,4	100		973,5	100		in Betrieb
10:00		2,6	100		0,0	100		0,27	73		3,3	100		0,25	100		25,8	100		1,5	100		0,1	100		113340,0	100		9,5	100		140,5	100		965,6	100		in Betrieb
10:30		2,8	100		0,5	100		0,71	100		2,9	100		0,25	100		37,3	100		1,6	100		0,1	100		113030,3	100		9,4	100		140,6	100		962,7	100		in Betrieb
11:00		3,6	100		1,0	100		0,65	100		3,5	100		0,26	100		38,3	100		1,6	100		0,2	100		111719,1	100		9,2	100		140,5	100		968,7	100		in Betrieb
11:30		3,9	100		1,6	100		0,62	100		3,4	100		0,25	100		26,5	100		1,6	100		0,1	100		112312,8	100		9,2	100		140,7	100		967,7	100		in Betrieb
12:00		3,4	100		1,8	100		0,49	73		3,2	100		0,25	100		20,0	100		1,5	100		0,1	100		112249,2	100		9,3	100		140,7	100		968,3	100		in Betrieb
12:30		4,0	100		0,9	100		0,2	100		3,0	100		0,26	100		23,5	100		1,6	100		0,2	100		111294,1	100		9,3	100		140,9	100		968,7	100		in Betrieb
13:00		4,4	100		0,6	100		0,2	100		3,1	100		0,26	100		21,7	100		1,6	100		0,2	100		111150,4	100		9,0	100		140,6	100		973,3	100		in Betrieb
13:30		3,1	100		0,8	100		0,13	100		3,3	100		0,25	94		21,4	100		1,5	100		0,2	100		112082,9	100		9,3	100		140,5	100		967,7	100		in Betrieb
14:00		3,3	100		1,2	100		0,12	73		2,7	100		0,25	100		22,1	100		1,6	100		0,1	100		111560,2	100		9,2	100		140,3	100		969,7	100		in Betrieb
14:30		3,0	100		1,5	100		0,21	100		2,7	100		0,25	100		19,5	100		1,5	100		0,1	100		111800,2	100		9,6	100		140,2	100		966,0	100		in Betrieb
15:00		1,6	100		0,9	100		0,24	100		2,6	100		0,25	100		27,0	100		1,6	100		0,1	100		111123,6	100		9,5	100		140,1	100		960,5	100		in Betrieb
15:30		4,0	100		2,3	100		0,26	100		3,2	100		0,25	100		25,8	100		1,5	100		0,0	100		110948,8	100		9,4	100		139,8	100		970,5	100		in Betrieb
16:00		2,3	100		0,1	100		0,11	73		2,8	100		0,25	100		27,2	100		1,5	100		0,1	100		110545,8	100		9,2	100		140,0	100		974,1	100		in Betrieb
16:30		3,3	100		1,0	100		0,2	100		2,5	100		0,25	100		28,7	100		1,5	100		0,1	100		110642,5	100		9,1	100		139,9	100		979,5	100		in Betrieb
17:00		3,3	100		1,4	100		0,24	100		2,3	100		0,25	100		29,4	100		1,5	100		0,1	100		111258,1	100		9,4	100		139,9	100		971,7	100		in Betrieb
17:30		5,2	100		2,5	100		0,27	100		2,5	100		0,26	94		35,8	100		1,6	100		0,2	100		110456,4	100		9,0	100		140,3	100		973,3	100		in Betrieb
18:00		4,4	100		0,8	100		0,18	73		3,0	100		0,25	100		20,6	100		1,5	100		0,0	100		112155,3	100		9,3	100		140,1	100		972,4	100		in Betrieb
18:30		1,9	100		0,0	100		0,14	100		2,7	100		0,25	100		19,4	100		1,5	100		0,1	100		112096,8	100		9,3	100		140,3	100		975,0	100		in Betrieb
19:00		3,4	84		0,5	84		0,17	100		2,6	84		0,25	100		13,5	84		1,5	84		0,1	84		111473,6	100		9,4	84		140,3	100		972,5	100		in Betrieb
19:30		3,4	79		0,6	79		0,2	100		2,5	79		0,25	100		14,4	79		1,5	79		0,2	79		110771,1	100		9,4	79		140,4	100		975,2	100		in Betrieb
20:00		5,7	100		1,5	100		0,17	73		2,8	100		0,25	100		24,5	100		1,5	100		0,2	100		110720,5	100		9,2	100		140,3	100		967,1	100		in Betrieb
20:30		3,5	100		0,3	100		0,13	100		3,0	100		0,25	100		25,0	100		1,5	100		0,2	100		110227,6	100		9,2	100		140,4	100		968,3	100		in Betrieb
21:00		3,5	100		0,3	100		0,15	100		3,0	100		0,25	100		22,6	100		1,5	100		0,2	100		111178,6	100		9,2	100		140,3	100		976,6	100		in Betrieb
21:30		2,9	100		0,6	100		0,2	100		2,8	100		0,25	94		29,6	100		1,6	100		0,2	100	</													