

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		2,5	100		0,8	100		0,13	100		2,8	100		0,25	100		27,0	100		1,5	100		0,0	100		111629,6	100	9,5	100		139,8	100		973,0	100		In marcia
01:00		1,6	100		0,0	100		0,07	100		2,5	100		0,25	100		19,4	100		1,5	100		0,0	100		111884,4	100	9,5	100		139,9	100		969,6	100		In marcia
01:30		1,8	100		0,0	100		0,22	100		2,4	100		0,25	94		25,4	100		1,6	100		0,0	100		110717,9	100	9,3	100		140,1	100		979,7	100		In marcia
02:00		4,1	100		1,9	100		0,19	73		2,4	100		0,25	100		26,1	100		1,5	100		0,0	100		111257,6	100	9,4	100		139,9	100		970,0	100		In marcia
02:30		5,0	100		1,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		20,8	100		1,5	100		0,0	100		111500,5	100	9,3	100		139,8	100		974,0	100		In marcia
03:00		2,7	100		0,2	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		24,6	100		1,5	100		0,0	100		111450,6	100	9,2	100		140,2	100		972,1	100		In marcia
03:30		2,4	100		0,4	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		28,0	100		1,6	100		0,0	100		113005,3	100	9,2	100		140,3	100		976,3	100		In marcia
04:00		4,4	100		2,3	100		0,09	73		3,3	100		0,25	100		27,7	100		1,5	100		0,0	100		113374,0	100	9,6	100		140,1	100		963,7	100		In marcia
04:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		25,8	100		1,6	100		0,0	100		113154,9	100	9,5	100		140,2	100		968,5	100		In marcia
05:00		2,4	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		19,4	100		1,5	100		0,0	100		113321,1	100	9,5	100		139,9	100		962,4	100		In marcia
05:30		5,5	100		0,2	100		0,06	100		2,7	100		0,25	94		19,9	100		1,5	100		0,0	100		112370,0	100	9,3	100		139,9	100		973,8	100		In marcia
06:00		3,3	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		21,3	100		1,5	100		0,0	100		111706,2	100	9,2	100		140,0	100		973,7	100		In marcia
06:30		2,3	100		0,0	100		0,04	100		2,8	100		0,25	100		26,6	100		1,6	100		0,0	100		113027,5	100	9,3	100		140,0	100		975,8	100		In marcia
07:00		4,2	86		0,6	86		0,11	100		2,3	86		0,25	100		33,5	86		1,6	86		0,0	86		112069,4	100	9,2	86		140,2	100		973,5	100		In marcia
07:30		6,2	78		2,1	78		0,1	100		2,5	78		0,25	100		25,6	78		1,5	78		0,3	78		112806,8	100	9,3	78		139,6	100		973,5	100		In marcia
08:00		4,3	100		0,6	100		0,03	73		2,7	100		0,25	100		20,9	100		1,5	100		0,3	100		112536,7	100	9,6	100		139,6	100		977,3	100		In marcia
08:30		1,6	100		0,0	100		0,04	100		2,5	100		0,25	100		29,3	100		1,5	100		0,3	100		111691,7	100	9,3	100		140,0	100		974,0	100		In marcia
09:00		1,7	100		1,3	100		0,14	100		2,2	100		0,25	100		28,1	100		1,5	100		0,3	100		111875,0	100	9,3	100		140,0	100		973,8	100		In marcia
09:30		1,6	100		1,3	100		0,12	100		1,9	100		0,25	94		31,3	100		1,5	100		0,3	100		111504,9	100	9,2	100		140,3	100		977,1	100		In marcia
10:00		1,6	100		1,6	100		0,1	73		1,9	100		0,25	100		22,6	100		1,5	100		0,3	100		110767,2	100	9,2	100		139,9	100		976,2	100		In marcia
10:30		1,6	100		1,2	100		0,12	100		2,0	100		0,25	100		20,5	100		1,6	100		0,3	100		110782,5	100	9,1	100		140,3	100		974,4	100		In marcia
11:00		1,6	100		1,4	100		1,91	100		2,2	100		0,25	100		21,7	100		1,6	100		0,3	100		112018,4	100	9,2	100		140,2	100		976,0	100		In marcia
11:30		1,6	100		1,9	100		0,88	100		2,7	100		0,25	100		19,8	100		1,5	100		0,3	100		112127,7	100	9,4	100		140,5	100		976,1	100		In marcia
12:00		1,6	100		1,4	100		0,89	73		2,5	100		0,25	100		22,0	100		1,5	100		0,2	100		112412,3	100	9,3	100		140,3	100		980,7	100		In marcia
12:30		1,6	100		0,0	100		1,21	100		2,3	100		0,26	100		32,4	100		1,6	100		0,3	100		112625,5	100	9,3	100		143,0	100		966,7	100		In marcia
13:00		2,1	100		2,1	100		1,64	100		2,6	100		0,27	100		24,7	100		1,5	100		1,4	100		113665,5	100	9,3	100		164,7	100		975,7	100		In marcia
13:30		1,6	100		0,0	100		0,52	100		2,5	100		0,26	94		25,3	100		1,5	100		0,5	100		113193,4	100	9,3	100		149,0	100		977,1	100		In marcia
14:00		1,6	100		0,0	100		1,03	73		2,8	100		0,25	100		30,1	100		1,6	100		0,4	100		113712,4	100	9,4	100		142,3	100		979,2	100		In marcia
14:30		1,6	100		1,1	100		1,27	100		2,1	100		0,25	100		24,6	100		1,6	100		0,3	100		113425,4	100	9,5	100		140,1	100		972,6	100		In marcia
15:00		4,0	100		3,7	100		0,92	100		3,3	100		0,25	100		20,2	100		1,5	100		0,3	100		114166,8	100	9,6	100		139,2	100		971,8	100		In marcia
15:30		2,0	100		0,0	100		0,14	100		3,6	100		0,25	100		19,2	100		1,5	100		0,4	100		113471,8	100	9,7	100		140,0	100		962,4	100		In marcia
16:00		3,3	100		0,0	100		0,1	73		3,9	100		0,25	100		12,1	100		1,5	100		0,5	100		113434,9	100	9,5	100		140,2	100		967,2	100		In marcia
16:30		3,0	100		0,0	100		0,24	100		3,9	100		0,25	100		18,1	100		1,5	100		0,4	100		111603,2	100	9,3	100		140,3	100		970,7	100		In marcia
17:00		2,6	100		0,0	100		0,35	100		4,1	100		0,25	100		30,4	100		1,5	100		0,4	100		110884,2	100	9,1	100		140,5	100		971,4	100		In marcia
17:30		1,6	100		0,0	100		0,45	100		2,9	100		0,26	94		41,2	100		1,6	100		0,4	100		112490,0	100	9,3	100		141,3	100		970,3	100		In marcia
18:00		4,7	100		1,4	100		2,13	73		2,9	100		0,25	100		35,3	100		1,5	100		0,4	100		114294,9	100	9,3	100		141,1	100		974,8	100		In marcia
18:30		8,4	100		0,2	100		0,28	100		4,6	100		0,25	100		33,3	100		1,5	100		0,3	100		115354,7	100	9,6	100		141,0	100		967,5	100		In marcia
19:00		4,1	84		0,0	84		0,22	100		4,8	84		0,25	100		21,7	84		1,6	84		0,3	84		117081,7	100	9,7	84		140,8	100		970,1	100		In marcia
19:30		2,5	79		0,0	79		0,19	100		4,1	79		0,25	100		8,0	79		1,5	79		0,1	79		114609,4	100	9,8	79		140,2	100		969,0	100		In marcia
20:00		1,8	100		0,0	100		0,18	73		3,3	100		0,25	100		7,8	100		1,5	100		0,1	100		113029,0	100	9,5	100		140,4	100		969,4	100		In marcia
20:30		2,9	100		0,0	100		0,61	100		3,5	100		0,25	100		16,6	100		1,5	100		0,1	100		112898,9	100	9,3	100		140,6	100		968,4	100		In marcia
21:00		5,3	100		0,0	100		0,86	100		3,9	100		0,25	100		34,0	100		1,5	100		0,2	100		114617,8	100	9,5	100		140,7	100		970,3	100		In marcia
21:30		4,5	100		0,0	100		0,52	100		4,5	100		0,25	94		37,5	100		1,5	100		0,1	100		114544,6	100	9,8	100		140,5	100		961,3	100		In marcia
22:00		4,2	100		0,0	100		0,44	73																												

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,5	100		0,8	100		0,13	100		2,8	100		0,25	100		27,0	100		1,5	100		0,0	100		111629,6	100		9,5	100		139,8	100		973,0	100		in Betrieb
01:00		1,6	100		0,0	100		0,07	100		2,5	100		0,25	100		19,4	100		1,5	100		0,0	100		111884,4	100		9,5	100		139,9	100		969,6	100		in Betrieb
01:30		1,8	100		0,0	100		0,22	100		2,4	100		0,25	94		25,4	100		1,6	100		0,0	100		110717,9	100		9,3	100		140,1	100		979,7	100		in Betrieb
02:00		4,1	100		1,9	100		0,19	73		2,4	100		0,25	100		26,1	100		1,5	100		0,0	100		111257,6	100		9,4	100		139,9	100		970,0	100		in Betrieb
02:30		5,0	100		1,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		20,8	100		1,5	100		0,0	100		111500,5	100		9,3	100		139,8	100		974,0	100		in Betrieb
03:00		2,7	100		0,2	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		24,6	100		1,5	100		0,0	100		111450,6	100		9,2	100		140,2	100		972,1	100		in Betrieb
03:30		2,4	100		0,4	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		28,0	100		1,6	100		0,0	100		113005,3	100		9,2	100		140,3	100		976,3	100		in Betrieb
04:00		4,4	100		2,3	100		0,09	73		3,3	100		0,25	100		27,7	100		1,5	100		0,0	100		113374,0	100		9,6	100		140,1	100		963,7	100		in Betrieb
04:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		25,8	100		1,6	100		0,0	100		113154,9	100		9,5	100		140,2	100		968,5	100		in Betrieb
05:00		2,4	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		19,4	100		1,5	100		0,0	100		113321,1	100		9,5	100		139,9	100		962,4	100		in Betrieb
05:30		5,5	100		0,2	100		0,06	100		2,7	100		0,25	94		19,9	100		1,5	100		0,0	100		112370,0	100		9,3	100		139,9	100		973,8	100		in Betrieb
06:00		3,3	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		21,3	100		1,5	100		0,0	100		111706,2	100		9,2	100		140,0	100		973,7	100		in Betrieb
06:30		2,3	100		0,0	100		0,04	100		2,8	100		0,25	100		26,6	100		1,6	100		0,0	100		113027,5	100		9,3	100		140,0	100		975,8	100		in Betrieb
07:00		4,2	86		0,6	86		0,11	100		2,3	86		0,25	100		33,5	86		1,6	86		0,0	86		112069,4	100		9,2	86		140,2	100		973,5	100		in Betrieb
07:30		6,2	78		2,1	78		0,1	100		2,5	78		0,25	100		25,6	78		1,5	78		0,3	78		112806,8	100		9,3	78		139,6	100		973,5	100		in Betrieb
08:00		4,3	100		0,6	100		0,03	73		2,7	100		0,25	100		20,9	100		1,5	100		0,3	100		112536,7	100		9,6	100		139,6	100		977,3	100		in Betrieb
08:30		1,6	100		0,0	100		0,04	100		2,5	100		0,25	100		29,3	100		1,5	100		0,3	100		111691,7	100		9,3	100		140,0	100		974,0	100		in Betrieb
09:00		1,7	100		1,3	100		0,14	100		2,2	100		0,25	100		28,1	100		1,5	100		0,3	100		111875,0	100		9,3	100		140,0	100		973,8	100		in Betrieb
09:30		1,6	100		1,3	100		0,12	100		1,9	100		0,25	94		31,3	100		1,5	100		0,3	100		111504,9	100		9,2	100		140,3	100		977,1	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		1,6	100		0,1	73		1,9	100		0,25	100		22,6	100		1,5	100		0,3	100		110767,2	100		9,2	100		139,9	100		976,2	100		in Betrieb
10:30		1,6	100		1,2	100		0,12	100		2,0	100		0,25	100		20,5	100		1,6	100		0,3	100		110782,5	100		9,1	100		140,3	100		974,4	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		1,4	100		1,91	100		2,2	100		0,25	100		21,7	100		1,6	100		0,3	100		112018,4	100		9,2	100		140,2	100		976,0	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		1,9	100		0,88	100		2,7	100		0,25	100		19,8	100		1,5	100		0,3	100		112127,7	100		9,4	100		140,5	100		976,1	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		1,4	100		0,89	73		2,5	100		0,25	100		22,0	100		1,5	100		0,2	100		112412,3	100		9,3	100		140,3	100		980,7	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		0,0	100		1,21	100		2,3	100		0,26	100		32,4	100		1,6	100		0,3	100		112625,5	100		9,3	100		143,0	100		966,7	100		in Betrieb
13:00		2,1	100		2,1	100		1,64	100		2,6	100		0,27	100		24,7	100		1,5	100		1,4	100		113665,5	100		9,3	100		164,7	100		975,7	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		0,0	100		0,52	100		2,5	100		0,26	94		25,3	100		1,5	100		0,5	100		113193,4	100		9,3	100		149,0	100		977,1	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		0,0	100		1,03	73		2,8	100		0,25	100		30,1	100		1,6	100		0,4	100		113712,4	100		9,4	100		142,3	100		979,2	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		1,1	100		1,27	100		2,1	100		0,25	100		24,6	100		1,6	100		0,3	100		113425,4	100		9,5	100		140,1	100		972,6	100		in Betrieb
15:00		4,0	100		3,7	100		0,92	100		3,3	100		0,25	100		20,2	100		1,5	100		0,3	100		114166,8	100		9,6	100		139,2	100		971,8	100		in Betrieb
15:30		2,0	100		0,0	100		0,14	100		3,6	100		0,25	100		19,2	100		1,5	100		0,4	100		113471,8	100		9,7	100		140,0	100		962,4	100		in Betrieb
16:00		3,3	100		0,0	100		0,1	73		3,9	100		0,25	100		12,1	100		1,5	100		0,5	100		113434,9	100		9,5	100		140,2	100		967,2	100		in Betrieb
16:30		3,0	100		0,0	100		0,24	100		3,9	100		0,25	100		18,1	100		1,5	100		0,4	100		111603,2	100		9,3	100		140,3	100		970,7	100		in Betrieb
17:00		2,6	100		0,0	100		0,35	100		4,1	100		0,25	100		30,4	100		1,5	100		0,4	100		110884,2	100		9,1	100		140,5	100		971,4	100		in Betrieb
17:30		1,6	100		0,0	100		0,45	100		2,9	100		0,26	94		41,2	100		1,6	100		0,4	100		112490,0	100		9,3	100		141,3	100		970,3	100		in Betrieb
18:00		4,7	100		1,4	100		2,13	73		2,9	100		0,25	100		35,3	100		1,5	100		0,4	100		114294,9	100		9,3	100		141,1	100		974,8	100		in Betrieb
18:30		8,4	100		0,2	100		0,28	100		4,6	100		0,25	100		33,3	100		1,5	100		0,3	100		115354,7	100		9,6	100		141,0	100		967,5	100		in Betrieb
19:00		4,1	84		0,0	84		0,22	100		4,8	84		0,25	100		21,7	84		1,6	84		0,3	84		117081,7	100		9,7	84		140,8	100		970,1	100		in Betrieb
19:30		2,5	79		0,0	79		0,19	100		4,1	79		0,25	100		8,0	79		1,5	79		0,1	79		114609,4	100		9,8	79		140,2	100		969,0	100		in Betrieb
20:00		1,8	100		0,0	100		0,18	73		3,3	100		0,25	100		7,8	100		1,5	100		0,1	100		113029,0	100		9,5	100		140,4	100		969,4	100		in Betrieb
20:30		2,9	100		0,0	100		0,61	100		3,5	100		0,25	100		16,6	100		1,5	100		0,1	100		112898,9	100		9,3	100		140,6	100		968,4	100		in Betrieb
21:00		5,3	100		0,0	100		0,86	100		3,9	100		0,25	100		34,0	100		1,5	100		0,2	100		114617,8	100		9,5	100		140,7	100		970,3	100		in Betrieb
21:30		4,5	100		0,0	100		0,52	100		4,5	100		0,25	94		37,5	100		1,5	100		0,1	100														