

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 08/02/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		3,9	100		0,4	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		21,9	100		1,5	100		0,2	100		110428,3	100		9,3	100		140,1	100		976,1	100		In marcia
01:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		21,5	100		1,5	100		0,2	100		109580,0	100		9,2	100		140,2	100		978,8	100		In marcia
01:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	94		23,4	100		1,5	100		0,2	100		109125,1	100		9,1	100		140,2	100		980,0	100		In marcia
02:00		3,2	100		0,8	100		0,0	73		2,8	100		0,25	100		25,6	100		1,5	100		0,2	100		109366,9	100		9,1	100		140,2	100		978,6	100		In marcia
02:30		3,7	100		1,1	100		0,01	100		6,9	100		0,26	100		30,5	100		1,5	100		0,3	100		109368,0	100		8,9	100		140,5	100		980,7	100		In marcia
03:00		3,8	100		1,9	100		0,02	100		3,4	100		0,25	100		27,5	100		1,5	100		0,2	100		110261,1	100		9,3	100		140,2	100		975,7	100		In marcia
03:30		2,0	100		0,7	100		0,08	100		2,7	100		0,26	100		34,7	100		1,6	100		0,3	100		110449,8	100		9,0	100		140,8	100		980,8	100		In marcia
04:00		3,0	100		1,1	100		0,08	73		2,7	100		0,26	100		25,5	100		1,5	100		0,2	100		111133,7	100		9,3	100		140,7	100		973,0	100		In marcia
04:30		1,6	100		0,0	100		0,02	100		2,8	100		0,26	100		25,8	100		1,5	100		0,2	100		111267,3	100		9,3	100		140,7	100		977,0	100		In marcia
05:00		1,6	100		0,0	100		0,08	100		2,7	100		0,26	100		27,7	100		1,6	100		0,2	100		111187,7	100		9,1	100		141,3	100		977,5	100		In marcia
05:30		3,5	100		0,7	100		0,32	100		2,6	100		0,26	94		17,8	100		1,5	100		0,2	100		112010,7	100		9,3	100		140,8	100		967,7	100		In marcia
06:00		4,3	100		0,3	100		0,13	73		3,0	100		0,26	100		19,5	100		1,5	100		0,3	100		111193,9	100		9,1	100		141,0	100		963,6	100		In marcia
06:30		3,7	100		0,2	100		0,11	100		3,0	100		0,26	100		26,1	100		1,6	100		0,2	100		111904,3	100		8,9	100		141,3	100		977,8	100		In marcia
07:00		3,7	86		1,3	86		0,16	100		3,0	86		0,26	100		24,2	86		1,5	86		0,3	86		112991,3	100		9,2	86		141,1	100		971,6	100		In marcia
07:30		3,4	78		2,1	78		0,26	100		2,9	78		0,25	100		17,2	78		1,5	78		0,1	78		113291,1	100		9,5	78		140,6	100		969,7	100		In marcia
08:00		4,1	100		2,0	100		0,18	73		2,9	100		0,25	100		16,8	100		1,5	100		0,1	100		112292,4	100		9,4	100		140,8	100		971,9	100		In marcia
08:30		1,6	100		0,0	100		0,13	100		3,2	100		0,26	100		28,4	100		1,6	100		0,1	100		111423,5	100		9,1	100		141,1	100		970,5	100		In marcia
09:00		1,6	100		0,0	100		0,5	100		3,5	100		0,26	100		32,9	100		1,6	100		0,2	100		112985,0	100		9,3	100		141,4	100		963,8	100		In marcia
09:30		1,6	100		0,4	100		1,44	100		3,5	100		0,25	94		33,4	100		1,6	100		0,1	100		114500,7	100		9,2	100		141,7	100		967,0	100		In marcia
10:00		1,7	100		1,6	100		1,37	73		2,9	100		0,25	100		23,0	100		1,5	100		0,1	100		114673,5	100		9,7	100		140,9	100		952,5	100		In marcia
10:30		2,8	100		1,4	100		0,56	100		3,0	100		0,25	100		12,5	100		1,5	100		0,1	100		112756,6	100		9,8	100		139,9	100		959,8	100		In marcia
11:00		1,6	100		0,0	100		0,29	100		2,8	100		0,25	100		15,3	100		1,5	100		0,1	100		110740,3	100		9,8	100		140,0	100		956,0	100		In marcia
11:30		1,6	100		0,0	100		0,49	100		3,3	100		0,26	100		24,8	100		1,6	100		0,1	100		109678,1	100		9,3	100		140,6	100		955,1	100		In marcia
12:00		1,6	100		0,0	100		0,75	73		2,8	100		0,26	100		26,2	100		1,6	100		0,1	100		110655,5	100		9,5	100		140,7	100		945,6	100		In marcia
12:30		1,6	100		0,0	100		0,53	100		2,6	100		0,26	100		33,1	100		1,6	100		0,1	100		110309,2	100		9,4	100		141,2	100		951,2	100		In marcia
13:00		1,6	100		0,0	100		0,6	100		2,4	100		0,26	100		27,4	100		1,5	100		0,1	100		110722,2	100		9,6	100		140,6	100		955,7	100		In marcia
13:30		1,6	100		0,0	100		0,79	100		2,4	100		0,26	94		28,1	100		1,6	100		0,1	100		110992,3	100		9,5	100		140,6	100		953,5	100		In marcia
14:00		1,6	100		0,0	100		0,87	73		2,7	100		0,26	100		27,0	100		1,6	100		0,1	100		110641,0	100		9,5	100		140,5	100		960,1	100		In marcia
14:30		1,6	100		0,2	100		0,79	100		2,6	100		0,26	100		19,7	100		1,5	100		0,1	100		109064,1	100		9,6	100		140,2	100		958,4	100		In marcia
15:00		1,6	100		0,0	100		0,55	100		2,9	100		0,26	100		22,4	100		1,6	100		0,1	100		108891,6	100		9,2	100		140,5	100		957,5	100		In marcia
15:30		1,6	100		2,0	100		0,62	100		2,3	100		0,25	100		15,2	100		1,5	100		0,1	100		107792,0	100		9,6	100		139,7	100		953,3	100		In marcia
16:00		1,6	100		0,3	100		0,12	73		2,5	100		0,26	100		36,0	100		1,6	100		0,1	100		104809,2	100		9,3	100		139,9	100		960,5	100		In marcia
16:30		1,8	100		0,9	100		0,18	100		2,5	100		0,26	100		31,1	100		1,5	100		0,0	100		105488,6	100		9,1	100		139,9	100		968,0	100		In marcia
17:00		3,0	100		1,9	100		0,04	100		2,1	100		0,25	100		27,2	100		1,5	100		0,0	100		105598,8	100		9,5	100		139,8	100		963,2	100		In marcia
17:30		2,9	100		1,1	100		0,0	100		2,0	100		0,26	95		30,6	100		1,5	100		0,0	100		103985,6	100		9,2	100		140,0	100		967,6	100		In marcia
18:00		6,5	100		1,4	100		0,0	73		2,6	100		0,25	100		20,6	100		1,5	100		0,1	100		103701,6	100		9,1	100		140,0	100		969,3	100		In marcia
18:30		2,2	100		0,0	100		0,04	100		2,5	100		0,25	100		18,1	100		1,5	100		0,0	100		103211,5	100		9,1	100		140,0	100		975,8	100		In marcia
19:00		3,5	84		0,4	84		0,07	100		3,0	84		0,25	100		17,6	84		1,5	84		0,1	84		102500,5	100		8,9	84		140,1	100		977,7	100		In marcia
19:30		2,7	80		0,6	80		0,11	100		2,5	80		0,26	100		14,5	80		1,5	80		0,1	80		103068,6	100		9,0	80		140,6	100		975,1	100		In marcia
20:00		3,0	100		1,2	100		0,16	73		2,2	100		0,26	100		23,1	100		1,5	100		0,0	100		104092,2	100		9,2	100		140,5	100		961,7	100		In marcia
20:30		3,2	100		1,9	100		0,17	100		2,1	100		0,26	100		27,6	100		1,5	100		0,1	100		103213,7	100		9,2	100		140,4	100		959,9	100		In marcia
21:00		3,7	100		1,9	100		0,2	100		2,4	100		0,26	100		27,6	100		1,5	100		0,1	100		103610,2	100		9,1	100		140,3	100		967,3	100		In marcia
21:30		2,6	100		0,7	100		0,2	100		2,4	100		0,25	94		27,0	100		1,5	100		0,1	100	</													

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,9	100		0,4	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		21,9	100		1,5	100		0,2	100		110428,3	100		9,3	100		140,1	100		976,1	100		in Betrieb
01:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		21,5	100		1,5	100		0,2	100		109580,0	100		9,2	100		140,2	100		978,8	100		in Betrieb
01:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	94		23,4	100		1,5	100		0,2	100		109125,1	100		9,1	100		140,2	100		980,0	100		in Betrieb
02:00		3,2	100		0,8	100		0,0	73		2,8	100		0,25	100		25,6	100		1,5	100		0,2	100		109366,9	100		9,1	100		140,2	100		978,6	100		in Betrieb
02:30		3,7	100		1,1	100		0,01	100		6,9	100		0,26	100		30,5	100		1,5	100		0,3	100		109368,0	100		8,9	100		140,5	100		980,7	100		in Betrieb
03:00		3,8	100		1,9	100		0,02	100		3,4	100		0,25	100		27,5	100		1,5	100		0,2	100		110261,1	100		9,3	100		140,2	100		975,7	100		in Betrieb
03:30		2,0	100		0,7	100		0,08	100		2,7	100		0,26	100		34,7	100		1,6	100		0,3	100		110449,8	100		9,0	100		140,8	100		980,8	100		in Betrieb
04:00		3,0	100		1,1	100		0,08	73		2,7	100		0,26	100		25,5	100		1,5	100		0,2	100		111133,7	100		9,3	100		140,7	100		973,0	100		in Betrieb
04:30		1,6	100		0,0	100		0,02	100		2,8	100		0,26	100		25,8	100		1,5	100		0,2	100		111267,3	100		9,3	100		140,7	100		977,0	100		in Betrieb
05:00		1,6	100		0,0	100		0,08	100		2,7	100		0,26	100		27,7	100		1,6	100		0,2	100		111187,7	100		9,1	100		141,3	100		977,5	100		in Betrieb
05:30		3,5	100		0,7	100		0,32	100		2,6	100		0,26	94		17,8	100		1,5	100		0,2	100		112010,7	100		9,3	100		140,8	100		967,7	100		in Betrieb
06:00		4,3	100		0,3	100		0,13	73		3,0	100		0,26	100		19,5	100		1,5	100		0,3	100		111193,9	100		9,1	100		141,0	100		963,6	100		in Betrieb
06:30		3,7	100		0,2	100		0,11	100		3,0	100		0,26	100		26,1	100		1,6	100		0,2	100		111904,3	100		8,9	100		141,3	100		977,8	100		in Betrieb
07:00		3,7	86		1,3	86		0,16	100		3,0	86		0,26	100		24,2	86		1,5	86		0,3	86		112991,3	100		9,2	86		141,1	100		971,6	100		in Betrieb
07:30		3,4	78		2,1	78		0,26	100		2,9	78		0,25	100		17,2	78		1,5	78		0,1	78		113291,1	100		9,5	78		140,6	100		969,7	100		in Betrieb
08:00		4,1	100		2,0	100		0,18	73		2,9	100		0,25	100		16,8	100		1,5	100		0,1	100		112292,4	100		9,4	100		140,8	100		971,9	100		in Betrieb
08:30		1,6	100		0,0	100		0,13	100		3,2	100		0,26	100		28,4	100		1,6	100		0,1	100		111423,5	100		9,1	100		141,1	100		970,5	100		in Betrieb
09:00		1,6	100		0,0	100		0,5	100		3,5	100		0,26	100		32,9	100		1,6	100		0,2	100		112985,0	100		9,3	100		141,4	100		963,8	100		in Betrieb
09:30		1,6	100		0,4	100		1,44	100		3,5	100		0,25	94		33,4	100		1,6	100		0,1	100		114500,7	100		9,2	100		141,7	100		967,0	100		in Betrieb
10:00		1,7	100		1,6	100		1,37	73		2,9	100		0,25	100		23,0	100		1,5	100		0,1	100		114673,5	100		9,7	100		140,9	100		952,5	100		in Betrieb
10:30		2,8	100		1,4	100		0,56	100		3,0	100		0,25	100		12,5	100		1,5	100		0,1	100		112756,6	100		9,8	100		139,9	100		959,8	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		0,0	100		0,29	100		2,8	100		0,25	100		15,3	100		1,5	100		0,1	100		110740,3	100		9,8	100		140,0	100		956,0	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		0,0	100		0,49	100		3,3	100		0,26	100		24,8	100		1,6	100		0,1	100		109678,1	100		9,3	100		140,6	100		955,1	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		0,0	100		0,75	73		2,8	100		0,26	100		26,2	100		1,6	100		0,1	100		110655,5	100		9,5	100		140,7	100		945,6	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		0,0	100		0,53	100		2,6	100		0,26	100		33,1	100		1,6	100		0,1	100		110309,2	100		9,4	100		141,2	100		951,2	100		in Betrieb
13:00		1,6	100		0,0	100		0,6	100		2,4	100		0,26	100		27,4	100		1,5	100		0,1	100		110722,2	100		9,6	100		140,6	100		955,7	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		0,0	100		0,79	100		2,4	100		0,26	94		28,1	100		1,6	100		0,1	100		110992,3	100		9,5	100		140,6	100		953,5	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		0,0	100		0,87	73		2,7	100		0,26	100		27,0	100		1,6	100		0,1	100		110641,0	100		9,5	100		140,5	100		960,1	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		0,2	100		0,79	100		2,6	100		0,26	100		19,7	100		1,5	100		0,1	100		109064,1	100		9,6	100		140,2	100		958,4	100		in Betrieb
15:00		1,6	100		0,0	100		0,55	100		2,9	100		0,26	100		22,4	100		1,6	100		0,1	100		108891,6	100		9,2	100		140,5	100		957,5	100		in Betrieb
15:30		1,6	100		2,0	100		0,62	100		2,3	100		0,25	100		15,2	100		1,5	100		0,1	100		107792,0	100		9,6	100		139,7	100		955,3	100		in Betrieb
16:00		1,6	100		0,3	100		0,12	73		2,5	100		0,26	100		36,0	100		1,6	100		0,1	100		104809,2	100		9,3	100		139,9	100		960,5	100		in Betrieb
16:30		1,8	100		0,9	100		0,18	100		2,5	100		0,26	100		31,1	100		1,5	100		0,0	100		105488,6	100		9,1	100		139,9	100		968,0	100		in Betrieb
17:00		3,0	100		1,9	100		0,04	100		2,1	100		0,25	100		27,2	100		1,5	100		0,0	100		105598,8	100		9,5	100		139,8	100		963,2	100		in Betrieb
17:30		2,9	100		1,1	100		0,0	100		2,0	100		0,26	95		30,6	100		1,5	100		0,0	100		103985,6	100		9,2	100		140,0	100		967,6	100		in Betrieb
18:00		6,5	100		1,4	100		0,0	73		2,6	100		0,25	100		20,6	100		1,5	100		0,1	100		103701,6	100		9,1	100		140,0	100		969,3	100		in Betrieb
18:30		2,2	100		0,0	100		0,04	100		2,5	100		0,25	100		18,1	100		1,5	100		0,0	100		103211,5	100		9,1	100		140,0	100		975,8	100		in Betrieb
19:00		3,5	84		0,4	84		0,07	100		3,0	84		0,25	100		17,6	84		1,5	84		0,1	84		102500,5	100		8,9	84		140,1	100		977,7	100		in Betrieb
19:30		2,7	80		0,6	80		0,11	100		2,5	80		0,26	100		14,5	80		1,5	80		0,1	80		103068,6	100		9,0	80		140,6	100		975,1	100		in Betrieb
20:00		3,0	100		1,2	100		0,16	73		2,2	100		0,26	100		23,1	100		1,5	100		0,0	100		104092,2	100		9,2	100		140,5	100		961,7	100		in Betrieb
20:30		3,2	100		1,9	100		0,17	100		2,1	100		0,26	100		27,6	100		1,5	100		0,1	100		103213,7	100		9,2	100		140,4	100		959,9	100		in Betrieb
21:00		3,7	100		1,9	100		0,2	100		2,4	100		0,26	100		27,6	100		1,5	100		0,1	100		103610,2	100		9,1	100		140,3	100		967,3	100		in Betrieb
21:30		2,6	100		0,7	100		0,2	100		2,4	100		0,25	94		27,0	100		1,5	100		0,1	100														