

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 10/02/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	
		Val.	ID %		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.		ID %
00:30		2,7	100		0,0	100	0,65	100	3,5	100	0,26	100	22,0	100	1,6	100	0,1	100	106098,1	100	9,3	100	140,8	100	957,2	100	In marcia	
01:00		4,6	100		0,8	100	1,13	100	4,4	100	0,26	100	24,1	100	1,5	100	0,2	100	107021,9	100	9,3	100	140,6	100	958,3	100	In marcia	
01:30		6,2	100		0,0	100	0,67	100	5,0	100	0,25	94	25,2	100	1,5	100	0,1	100	107335,6	100	9,5	100	140,4	100	961,5	100	In marcia	
02:00		2,7	100		0,0	100	0,5	73	3,5	100	0,26	100	28,2	100	1,5	100	0,1	100	107068,1	100	9,5	100	140,5	100	959,9	100	In marcia	
02:30		2,4	100		0,1	100	0,97	100	2,4	100	0,25	100	27,6	100	1,5	100	0,2	100	106161,2	100	9,2	100	140,5	100	964,8	100	In marcia	
03:00		3,6	100		1,1	100	1,51	100	2,4	100	0,24	100	35,8	100	1,5	100	0,1	100	106837,0	100	9,4	100	140,5	100	966,3	100	In marcia	
03:30		5,2	100		2,0	100	1,48	100	2,4	100	0,23	100	30,3	100	1,5	100	0,1	100	107235,4	100	9,4	100	140,6	100	968,2	100	In marcia	
04:00		7,5	100		0,0	100	0,85	73	4,6	100	0,23	100	15,8	100	1,5	100	0,1	100	106859,8	100	9,3	100	140,2	100	964,1	100	In marcia	
04:30		1,6	100		0,0	100	0,6	100	4,5	100	0,23	100	11,0	100	1,5	100	0,2	100	105177,4	100	9,2	100	140,3	100	972,4	100	In marcia	
05:00		1,6	100		0,0	100	0,93	100	4,5	100	0,22	100	23,3	100	1,6	100	0,1	100	105771,5	100	9,3	100	140,7	100	957,6	100	In marcia	
05:30		3,2	100		0,0	100	2,37	100	4,8	100	0,22	94	28,2	100	1,6	100	0,1	100	106875,0	100	9,1	100	141,0	100	962,0	100	In marcia	
06:00		2,7	100		0,0	100	1,71	73	3,6	100	0,21	100	27,3	100	1,5	100	0,1	100	107843,1	100	9,5	100	141,0	100	959,2	100	In marcia	
06:30		3,7	100		0,1	100	3,86	100	3,0	100	0,22	100	28,6	100	1,6	100	0,2	100	107150,9	100	9,4	100	141,2	100	967,3	100	In marcia	
07:00		5,5	85		1,1	85	4,35	100	2,9	85	0,21	100	30,3	85	1,5	85	0,1	85	107203,6	100	9,4	85	140,7	100	965,8	100	In marcia	
07:30		4,5	79		0,5	79	2,95	100	3,0	79	0,21	100	25,5	79	1,5	79	0,1	79	107106,1	100	9,4	79	140,6	100	962,1	100	In marcia	
08:00		4,1	100		0,0	100	2,29	73	3,0	100	0,21	100	22,0	100	1,5	100	0,1	100	106897,5	100	9,4	100	140,7	100	966,8	100	In marcia	
08:30		4,7	100		0,0	100	2,03	100	3,9	100	0,21	100	16,8	100	1,5	100	0,1	100	106287,8	100	9,4	100	140,7	100	964,7	100	In marcia	
09:00		4,3	100		0,0	100	1,34	100	22,9	100	0,21	100	15,5	100	1,5	100	0,1	100	107422,2	100	9,2	100	141,2	100	969,7	100	In marcia	
09:30		3,0	100		0,0	100	0,99	100	4,3	100	0,21	95	22,1	100	1,5	100	0,1	100	105540,3	100	9,3	100	140,7	100	962,4	100	In marcia	
10:00		4,3	100		0,0	100	1,19	73	4,1	100	0,21	100	27,3	100	1,5	100	0,1	100	105586,9	100	9,5	100	140,9	100	956,7	100	In marcia	
10:30		3,9	100		0,0	100	1,17	100	4,4	100	0,21	100	26,0	100	1,5	100	0,1	100	105102,8	100	9,3	100	140,8	100	964,2	100	In marcia	
11:00		2,9	100		0,0	100	1,46	100	4,3	100	0,21	100	31,9	100	1,5	100	0,1	100	104598,5	100	9,1	100	140,9	100	968,5	100	In marcia	
11:30		4,3	100		0,1	100	2,32	100	4,4	100	0,21	100	30,9	100	1,5	100	0,1	100	105127,4	100	9,3	100	140,9	100	966,7	100	In marcia	
12:00		2,6	100		0,0	100	2,03	73	4,3	100	0,21	100	36,7	100	1,6	100	0,1	100	105545,4	100	9,4	100	141,2	100	962,5	100	In marcia	
12:30		3,8	100		0,8	100	5,76	100	2,9	100	0,21	100	35,2	100	1,5	100	0,2	100	105321,4	100	9,1	100	140,7	100	969,0	100	In marcia	
13:00		5,6	100		1,5	100	2,75	100	3,2	100	0,21	100	28,3	100	1,5	100	0,1	100	106401,0	100	9,3	100	140,6	100	966,7	100	In marcia	
13:30		4,1	100		0,1	100	1,5	100	4,1	100	0,21	95	19,0	100	1,5	100	0,0	100	106208,6	100	9,3	100	140,4	100	971,1	100	In marcia	
14:00		2,8	100		0,0	100	0,99	73	6,5	100	0,21	100	15,3	100	1,5	100	0,0	100	106112,5	100	9,6	100	140,3	100	962,9	100	In marcia	
14:30		3,5	100		0,3	100	2,36	100	3,6	100	0,21	100	18,8	100	1,5	100	0,0	100	104553,1	100	9,1	100	140,4	100	973,2	100	In marcia	
15:00		5,1	100		0,8	100	1,74	100	4,6	100	0,21	100	17,7	100	1,5	100	0,1	100	105133,0	100	9,4	100	140,2	100	961,1	100	In marcia	
15:30		3,3	100		0,3	100	1,26	100	3,4	100	0,21	100	22,8	100	1,5	100	0,1	100	104970,1	100	9,1	100	140,5	100	954,4	100	In marcia	
16:00		5,0	100		1,4	100	1,62	73	3,4	100	0,21	100	30,0	100	1,5	100	0,0	100	106057,7	100	9,3	100	140,6	100	958,9	100	In marcia	
16:30		3,1	100		0,3	100	0,64	100	4,0	100	0,23	100	29,0	100	1,5	100	0,1	100	106733,3	100	9,6	100	140,7	100	956,9	100	In marcia	
17:00		4,3	100		0,6	100	1,79	100	3,7	100	0,25	100	29,2	100	1,5	100	0,2	100	107373,4	100	9,5	100	140,7	100	962,3	100	In marcia	
17:30		3,9	100		0,5	100	0,95	100	4,1	100	0,26	95	24,4	100	1,5	100	0,1	100	107203,0	100	9,5	100	140,9	100	959,3	100	In marcia	
18:00		5,4	100		1,1	100	1,51	73	4,1	100	0,26	100	22,7	100	1,5	100	0,2	100	105953,0	100	9,4	100	140,7	100	961,1	100	In marcia	
18:30		3,0	100		0,3	100	0,66	100	5,6	100	0,26	100	22,7	100	1,5	100	0,1	100	107756,2	100	9,7	100	140,9	100	952,3	100	In marcia	
19:00		2,6	84		0,0	84	0,85	100	7,4	84	0,26	100	22,7	84	1,5	84	0,1	84	108391,4	100	9,5	84	141,1	100	965,9	100	In marcia	
19:30		4,1	79		0,7	79	0,93	100	5,9	79	0,26	100	22,9	79	1,5	79	0,1	79	107627,6	100	9,8	79	140,9	100	949,5	100	In marcia	
20:00		1,8	100		0,0	100	0,87	73	5,1	100	0,26	100	38,8	100	1,5	100	0,2	100	106497,8	100	9,4	100	141,0	100	953,1	100	In marcia	
20:30		4,9	100		1,9	100	1,87	100	4,0	100	0,26	100	31,0	100	1,5	100	0,1	100	107252,8	100	9,5	100	141,0	100	960,4	100	In marcia	
21:00		3,8	100		0,9	100	1,29	100	3,6	100	0,26	100	32,3	100	1,6	100	0,2	100	107227,2	100	9,4	100	141,1	100	957,1	100	In marcia	
21:30		6,3	100		1,8	100	1,95	100	3,5	100	0,26	94	25,2	100	1,5	100	0,1	100	107137,9	100	9,2	100	140,8	100	965,3	100	In marcia	
22:00		4,8	100		0,6	100	0,55	73	5,6	100	0,26	100	14,0	100	1,5	100	0,2	100	106085,1	100	9,4	100	140,5	100	962,6	100	In marcia	
22:30		1,7	100		0,0	100	0,64	100	5,6	100	0,26	100	22,2	100	1,6	100	0,1	100	106224,0	100	9,0	100	141,1	100	968,1	100	In marcia	
23:00		3,1	100		0,0	100	0,95	100	4,6	100	0,26	100	20,4	100	1,5	100	0,1	100	107398,1	100	9,2	100	140,8	100	967,8	100	In marcia	
23:30		6,2	100		1,6	100	0,74	100	3,3	100	0,26	100	17,2	100	1,5	100	0,1	100	107852,4	100	9,6	100	140,5	100	959,6	100	In marcia	
24:00		3,7	100		0,0	100	0,29	73	3,3	100	0,26	100	27,9	100	1,5	100	0,1	100	106955,4	100	9,3	100	140,5	100	960,4	100	In marcia	
MIN		1,6			0		0,29		2,4		0,21		11		1,5		0		104553,1		9		140,2		949,5			
MAX		7,5			2		5,76		22,9		0,26		38,8		1,6		0,2		108391,4		9,8		141,2		973,2			
Limite Semiorario		200			60				100		30		400		20		60											
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)		4,4/4,5			1,5/1,5		0,7		1																			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,7	100		0,0	100		0,65	100		3,5	100		0,26	100		22,0	100		1,6	100		0,1	100		106098,1	100		9,3	100		140,8	100		957,2	100		in Betrieb
01:00		4,6	100		0,8	100		1,13	100		4,4	100		0,26	100		24,1	100		1,5	100		0,2	100		107021,9	100		9,3	100		140,6	100		958,3	100		in Betrieb
01:30		6,2	100		0,0	100		0,67	100		5,0	100		0,25	94		25,2	100		1,5	100		0,1	100		107335,6	100		9,5	100		140,4	100		961,5	100		in Betrieb
02:00		2,7	100		0,0	100		0,5	73		3,5	100		0,26	100		28,2	100		1,5	100		0,1	100		107068,1	100		9,5	100		140,5	100		959,9	100		in Betrieb
02:30		2,4	100		0,1	100		0,97	100		2,4	100		0,25	100		27,6	100		1,5	100		0,2	100		106161,2	100		9,2	100		140,5	100		964,8	100		in Betrieb
03:00		3,6	100		1,1	100		1,51	100		2,4	100		0,24	100		35,8	100		1,5	100		0,1	100		106837,0	100		9,4	100		140,5	100		966,3	100		in Betrieb
03:30		5,2	100		2,0	100		1,48	100		2,4	100		0,23	100		30,3	100		1,5	100		0,1	100		107235,4	100		9,4	100		140,6	100		968,2	100		in Betrieb
04:00		7,5	100		0,0	100		0,85	73		4,6	100		0,23	100		15,8	100		1,5	100		0,1	100		106859,8	100		9,3	100		140,2	100		964,1	100		in Betrieb
04:30		1,6	100		0,0	100		0,6	100		4,5	100		0,23	100		11,0	100		1,5	100		0,2	100		105177,4	100		9,2	100		140,3	100		972,4	100		in Betrieb
05:00		1,6	100		0,0	100		0,93	100		4,5	100		0,22	100		23,3	100		1,6	100		0,1	100		105771,5	100		9,3	100		140,7	100		957,6	100		in Betrieb
05:30		3,2	100		0,0	100		2,37	100		4,8	100		0,22	94		28,2	100		1,6	100		0,1	100		106875,0	100		9,1	100		141,0	100		962,0	100		in Betrieb
06:00		2,7	100		0,0	100		1,71	73		3,6	100		0,21	100		27,3	100		1,5	100		0,1	100		107843,1	100		9,5	100		141,0	100		959,2	100		in Betrieb
06:30		3,7	100		0,1	100		3,86	100		3,0	100		0,22	100		28,6	100		1,6	100		0,2	100		107150,9	100		9,4	100		141,2	100		967,3	100		in Betrieb
07:00		5,5	85		1,1	85		4,35	100		2,9	85		0,21	100		30,3	85		1,5	85		0,1	85		107203,6	100		9,4	85		140,7	100		965,8	100		in Betrieb
07:30		4,5	79		0,5	79		2,95	100		3,0	79		0,21	100		25,5	79		1,5	79		0,1	79		107106,1	100		9,4	79		140,6	100		962,1	100		in Betrieb
08:00		4,1	100		0,0	100		2,29	73		3,0	100		0,21	100		22,0	100		1,5	100		0,1	100		106897,5	100		9,4	100		140,7	100		966,8	100		in Betrieb
08:30		4,7	100		0,0	100		2,03	100		3,9	100		0,21	100		16,8	100		1,5	100		0,1	100		106287,8	100		9,4	100		140,7	100		964,7	100		in Betrieb
09:00		4,3	100		0,0	100		1,34	100		22,9	100		0,21	100		15,5	100		1,5	100		0,1	100		107422,2	100		9,2	100		141,2	100		969,7	100		in Betrieb
09:30		3,0	100		0,0	100		0,99	100		4,3	100		0,21	95		22,1	100		1,5	100		0,1	100		105540,3	100		9,3	100		140,7	100		962,4	100		in Betrieb
10:00		4,3	100		0,0	100		1,19	73		4,1	100		0,21	100		27,3	100		1,5	100		0,1	100		105586,9	100		9,5	100		140,9	100		956,7	100		in Betrieb
10:30		3,9	100		0,0	100		1,17	100		4,4	100		0,21	100		26,0	100		1,5	100		0,1	100		105102,8	100		9,3	100		140,8	100		964,2	100		in Betrieb
11:00		2,9	100		0,0	100		1,46	100		4,3	100		0,21	100		31,9	100		1,5	100		0,1	100		104598,5	100		9,1	100		140,9	100		968,5	100		in Betrieb
11:30		4,3	100		0,1	100		2,32	100		4,4	100		0,21	100		30,9	100		1,5	100		0,1	100		105127,4	100		9,3	100		140,9	100		966,7	100		in Betrieb
12:00		2,6	100		0,0	100		2,03	73		4,3	100		0,21	100		36,7	100		1,6	100		0,1	100		105545,4	100		9,4	100		141,2	100		962,5	100		in Betrieb
12:30		3,8	100		0,8	100		5,76	100		2,9	100		0,21	100		35,2	100		1,5	100		0,2	100		105321,4	100		9,1	100		140,7	100		969,0	100		in Betrieb
13:00		5,6	100		1,5	100		2,75	100		3,2	100		0,21	100		28,3	100		1,5	100		0,1	100		106401,0	100		9,3	100		140,6	100		966,7	100		in Betrieb
13:30		4,1	100		0,1	100		1,5	100		4,1	100		0,21	95		19,0	100		1,5	100		0,0	100		106208,6	100		9,3	100		140,4	100		971,1	100		in Betrieb
14:00		2,8	100		0,0	100		0,99	73		6,5	100		0,21	100		15,3	100		1,5	100		0,0	100		106112,5	100		9,6	100		140,3	100		962,9	100		in Betrieb
14:30		3,5	100		0,3	100		2,36	100		3,6	100		0,21	100		18,8	100		1,5	100		0,0	100		104553,1	100		9,1	100		140,4	100		973,2	100		in Betrieb
15:00		5,1	100		0,8	100		1,74	100		4,6	100		0,21	100		17,7	100		1,5	100		0,1	100		105133,0	100		9,4	100		140,2	100		961,1	100		in Betrieb
15:30		3,3	100		0,3	100		1,26	100		3,4	100		0,21	100		22,8	100		1,5	100		0,1	100		104970,1	100		9,1	100		140,5	100		954,4	100		in Betrieb
16:00		5,0	100		1,4	100		1,62	73		3,4	100		0,21	100		30,0	100		1,5	100		0,0	100		106057,7	100		9,3	100		140,6	100		958,9	100		in Betrieb
16:30		3,1	100		0,3	100		0,64	100		4,0	100		0,23	100		29,0	100		1,5	100		0,1	100		106733,3	100		9,6	100		140,7	100		956,9	100		in Betrieb
17:00		4,3	100		0,6	100		1,79	100		3,7	100		0,25	100		29,2	100		1,5	100		0,2	100		107373,4	100		9,5	100		140,7	100		962,3	100		in Betrieb
17:30		3,9	100		0,5	100		0,95	100		4,1	100		0,26	95		24,4	100		1,5	100		0,1	100		107203,0	100		9,5	100		140,9	100		959,3	100		in Betrieb
18:00		5,4	100		1,1	100		1,51	73		4,1	100		0,26	100		22,7	100		1,5	100		0,2	100		105953,0	100		9,4	100		140,7	100		961,1	100		in Betrieb
18:30		3,0	100		0,3	100		0,66	100		5,6	100		0,26	100		22,7	100		1,5	100		0,1	100		107756,2	100		9,7	100		140,9	100		952,3	100		in Betrieb
19:00		2,6	84		0,0	84		0,85	100		7,4	84		0,26	100		22,7	84		1,5	84		0,1	84		108391,4	100		9,5	84		141,1	100		965,9	100		in Betrieb
19:30		4,1	79		0,7	79		0,93	100		5,9	79		0,26	100		22,9	79		1,5	79		0,1	79		107627,6	100		9,8	79		140,9	100		949,5	100		in Betrieb
20:00		1,8	100		0,0	100		0,87	73		5,1	100		0,26	100		38,8	100		1,5	100		0,2	100		106497,8	100		9,4	100		141,0	100		953,1	100		in Betrieb
20:30		4,9	100		1,9	100		1,87	100		4,0	100		0,26	100		31,0	100		1,5	100		0,1	100		107252,8	100		9,5	100		141,0	100		960,4	100		in Betrieb
21:00		3,8	100		0,9	100		1,29	100		3,6	100		0,26	100		32,3	100		1,6	100		0,2	100		107227,2	100		9,4	100		141,1	100		957,1	100		in Betrieb
21:30		6,3	100		1,8	100		1,95	100		3,5	100		0,26	94		25,2	100		1,5	100		0,1	100														