

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 17/02/2024**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		1,6	100		0,0	100		0,19	100		2,0	100		0,25	100		31,0	100		1,5	100		0,4	100		105760,4	100	9,3	100		140,5	100		973,9	100	In marcia
01:00		2,1	100		1,9	100		0,33	100		2,1	100		0,25	100		30,6	100		1,5	100		0,4	100		106736,1	100	9,2	100		140,6	100		973,3	100	In marcia
01:30		1,8	100		1,4	100		0,2	100		2,4	100		0,25	94		21,4	100		1,5	100		0,3	100		107713,6	100	9,5	100		140,6	100		962,4	100	In marcia
02:00		3,7	100		1,3	100		0,22	73		2,6	100		0,26	100		21,0	100		1,5	100		0,4	100		107173,4	100	9,4	100		140,7	100		962,5	100	In marcia
02:30		4,0	100		0,0	100		0,14	100		3,0	100		0,25	100		15,8	100		1,5	100		0,4	100		107876,6	100	9,4	100		140,6	100		965,3	100	In marcia
03:00		2,0	100		0,0	100		0,12	100		3,4	100		0,25	100		17,5	100		1,5	100		0,3	100		108042,0	100	9,5	100		140,5	100		965,3	100	In marcia
03:30		1,7	100		0,1	100		0,19	100		2,9	100		0,26	100		27,2	100		1,6	100		0,4	100		107738,7	100	9,2	100		140,8	100		962,1	100	In marcia
04:00		2,6	100		2,1	100		0,25	73		2,6	100		0,25	100		28,9	100		1,5	100		0,3	100		109169,8	100	9,7	100		140,8	100		955,8	100	In marcia
04:30		5,6	100		1,6	100		0,15	100		3,2	100		0,26	100		29,4	100		1,6	100		0,3	100		109313,5	100	9,3	100		141,0	100		960,1	100	In marcia
05:00		2,3	100		0,0	100		0,12	100		3,1	100		0,25	100		22,7	100		1,5	100		0,2	100		110204,4	100	9,6	100		140,8	100		961,6	100	In marcia
05:30		2,5	100		0,8	100		0,14	100		3,8	100		0,25	94		23,9	100		1,5	100		0,3	100		109503,8	100	9,7	100		140,4	100		963,0	100	In marcia
06:00		5,5	100		2,2	100		0,1	73		2,4	100		0,25	100		27,5	100		1,5	100		0,3	100		109063,3	100	9,3	100		140,6	100		966,6	100	In marcia
06:30		3,0	100		0,0	100		0,03	100		3,1	100		0,25	100		22,7	100		1,5	100		0,4	100		109465,5	100	9,6	100		140,6	100		958,5	100	In marcia
07:00		2,6	84		0,0	84		0,06	100		3,3	84		0,25	100		19,7	84		1,5	84		0,4	84		109264,9	100	9,6	84		140,5	100		962,5	100	In marcia
07:30		2,9	79		0,0	79		0,08	100		3,3	79		0,25	100		24,9	79		1,5	79		0,2	79		109002,7	100	9,2	79		140,2	100		970,0	100	In marcia
08:00		5,1	100		0,0	100		0,07	73		3,4	100		0,25	100		21,3	100		1,5	100		0,2	100		109192,4	100	9,6	100		140,1	100		970,0	100	In marcia
08:30		2,4	100		0,0	100		0,04	100		3,5	100		0,25	100		27,1	100		1,5	100		0,2	100		108878,0	100	9,4	100		140,4	100		957,6	100	In marcia
09:00		3,6	100		0,9	100		0,09	100		3,4	100		0,26	100		29,6	100		1,6	100		0,3	100		109335,0	100	9,2	100		140,6	100		971,2	100	In marcia
09:30		2,2	100		0,3	100		0,05	100		3,3	100		0,25	94		30,2	100		1,6	100		0,2	100		110901,8	100	9,6	100		140,8	100		959,9	100	In marcia
10:00		1,6	100		0,0	100		0,07	73		3,1	100		0,25	100		29,0	100		1,5	100		0,2	100		110128,9	100	9,5	100		140,9	100		963,0	100	In marcia
10:30		1,6	100		0,0	100		0,16	100		2,7	100		0,26	100		27,3	100		1,6	100		0,2	100		110512,2	100	9,5	100		140,9	100		961,3	100	In marcia
11:00		2,2	100		0,1	100		0,32	100		2,6	100		0,26	100		26,2	100		1,6	100		0,2	100		110561,7	100	9,4	100		141,1	100		963,9	100	In marcia
11:30		5,4	100		1,5	100		0,2	100		3,3	100		0,25	100		12,6	100		1,5	100		0,2	100		110636,5	100	9,5	100		140,4	100		977,4	100	In marcia
12:00		5,1	100		1,5	100		0,09	73		2,8	100		0,25	100		19,3	100		1,5	100		0,2	100		110291,1	100	9,5	100		140,5	100		968,6	100	In marcia
12:30		4,5	100		0,9	100		0,08	100		2,9	100		0,25	100		19,2	100		1,5	100		0,2	100		110450,0	100	9,5	100		140,5	100		964,7	100	In marcia
13:00		3,7	100		0,0	100		0,06	100		3,3	100		0,25	100		23,9	100		1,6	100		0,2	100		108858,0	100	9,1	100		140,6	100		967,8	100	In marcia
13:30		3,5	100		0,2	100		0,08	100		3,2	100		0,25	95		23,2	100		1,5	100		0,2	100		110206,9	100	9,5	100		140,6	100		960,9	100	In marcia
14:00		2,5	100		0,5	100		0,05	73		3,4	100		0,25	100		31,7	100		1,5	100		0,3	100		110160,9	100	9,4	100		140,9	100		964,4	100	In marcia
14:30		4,4	100		1,5	100		0,11	100		2,8	100		0,26	100		36,6	100		1,6	100		0,2	100		110479,4	100	9,5	100		141,3	100		955,3	100	In marcia
15:00		4,7	100		1,5	100		0,05	100		3,4	100		0,25	100		24,3	100		1,5	100		0,2	100		110762,8	100	9,6	100		140,7	100		961,5	100	In marcia
15:30		2,5	100		0,0	100		0,11	100		3,2	100		0,25	100		27,5	100		1,6	100		0,2	100		110376,9	100	9,4	100		141,0	100		967,9	100	In marcia
16:00		3,4	100		0,0	100		0,07	73		2,8	100		0,25	100		29,2	100		1,5	100		0,2	100		110217,3	100	9,3	100		141,0	100		975,4	100	In marcia
16:30		4,8	100		0,7	100		0,15	100		3,1	100		0,25	100		22,5	100		1,5	100		0,3	100		110536,0	100	9,6	100		140,8	100		966,7	100	In marcia
17:00		3,4	100		0,0	100		0,19	100		3,2	100		0,26	100		29,7	100		1,6	100		0,2	100		110215,9	100	9,3	100		141,5	100		965,7	100	In marcia
17:30		4,4	100		0,6	100		0,33	100		2,7	100		0,26	94		21,5	100		1,6	100		0,2	100		110167,7	100	9,5	100		140,8	100		949,9	100	In marcia
18:00		3,5	100		0,0	100		0,17	73		3,2	100		0,25	100		16,8	100		1,5	100		0,3	100		110589,5	100	9,7	100		140,8	100		953,4	100	In marcia
18:30		4,2	100		0,3	100		0,13	100		3,0	100		0,25	100		19,8	100		1,5	100		0,2	100		111155,4	100	9,6	100		140,6	100		958,7	100	In marcia
19:00		3,5	86		0,1	86		0,11	100		2,9	86		0,25	100		13,9	86		1,5	86		0,2	86		111573,9	100	9,9	86		140,4	100		958,5	100	In marcia
19:30		5,2	78		0,1	78		0,07	100		2,6	78		0,25	100		21,5	78		1,5	78		0,1	78		111343,0	100	9,6	78		140,7	100		961,1	100	In marcia
20:00		6,1	100		0,0	100		0,02	73		3,1	100		0,25	100		22,1	100		1,5	100		0,2	100		109673,9	100	9,7	100		140,1	100		960,1	100	In marcia
20:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		33,4	100		1,6	100		0,1	100		110687,4	100	9,6	100		140,7	100		963,7	100	In marcia
21:00		2,0	100		0,0	100		0,04	100		3,0	100		0,25	100		26,7	100		1,5	100		0,1	100		110226,7	100	9,8	100		140,0	100		968,5	100	In marcia
21:30		6,0	100		0,3	100		0,16	100		3,1	100		0,25	94		26,0	100		1,5	100		0,1	100		109404,6	100	9,7	100		140,2	100		960,0	100	In marcia
22:00		2,7	100		0,0	100		0,01	73		3,1	100		0,25	100		33,0	100		1,6	100		0,2	100		107689,0	100	9,1	100		140,3	100				

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage															
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand											
00:30		1,6	100		0,0	100		0,19	100		2,0	100		0,25	100		31,0	100		1,5	100		0,4	100		105760,4	100	9,3	100		140,5	100		140,5	100		973,9	100		in Betrieb
01:00		2,1	100		1,9	100		0,33	100		2,1	100		0,25	100		30,6	100		1,5	100		0,4	100		106736,1	100	9,2	100		140,6	100		140,6	100		973,3	100		in Betrieb
01:30		1,8	100		1,4	100		0,2	100		2,4	100		0,25	94		21,4	100		1,5	100		0,3	100		107713,6	100	9,5	100		140,6	100		140,6	100		962,4	100		in Betrieb
02:00		3,7	100		1,3	100		0,22	73		2,6	100		0,26	100		21,0	100		1,5	100		0,4	100		107173,4	100	9,4	100		140,7	100		140,7	100		962,5	100		in Betrieb
02:30		4,0	100		0,0	100		0,14	100		3,0	100		0,25	100		15,8	100		1,5	100		0,4	100		107876,6	100	9,4	100		140,6	100		140,6	100		965,3	100		in Betrieb
03:00		2,0	100		0,0	100		0,12	100		3,4	100		0,25	100		17,5	100		1,5	100		0,3	100		108042,0	100	9,5	100		140,5	100		140,5	100		965,3	100		in Betrieb
03:30		1,7	100		0,1	100		0,19	100		2,9	100		0,26	100		27,2	100		1,6	100		0,4	100		107738,7	100	9,2	100		140,8	100		140,8	100		962,1	100		in Betrieb
04:00		2,6	100		2,1	100		0,25	73		2,6	100		0,25	100		28,9	100		1,5	100		0,3	100		109169,8	100	9,7	100		140,8	100		140,8	100		955,8	100		in Betrieb
04:30		5,6	100		1,6	100		0,15	100		3,2	100		0,26	100		29,4	100		1,6	100		0,3	100		109313,5	100	9,3	100		141,0	100		141,0	100		960,1	100		in Betrieb
05:00		2,3	100		0,0	100		0,12	100		3,1	100		0,25	100		22,7	100		1,5	100		0,2	100		110204,4	100	9,6	100		140,8	100		140,8	100		961,6	100		in Betrieb
05:30		2,5	100		0,8	100		0,14	100		3,8	100		0,25	94		23,9	100		1,5	100		0,3	100		109503,8	100	9,7	100		140,4	100		140,4	100		963,0	100		in Betrieb
06:00		5,5	100		2,2	100		0,1	73		2,4	100		0,25	100		27,5	100		1,5	100		0,3	100		109063,3	100	9,3	100		140,6	100		140,6	100		966,6	100		in Betrieb
06:30		3,0	100		0,0	100		0,03	100		3,1	100		0,25	100		22,7	100		1,5	100		0,4	100		109465,5	100	9,6	100		140,6	100		140,6	100		958,5	100		in Betrieb
07:00		2,6	84		0,0	84		0,06	100		3,3	84		0,25	100		19,7	84		1,5	84		0,4	84		109264,9	100	9,6	84		140,5	100		140,5	100		962,5	100		in Betrieb
07:30		2,9	79		0,0	79		0,08	100		3,3	79		0,25	100		24,9	79		1,5	79		0,2	79		109002,7	100	9,2	79		140,2	100		140,2	100		970,0	100		in Betrieb
08:00		5,1	100		0,0	100		0,07	73		3,4	100		0,25	100		21,3	100		1,5	100		0,2	100		109192,4	100	9,6	100		140,1	100		140,1	100		970,0	100		in Betrieb
08:30		2,4	100		0,0	100		0,04	100		3,5	100		0,25	100		27,1	100		1,5	100		0,2	100		108878,0	100	9,4	100		140,4	100		140,4	100		957,6	100		in Betrieb
09:00		3,6	100		0,9	100		0,09	100		3,4	100		0,26	100		29,6	100		1,6	100		0,3	100		109335,0	100	9,2	100		140,6	100		140,6	100		971,2	100		in Betrieb
09:30		2,2	100		0,3	100		0,05	100		3,3	100		0,25	94		30,2	100		1,6	100		0,2	100		110901,8	100	9,6	100		140,8	100		140,8	100		959,9	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		0,0	100		0,07	73		3,1	100		0,25	100		29,0	100		1,5	100		0,2	100		110128,9	100	9,5	100		140,9	100		140,9	100		963,0	100		in Betrieb
10:30		1,6	100		0,0	100		0,16	100		2,7	100		0,26	100		27,3	100		1,6	100		0,2	100		110512,2	100	9,5	100		140,9	100		140,9	100		961,3	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		0,1	100		0,32	100		2,6	100		0,26	100		26,2	100		1,6	100		0,2	100		110561,7	100	9,4	100		141,1	100		141,1	100		963,9	100		in Betrieb
11:30		5,4	100		1,5	100		0,2	100		3,3	100		0,25	100		12,6	100		1,5	100		0,2	100		110636,5	100	9,5	100		140,4	100		140,4	100		977,4	100		in Betrieb
12:00		5,1	100		1,5	100		0,09	73		2,8	100		0,25	100		19,3	100		1,5	100		0,2	100		110291,1	100	9,5	100		140,5	100		140,5	100		968,6	100		in Betrieb
12:30		4,5	100		0,9	100		0,08	100		2,9	100		0,25	100		19,2	100		1,5	100		0,2	100		110450,0	100	9,5	100		140,5	100		140,5	100		964,7	100		in Betrieb
13:00		3,7	100		0,0	100		0,06	100		3,3	100		0,25	100		23,9	100		1,6	100		0,2	100		108858,0	100	9,1	100		140,6	100		140,6	100		967,8	100		in Betrieb
13:30		3,5	100		0,2	100		0,08	100		3,2	100		0,25	95		23,2	100		1,5	100		0,2	100		110206,9	100	9,5	100		140,6	100		140,6	100		960,9	100		in Betrieb
14:00		2,5	100		0,5	100		0,05	73		3,4	100		0,25	100		31,7	100		1,5	100		0,3	100		110160,9	100	9,4	100		140,9	100		140,9	100		964,4	100		in Betrieb
14:30		4,4	100		1,5	100		0,11	100		2,8	100		0,26	100		36,6	100		1,6	100		0,2	100		110479,4	100	9,5	100		141,3	100		141,3	100		955,3	100		in Betrieb
15:00		4,7	100		1,5	100		0,05	100		3,4	100		0,25	100		24,3	100		1,5	100		0,2	100		110762,8	100	9,6	100		140,7	100		140,7	100		961,5	100		in Betrieb
15:30		2,5	100		0,0	100		0,11	100		3,2	100		0,25	100		27,5	100		1,6	100		0,2	100		110376,9	100	9,4	100		141,0	100		141,0	100		967,9	100		in Betrieb
16:00		3,4	100		0,0	100		0,07	73		2,8	100		0,25	100		29,2	100		1,5	100		0,2	100		110217,3	100	9,3	100		141,0	100		141,0	100		975,4	100		in Betrieb
16:30		4,8	100		0,7	100		0,15	100		3,1	100		0,25	100		22,5	100		1,5	100		0,3	100		110536,0	100	9,6	100		140,8	100		140,8	100		966,7	100		in Betrieb
17:00		3,4	100		0,0	100		0,19	100		3,2	100		0,26	100		29,7	100		1,6	100		0,2	100		110215,9	100	9,3	100		141,5	100		141,5	100		965,7	100		in Betrieb
17:30		4,4	100		0,6	100		0,33	100		2,7	100		0,26	94		21,5	100		1,6	100		0,2	100		110167,7	100	9,5	100		140,8	100		140,8	100		949,9	100		in Betrieb
18:00		3,5	100		0,0	100		0,17	73		3,2	100		0,25	100		16,8	100		1,5	100		0,3	100		110589,5	100	9,7	100		140,8	100		140,8	100		953,4	100		in Betrieb
18:30		4,2	100		0,3	100		0,13	100		3,0	100		0,25	100		19,8	100		1,5	100		0,2	100		111155,4	100	9,6	100		140,6	100		140,6	100		958,7	100		in Betrieb
19:00		3,5	86		0,1	86		0,11	100		2,9	86		0,25	100		13,9	86		1,5	86		0,2	86		111573,9	100	9,9	86		140,4	100		140,4	100		958,5	100		in Betrieb
19:30		5,2	78		0,1	78		0,07	100		2,6	78		0,25	100		21,5	78		1,5	78		0,1	78		111343,0	100	9,6	78		140,7	100		140,7	100		961,1	100		in Betrieb
20:00		6,1	100		0,0	100		0,02	73		3,1	100		0,25	100		22,1	100		1,5	100		0,2	100		109673,9	100	9,7	100		140,1	100		140,1	100		960,1	100		in Betrieb
20:3																																								