

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 28/02/2024**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto							
		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.
00:30		3,9	100		1,1	100	0,27	100	2,5	100	0,26	100	24,9	100	1,5	100	0,0	100	106000,7	100	9,8	100	140,2	100	957,3	100	In marcia						
01:00		4,3	100		1,6	100	0,48	100	2,6	100	0,26	100	27,1	100	1,5	100	0,0	100	105289,4	100	9,8	100	140,2	100	955,8	100	In marcia						
01:30		4,6	100		0,7	100	0,28	100	2,6	100	0,26	94	29,6	100	1,5	100	0,1	100	105224,2	100	9,6	100	140,2	100	955,5	100	In marcia						
02:00		4,7	100		1,0	100	0,24	73	3,0	100	0,26	100	29,2	100	1,6	100	0,0	100	105157,8	100	9,7	100	140,2	100	958,3	100	In marcia						
02:30		3,5	100		0,5	100	0,16	100	3,2	100	0,25	100	21,0	100	1,5	100	0,0	100	105084,4	100	9,8	100	140,0	100	949,2	100	In marcia						
03:00		1,9	100		0,0	100	0,11	100	2,7	100	0,25	100	20,9	100	1,5	100	0,0	100	105484,7	100	9,8	100	140,4	100	954,1	100	In marcia						
03:30		2,3	100		1,5	100	0,16	100	2,6	100	0,26	100	19,5	100	1,5	100	0,1	100	104929,3	100	9,7	100	140,4	100	957,2	100	In marcia						
04:00		1,9	100		1,1	100	0,11	73	2,6	100	0,26	100	26,5	100	1,5	100	0,0	100	105004,5	100	9,9	100	140,2	100	953,4	100	In marcia						
04:30		3,8	100		2,1	100	0,3	100	2,3	100	0,26	100	32,5	100	1,6	100	0,0	100	104960,0	100	9,7	100	140,5	100	957,8	100	In marcia						
05:00		4,3	100		1,2	100	0,14	100	2,5	100	0,26	100	28,1	100	1,5	100	0,0	100	104727,1	100	9,7	100	140,2	100	957,2	100	In marcia						
05:30		4,8	100		0,9	100	0,07	100	2,5	100	0,25	94	23,2	100	1,5	100	0,0	100	104719,9	100	9,7	100	140,1	100	961,9	100	In marcia						
06:00		2,8	100		0,0	100	0,05	73	2,5	100	0,26	100	26,0	100	1,5	100	0,1	100	104342,3	100	9,7	100	140,1	100	954,6	100	In marcia						
06:30		5,1	100		0,2	100	0,17	100	2,4	100	0,25	100	22,1	100	1,5	100	0,0	100	103074,5	100	9,6	100	139,8	100	958,0	100	In marcia						
07:00		3,7	85		0,0	85	0,0	100	2,3	85	0,26	100	26,3	85	1,5	85	0,0	85	103366,0	100	9,6	85	140,1	100	961,3	100	In marcia						
07:30		3,6	79		0,0	79	0,0	100	2,4	79	0,26	100	25,2	79	1,5	79	0,0	79	102885,6	100	9,5	79	139,9	100	958,3	100	In marcia						
08:00		3,3	100		0,0	100	0,08	73	2,4	100	0,25	100	21,5	100	1,5	100	0,0	100	102511,7	100	9,6	100	140,1	100	954,5	100	In marcia						
08:30		1,9	100		0,0	100	0,0	100	1,9	100	0,25	100	15,2	100	1,5	100	0,0	100	102604,1	100	9,7	100	140,0	100	961,0	100	In marcia						
09:00		2,4	100		1,2	100	0,0	100	1,9	100	0,26	100	22,3	100	1,5	100	0,0	100	102002,8	100	9,3	100	140,2	100	967,1	100	In marcia						
09:30		1,9	100		2,3	100	0,0	100	2,0	100	0,25	94	26,1	100	1,5	100	0,0	100	101746,1	100	9,5	100	140,1	100	964,1	100	In marcia						
10:00		1,6	100		0,9	100	0,04	73	1,8	100	0,25	100	24,7	100	1,5	100	0,0	100	101835,5	100	9,6	100	140,1	100	957,8	100	In marcia						
10:30		2,1	100		1,7	100	0,0	100	1,8	100	0,26	100	28,4	100	1,6	100	0,0	100	101344,6	100	9,5	100	140,4	100	955,1	100	In marcia						
11:00		3,7	100		1,7	100	0,0	100	1,8	100	0,26	100	34,1	100	1,6	100	0,0	100	102445,6	100	9,3	100	140,3	100	969,1	100	In marcia						
11:30		3,9	100		2,2	100	0,0	100	1,9	100	0,25	100	22,7	100	1,5	100	0,0	100	102250,3	100	9,7	100	140,0	100	962,8	100	In marcia						
12:00		1,6	100		0,0	100	0,0	73	2,1	100	0,26	100	23,8	100	1,5	100	0,0	100	101882,1	100	9,5	100	140,3	100	958,3	100	In marcia						
12:30		1,7	100		0,0	100	0,04	100	1,8	100	0,26	100	29,4	100	1,6	100	0,0	100	101697,1	100	9,2	100	140,4	100	971,9	100	In marcia						
13:00		2,9	100		1,6	100	0,12	100	2,0	100	0,25	100	21,3	100	1,5	100	0,0	100	102749,1	100	9,7	100	140,3	100	957,8	100	In marcia						
13:30		2,2	100		1,5	100	0,09	100	1,9	100	0,26	94	24,8	100	1,6	100	0,0	100	101753,6	100	9,5	100	140,3	100	951,0	100	In marcia						
14:00		2,2	100		2,8	100	0,09	73	1,9	100	0,26	100	30,9	100	1,6	100	0,0	100	101286,5	100	9,3	100	140,4	100	950,2	100	In marcia						
14:30		1,7	100		0,6	100	0,11	100	2,3	100	0,26	100	38,2	100	1,6	100	0,0	100	104057,4	100	9,4	100	141,1	100	950,9	100	In marcia						
15:00		1,6	100		1,1	100	0,27	100	2,1	100	0,26	100	28,7	100	1,6	100	0,0	100	104927,9	100	9,5	100	141,1	100	954,9	100	In marcia						
15:30		2,2	100		2,1	100	0,26	100	2,0	100	0,26	100	23,4	100	1,6	100	0,0	100	105488,8	100	9,6	100	141,0	100	943,4	100	In marcia						
16:00		2,0	100		0,8	100	0,12	73	2,1	100	0,26	100	16,8	100	1,5	100	0,0	100	106122,6	100	9,8	100	140,9	100	950,0	100	In marcia						
16:30		2,0	100		1,3	100	0,14	100	1,9	100	0,26	100	16,1	100	1,5	100	0,0	100	104839,9	100	10,1	100	140,9	100	936,4	100	In marcia						
17:00		4,3	100		2,1	100	0,15	100	2,3	100	0,26	100	30,1	100	1,6	100	0,0	100	106443,2	100	9,5	100	141,5	100	946,4	100	In marcia						
17:30		5,4	100		0,0	100	0,06	100	3,4	100	0,26	94	25,8	100	1,6	100	0,0	100	106401,6	100	9,7	100	141,2	100	937,9	100	In marcia						
18:00		1,7	100		0,0	100	0,0	73	3,5	100	0,26	100	22,8	100	1,6	100	0,0	100	106943,3	100	9,8	100	141,3	100	937,9	100	In marcia						
18:30		2,4	100		0,0	100	0,08	100	2,9	100	0,26	100	19,7	100	1,6	100	0,0	100	106613,0	100	9,8	100	141,0	100	937,6	100	In marcia						
19:00		3,8	86		0,0	86	0,12	100	3,0	86	0,26	100	22,4	86	1,6	86	0,0	86	106428,2	100	9,9	86	141,0	100	938,9	100	In marcia						
19:30		3,7	78		0,0	78	0,11	100	3,1	78	0,26	100	24,1	78	1,6	78	0,0	78	107552,8	100	9,9	78	140,9	100	938,3	100	In marcia						
20:00		3,8	100		0,2	100	0,1	73	3,3	100	0,26	100	28,8	100	1,6	100	0,0	100	106794,0	100	9,8	100	140,8	100	948,2	100	In marcia						
20:30		5,8	100		0,7	100	0,15	100	2,9	100	0,26	100	27,6	100	1,6	100	0,0	100	105703,7	100	9,7	100	140,4	100	951,7	100	In marcia						
21:00		3,3	100		0,0	100	0,17	100	2,8	100	0,26	100	31,4	100	1,6	100	0,0	100	106875,7	100	9,8	100	140,6	100	945,4	100	In marcia						
21:30		2,7	100		0,2	100	0,26	100	3,1	100	0,26	95	37,7	100	1,6	100	0,0	100	106960,1	100	9,9	100	140,9	100	941,8	100	In marcia						
22:00		3,6	100		1,9	100	0,53	73	2,7	100	0,26	100	29,4	100	1,6	100	0,0	100	106391,4	100	9,6	100	140,5	100	956,2	100	In marcia						
22:30		2,4	100		1,3	100	0,43	100	2,7	100	0,26	100	18,1	100	1,6	100	0,0	100	106254,6	100	9,8	100	140,4	100	945,0	100	In marcia						
23:00		1,9	100		0,2	100	0,67	100	3,2	100	0,26	100	17,5	100	1,6	100	0,0	100	105669,9	100	9,8	100	140,5	100	933,1	100	In marcia						
23:30		1,7	100		0,5	100	0,73	100	3,0	100	0,26	100	19,4	100	1,6	100	0,0	100	106821,3	100	9,5	100	140,5	100	937,4	100	In marcia						
24:00		4,9	100		2,6	100	0,71	73	2,3	100	0,26	100	18,1	100	1,6	100	0,0	100	106048,5	100	9,7	100	140,3	100	937,9	100	In marcia						
<b>MIN</b>		1,6			0		0		1,8		0,25		15,2		1,5		0		101286,5		9,2		139,8		933,1								
<b>MAX</b>		5,8			2,8		0,73		3,5		0,26		38,2		1,6		0,1		107552,8		10,1		141,5		971,9								
<b>Limite Semiorario</b>		200			60				100		30		400		20		60																
<b>Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)</b>		4,4/4,5			1,5/1,5																												

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,9	100		1,1	100		0,27	100		2,5	100		0,26	100		24,9	100		1,5	100		0,0	100		106000,7	100		9,8	100		140,2	100		957,3	100		in Betrieb
01:00		4,3	100		1,6	100		0,48	100		2,6	100		0,26	100		27,1	100		1,5	100		0,0	100		105289,4	100		9,8	100		140,2	100		955,8	100		in Betrieb
01:30		4,6	100		0,7	100		0,28	100		2,6	100		0,26	94		29,6	100		1,5	100		0,1	100		105224,2	100		9,6	100		140,2	100		955,5	100		in Betrieb
02:00		4,7	100		1,0	100		0,24	73		3,0	100		0,26	100		29,2	100		1,6	100		0,0	100		105157,8	100		9,7	100		140,2	100		958,3	100		in Betrieb
02:30		3,5	100		0,5	100		0,16	100		3,2	100		0,25	100		21,0	100		1,5	100		0,0	100		105084,4	100		9,8	100		140,0	100		949,2	100		in Betrieb
03:00		1,9	100		0,0	100		0,11	100		2,7	100		0,25	100		20,9	100		1,5	100		0,0	100		105484,7	100		9,8	100		140,4	100		954,1	100		in Betrieb
03:30		2,3	100		1,5	100		0,16	100		2,6	100		0,26	100		19,5	100		1,5	100		0,1	100		104929,3	100		9,7	100		140,4	100		957,2	100		in Betrieb
04:00		1,9	100		1,1	100		0,11	73		2,6	100		0,26	100		26,5	100		1,5	100		0,0	100		105004,5	100		9,9	100		140,2	100		953,4	100		in Betrieb
04:30		3,8	100		2,1	100		0,3	100		2,3	100		0,26	100		32,5	100		1,6	100		0,0	100		104960,0	100		9,7	100		140,5	100		957,8	100		in Betrieb
05:00		4,3	100		1,2	100		0,14	100		2,5	100		0,26	100		28,1	100		1,5	100		0,0	100		104727,1	100		9,7	100		140,2	100		957,2	100		in Betrieb
05:30		4,8	100		0,9	100		0,07	100		2,5	100		0,25	94		23,2	100		1,5	100		0,0	100		104719,9	100		9,7	100		140,1	100		961,9	100		in Betrieb
06:00		2,8	100		0,0	100		0,05	73		2,5	100		0,26	100		26,0	100		1,5	100		0,1	100		104342,3	100		9,7	100		140,1	100		954,6	100		in Betrieb
06:30		5,1	100		0,2	100		0,17	100		2,4	100		0,25	100		22,1	100		1,5	100		0,0	100		103074,5	100		9,6	100		139,8	100		958,0	100		in Betrieb
07:00		3,7	85		0,0	85		0,0	100		2,3	85		0,26	100		26,3	85		1,5	85		0,0	85		103366,0	100		9,6	85		140,1	100		961,3	100		in Betrieb
07:30		3,6	79		0,0	79		0,0	100		2,4	79		0,26	100		25,2	79		1,5	79		0,0	79		102885,6	100		9,5	79		139,9	100		958,3	100		in Betrieb
08:00		3,3	100		0,0	100		0,08	73		2,4	100		0,25	100		21,5	100		1,5	100		0,0	100		102511,7	100		9,6	100		140,1	100		954,5	100		in Betrieb
08:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		1,9	100		0,25	100		15,2	100		1,5	100		0,0	100		102604,1	100		9,7	100		140,0	100		961,0	100		in Betrieb
09:00		2,4	100		1,2	100		0,0	100		1,9	100		0,26	100		22,3	100		1,5	100		0,0	100		102002,8	100		9,3	100		140,2	100		967,1	100		in Betrieb
09:30		1,9	100		2,3	100		0,0	100		2,0	100		0,25	94		26,1	100		1,5	100		0,0	100		101746,1	100		9,5	100		140,1	100		964,1	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		0,9	100		0,04	73		1,8	100		0,25	100		24,7	100		1,5	100		0,0	100		101835,5	100		9,6	100		140,1	100		957,8	100		in Betrieb
10:30		2,1	100		1,7	100		0,0	100		1,8	100		0,26	100		28,4	100		1,6	100		0,0	100		101344,6	100		9,5	100		140,4	100		955,1	100		in Betrieb
11:00		3,7	100		1,7	100		0,0	100		1,8	100		0,26	100		34,1	100		1,6	100		0,0	100		102445,6	100		9,3	100		140,3	100		969,1	100		in Betrieb
11:30		3,9	100		2,2	100		0,0	100		1,9	100		0,25	100		22,7	100		1,5	100		0,0	100		102250,3	100		9,7	100		140,0	100		962,8	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,1	100		0,26	100		23,8	100		1,5	100		0,0	100		101882,1	100		9,5	100		140,3	100		958,3	100		in Betrieb
12:30		1,7	100		0,0	100		0,04	100		1,8	100		0,26	100		29,4	100		1,6	100		0,0	100		101697,1	100		9,2	100		140,4	100		971,9	100		in Betrieb
13:00		2,9	100		1,6	100		0,12	100		2,0	100		0,25	100		21,3	100		1,5	100		0,0	100		102749,1	100		9,7	100		140,3	100		957,8	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		1,5	100		0,09	100		1,9	100		0,26	94		24,8	100		1,6	100		0,0	100		101753,6	100		9,5	100		140,3	100		951,0	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		2,8	100		0,09	73		1,9	100		0,26	100		30,9	100		1,6	100		0,0	100		101286,5	100		9,3	100		140,4	100		950,2	100		in Betrieb
14:30		1,7	100		0,6	100		0,11	100		2,3	100		0,26	100		38,2	100		1,6	100		0,0	100		104057,4	100		9,4	100		141,1	100		950,9	100		in Betrieb
15:00		1,6	100		1,1	100		0,27	100		2,1	100		0,26	100		28,4	100		1,6	100		0,0	100		104927,9	100		9,5	100		141,1	100		954,9	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		2,1	100		0,26	100		2,0	100		0,26	100		23,4	100		1,6	100		0,0	100		105488,8	100		9,6	100		141,0	100		943,4	100		in Betrieb
16:00		2,0	100		0,8	100		0,12	73		2,1	100		0,26	100		16,8	100		1,5	100		0,0	100		106122,6	100		9,8	100		140,9	100		950,0	100		in Betrieb
16:30		2,0	100		1,3	100		0,14	100		1,9	100		0,26	100		16,1	100		1,5	100		0,0	100		104839,9	100		10,1	100		140,9	100		936,4	100		in Betrieb
17:00		4,3	100		2,1	100		0,15	100		2,3	100		0,26	100		30,1	100		1,6	100		0,0	100		106443,2	100		9,5	100		141,5	100		946,4	100		in Betrieb
17:30		5,4	100		0,0	100		0,06	100		3,4	100		0,26	94		25,8	100		1,6	100		0,0	100		106401,6	100		9,7	100		141,2	100		937,9	100		in Betrieb
18:00		1,7	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		22,8	100		1,6	100		0,0	100		106943,3	100		9,8	100		141,3	100		937,9	100		in Betrieb
18:30		2,4	100		0,0	100		0,08	100		2,9	100		0,26	100		19,7	100		1,6	100		0,0	100		106613,0	100		9,8	100		141,0	100		937,6	100		in Betrieb
19:00		3,8	86		0,0	86		0,12	100		3,0	86		0,26	100		22,4	86		1,6	86		0,0	86		106428,2	100		9,9	86		141,0	100		938,9	100		in Betrieb
19:30		3,7	78		0,0	78		0,11	100		3,1	78		0,26	100		24,1	78		1,6	78		0,0	78		107552,8	100		9,9	78		140,9	100		938,3	100		in Betrieb
20:00		3,8	100		0,2	100		0,1	73		3,3	100		0,26	100		28,8	100		1,6	100		0,0	100		106794,0	100		9,8	100		140,8	100		948,2	100		in Betrieb
20:30		5,8	100		0,7	100		0,15	100		2,9	100		0,26	100		27,6	100		1,6	100		0,0	100		105703,7	100		9,7	100		140,4	100		951,7	100		in Betrieb
21:00		3,3	100		0,0	100		0,17	100		2,8	100		0,26	100		31,4	100		1,6	100		0,0	100		106875,7	100		9,8	100		140,6	100		945,4	100		in Betrieb
21:30		2,7	100		0,2	100		0,26	100		3,1	100		0,26	95		37,7	100		1,6	100		0,0	100														