

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 03/03/2024**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %	
00:30		4,8	100		1,0	100		0,09	100		2,2	100		0,26	100		29,9	100		1,5	100		0,1	100		102598,6	100		9,4	100		140,2	100		952,0	100	In marcia
01:00		4,5	100		0,4	100		0,03	100		3,9	100		0,26	100		28,6	100		1,5	100		0,1	100		103504,6	100		9,6	100		140,3	100		949,1	100	In marcia
01:30		4,4	100		0,7	100		0,04	100		2,5	100		0,26	94		23,9	100		1,5	100		0,1	100		104317,0	100		9,6	100		140,2	100		949,3	100	In marcia
02:00		2,9	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,25	100		16,2	100		1,5	100		0,0	100		104223,7	100		9,9	100		140,0	100		947,4	100	In marcia
02:30		2,0	100		0,0	100		0,02	100		2,5	100		0,25	100		12,9	100		1,5	100		0,0	100		103111,1	100		9,8	100		139,7	100		946,9	100	In marcia
03:00		2,0	100		0,0	100		0,06	100		2,5	100		0,25	100		14,4	100		1,5	100		0,0	100		104030,0	100		9,7	100		140,1	100		952,6	100	In marcia
03:30		3,0	100		1,0	100		0,12	100		2,5	100		0,26	100		22,9	100		1,5	100		0,0	100		104224,1	100		9,7	100		140,3	100		952,5	100	In marcia
04:00		4,4	100		1,5	100		0,11	73		2,8	100		0,26	100		33,5	100		1,5	100		0,0	100		104081,6	100		9,8	100		140,3	100		946,6	100	In marcia
04:30		5,6	100		1,7	100		0,13	100		2,7	100		0,25	100		29,2	100		1,5	100		0,0	100		104537,4	100		10,0	100		140,2	100		937,3	100	In marcia
05:00		4,0	100		0,0	100		0,13	100		2,4	100		0,26	100		34,2	100		1,5	100		0,0	100		104617,1	100		9,9	100		140,5	100		941,9	100	In marcia
05:30		3,9	100		0,0	100		0,12	100		2,4	100		0,26	94		31,7	100		1,5	100		0,1	100		103741,8	100		9,7	100		140,3	100		946,0	100	In marcia
06:00		1,7	100		0,0	100		0,05	73		2,4	100		0,26	100		25,3	100		1,5	100		0,0	100		103312,8	100		9,8	100		140,1	100		947,9	100	In marcia
06:30		2,0	100		0,0	100		0,13	100		2,4	100		0,26	100		26,3	100		1,5	100		0,0	100		103119,7	100		9,7	100		140,2	100		948,8	100	In marcia
07:00		3,5	85		1,1	85		0,14	100		2,3	85		0,26	100		24,6	85		1,5	85		0,1	85		102524,8	100		9,8	85		140,2	100		947,3	100	In marcia
07:30		5,0	79		1,8	79		0,12	100		2,4	79		0,26	100		21,5	79		1,5	79		0,1	79		101825,3	100		9,5	79		140,1	100		948,3	100	In marcia
08:00		3,0	100		0,5	100		0,12	73		2,3	100		0,26	100		20,6	100		1,5	100		0,0	100		101490,1	100		9,3	100		139,8	100		957,3	100	In marcia
08:30		4,4	100		1,5	100		0,22	100		2,0	100		0,26	100		20,6	100		1,5	100		0,0	100		101651,5	100		9,8	100		139,9	100		947,1	100	In marcia
09:00		5,3	100		1,3	100		0,23	100		2,0	100		0,26	100		20,9	100		1,5	100		0,0	100		101209,5	100		9,4	100		140,0	100		954,5	100	In marcia
09:30		2,6	100		0,6	100		0,32	100		2,3	100		0,26	94		19,1	100		1,6	100		0,0	100		100865,6	100		9,4	100		140,0	100		954,6	100	In marcia
10:00		3,4	100		1,7	100		0,29	73		2,2	100		0,26	100		21,9	100		1,5	100		0,0	100		100868,6	100		9,6	100		139,7	100		951,7	100	In marcia
10:30		4,1	100		0,3	100		0,06	100		2,3	100		0,26	100		22,3	100		1,5	100		0,0	100		100282,6	100		9,4	100		139,8	100		962,6	100	In marcia
11:00		3,1	100		0,1	100		0,06	100		2,2	100		0,26	100		28,9	100		1,5	100		0,1	100		100456,3	100		9,5	100		139,9	100		960,2	100	In marcia
11:30		4,4	100		0,8	100		0,03	100		2,6	100		0,26	100		26,1	100		1,5	100		0,0	100		100761,4	100		9,5	100		139,9	100		966,9	100	In marcia
12:00		3,9	100		0,2	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		31,3	100		1,5	100		0,1	100		100853,1	100		9,5	100		140,2	100		961,2	100	In marcia
12:30		5,4	100		0,4	100		0,09	100		2,4	100		0,26	100		25,7	100		1,5	100		0,0	100		100959,8	100		9,6	100		140,1	100		964,8	100	In marcia
13:00		5,8	100		0,0	100		0,02	100		3,0	100		0,26	100		22,9	100		1,5	100		0,1	100		100465,6	100		9,7	100		140,1	100		956,2	100	In marcia
13:30		1,6	100		0,0	100		0,01	100		2,4	100		0,26	95		29,3	100		1,5	100		0,1	100		100019,0	100		9,5	100		140,2	100		960,7	100	In marcia
14:00		2,2	100		0,0	100		0,07	73		2,3	100		0,26	100		29,4	100		1,5	100		0,1	100		99925,9	100		9,2	100		140,3	100		962,1	100	In marcia
14:30		3,9	100		0,7	100		0,14	100		2,2	100		0,26	100		30,2	100		1,6	100		0,0	100		100521,4	100		9,5	100		140,6	100		953,7	100	In marcia
15:00		6,7	100		2,0	100		0,19	100		2,5	100		0,26	100		26,1	100		1,5	100		0,0	100		101400,5	100		9,3	100		140,6	100		959,8	100	In marcia
15:30		3,3	100		0,0	100		0,14	100		2,5	100		0,26	100		19,5	100		1,5	100		0,1	100		102148,6	100		9,7	100		140,7	100		954,5	100	In marcia
16:00		2,1	100		0,0	100		0,1	73		2,6	100		0,26	100		21,2	100		1,5	100		0,0	100		101079,1	100		9,5	100		140,8	100		955,4	100	In marcia
16:30		4,5	100		0,9	100		0,19	100		2,5	100		0,26	100		20,9	100		1,5	100		0,1	100		101029,1	100		9,4	100		140,8	100		958,0	100	In marcia
17:00		3,8	100		1,1	100		0,09	100		2,4	100		0,26	100		23,0	100		1,5	100		0,0	100		101225,4	100		9,5	100		140,9	100		958,7	100	In marcia
17:30		2,1	100		0,1	100		0,13	100		2,0	100		0,26	94		22,9	100		1,5	100		0,0	100		99976,6	100		9,5	100		140,7	100		954,9	100	In marcia
18:00		4,1	100		1,6	100		0,16	73		1,9	100		0,26	100		24,7	100		1,5	100		0,1	100		99366,4	100		9,4	100		140,6	100		952,7	100	In marcia
18:30		5,4	100		1,0	100		0,12	100		2,1	100		0,26	100		26,8	100		1,5	100		0,1	100		99361,6	100		9,2	100		140,8	100		956,0	100	In marcia
19:00		5,4	86		0,5	86		0,12	100		2,2	86		0,26	100		27,9	86		1,5	86		0,1	86		100306,9	100		9,5	86		140,9	100		949,6	100	In marcia
19:30		2,3	78		0,0	78		0,04	100		2,2	78		0,26	100		35,1	78		1,6	78		0,0	78		99845,5	100		9,5	78		141,1	100		954,9	100	In marcia
20:00		3,2	100		0,7	100		0,08	73		2,0	100		0,26	100		36,1	100		1,5	100		0,1	100		100415,0	100		9,3	100		140,9	100		955,9	100	In marcia
20:30		4,2	100		1,0	100		0,1	100		2,3	100		0,26	100		27,1	100		1,5	100		0,1	100		100773,0	100		9,3	100		140,8	100		960,2	100	In marcia
21:00		4,1	100		0,8	100		0,1	100		2,1	100		0,26	100		23,5	100		1,5	100		0,1	100		100960,3	100		9,7	100		140,9	100		955,6	100	In marcia
21:30		4,2	100		1,0	100		0,12	100		1,9	100		0,26	94		27,2	100		1,5	100		0,1	100		100525,											

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,8	100		1,0	100		0,09	100		2,2	100		0,26	100		29,9	100		1,5	100		0,1	100		102598,6	100	9,4	100		140,2	100		952,0	100		in Betrieb
01:00		4,5	100		0,4	100		0,03	100		3,9	100		0,26	100		28,6	100		1,5	100		0,1	100		103504,6	100	9,6	100		140,3	100		949,1	100		in Betrieb
01:30		4,4	100		0,7	100		0,04	100		2,5	100		0,26	94		23,9	100		1,5	100		0,1	100		104317,0	100	9,6	100		140,2	100		949,3	100		in Betrieb
02:00		2,9	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,25	100		16,2	100		1,5	100		0,0	100		104223,7	100	9,9	100		140,0	100		947,4	100		in Betrieb
02:30		2,0	100		0,0	100		0,02	100		2,5	100		0,25	100		12,9	100		1,5	100		0,0	100		103111,1	100	9,8	100		139,7	100		946,9	100		in Betrieb
03:00		2,0	100		0,0	100		0,06	100		2,5	100		0,25	100		14,4	100		1,5	100		0,0	100		104030,0	100	9,7	100		140,1	100		952,6	100		in Betrieb
03:30		3,0	100		1,0	100		0,12	100		2,5	100		0,26	100		22,9	100		1,5	100		0,0	100		104224,1	100	9,7	100		140,3	100		952,5	100		in Betrieb
04:00		4,4	100		1,5	100		0,11	73		2,8	100		0,26	100		33,5	100		1,5	100		0,0	100		104081,6	100	9,8	100		140,3	100		946,6	100		in Betrieb
04:30		5,6	100		1,7	100		0,13	100		2,7	100		0,25	100		29,2	100		1,5	100		0,0	100		104537,4	100	10,0	100		140,2	100		937,3	100		in Betrieb
05:00		4,0	100		0,0	100		0,13	100		2,4	100		0,26	100		34,2	100		1,5	100		0,0	100		104617,1	100	9,9	100		140,5	100		941,9	100		in Betrieb
05:30		3,9	100		0,0	100		0,12	100		2,4	100		0,26	94		31,7	100		1,5	100		0,1	100		103741,8	100	9,7	100		140,3	100		946,0	100		in Betrieb
06:00		1,7	100		0,0	100		0,05	73		2,4	100		0,26	100		25,3	100		1,5	100		0,0	100		103312,8	100	9,8	100		140,1	100		947,9	100		in Betrieb
06:30		2,0	100		0,0	100		0,13	100		2,4	100		0,26	100		26,3	100		1,5	100		0,0	100		103119,7	100	9,7	100		140,2	100		948,8	100		in Betrieb
07:00		3,5	85		1,1	85		0,14	100		2,3	85		0,26	100		24,6	85		1,5	85		0,1	85		102524,8	100	9,8	85		140,2	100		947,3	100		in Betrieb
07:30		5,0	79		1,8	79		0,12	100		2,4	79		0,26	100		21,5	79		1,5	79		0,1	79		101825,3	100	9,5	79		140,1	100		948,3	100		in Betrieb
08:00		3,0	100		0,5	100		0,12	73		2,3	100		0,26	100		20,6	100		1,5	100		0,0	100		101490,1	100	9,3	100		139,8	100		957,3	100		in Betrieb
08:30		4,4	100		1,5	100		0,22	100		2,0	100		0,26	100		20,6	100		1,5	100		0,0	100		101651,5	100	9,8	100		139,9	100		947,1	100		in Betrieb
09:00		5,3	100		1,3	100		0,23	100		2,0	100		0,26	100		20,9	100		1,5	100		0,0	100		101209,5	100	9,4	100		140,0	100		954,5	100		in Betrieb
09:30		2,6	100		0,6	100		0,32	100		2,3	100		0,26	94		19,1	100		1,6	100		0,0	100		100865,6	100	9,4	100		140,0	100		954,6	100		in Betrieb
10:00		3,4	100		1,7	100		0,29	73		2,2	100		0,26	100		21,9	100		1,5	100		0,0	100		100868,6	100	9,6	100		139,7	100		951,7	100		in Betrieb
10:30		4,1	100		0,3	100		0,06	100		2,3	100		0,26	100		22,3	100		1,5	100		0,0	100		100282,6	100	9,4	100		139,8	100		962,6	100		in Betrieb
11:00		3,1	100		0,1	100		0,06	100		2,2	100		0,26	100		28,9	100		1,5	100		0,1	100		100456,3	100	9,5	100		139,9	100		960,2	100		in Betrieb
11:30		4,4	100		0,8	100		0,03	100		2,6	100		0,26	100		26,1	100		1,5	100		0,0	100		100761,4	100	9,5	100		139,9	100		966,9	100		in Betrieb
12:00		3,9	100		0,2	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		31,3	100		1,5	100		0,1	100		100853,1	100	9,5	100		140,2	100		961,2	100		in Betrieb
12:30		5,4	100		0,4	100		0,09	100		2,4	100		0,26	100		25,7	100		1,5	100		0,0	100		100959,8	100	9,6	100		140,1	100		964,8	100		in Betrieb
13:00		5,8	100		0,0	100		0,02	100		3,0	100		0,26	100		22,9	100		1,5	100		0,1	100		100465,6	100	9,7	100		140,1	100		956,2	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		0,0	100		0,01	100		2,4	100		0,26	95		29,3	100		1,5	100		0,1	100		100019,0	100	9,5	100		140,2	100		960,7	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		0,0	100		0,07	73		2,3	100		0,26	100		29,4	100		1,5	100		0,1	100		99925,9	100	9,2	100		140,3	100		962,1	100		in Betrieb
14:30		3,9	100		0,7	100		0,14	100		2,2	100		0,26	100		30,2	100		1,6	100		0,0	100		100521,4	100	9,5	100		140,6	100		953,7	100		in Betrieb
15:00		6,7	100		2,0	100		0,19	100		2,5	100		0,26	100		26,1	100		1,5	100		0,0	100		101400,5	100	9,3	100		140,6	100		959,8	100		in Betrieb
15:30		3,3	100		0,0	100		0,14	100		2,5	100		0,26	100		19,5	100		1,5	100		0,1	100		102148,6	100	9,7	100		140,7	100		954,5	100		in Betrieb
16:00		2,1	100		0,0	100		0,1	73		2,6	100		0,26	100		21,2	100		1,5	100		0,0	100		101079,1	100	9,5	100		140,8	100		955,4	100		in Betrieb
16:30		4,5	100		0,9	100		0,19	100		2,5	100		0,26	100		20,9	100		1,5	100		0,1	100		101029,1	100	9,4	100		140,8	100		958,0	100		in Betrieb
17:00		3,8	100		1,1	100		0,09	100		2,4	100		0,26	100		23,0	100		1,5	100		0,0	100		101225,4	100	9,5	100		140,9	100		958,7	100		in Betrieb
17:30		2,1	100		0,1	100		0,13	100		2,0	100		0,26	94		22,9	100		1,5	100		0,0	100		99976,6	100	9,5	100		140,7	100		954,9	100		in Betrieb
18:00		4,1	100		1,6	100		0,16	73		1,9	100		0,26	100		24,7	100		1,5	100		0,1	100		99366,4	100	9,4	100		140,6	100		952,7	100		in Betrieb
18:30		5,4	100		1,0	100		0,12	100		2,1	100		0,26	100		26,8	100		1,5	100		0,1	100		99361,6	100	9,2	100		140,8	100		956,0	100		in Betrieb
19:00		5,4	86		0,5	86		0,12	100		2,2	86		0,26	100		27,9	86		1,5	86		0,1	86		100306,9	100	9,5	86		140,9	100		949,6	100		in Betrieb
19:30		2,3	78		0,0	78		0,04	100		2,2	78		0,26	100		35,1	78		1,6	78		0,0	78		99845,5	100	9,5	78		141,1	100		954,9	100		in Betrieb
20:00		3,2	100		0,7	100		0,08	73		2,0	100		0,26	100		36,1	100		1,5	100		0,1	100		100415,0	100	9,3	100		140,9	100		955,9	100		in Betrieb
20:30		4,2	100		1,0	100		0,1	100		2,3	100		0,26	100		27,1	100		1,5	100		0,1	100		100773,0	100	9,3	100		140,8	100		960,2	100		in Betrieb
21:00		4,1	100		0,8	100		0,1	100		2,1	100		0,26	100		23,5	100		1,5	100		0,1	100		100960,3	100	9,7	100		140,9	100		955,6	100		in Betrieb
21:30		4,2	100		1,0	100		0,12	100		1,9	100		0,26	94		27,2	100		1,5	100		0,1	100		100525,1	100	9,3	100		140,8	100		956,5	100		in Betrieb
22:00		3,6	100		0,8	100		0,06	73																												