

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 09/03/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto	Stato											
		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note			Val.	ID %									
00:30		3,1	100		0,1	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		29,8	100		1,5	100		0,1	100		105584,5	100		9,7	100		139,9	100		947,2	100		In marcia
01:00		4,2	100		0,7	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		31,8	100		1,5	100		0,0	100		105753,7	100		9,8	100		140,0	100		944,3	100		In marcia
01:30		5,0	100		0,9	100		0,0	100		2,8	100		0,26	94		29,8	100		1,5	100		0,1	100		105845,3	100		10,0	100		140,1	100		939,1	100		In marcia
02:00		5,2	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		31,8	100		1,5	100		0,2	100		105862,5	100		9,7	100		140,0	100		937,5	100		In marcia
02:30		3,6	100		0,0	100		0,02	100		2,9	100		0,25	100		25,5	100		1,5	100		0,1	100		106101,6	100		10,1	100		139,9	100		933,1	100		In marcia
03:00		3,5	100		0,2	100		0,05	100		3,2	100		0,25	100		22,0	100		1,5	100		0,1	100		105663,9	100		9,8	100		140,2	100		938,8	100		In marcia
03:30		3,5	100		0,4	100		0,03	100		3,0	100		0,25	100		20,9	100		1,5	100		0,1	100		106254,7	100		9,9	100		140,4	100		938,0	100		In marcia
04:00		4,1	100		0,2	100		0,01	73		2,9	100		0,26	100		23,0	100		1,5	100		0,1	100		106263,8	100		10,2	100		140,5	100		939,8	100		In marcia
04:30		3,9	100		0,4	100		0,05	100		3,7	100		0,26	100		29,6	100		1,5	100		0,1	100		106612,3	100		9,8	100		140,4	100		943,5	100		In marcia
05:00		3,4	100		1,0	100		0,03	100		2,6	100		0,25	100		25,3	100		1,5	100		0,1	100		107192,9	100		10,1	100		140,3	100		932,9	100		In marcia
05:30		3,5	100		1,5	100		0,15	100		2,5	100		0,26	94		26,8	100		1,5	100		0,1	100		107382,4	100		10,0	100		140,6	100		936,6	100		In marcia
06:00		4,0	100		1,7	100		0,16	73		3,0	100		0,26	100		24,7	100		1,5	100		0,1	100		106595,2	100		10,0	100		140,3	100		941,2	100		In marcia
06:30		3,1	100		0,9	100		0,21	100		3,0	100		0,26	100		31,1	100		1,6	100		0,1	100		105538,0	100		9,6	100		140,6	100		944,2	100		In marcia
07:00		3,6	86		1,6	86		0,26	100		2,8	86		0,26	100		22,8	86		1,5	86		0,1	86		106068,5	100		9,9	86		140,4	100		937,7	100		In marcia
07:30		4,6	78		2,0	78		0,23	100		2,8	78		0,26	100		19,3	78		1,5	78		0,0	78		105421,9	100		9,9	78		140,0	100		936,5	100		In marcia
08:00		2,8	100		1,1	100		0,13	73		2,3	100		0,26	100		17,1	100		1,5	100		0,0	100		104410,4	100		9,8	100		140,0	100		939,1	100		In marcia
08:30		5,1	100		1,8	100		0,1	100		2,8	100		0,26	100		23,1	100		1,5	100		0,0	100		104944,6	100		9,6	100		140,3	100		945,2	100		In marcia
09:00		3,1	100		0,3	100		0,04	100		2,4	100		0,26	100		23,3	100		1,5	100		0,0	100		104614,7	100		9,7	100		140,2	100		946,1	100		In marcia
09:30		3,9	100		0,9	100		0,05	100		2,1	100		0,25	94		19,8	100		1,5	100		0,0	100		104440,2	100		9,9	100		140,0	100		948,0	100		In marcia
10:00		2,5	100		0,9	100		0,01	73		2,2	100		0,26	100		26,8	100		1,5	100		0,0	100		104007,5	100		9,6	100		140,3	100		949,3	100		In marcia
10:30		3,9	100		1,8	100		0,07	100		2,9	100		0,26	100		28,1	100		1,5	100		0,0	100		103748,6	100		9,5	100		140,4	100		957,1	100		In marcia
11:00		2,1	100		1,0	100		0,04	100		2,1	100		0,26	100		24,2	100		1,5	100		0,0	100		103941,3	100		9,7	100		140,4	100		953,2	100		In marcia
11:30		1,9	100		1,4	100		0,11	100		2,6	100		0,26	100		30,2	100		1,6	100		0,0	100		103962,2	100		9,6	100		140,5	100		947,7	100		In marcia
12:00		2,6	100		1,7	100		0,14	73		2,6	100		0,26	100		28,5	100		1,5	100		0,0	100		104053,0	100		9,7	100		140,4	100		952,2	100		In marcia
12:30		3,3	100		1,7	100		0,06	100		2,8	100		0,26	100		27,4	100		1,5	100		0,0	100		104868,2	100		9,9	100		140,3	100		948,5	100		In marcia
13:00		3,9	100		0,7	100		0,03	100		2,4	100		0,26	100		27,9	100		1,5	100		0,0	100		105081,2	100		9,7	100		140,5	100		956,5	100		In marcia
13:30		2,7	100		0,5	100		0,03	100		2,3	100		0,26	95		24,0	100		1,6	100		0,0	100		104013,8	100		9,6	100		140,6	100		953,7	100		In marcia
14:00		3,7	100		1,6	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		23,3	100		1,6	100		0,0	100		104473,4	100		9,7	100		140,7	100		946,2	100		In marcia
14:30		3,8	100		1,3	100		0,03	100		2,6	100		0,26	100		21,8	100		1,6	100		0,0	100		104277,7	100		9,7	100		140,9	100		951,9	100		In marcia
15:00		5,1	100		0,6	100		0,09	100		2,2	100		0,26	100		21,5	100		1,5	100		0,0	100		103814,6	100		9,6	100		140,6	100		948,8	100		In marcia
15:30		3,0	100		0,0	100		0,02	100		2,5	100		0,26	100		25,6	100		1,6	100		0,0	100		103875,5	100		9,5	100		140,8	100		954,0	100		In marcia
16:00		3,8	100		0,6	100		0,03	73		2,6	100		0,26	100		26,0	100		1,5	100		0,0	100		104224,8	100		9,8	100		140,6	100		949,6	100		In marcia
16:30		3,7	100		1,1	100		0,08	100		2,3	100		0,26	100		30,2	100		1,6	100		0,0	100		103949,4	100		9,6	100		140,4	100		951,6	100		In marcia
17:00		2,1	100		0,7	100		0,14	100		2,4	100		0,26	100		33,9	100		1,6	100		0,0	100		103786,9	100		9,4	100		140,9	100		951,9	100		In marcia
17:30		3,1	100		2,1	100		0,39	100		2,4	100		0,26	94		21,7	100		1,6	100		0,0	100		104117,4	100		9,6	100		140,2	100		951,7	100		In marcia
18:00		4,2	100		0,9	100		0,24	73		2,7	100		0,26	100		16,2	100		1,5	100		0,0	100		104073,6	100		9,8	100		140,1	100		947,2	100		In marcia
18:30		3,3	100		0,0	100		0,12	100		3,5	100		0,26	100		21,4	100		1,6	100		0,0	100		104178,9	100		9,5	100		140,4	100		950,4	100		In marcia
19:00		4,3	86		0,9	86		0,26	100		2,9	86		0,26	100		18,0	86		1,5	86		0,0	86		104155,1	100		9,7	86		140,2	100		947,9	100		In marcia
19:30		4,9	78		0,2	78		0,23	100		2,6	78		0,26	100		17,7	78		1,5	78		0,2	78		104207,0	100		9,8	78		140,1	100		940,9	100		In marcia
20:00		8,1	100		0,0	100		0,09	73		3,7	100		0,26	100		16,5	100		1,5	100		0,2	100		102942,0	100		9,8	100		139,9	100		948,3	100		In marcia
20:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		22,6	100		1,5	100		0,2	100		100964,7	100		9,4	100		139,7	100		955,3	100		In marcia
21:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		28,9	100		1,5	100		0,2	100		100531,4	100		9,5	100		139,6	100		953,5	100		In marcia
21:30		2,6	100		0,0	100		0,03	100		2,4	100		0,25	94		33,1	100		1,5	100		0															

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,1	100		0,1	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		29,8	100		1,5	100		0,1	100		105584,5	100		9,7	100		139,9	100		947,2	100		in Betrieb
01:00		4,2	100		0,7	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		31,8	100		1,5	100		0,0	100		105753,7	100		9,8	100		140,0	100		944,3	100		in Betrieb
01:30		5,0	100		0,9	100		0,0	100		2,8	100		0,26	94		29,8	100		1,5	100		0,1	100		105845,3	100		10,0	100		140,1	100		939,1	100		in Betrieb
02:00		5,2	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		31,8	100		1,5	100		0,2	100		105862,5	100		9,7	100		140,0	100		937,5	100		in Betrieb
02:30		3,6	100		0,0	100		0,02	100		2,9	100		0,25	100		25,5	100		1,5	100		0,1	100		106101,6	100		10,1	100		139,9	100		933,1	100		in Betrieb
03:00		3,5	100		0,2	100		0,05	100		3,2	100		0,25	100		22,0	100		1,5	100		0,1	100		105663,9	100		9,8	100		140,2	100		938,8	100		in Betrieb
03:30		3,5	100		0,4	100		0,03	100		3,0	100		0,25	100		20,9	100		1,5	100		0,1	100		106254,7	100		9,9	100		140,4	100		938,0	100		in Betrieb
04:00		4,1	100		0,2	100		0,01	73		2,9	100		0,26	100		23,0	100		1,5	100		0,1	100		106263,8	100		10,2	100		140,5	100		939,8	100		in Betrieb
04:30		3,9	100		0,4	100		0,05	100		3,7	100		0,26	100		29,6	100		1,5	100		0,1	100		106612,3	100		9,8	100		140,4	100		943,5	100		in Betrieb
05:00		3,4	100		1,0	100		0,03	100		2,6	100		0,25	100		25,3	100		1,5	100		0,1	100		107192,9	100		10,1	100		140,3	100		932,9	100		in Betrieb
05:30		3,5	100		1,5	100		0,15	100		2,5	100		0,26	94		26,8	100		1,5	100		0,1	100		107382,4	100		10,0	100		140,6	100		936,6	100		in Betrieb
06:00		4,0	100		1,7	100		0,16	73		3,0	100		0,26	100		24,7	100		1,5	100		0,1	100		106595,2	100		10,0	100		140,3	100		941,2	100		in Betrieb
06:30		3,1	100		0,9	100		0,21	100		3,0	100		0,26	100		31,1	100		1,6	100		0,1	100		105538,0	100		9,6	100		140,6	100		944,2	100		in Betrieb
07:00		3,6	86		1,6	86		0,26	100		2,8	86		0,26	100		22,8	86		1,5	86		0,1	86		106068,5	100		9,9	86		140,4	100		937,7	100		in Betrieb
07:30		4,6	78		2,0	78		0,23	100		2,8	78		0,26	100		19,3	78		1,5	78		0,0	78		105421,9	100		9,9	78		140,0	100		936,5	100		in Betrieb
08:00		2,8	100		1,1	100		0,13	73		2,3	100		0,26	100		17,1	100		1,5	100		0,0	100		104410,4	100		9,8	100		140,0	100		939,1	100		in Betrieb
08:30		5,1	100		1,8	100		0,1	100		2,8	100		0,26	100		23,1	100		1,5	100		0,0	100		104944,6	100		9,6	100		140,3	100		945,2	100		in Betrieb
09:00		3,1	100		0,3	100		0,04	100		2,4	100		0,26	100		23,3	100		1,5	100		0,0	100		104614,7	100		9,7	100		140,2	100		946,1	100		in Betrieb
09:30		3,9	100		0,9	100		0,05	100		2,1	100		0,25	94		19,8	100		1,5	100		0,0	100		104440,2	100		9,9	100		140,0	100		948,0	100		in Betrieb
10:00		2,5	100		0,9	100		0,01	73		2,2	100		0,26	100		26,8	100		1,5	100		0,0	100		104007,5	100		9,6	100		140,3	100		949,3	100		in Betrieb
10:30		3,9	100		1,8	100		0,07	100		2,9	100		0,26	100		28,1	100		1,5	100		0,0	100		103748,6	100		9,5	100		140,4	100		957,1	100		in Betrieb
11:00		2,1	100		1,0	100		0,04	100		2,1	100		0,26	100		24,2	100		1,5	100		0,0	100		103941,3	100		9,7	100		140,4	100		953,2	100		in Betrieb
11:30		1,9	100		1,4	100		0,11	100		2,6	100		0,26	100		30,2	100		1,6	100		0,0	100		103962,2	100		9,6	100		140,5	100		947,7	100		in Betrieb
12:00		2,6	100		1,7	100		0,14	73		2,6	100		0,26	100		28,5	100		1,5	100		0,0	100		104053,0	100		9,7	100		140,4	100		952,2	100		in Betrieb
12:30		3,3	100		1,7	100		0,06	100		2,8	100		0,26	100		27,4	100		1,5	100		0,0	100		104868,2	100		9,9	100		140,3	100		948,5	100		in Betrieb
13:00		3,9	100		0,7	100		0,03	100		2,4	100		0,26	100		27,9	100		1,5	100		0,0	100		105081,2	100		9,7	100		140,5	100		956,5	100		in Betrieb
13:30		2,7	100		0,5	100		0,03	100		2,3	100		0,26	95		24,0	100		1,6	100		0,0	100		104013,8	100		9,6	100		140,6	100		953,7	100		in Betrieb
14:00		3,7	100		1,6	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		23,3	100		1,6	100		0,0	100		104473,4	100		9,7	100		140,7	100		946,2	100		in Betrieb
14:30		3,8	100		1,3	100		0,03	100		2,6	100		0,26	100		21,8	100		1,6	100		0,0	100		104277,7	100		9,7	100		140,9	100		951,9	100		in Betrieb
15:00		5,1	100		0,6	100		0,09	100		2,2	100		0,26	100		21,5	100		1,5	100		0,0	100		103814,6	100		9,6	100		140,6	100		948,8	100		in Betrieb
15:30		3,0	100		0,0	100		0,02	100		2,5	100		0,26	100		25,6	100		1,6	100		0,0	100		103875,5	100		9,5	100		140,8	100		954,0	100		in Betrieb
16:00		3,8	100		0,6	100		0,03	73		2,6	100		0,26	100		26,0	100		1,5	100		0,0	100		104224,8	100		9,8	100		140,6	100		949,6	100		in Betrieb
16:30		3,7	100		1,1	100		0,08	100		2,3	100		0,26	100		30,2	100		1,6	100		0,0	100		103949,4	100		9,6	100		140,4	100		951,6	100		in Betrieb
17:00		2,1	100		0,7	100		0,14	100		2,4	100		0,26	100		33,9	100		1,6	100		0,0	100		103786,9	100		9,4	100		140,9	100		951,9	100		in Betrieb
17:30		3,1	100		2,1	100		0,39	100		2,4	100		0,26	94		21,7	100		1,6	100		0,0	100		104117,4	100		9,6	100		140,2	100		951,7	100		in Betrieb
18:00		4,2	100		0,9	100		0,24	73		2,7	100		0,26	100		16,2	100		1,5	100		0,0	100		104073,6	100		9,8	100		140,1	100		947,2	100		in Betrieb
18:30		3,3	100		0,0	100		0,12	100		3,5	100		0,26	100		21,4	100		1,6	100		0,0	100		104178,9	100		9,5	100		140,4	100		950,4	100		in Betrieb
19:00		4,3	86		0,9	86		0,26	100		2,9	86		0,26	100		18,0	86		1,5	86		0,0	86		104155,1	100		9,7	86		140,2	100		947,9	100		in Betrieb
19:30		4,9	78		0,2	78		0,23	100		2,6	78		0,26	100		17,7	78		1,5	78		0,2	78		104207,0	100		9,8	78		140,1	100		940,9	100		in Betrieb
20:00		8,1	100		0,0	100		0,09	73		3,7	100		0,26	100		16,5	100		1,5	100		0,2	100		102942,0	100		9,8	100		139,9	100		948,3	100		in Betrieb
20:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		22,6	100		1,5	100		0,2	100		100964,7	100		9,4	100		139,7	100		955,3	100		in Betrieb
21:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		28,9	100		1,5	100		0,2	100		100531,4	100		9,5	100		139,6	100		953,5	100		in Betrieb
21:30		2,6	100		0,0	100		0,03	100		2,4	100		0,25	94		33,1	100		1,5	100		0,2	100														