

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 10/03/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		1,7	100		0,0	100		0,04	100		2,3	100		0,26	100		24,7	100		1,5	100		0,2	100		100292,2	100		9,5	100		140,1	100		945,0	100		In marcia
01:00		4,5	100		0,0	100		0,19	100		2,4	100		0,26	100		28,3	100		1,6	100		0,2	100		99300,1	100		9,3	100		140,5	100		954,2	100		In marcia
01:30		5,9	100		0,0	100		0,09	100		3,1	100		0,25	94		17,9	100		1,5	100		0,2	100		99684,9	100		9,4	100		139,9	100		955,2	100		In marcia
02:00		6,1	100		0,0	100		0,04	73		3,7	100		0,25	100		18,7	100		1,5	100		0,2	100		99111,8	100		9,3	100		140,7	100		955,7	100		In marcia
02:30		2,7	100		0,0	100		0,03	100		3,6	100		0,26	100		16,9	100		1,5	100		0,2	100		98578,3	100		9,1	100		142,1	100		955,4	100		In marcia
03:00		2,6	100		0,0	100		0,11	100		2,8	100		0,26	100		21,1	100		1,5	100		0,3	100		99060,2	100		9,4	100		142,4	100		954,7	100		In marcia
03:30		4,5	100		0,0	100		0,22	100		3,1	100		0,26	100		24,0	100		1,5	100		0,2	100		100184,2	100		9,6	100		142,0	100		947,9	100		In marcia
04:00		5,6	100		0,0	100		0,15	73		3,0	100		0,26	100		30,8	100		1,5	100		0,3	100		100133,5	100		9,3	100		141,5	100		953,3	100		In marcia
04:30		2,8	100		0,0	100		0,07	100		2,7	100		0,26	100		28,7	100		1,6	100		0,2	100		100229,5	100		9,6	100		140,3	100		938,7	100		In marcia
05:00		3,5	100		0,0	100		0,19	100		2,6	100		0,25	100		25,7	100		1,5	100		0,2	100		100202,2	100		9,5	100		139,8	100		946,3	100		In marcia
05:30		3,0	100		0,0	100		0,34	100		2,1	100		0,25	94		28,1	100		1,5	100		0,2	100		99479,1	100		9,4	100		139,7	100		950,4	100		In marcia
06:00		4,9	100		0,6	100		0,51	73		2,3	100		0,25	100		30,2	100		1,5	100		0,2	100		99565,7	100		9,4	100		138,1	100		949,5	100		In marcia
06:30		6,0	100		0,9	100		0,43	100		2,3	100		0,25	100		29,8	100		1,5	100		0,2	100		100568,6	100		9,5	100		139,2	100		950,3	100		In marcia
07:00		1,6	86		0,0	86		0,22	100		2,5	86		0,26	100		33,1	86		1,5	86		0,2	86		100923,4	100		9,5	86		140,2	100		948,5	100		In marcia
07:30		3,1	78		0,1	78		1,45	100		2,2	78		0,26	100		29,6	78		1,5	78		0,2	78		101183,9	100		9,6	78		140,3	100		948,2	100		In marcia
08:00		2,7	100		0,0	100		0,83	73		2,3	100		0,26	100		28,1	100		1,5	100		0,1	100		101345,7	100		9,4	100		140,6	100		953,2	100		In marcia
08:30		4,0	100		0,5	100		2,29	100		2,3	100		0,26	100		25,4	100		1,5	100		0,1	100		103096,1	100		9,6	100		141,1	100		945,3	100		In marcia
09:00		4,3	100		2,2	100		2,04	100		2,1	100		0,26	100		28,5	100		1,5	100		0,1	100		102090,9	100		9,5	100		140,8	100		945,0	100		In marcia
09:30		2,3	100		0,2	100		0,77	100		2,7	100		0,26	95		21,1	100		1,5	100		0,1	100		102990,4	100		9,5	100		141,1	100		946,4	100		In marcia
10:00		1,7	100		0,0	100		0,79	73		2,5	100		0,26	100		20,7	100		1,6	100		0,1	100		103634,7	100		9,5	100		141,0	100		946,6	100		In marcia
10:30		3,1	100		1,0	100		1,17	100		2,4	100		0,26	100		21,4	100		1,5	100		0,1	100		104987,6	100		9,8	100		140,8	100		937,4	100		In marcia
11:00		2,3	100		1,7	100		0,79	100		2,5	100		0,26	100		21,2	100		1,6	100		0,1	100		104743,7	100		9,7	100		140,8	100		940,9	100		In marcia
11:30		1,8	100		1,6	100		0,59	100		2,6	100		0,26	100		21,0	100		1,6	100		0,1	100		105122,1	100		9,7	100		140,6	100		943,1	100		In marcia
12:00		1,7	100		1,4	100		0,54	73		2,6	100		0,26	100		18,5	100		1,5	100		0,1	100		105496,5	100		9,9	100		140,6	100		941,4	100		In marcia
12:30		3,7	100		1,0	100		0,38	100		2,5	100		0,26	100		15,9	100		1,5	100		0,1	100		105700,1	100		9,8	100		140,4	100		946,4	100		In marcia
13:00		2,7	100		0,0	100		0,25	100		2,7	100		0,26	100		22,9	100		1,5	100		0,0	100		104944,7	100		9,7	100		140,5	100		946,5	100		In marcia
13:30		4,5	100		1,5	100		0,43	100		2,6	100		0,26	94		27,6	100		1,6	100		0,1	100		104698,9	100		9,7	100		140,6	100		949,5	100		In marcia
14:00		2,7	100		0,7	100		0,18	73		2,3	100		0,26	100		32,5	100		1,5	100		0,2	100		105860,1	100		9,9	100		140,6	100		944,6	100		In marcia
14:30		2,6	100		1,4	100		0,4	100		2,3	100		0,26	100		34,9	100		1,5	100		0,2	100		106334,0	100		10,0	100		140,9	100		942,2	100		In marcia
15:00		3,3	100		1,7	100		0,3	100		2,5	100		0,26	100		33,0	100		1,6	100		0,1	100		105809,2	100		9,8	100		140,7	100		943,6	100		In marcia
15:30		2,9	100		1,0	100		0,25	100		3,0	100		0,26	100		22,0	100		1,5	100		0,1	100		104967,9	100		9,8	100		140,2	100		943,6	100		In marcia
16:00		4,6	100		0,8	100		0,1	73		2,6	100		0,26	100		21,9	100		1,5	100		0,1	100		104235,7	100		9,6	100		140,2	100		944,5	100		In marcia
16:30		2,6	100		1,2	100		0,21	100		3,0	100		0,26	100		26,1	100		1,6	100		0,1	100		105503,9	100		9,6	100		140,5	100		947,0	100		In marcia
17:00		2,2	100		1,3	100		0,05	100		2,5	100		0,26	100		25,8	100		1,6	100		0,1	100		106112,7	100		9,7	100		140,6	100		945,0	100		In marcia
17:30		2,5	100		1,1	100		0,19	100		2,3	100		0,27	94		34,2	100		1,6	100		0,1	100		105458,4	100		9,5	100		140,7	100		937,7	100		In marcia
18:00		6,2	100		1,3	100		0,12	73		2,8	100		0,26	100		19,4	100		1,5	100		0,1	100		105361,1	100		9,7	100		140,4	100		945,2	100		In marcia
18:30		3,4	100		0,0	100		0,07	100		2,4	100		0,26	100		18,4	100		1,6	100		0,1	100		104262,8	100		9,5	100		140,5	100		949,3	100		In marcia
19:00		4,1	86		0,1	86		0,16	100		2,4	86		0,26	100		12,0	86		1,5	86		0,2	86		103943,7	100		9,7	86		140,2	100		951,3	100		In marcia
19:30		3,2	78		0,0	78		0,03	100		2,8	78		0,26	100		15,9	78		1,5	78		0,2	78		103586,9	100		9,7	78		140,3	100		952,6	100		In marcia
20:00		2,7	100		0,0	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		21,3	100		1,5	100		0,2	100		102389,6	100		9,5	100		140,3	100		953,6	100		In marcia
20:30		4,8	100		0,0	100		0,01	100		2,5	100		0,26	100		31,8	100		1,6	100		0,2	100		102200,9	100		9,2	100		140,5	100		956,5	100		In marcia
21:00		4,0	100		0,4	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		29,4	100		1,5	100		0,2	100		102707,9	100		9,6	100		140,3	100		948,6	100		In marcia
21:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,26	94		26,2	100		1,5	100		0,2	100														

MVA Bozen

Datum: 10/03/2024

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,7	100		0,0	100		0,04	100		2,3	100		0,26	100		24,7	100		1,5	100		0,2	100		100292,2	100		9,5	100		140,1	100		945,0	100		in Betrieb
01:00		4,5	100		0,0	100		0,19	100		2,4	100		0,26	100		28,3	100		1,6	100		0,2	100		99300,1	100		9,3	100		140,5	100		954,2	100		in Betrieb
01:30		5,9	100		0,0	100		0,09	100		3,1	100		0,25	94		17,9	100		1,5	100		0,2	100		99684,9	100		9,4	100		139,9	100		955,2	100		in Betrieb
02:00		6,1	100		0,0	100		0,04	73		3,7	100		0,25	100		18,7	100		1,5	100		0,2	100		99111,8	100		9,3	100		140,7	100		955,7	100		in Betrieb
02:30		2,7	100		0,0	100		0,03	100		3,6	100		0,26	100		16,9	100		1,5	100		0,2	100		98578,3	100		9,1	100		142,1	100		955,4	100		in Betrieb
03:00		2,6	100		0,0	100		0,11	100		2,8	100		0,26	100		21,1	100		1,5	100		0,3	100		99060,2	100		9,4	100		142,4	100		954,7	100		in Betrieb
03:30		4,5	100		0,0	100		0,22	100		3,1	100		0,26	100		24,0	100		1,5	100		0,2	100		100184,2	100		9,6	100		142,0	100		947,9	100		in Betrieb
04:00		5,6	100		0,0	100		0,15	73		3,0	100		0,26	100		30,8	100		1,5	100		0,3	100		100133,5	100		9,3	100		141,5	100		953,3	100		in Betrieb
04:30		2,8	100		0,0	100		0,07	100		2,7	100		0,26	100		28,7	100		1,6	100		0,2	100		100229,5	100		9,6	100		140,3	100		938,7	100		in Betrieb
05:00		3,5	100		0,0	100		0,19	100		2,6	100		0,25	100		25,7	100		1,5	100		0,2	100		100202,2	100		9,5	100		139,8	100		946,3	100		in Betrieb
05:30		3,0	100		0,0	100		0,34	100		2,1	100		0,25	94		28,1	100		1,5	100		0,2	100		99479,1	100		9,4	100		139,7	100		950,4	100		in Betrieb
06:00		4,9	100		0,6	100		0,51	73		2,3	100		0,25	100		30,2	100		1,5	100		0,2	100		99565,7	100		9,4	100		138,1	100		949,5	100		in Betrieb
06:30		6,0	100		0,9	100		0,43	100		2,3	100		0,25	100		29,8	100		1,5	100		0,2	100		100568,6	100		9,5	100		139,2	100		950,3	100		in Betrieb
07:00		1,6	86		0,0	86		0,22	100		2,5	86		0,26	100		33,1	86		1,5	86		0,2	86		100923,4	100		9,5	86		140,2	100		948,5	100		in Betrieb
07:30		3,1	78		0,1	78		1,45	100		2,2	78		0,26	100		29,6	78		1,5	78		0,2	78		101183,9	100		9,6	78		140,3	100		948,2	100		in Betrieb
08:00		2,7	100		0,0	100		0,83	73		2,3	100		0,26	100		28,1	100		1,5	100		0,1	100		101345,7	100		9,4	100		140,6	100		953,2	100		in Betrieb
08:30		4,0	100		0,5	100		2,29	100		2,3	100		0,26	100		25,4	100		1,5	100		0,1	100		103096,1	100		9,6	100		141,1	100		945,3	100		in Betrieb
09:00		4,3	100		2,2	100		2,04	100		2,1	100		0,26	100		28,5	100		1,5	100		0,1	100		102090,9	100		9,5	100		140,8	100		945,0	100		in Betrieb
09:30		2,3	100		0,2	100		0,77	100		2,7	100		0,26	95		21,1	100		1,5	100		0,1	100		102990,4	100		9,5	100		141,1	100		946,4	100		in Betrieb
10:00		1,7	100		0,0	100		0,79	73		2,5	100		0,26	100		20,7	100		1,6	100		0,1	100		103634,7	100		9,5	100		141,0	100		946,6	100		in Betrieb
10:30		3,1	100		1,0	100		1,17	100		2,4	100		0,26	100		21,4	100		1,5	100		0,1	100		104987,6	100		9,8	100		140,8	100		937,4	100		in Betrieb
11:00		2,3	100		1,7	100		0,79	100		2,5	100		0,26	100		21,2	100		1,6	100		0,1	100		104743,7	100		9,7	100		140,8	100		940,9	100		in Betrieb
11:30		1,8	100		1,6	100		0,59	100		2,6	100		0,26	100		21,0	100		1,6	100		0,1	100		105122,1	100		9,7	100		140,6	100		943,1	100		in Betrieb
12:00		1,7	100		1,4	100		0,54	73		2,6	100		0,26	100		18,5	100		1,5	100		0,1	100		105496,5	100		9,9	100		140,6	100		941,4	100		in Betrieb
12:30		3,7	100		1,0	100		0,38	100		2,5	100		0,26	100		15,9	100		1,5	100		0,1	100		105700,1	100		9,8	100		140,4	100		946,4	100		in Betrieb
13:00		2,7	100		0,0	100		0,25	100		2,7	100		0,26	100		22,9	100		1,5	100		0,0	100		104944,7	100		9,7	100		140,5	100		946,5	100		in Betrieb
13:30		4,5	100		1,5	100		0,43	100		2,6	100		0,26	94		27,6	100		1,6	100		0,1	100		104698,9	100		9,7	100		140,6	100		949,5	100		in Betrieb
14:00		2,7	100		0,7	100		0,18	73		2,3	100		0,26	100		32,5	100		1,5	100		0,2	100		105860,1	100		9,9	100		140,6	100		944,6	100		in Betrieb
14:30		2,6	100		1,4	100		0,4	100		2,3	100		0,26	100		34,9	100		1,5	100		0,1	100		106334,0	100		10,0	100		140,9	100		942,2	100		in Betrieb
15:00		3,3	100		1,7	100		0,3	100		2,5	100		0,26	100		33,0	100		1,6	100		0,1	100		105809,2	100		9,8	100		140,7	100		943,6	100		in Betrieb
15:30		2,9	100		1,0	100		0,25	100		3,0	100		0,26	100		22,0	100		1,5	100		0,1	100		104967,9	100		9,8	100		140,2	100		943,6	100		in Betrieb
16:00		4,6	100		0,8	100		0,1	73		2,6	100		0,26	100		21,9	100		1,5	100		0,1	100		104235,7	100		9,6	100		140,2	100		944,5	100		in Betrieb
16:30		2,6	100		1,2	100		0,21	100		3,0	100		0,26	100		26,1	100		1,6	100		0,1	100		105503,9	100		9,6	100		140,5	100		947,0	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		1,3	100		0,05	100		2,5	100		0,26	100		25,8	100		1,6	100		0,1	100		106112,7	100		9,7	100		140,6	100		945,0	100		in Betrieb
17:30		2,5	100		1,1	100		0,19	100		2,3	100		0,27	94		34,2	100		1,6	100		0,1	100		105458,4	100		9,5	100		140,7	100		937,7	100		in Betrieb
18:00		6,2	100		1,3	100		0,12	73		2,8	100		0,26	100		19,4	100		1,5	100		0,1	100		105361,1	100		9,7	100		140,4	100		945,2	100		in Betrieb
18:30		3,4	100		0,0	100		0,07	100		2,4	100		0,26	100		18,4	100		1,6	100		0,1	100		104262,8	100		9,5	100		140,5	100		949,3	100		in Betrieb
19:00		4,1	86		0,1	86		0,16	100		2,4	86		0,26	100		12,0	86		1,5	86		0,2	86		103943,7	100		9,7	86		140,2	100		951,3	100		in Betrieb
19:30		3,2	78		0,0	78		0,03	100		2,8	78		0,26	100		15,9	78		1,5	78		0,2	78		103586,9	100		9,7	78		140,3	100		952,6	100		in Betrieb
20:00		2,7	100		0,0	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		21,3	100		1,5	100		0,2	100		102389,6	100		9,5	100		140,3	100		953,6	100		in Betrieb
20:30		4,8	100		0,0	100		0,01	100		2,5	100		0,26	100		31,8	100		1,6	100		0,2	100		102200,9	100		9,2	100		140,5	100		956,5	100		in Betrieb
21:00		4,0	100		0,4	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		29,4	100		1,5	100		0,2	100		102707,9	100		9,6	100		140,3	100		948,6	100		in Betrieb
21:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,26	94		26,2	100		1,5	100		0,2	100		10216												