

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 14/03/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		30,5	100		1,5	100		0,2	100		101808,4	100		9,5	100		140,7	100		947,9	100		In marcia
01:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		2,1	100		0,25	100		26,7	100		1,5	100		0,1	100		101184,3	100		9,4	100		140,8	100		950,1	100		In marcia
01:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		2,1	100		0,24	94		31,8	100		1,5	100		0,2	100		102322,6	100		9,3	100		141,0	100		952,0	100		In marcia
02:00		4,8	100		0,6	100		0,0	73		2,1	100		0,25	100		33,8	100		1,5	100		0,2	100		103570,3	100		9,6	100		140,8	100		945,9	100		In marcia
02:30		6,2	100		2,1	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		24,9	100		1,5	100		0,2	100		103663,8	100		9,6	100		140,8	100		944,6	100		In marcia
03:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		18,0	100		1,5	100		0,1	100		103191,5	100		9,8	100		140,7	100		945,7	100		In marcia
03:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,0	100		0,25	100		23,1	100		1,5	100		0,1	100		103210,1	100		9,4	100		141,0	100		947,2	100		In marcia
04:00		1,9	100		0,0	100		0,0	73		2,0	100		0,25	100		22,0	100		1,5	100		0,2	100		104238,1	100		9,8	100		141,0	100		937,2	100		In marcia
04:30		4,8	100		0,9	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		25,2	100		1,5	100		0,2	100		103687,6	100		9,5	100		140,9	100		935,5	100		In marcia
05:00		5,9	100		0,7	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		21,9	100		1,5	100		0,2	100		103522,5	100		9,6	100		140,9	100		940,2	100		In marcia
05:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,25	94		19,8	100		1,5	100		0,2	100		102990,4	100		9,6	100		140,7	100		942,8	100		In marcia
06:00		3,7	100		0,1	100		0,0	73		2,2	100		0,25	100		22,5	100		1,5	100		0,2	100		102747,1	100		9,5	100		140,7	100		941,6	100		In marcia
06:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		25,7	100		1,6	100		0,1	100		103075,9	100		9,2	100		141,1	100		947,1	100		In marcia
07:00		5,1	84		0,0	84		0,0	100		1,9	84		0,25	100		22,6	84		1,5	84		0,2	84		103096,7	100		9,2	84		140,7	100		952,7	100		In marcia
07:30		6,2	79		0,9	79		0,0	100		2,2	79		0,25	100		25,5	79		1,5	79		0,0	79		103464,1	100		9,9	79		140,2	100		943,0	100		In marcia
08:00		6,4	100		0,4	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		26,4	100		1,5	100		0,0	100		103325,0	100		10,0	100		140,4	100		934,4	100		In marcia
08:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		26,3	100		1,5	100		0,0	100		102159,7	100		9,6	100		140,5	100		940,7	100		In marcia
09:00		2,2	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		24,3	100		1,5	100		0,0	100		101186,0	100		9,3	100		140,5	100		946,4	100		In marcia
09:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,24	94		31,5	100		1,6	100		0,0	100		101733,2	100		9,3	100		140,6	100		950,7	100		In marcia
10:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,1	100		0,24	100		24,5	100		1,5	100		0,0	100		102290,2	100		9,5	100		140,4	100		947,4	100		In marcia
10:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,0	100		0,25	100		28,3	100		1,6	100		0,0	100		101590,0	100		9,5	100		140,4	100		943,0	100		In marcia
11:00		1,6	100		0,1	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		29,6	100		1,6	100		0,0	100		102039,2	100		9,3	100		140,4	100		952,5	100		In marcia
11:30		1,6	100		0,5	100		0,0	100		1,9	100		0,25	100		19,0	100		1,5	100		0,0	100		101604,4	100		9,7	100		140,2	100		948,1	100		In marcia
12:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,1	100		0,25	100		23,3	100		1,5	100		0,0	100		100710,6	100		9,4	100		140,3	100		950,5	100		In marcia
12:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		34,0	100		1,6	100		0,0	100		102375,6	100		9,2	100		140,7	100		951,2	100		In marcia
13:00		3,7	100		0,8	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		29,1	100		1,6	100		0,0	100		102252,0	100		9,6	100		140,7	100		943,9	100		In marcia
13:30		2,6	100		0,8	100		0,0	100		2,1	100		0,26	94		27,0	100		1,5	100		0,0	100		102438,2	100		9,5	100		140,7	100		941,9	100		In marcia
14:00		2,2	100		1,4	100		0,0	73		2,1	100		0,26	100		24,7	100		1,6	100		0,0	100		102028,7	100		9,4	100		140,6	100		948,6	100		In marcia
14:30		1,6	100		0,2	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		29,7	100		1,6	100		0,0	100		102340,8	100		9,2	100		140,8	100		951,1	100		In marcia
15:00		1,9	100		1,1	100		0,0	100		2,0	100		0,25	100		21,9	100		1,5	100		0,0	100		102832,2	100		9,5	100		140,5	100		953,6	100		In marcia
15:30		2,5	100		1,6	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		24,9	100		1,6	100		0,0	100		103365,8	100		9,7	100		140,5	100		949,7	100		In marcia
16:00		3,1	100		1,2	100		0,0	73		2,2	100		0,26	100		29,4	100		1,6	100		0,0	100		103147,7	100		9,4	100		140,5	100		953,1	100		In marcia
16:30		3,9	100		1,5	100		0,0	100		2,0	100		0,25	100		19,9	100		1,5	100		0,0	100		102654,9	100		9,7	100		140,2	100		951,5	100		In marcia
17:00		4,0	100		0,4	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		15,3	100		1,5	100		0,0	100		102750,0	100		9,6	100		140,3	100		952,2	100		In marcia
17:30		4,3	100		0,7	100		0,0	100		3,0	100		0,25	94		18,5	100		1,5	100		0,0	100		101785,1	100		9,4	100		140,3	100		953,2	100		In marcia
18:00		4,1	100		0,7	100		0,0	73		2,3	100		0,24	100		22,6	100		1,5	100		0,0	100		101412,9	100		9,5	100		140,0	100		946,9	100		In marcia
18:30		3,5	100		0,4	100		0,0	100		2,2	100		0,24	100		27,4	100		1,5	100		0,0	100		100950,0	100		9,5	100		140,2	100		946,9	100		In marcia
19:00		4,0	86		0,5	86		0,0	100		2,1	86		0,25	100		25,4	86		1,5	86		0,0	86		100375,9	100		9,3	86		140,2	100		951,0	100		In marcia
19:30		3,6	78		0,4	78		0,0	100		2,3	78		0,26	100		25,5	78		1,6	78		0,0	78		99897,5	100		9,4	78		140,2	100		953,8	100		In marcia
20:00		2,7	100		0,1	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		26,2	100		1,5	100		0,0	100		100712,3	100		9,3	100		140,5	100		950,8	100		In marcia
20:30		4,0	100		1,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		22,1	100		1,5	100		0,0	100		101289,6	100		9,4	100		140,3	100		956,4	100		In marcia
21:00		4,1	100		0,7	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		23,1	100		1,5	100		0,1	100		101235,7	100		9,6	100		140,1	100		948,5	100		In marcia
21:30		4,8	100		0,6	100		0,0	100		2,9	100		0,25	95		19,2	100		1,5	100		0,1	100		100493,6	100		9,5</									

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		30,5	100		1,5	100		0,2	100		101808,4	100		9,5	100		140,7	100		947,9	100		in Betrieb
01:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		2,1	100		0,25	100		26,7	100		1,5	100		0,1	100		101184,3	100		9,4	100		140,8	100		950,1	100		in Betrieb
01:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		2,1	100		0,24	94		31,8	100		1,5	100		0,2	100		102322,6	100		9,3	100		141,0	100		952,0	100		in Betrieb
02:00		4,8	100		0,6	100		0,0	73		2,1	100		0,25	100		33,8	100		1,5	100		0,2	100		103570,3	100		9,6	100		140,8	100		945,9	100		in Betrieb
02:30		6,2	100		2,1	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		24,9	100		1,5	100		0,2	100		103663,8	100		9,6	100		140,8	100		944,6	100		in Betrieb
03:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		18,0	100		1,5	100		0,1	100		103191,5	100		9,8	100		140,7	100		945,7	100		in Betrieb
03:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,0	100		0,25	100		23,1	100		1,5	100		0,1	100		103210,1	100		9,4	100		141,0	100		947,2	100		in Betrieb
04:00		1,9	100		0,0	100		0,0	73		2,0	100		0,25	100		22,0	100		1,5	100		0,2	100		104238,1	100		9,8	100		141,0	100		937,2	100		in Betrieb
04:30		4,8	100		0,9	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		25,2	100		1,5	100		0,2	100		103687,6	100		9,5	100		140,9	100		935,5	100		in Betrieb
05:00		5,9	100		0,7	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		21,9	100		1,5	100		0,2	100		103522,5	100		9,6	100		140,9	100		940,2	100		in Betrieb
05:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,25	94		19,8	100		1,5	100		0,2	100		102990,4	100		9,6	100		140,7	100		942,8	100		in Betrieb
06:00		3,7	100		0,1	100		0,0	73		2,2	100		0,25	100		22,5	100		1,5	100		0,2	100		102747,1	100		9,5	100		140,7	100		941,6	100		in Betrieb
06:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		25,7	100		1,6	100		0,1	100		103075,9	100		9,2	100		141,1	100		947,1	100		in Betrieb
07:00		5,1	84		0,0	84		0,0	100		1,9	84		0,25	100		22,6	84		1,5	84		0,2	84		103096,7	100		9,2	84		140,7	100		952,7	100		in Betrieb
07:30		6,2	79		0,9	79		0,0	100		2,2	79		0,25	100		25,5	79		1,5	79		0,0	79		103464,1	100		9,9	79		140,2	100		943,0	100		in Betrieb
08:00		6,4	100		0,4	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		26,4	100		1,5	100		0,0	100		103325,0	100		10,0	100		140,4	100		934,4	100		in Betrieb
08:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		26,3	100		1,5	100		0,0	100		102159,7	100		9,6	100		140,5	100		940,7	100		in Betrieb
09:00		2,2	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		24,3	100		1,5	100		0,0	100		101186,0	100		9,3	100		140,5	100		946,4	100		in Betrieb
09:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,24	94		31,5	100		1,6	100		0,0	100		101733,2	100		9,3	100		140,6	100		950,7	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,1	100		0,24	100		24,5	100		1,5	100		0,0	100		102290,2	100		9,5	100		140,4	100		947,4	100		in Betrieb
10:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,0	100		0,25	100		28,3	100		1,6	100		0,0	100		101590,0	100		9,5	100		140,4	100		943,0	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		0,1	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		29,6	100		1,6	100		0,0	100		102039,2	100		9,3	100		140,4	100		952,5	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		0,5	100		0,0	100		1,9	100		0,25	100		19,0	100		1,5	100		0,0	100		101604,4	100		9,7	100		140,2	100		948,1	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,1	100		0,25	100		23,3	100		1,5	100		0,0	100		100710,6	100		9,4	100		140,3	100		950,5	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		34,0	100		1,6	100		0,0	100		102375,6	100		9,2	100		140,7	100		951,2	100		in Betrieb
13:00		3,7	100		0,8	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		29,1	100		1,6	100		0,0	100		102252,0	100		9,6	100		140,7	100		943,9	100		in Betrieb
13:30		2,6	100		0,8	100		0,0	100		2,1	100		0,26	94		27,0	100		1,5	100		0,0	100		102438,2	100		9,5	100		140,7	100		941,9	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		1,4	100		0,0	73		2,1	100		0,26	100		24,7	100		1,6	100		0,0	100		102028,7	100		9,4	100		140,6	100		948,6	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		0,2	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		29,7	100		1,6	100		0,0	100		102340,8	100		9,2	100		140,8	100		951,1	100		in Betrieb
15:00		1,9	100		1,1	100		0,0	100		2,0	100		0,25	100		21,9	100		1,5	100		0,0	100		102832,2	100		9,5	100		140,5	100		953,6	100		in Betrieb
15:30		2,5	100		1,6	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		24,9	100		1,6	100		0,0	100		103365,8	100		9,7	100		140,5	100		949,7	100		in Betrieb
16:00		3,1	100		1,2	100		0,0	73		2,2	100		0,26	100		29,4	100		1,6	100		0,0	100		103147,7	100		9,4	100		140,5	100		953,1	100		in Betrieb
16:30		3,9	100		1,5	100		0,0	100		2,0	100		0,25	100		19,9	100		1,5	100		0,0	100		102654,9	100		9,7	100		140,2	100		951,5	100		in Betrieb
17:00		4,0	100		0,4	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		15,3	100		1,5	100		0,0	100		102750,0	100		9,6	100		140,3	100		952,2	100		in Betrieb
17:30		4,3	100		0,7	100		0,0	100		3,0	100		0,25	94		18,5	100		1,5	100		0,0	100		101785,1	100		9,4	100		140,3	100		953,2	100		in Betrieb
18:00		4,1	100		0,7	100		0,0	73		2,3	100		0,24	100		22,6	100		1,5	100		0,0	100		101412,9	100		9,5	100		140,0	100		946,9	100		in Betrieb
18:30		3,5	100		0,4	100		0,0	100		2,2	100		0,24	100		27,4	100		1,5	100		0,0	100		100950,0	100		9,5	100		140,2	100		946,9	100		in Betrieb
19:00		4,0	86		0,5	86		0,0	100		2,1	86		0,25	100		25,4	86		1,5	86		0,0	86		100375,9	100		9,3	86		140,2	100		951,0	100		in Betrieb
19:30		3,6	78		0,4	78		0,0	100		2,3	78		0,26	100		25,5	78		1,6	78		0,0	78		99897,5	100		9,4	78		140,2	100		953,8	100		in Betrieb
20:00		2,7	100		0,1	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		26,2	100		1,5	100		0,0	100		100712,3	100		9,3	100		140,5	100		950,8	100		in Betrieb
20:30		4,0	100		1,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		22,1	100		1,5	100		0,0	100		101289,6	100		9,4	100		140,3	100		956,4	100		in Betrieb
21:00		4,1	100		0,7	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		23,1	100		1,5	100		0,1	100		101235,7	100		9,6	100		140,1	100		948,5	100		in Betrieb
21:30		4,8	100		0,6	100		0,0	100		2,9	100		0,25	95		19,2	100		1,5	100		0,1	100		100493,6	100		9,5									