

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 19/03/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,7	100		0,0	100		0,14	100		4,5	100		0,25	100		14,1	100		1,5	100		0,1	100		101290,8	100		9,5	100		139,6	100		954,1	100	In marcia
01:00		2,8	100		0,0	100		0,18	100		4,7	100		0,26	100		26,0	100		1,5	100		0,1	100		102098,9	100		9,4	100		140,1	100		953,1	100	In marcia
01:30		4,4	100		2,2	100		0,28	100		2,5	100		0,26	94		36,9	100		1,5	100		0,1	100		102450,8	100		9,5	100		140,1	100		949,5	100	In marcia
02:00		3,8	100		0,0	100		0,08	73		3,5	100		0,26	100		38,0	100		1,6	100		0,1	100		101840,3	100		9,5	100		140,1	100		948,2	100	In marcia
02:30		3,0	100		0,0	100		0,08	100		3,3	100		0,25	100		33,2	100		1,5	100		0,1	100		103147,4	100		9,7	100		140,2	100		951,2	100	In marcia
03:00		5,2	100		1,1	100		0,12	100		2,8	100		0,26	100		35,0	100		1,5	100		0,1	100		101808,7	100		9,4	100		139,9	100		957,0	100	In marcia
03:30		4,2	100		0,7	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		24,7	100		1,5	100		0,1	100		102053,2	100		9,6	100		139,8	100		955,5	100	In marcia
04:00		2,1	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		31,9	100		1,6	100		0,1	100		102461,4	100		9,5	100		140,2	100		955,7	100	In marcia
04:30		2,6	100		0,0	100		0,03	100		3,6	100		0,26	100		28,7	100		1,6	100		0,1	100		101818,9	100		9,4	100		140,2	100		947,3	100	In marcia
05:00		2,8	100		0,0	100		0,1	100		2,9	100		0,26	100		26,2	100		1,6	100		0,1	100		102901,0	100		9,4	100		140,2	100		947,2	100	In marcia
05:30		5,5	100		0,5	100		0,09	100		3,5	100		0,26	94		20,6	100		1,6	100		0,0	100		103106,5	100		9,5	100		140,2	100		946,4	100	In marcia
06:00		7,2	100		0,4	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		12,9	100		1,5	100		0,2	100		103046,4	100		9,6	100		140,1	100		947,2	100	In marcia
06:30		2,9	100		1,0	100		0,05	100		4,0	100		0,26	100		18,0	100		1,6	100		0,1	100		102991,2	100		9,6	100		140,3	100		945,6	100	In marcia
07:00		1,6	85		0,0	85		0,0	100		2,8	85		0,26	100		25,7	85		1,6	85		0,1	85		102117,1	100		9,3	85		140,8	100		956,0	100	In marcia
07:30		1,8	79		0,0	79		0,09	100		2,4	79		0,26	100		15,8	79		1,5	79		0,2	79		102692,2	100		9,6	79		140,5	100		951,9	100	In marcia
08:00		3,3	100		0,5	100		0,06	73		2,5	100		0,26	100		20,7	100		1,5	100		0,1	100		102790,2	100		9,6	100		140,5	100		950,5	100	In marcia
08:30		3,5	100		0,5	100		0,04	100		2,5	100		0,25	100		16,8	100		1,5	100		0,2	100		102749,4	100		9,7	100		140,6	100		951,9	100	In marcia
09:00		5,2	100		1,7	100		0,16	100		2,4	100		0,25	100		19,0	100		1,5	100		0,1	100		101149,6	100		9,3	100		140,4	100		961,7	100	In marcia
09:30		3,6	100		1,6	100		0,01	100		3,2	100		0,25	94		21,9	100		1,5	100		0,1	100		101530,5	100		9,5	100		140,5	100		955,8	100	In marcia
10:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		42,8	100		1,6	100		0,2	100		102211,4	100		9,4	100		141,1	100		943,8	100	In marcia
10:30		1,6	100		0,0	100		0,36	100		2,3	100		0,26	100		41,9	100		1,6	100		0,2	100		103102,4	100		9,2	100		140,9	100		940,5	100	In marcia
11:00		1,6	100		0,0	100		0,84	100		2,1	100		0,26	100		27,4	100		1,5	100		0,1	100		103944,6	100		9,6	100		140,9	100		946,6	100	In marcia
11:30		1,6	100		0,0	100		0,71	100		2,2	100		0,25	100		18,6	100		1,5	100		0,1	100		102646,1	100		10,3	100		140,2	100		937,7	100	In marcia
12:00		1,6	100		0,0	100		0,16	73		1,8	100		0,26	100		19,5	100		1,5	100		0,1	100		100951,8	100		10,1	100		140,5	100		937,5	100	In marcia
12:30		2,0	100		0,0	100		0,52	100		2,2	100		0,26	100		20,4	100		1,5	100		0,2	100		98768,9	100		9,0	100		140,2	100		958,9	100	In marcia
13:00		3,9	100		1,5	100		0,5	100		2,0	100		0,26	100		29,1	100		1,6	100		0,2	100		99809,8	100		9,2	100		140,4	100		952,6	100	In marcia
13:30		2,7	100		1,0	100		0,11	100		2,0	100		0,26	94		26,2	100		1,5	100		0,1	100		99311,3	100		9,3	100		140,3	100		947,2	100	In marcia
14:00		1,6	100		0,6	100		0,0	73		2,1	100		0,26	100		25,5	100		1,5	100		0,1	100		99660,4	100		9,1	100		140,4	100		954,1	100	In marcia
14:30		1,9	100		1,5	100		0,04	100		2,3	100		0,26	100		22,3	100		1,5	100		0,1	100		100745,9	100		9,3	100		140,4	100		952,8	100	In marcia
15:00		5,4	100		1,5	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		23,9	100		1,6	100		0,1	100		101309,4	100		9,1	100		140,6	100		955,5	100	In marcia
15:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		22,7	100		1,5	100		0,1	100		102240,2	100		9,4	100		140,6	100		952,6	100	In marcia
16:00		2,1	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		29,7	100		1,5	100		0,2	100		103107,2	100		9,2	100		140,9	100		961,0	100	In marcia
16:30		3,3	100		2,1	100		0,02	100		2,6	100		0,25	100		23,3	100		1,5	100		0,1	100		103177,5	100		9,5	100		140,5	100		956,8	100	In marcia
17:00		2,6	100		0,6	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		18,5	100		1,5	100		0,0	100		101415,0	100		9,4	100		140,1	100		956,7	100	In marcia
17:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	94		30,3	100		1,6	100		0,2	100		101109,9	100		8,7	100		140,7	100		972,1	100	In marcia
18:00		1,6	100		1,7	100		0,01	73		2,5	100		0,26	100		29,1	100		1,5	100		0,1	100		103348,6	100		9,4	100		140,8	100		956,1	100	In marcia
18:30		1,9	100		2,6	100		0,03	100		2,8	100		0,25	100		24,7	100		1,5	100		0,1	100		102774,2	100		9,4	100		140,4	100		965,7	100	In marcia
19:00		2,1	86		0,6	86		0,0	100		2,9	86		0,25	100		23,9	86		1,5	86		0,1	86		103427,5	100		9,5	86		140,4	100		962,7	100	In marcia
19:30		5,5	78		0,0	78		0,0	100		3,4	78		0,25	100		31,1	78		1,5	78		0,1	78		103072,1	100		9,2	78		140,6	100		962,1	100	In marcia
20:00		3,6	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		22,2	100		1,5	100		0,0	100		103625,2	100		9,6	100		140,4	100		952,9	100	In marcia
20:30		4,1	100		0,0	100		0,04	100		3,5	100		0,25	100		14,3	100		1,5	100		0,1	100		103219,0	100		9,6	100		140,3	100		959,2	100	In marcia
21:00		3,2	100		0,0	100		0,01	100		3,7	100		0,25	100		18,0	100		1,5	100		0,1	100		103039,6	100		9,2	100		140,6	100		968,2	100	In marcia
21:30		5,8	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	94		16,3	100		1,5	100		0,0	100		102511,9	100		9,5	100		140,2	100		958,6	100	In marcia
22:00		2,0	100		0,																																

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,7	100		0,0	100		0,14	100		4,5	100		0,25	100		14,1	100		1,5	100		0,1	100		101290,8	100	9,5	100		139,6	100		954,1	100		in Betrieb
01:00		2,8	100		0,0	100		0,18	100		4,7	100		0,26	100		26,0	100		1,5	100		0,1	100		102098,9	100	9,4	100		140,1	100		953,1	100		in Betrieb
01:30		4,4	100		2,2	100		0,28	100		2,5	100		0,26	94		36,9	100		1,5	100		0,1	100		102450,8	100	9,5	100		140,1	100		949,5	100		in Betrieb
02:00		3,8	100		0,0	100		0,08	73		3,5	100		0,26	100		38,0	100		1,6	100		0,1	100		101840,3	100	9,5	100		140,1	100		948,2	100		in Betrieb
02:30		3,0	100		0,0	100		0,08	100		3,3	100		0,25	100		33,2	100		1,5	100		0,1	100		103147,4	100	9,7	100		140,2	100		951,2	100		in Betrieb
03:00		5,2	100		1,1	100		0,12	100		2,8	100		0,26	100		35,0	100		1,5	100		0,1	100		101808,7	100	9,4	100		139,9	100		957,0	100		in Betrieb
03:30		4,2	100		0,7	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		24,7	100		1,5	100		0,1	100		102053,2	100	9,6	100		139,8	100		955,5	100		in Betrieb
04:00		2,1	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		31,9	100		1,6	100		0,1	100		102461,4	100	9,5	100		140,2	100		955,7	100		in Betrieb
04:30		2,6	100		0,0	100		0,03	100		3,6	100		0,26	100		28,7	100		1,6	100		0,1	100		101818,9	100	9,4	100		140,2	100		947,3	100		in Betrieb
05:00		2,8	100		0,0	100		0,1	100		2,9	100		0,26	100		26,2	100		1,6	100		0,1	100		102901,0	100	9,4	100		140,2	100		947,2	100		in Betrieb
05:30		5,5	100		0,5	100		0,09	100		3,5	100		0,26	94		20,6	100		1,6	100		0,0	100		103106,5	100	9,5	100		140,2	100		946,4	100		in Betrieb
06:00		7,2	100		0,4	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		12,9	100		1,5	100		0,2	100		103046,4	100	9,6	100		140,1	100		947,2	100		in Betrieb
06:30		2,9	100		1,0	100		0,05	100		4,0	100		0,26	100		18,0	100		1,6	100		0,1	100		102991,2	100	9,6	100		140,3	100		945,6	100		in Betrieb
07:00		1,6	85		0,0	85		0,0	100		2,8	85		0,26	100		25,7	85		1,6	85		0,1	85		102117,1	100	9,3	85		140,8	100		956,0	100		in Betrieb
07:30		1,8	79		0,0	79		0,09	100		2,4	79		0,26	100		15,8	79		1,5	79		0,2	79		102692,2	100	9,6	79		140,5	100		951,9	100		in Betrieb
08:00		3,3	100		0,5	100		0,06	73		2,5	100		0,26	100		20,7	100		1,5	100		0,1	100		102790,2	100	9,6	100		140,5	100		950,5	100		in Betrieb
08:30		3,5	100		0,5	100		0,04	100		2,5	100		0,25	100		16,8	100		1,5	100		0,2	100		102749,4	100	9,7	100		140,6	100		951,9	100		in Betrieb
09:00		5,2	100		1,7	100		0,16	100		2,4	100		0,25	100		19,0	100		1,5	100		0,1	100		101149,6	100	9,3	100		140,4	100		961,7	100		in Betrieb
09:30		3,6	100		1,6	100		0,01	100		3,2	100		0,25	94		21,9	100		1,5	100		0,1	100		101530,5	100	9,5	100		140,5	100		955,8	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		42,8	100		1,6	100		0,2	100		102211,4	100	9,4	100		141,1	100		943,8	100		in Betrieb
10:30		1,6	100		0,0	100		0,36	100		2,3	100		0,26	100		41,9	100		1,6	100		0,2	100		103102,4	100	9,2	100		140,9	100		940,5	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		0,0	100		0,84	100		2,1	100		0,26	100		27,4	100		1,5	100		0,1	100		103944,6	100	9,6	100		140,9	100		946,6	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		0,0	100		0,71	100		2,2	100		0,25	100		18,6	100		1,5	100		0,1	100		102646,1	100	10,3	100		140,2	100		937,7	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		0,0	100		0,16	73		1,8	100		0,26	100		19,5	100		1,5	100		0,1	100		100951,8	100	10,1	100		140,5	100		937,5	100		in Betrieb
12:30		2,0	100		0,0	100		0,52	100		2,2	100		0,26	100		20,4	100		1,5	100		0,2	100		98768,9	100	9,0	100		140,2	100		958,9	100		in Betrieb
13:00		3,9	100		1,5	100		0,5	100		2,0	100		0,26	100		29,1	100		1,6	100		0,2	100		99809,8	100	9,2	100		140,4	100		952,6	100		in Betrieb
13:30		2,7	100		1,0	100		0,11	100		2,0	100		0,26	94		26,2	100		1,5	100		0,1	100		99311,3	100	9,3	100		140,3	100		947,2	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		0,6	100		0,0	73		2,1	100		0,26	100		25,5	100		1,5	100		0,1	100		99660,4	100	9,1	100		140,4	100		954,1	100		in Betrieb
14:30		1,9	100		1,5	100		0,04	100		2,3	100		0,26	100		22,3	100		1,5	100		0,1	100		100745,9	100	9,3	100		140,4	100		952,8	100		in Betrieb
15:00		5,4	100		1,5	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		23,9	100		1,6	100		0,1	100		101309,4	100	9,1	100		140,6	100		955,5	100		in Betrieb
15:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		22,7	100		1,5	100		0,1	100		102240,2	100	9,4	100		140,6	100		952,6	100		in Betrieb
16:00		2,1	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		29,7	100		1,5	100		0,2	100		103107,2	100	9,2	100		140,9	100		961,0	100		in Betrieb
16:30		3,3	100		2,1	100		0,02	100		2,6	100		0,25	100		23,3	100		1,5	100		0,1	100		103177,5	100	9,5	100		140,5	100		956,8	100		in Betrieb
17:00		2,6	100		0,6	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		18,5	100		1,5	100		0,0	100		101415,0	100	9,4	100		140,1	100		956,7	100		in Betrieb
17:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	94		30,3	100		1,6	100		0,2	100		101109,9	100	8,7	100		140,7	100		972,1	100		in Betrieb
18:00		1,6	100		1,7	100		0,01	73		2,5	100		0,26	100		29,1	100		1,5	100		0,1	100		103348,6	100	9,4	100		140,8	100		956,1	100		in Betrieb
18:30		1,9	100		2,6	100		0,03	100		2,8	100		0,25	100		24,7	100		1,5	100		0,1	100		102774,2	100	9,4	100		140,4	100		965,7	100		in Betrieb
19:00		2,1	86		0,6	86		0,0	100		2,9	86		0,25	100		23,9	86		1,5	86		0,1	86		103427,5	100	9,5	86		140,4	100		962,7	100		in Betrieb
19:30		5,5	78		0,0	78		0,0	100		3,4	78		0,25	100		31,1	78		1,5	78		0,1	78		103072,1	100	9,2	78		140,6	100		962,1	100		in Betrieb
20:00		3,6	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		22,2	100		1,5	100		0,0	100		103625,2	100	9,6	100		140,4	100		952,9	100		in Betrieb
20:30		4,1	100		0,0	100		0,04	100		3,5	100		0,25	100		14,3	100		1,5	100		0,1	100		103219,0	100	9,6	100		140,3	100		959,2	100		in Betrieb
21:00		3,2	100		0,0	100		0,01	100		3,7	100		0,25	100		18,0	100		1,5	100		0,1	100		103039,6	100	9,2	100		140,6	100		968,2	100		in Betrieb
21:30		5,8	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	94		16,3	100		1,5	100		0,0	100		102511,9	100	9,5	100		140,2	100		958,6	100		in Betrieb
22:00		2,0	100		0,0	100		0,0	73		3,5																										