

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 21/03/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		2,9	100		1,7	100		1,35	100		2,4	100		0,26	100		23,6	100		1,5	100		0,0	100		103581,6	100	9,4	100		140,6	100		953,6	100		In marcia
01:00		3,3	100		1,6	100		1,28	100		2,6	100		0,25	100		22,4	100		1,5	100		0,0	100		103827,5	100	9,4	100		140,6	100		958,5	100		In marcia
01:30		3,2	100		1,1	100		1,25	100		2,9	100		0,25	94		22,2	100		1,5	100		0,0	100		104681,8	100	9,5	100		140,6	100		956,6	100		In marcia
02:00		3,3	100		1,5	100		0,97	73		2,5	100		0,26	100		22,6	100		1,6	100		0,0	100		104002,7	100	9,6	100		140,9	100		953,7	100		In marcia
02:30		3,0	100		1,3	100		0,62	100		2,5	100		0,25	100		19,3	100		1,5	100		0,0	100		104608,7	100	9,5	100		140,6	100		959,0	100		In marcia
03:00		2,9	100		1,3	100		0,62	100		2,7	100		0,25	100		26,0	100		1,5	100		0,0	100		104982,9	100	9,6	100		140,6	100		955,0	100		In marcia
03:30		2,2	100		2,0	100		0,49	100		2,6	100		0,26	100		29,9	100		1,6	100		0,0	100		104743,4	100	9,6	100		140,8	100		948,3	100		In marcia
04:00		3,0	100		1,7	100		0,5	73		2,4	100		0,26	100		33,3	100		1,6	100		0,0	100		104813,9	100	9,3	100		140,8	100		957,0	100		In marcia
04:30		2,3	100		0,9	100		0,46	100		2,5	100		0,25	100		26,1	100		1,5	100		0,0	100		105140,6	100	9,6	100		140,7	100		947,4	100		In marcia
05:00		2,8	100		1,4	100		0,49	100		2,6	100		0,25	100		23,2	100		1,5	100		0,0	100		106023,9	100	9,6	100		140,7	100		953,4	100		In marcia
05:30		3,5	100		1,4	100		0,37	100		2,8	100		0,26	94		25,6	100		1,5	100		0,0	100		105447,6	100	9,5	100		140,8	100		953,5	100		In marcia
06:00		4,5	100		1,8	100		0,11	73		2,8	100		0,25	100		21,5	100		1,5	100		0,0	100		105372,0	100	9,6	100		140,6	100		954,0	100		In marcia
06:30		2,9	100		0,5	100		0,27	100		2,5	100		0,26	100		28,2	100		1,6	100		0,0	100		104241,7	100	9,4	100		140,8	100		951,9	100		In marcia
07:00		3,4	85		1,7	85		0,16	100		2,7	85		0,26	100		23,5	85		1,6	85		0,0	85		104872,6	100	9,3	85		140,8	100		960,2	100		In marcia
07:30		3,3	79		1,3	79		0,27	100		2,9	79		0,26	100		29,5	79		1,6	79		0,1	79		105622,6	100	9,4	79		140,7	100		960,4	100		In marcia
08:00		3,0	100		1,3	100		0,19	73		2,4	100		0,25	100		24,8	100		1,5	100		0,1	100		105612,6	100	9,7	100		140,6	100		954,5	100		In marcia
08:30		1,9	100		1,3	100		0,2	100		2,8	100		0,25	100		18,4	100		1,5	100		0,1	100		105379,3	100	9,5	100		140,5	100		962,3	100		In marcia
09:00		1,6	100		2,3	100		0,19	100		2,6	100		0,26	100		20,1	100		1,5	100		0,1	100		104925,8	100	9,5	100		140,6	100		959,2	100		In marcia
09:30		1,7	100		1,4	100		0,15	100		2,7	100		0,26	94		23,1	100		1,6	100		0,1	100		106303,4	100	9,5	100		140,8	100		960,1	100		In marcia
10:00		1,6	100		1,0	100		0,14	73		2,4	100		0,26	100		32,6	100		1,5	100		0,1	100		109367,2	100	9,9	100		141,4	100		949,7	100		In marcia
10:30		2,2	100		1,9	100		0,16	100		2,9	100		0,26	100		29,7	100		1,5	100		0,1	100		110689,4	100	9,9	100		141,5	100		956,8	100		In marcia
11:00		3,9	100		0,3	100		0,08	100		2,7	100		0,25	100		19,1	100		1,5	100		0,1	100		107358,3	100	10,1	100		140,3	100		941,7	100		In marcia
11:30		4,2	100		0,1	100		0,08	100		2,7	100		0,25	100		24,5	100		1,5	100		0,1	100		107744,2	100	9,9	100		140,6	100		951,5	100		In marcia
12:00		4,3	100		0,1	100		0,0	73		2,7	100		0,25	100		33,1	100		1,5	100		0,1	100		109008,6	100	10,0	100		140,8	100		949,1	100		In marcia
12:30		2,6	100		0,0	100		0,02	100		2,8	100		0,25	100		29,3	100		1,5	100		0,1	100		108665,6	100	9,8	100		140,7	100		953,4	100		In marcia
13:00		2,9	100		0,1	100		0,08	100		2,5	100		0,26	100		25,4	100		1,6	100		0,1	100		104165,1	100	9,4	100		140,0	100		951,8	100		In marcia
13:30		3,9	100		1,4	100		0,03	100		2,9	100		0,26	94		22,9	100		1,6	100		0,1	100		102922,2	100	9,1	100		139,9	100		964,9	100		In marcia
14:00		1,8	100		2,0	100		0,0	73		2,4	100		0,25	100		15,6	100		1,5	100		0,1	100		102303,5	100	9,4	100		139,7	100		958,6	100		In marcia
14:30		2,0	100		1,8	100		0,04	100		2,6	100		0,26	100		20,5	100		1,6	100		0,1	100		102661,8	100	9,0	100		140,2	100		971,0	100		In marcia
15:00		1,6	100		1,3	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		21,8	100		1,5	100		0,1	100		103042,2	100	9,5	100		140,1	100		961,3	100		In marcia
15:30		1,7	100		0,8	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		24,7	100		1,6	100		0,1	100		103361,3	100	9,3	100		140,4	100		961,1	100		In marcia
16:00		1,8	100		2,5	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		26,3	100		1,6	100		0,1	100		103236,9	100	9,3	100		140,4	100		963,7	100		In marcia
16:30		1,7	100		1,2	100		0,12	100		2,3	100		0,26	100		26,8	100		1,5	100		0,1	100		102458,3	100	9,4	100		140,2	100		961,6	100		In marcia
17:00		2,0	100		1,2	100		0,1	100		2,2	100		0,25	100		20,4	100		1,5	100		0,1	100		101326,4	100	9,3	100		140,1	100		968,0	100		In marcia
17:30		2,4	100		0,9	100		0,1	100		2,2	100		0,26	95		26,9	100		1,5	100		0,1	100		103688,2	100	9,4	100		140,8	100		964,2	100		In marcia
18:00		3,0	100		2,5	100		0,1	73		2,0	100		0,26	100		41,1	100		1,5	100		0,1	100		105442,2	100	9,6	100		140,9	100		967,2	100		In marcia
18:30		2,1	100		0,2	100		0,09	100		2,2	100		0,26	100		32,5	100		1,6	100		0,1	100		102330,3	100	9,7	100		140,4	100		949,0	100		In marcia
19:00		2,7	86		0,9	86		0,1	100		2,3	86		0,26	100		26,8	86		1,5	86		0,1	86		102607,6	100	9,3	86		140,5	100		964,8	100		In marcia
19:30		3,6	78		2,0	78		0,11	100		2,0	78		0,25	100		17,4	78		1,5	78		0,0	78		101413,2	100	9,0	78		140,2	100		965,6	100		In marcia
20:00		3,5	100		1,0	100		0,0	73		2,3	100		0,25	100		18,0	100		1,5	100		0,0	100		101536,4	100	9,3	100		140,2	100		965,2	100		In marcia
20:30		5,1	100		1,3	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		11,2	100		1,5	100		0,0	100		101435,6	100	9,3	100		140,0	100		962,5	100		In marcia
21:00		3,4	100		0,1	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		12,9	100		1,5	100		0,0	100		102429,3	100	9,5	100		140,1	100		954,9	100		In marcia
21:30		3,3	100		0,2	100		0,0	100		2,8	100		0,25	94		16,9	100		1,5	100		0,0	100		101100,5	100	9,4	100		140,1	100		956,1	100		In marcia
22:00		3,3	100		0,3	100		0,0	73																												

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,9	100		1,7	100		1,35	100		2,4	100		0,26	100		23,6	100		1,5	100		0,0	100		103581,6	100	9,4	100		140,6	100		953,6	100		in Betrieb
01:00		3,3	100		1,6	100		1,28	100		2,6	100		0,25	100		22,4	100		1,5	100		0,0	100		103827,5	100	9,4	100		140,6	100		958,5	100		in Betrieb
01:30		3,2	100		1,1	100		1,25	100		2,9	100		0,25	94		22,2	100		1,5	100		0,0	100		104681,8	100	9,5	100		140,6	100		956,6	100		in Betrieb
02:00		3,3	100		1,5	100		0,97	73		2,5	100		0,26	100		22,6	100		1,6	100		0,0	100		104002,7	100	9,6	100		140,9	100		953,7	100		in Betrieb
02:30		3,0	100		1,3	100		0,62	100		2,5	100		0,25	100		19,3	100		1,5	100		0,0	100		104608,7	100	9,5	100		140,6	100		959,0	100		in Betrieb
03:00		2,9	100		1,3	100		0,62	100		2,7	100		0,25	100		26,0	100		1,5	100		0,0	100		104982,9	100	9,6	100		140,6	100		955,0	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		2,0	100		0,49	100		2,6	100		0,26	100		29,9	100		1,6	100		0,0	100		104743,4	100	9,6	100		140,8	100		948,3	100		in Betrieb
04:00		3,0	100		1,7	100		0,5	73		2,4	100		0,26	100		33,3	100		1,6	100		0,0	100		104813,9	100	9,3	100		140,8	100		957,0	100		in Betrieb
04:30		2,3	100		0,9	100		0,46	100		2,5	100		0,25	100		26,1	100		1,5	100		0,0	100		105140,6	100	9,6	100		140,7	100		947,4	100		in Betrieb
05:00		2,8	100		1,4	100		0,49	100		2,6	100		0,25	100		23,2	100		1,5	100		0,0	100		106023,9	100	9,6	100		140,7	100		953,4	100		in Betrieb
05:30		3,5	100		1,4	100		0,37	100		2,8	100		0,26	94		25,6	100		1,5	100		0,0	100		105447,6	100	9,5	100		140,8	100		953,5	100		in Betrieb
06:00		4,5	100		1,8	100		0,11	73		2,8	100		0,25	100		21,5	100		1,5	100		0,0	100		105372,0	100	9,6	100		140,6	100		954,0	100		in Betrieb
06:30		2,9	100		0,5	100		0,27	100		2,5	100		0,26	100		28,2	100		1,6	100		0,0	100		104241,7	100	9,4	100		140,8	100		951,9	100		in Betrieb
07:00		3,4	85		1,7	85		0,16	100		2,7	85		0,26	100		23,5	85		1,6	85		0,0	85		104872,6	100	9,3	85		140,8	100		960,2	100		in Betrieb
07:30		3,3	79		1,3	79		0,27	100		2,9	79		0,26	100		29,5	79		1,6	79		0,1	79		105622,6	100	9,4	79		140,7	100		960,4	100		in Betrieb
08:00		3,0	100		1,3	100		0,19	73		2,4	100		0,25	100		24,8	100		1,5	100		0,1	100		105612,6	100	9,7	100		140,6	100		954,5	100		in Betrieb
08:30		1,9	100		1,3	100		0,2	100		2,8	100		0,25	100		18,4	100		1,5	100		0,1	100		105379,3	100	9,5	100		140,5	100		962,3	100		in Betrieb
09:00		1,6	100		2,3	100		0,19	100		2,6	100		0,26	100		20,1	100		1,5	100		0,1	100		104925,8	100	9,5	100		140,6	100		959,2	100		in Betrieb
09:30		1,7	100		1,4	100		0,15	100		2,7	100		0,26	94		23,1	100		1,6	100		0,1	100		106303,4	100	9,5	100		140,8	100		960,1	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		1,0	100		0,14	73		2,4	100		0,26	100		32,6	100		1,5	100		0,1	100		109367,2	100	9,9	100		141,4	100		949,7	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		1,9	100		0,16	100		2,9	100		0,26	100		29,7	100		1,5	100		0,1	100		110689,4	100	9,9	100		141,5	100		956,8	100		in Betrieb
11:00		3,9	100		0,3	100		0,08	100		2,7	100		0,25	100		19,1	100		1,5	100		0,1	100		107358,3	100	10,1	100		140,3	100		941,7	100		in Betrieb
11:30		4,2	100		0,1	100		0,08	100		2,7	100		0,25	100		24,5	100		1,5	100		0,1	100		107744,2	100	9,9	100		140,6	100		951,5	100		in Betrieb
12:00		4,3	100		0,1	100		0,0	73		2,7	100		0,25	100		33,1	100		1,5	100		0,1	100		109008,6	100	10,0	100		140,8	100		949,1	100		in Betrieb
12:30		2,6	100		0,0	100		0,02	100		2,8	100		0,25	100		29,3	100		1,5	100		0,1	100		108665,6	100	9,8	100		140,7	100		953,4	100		in Betrieb
13:00		2,9	100		0,1	100		0,08	100		2,5	100		0,26	100		25,4	100		1,6	100		0,1	100		104165,1	100	9,4	100		140,0	100		951,8	100		in Betrieb
13:30		3,9	100		1,4	100		0,03	100		2,9	100		0,26	94		22,9	100		1,6	100		0,1	100		102922,2	100	9,1	100		139,9	100		964,9	100		in Betrieb
14:00		1,8	100		2,0	100		0,0	73		2,4	100		0,25	100		15,6	100		1,5	100		0,1	100		102303,5	100	9,4	100		139,7	100		958,6	100		in Betrieb
14:30		2,0	100		1,8	100		0,04	100		2,6	100		0,26	100		20,5	100		1,6	100		0,1	100		102661,8	100	9,0	100		140,2	100		971,0	100		in Betrieb
15:00		1,6	100		1,3	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		21,8	100		1,5	100		0,1	100		103042,2	100	9,5	100		140,1	100		961,3	100		in Betrieb
15:30		1,7	100		0,8	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		24,7	100		1,6	100		0,1	100		103361,3	100	9,3	100		140,4	100		961,1	100		in Betrieb
16:00		1,8	100		2,5	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		26,3	100		1,6	100		0,1	100		103236,9	100	9,3	100		140,4	100		963,7	100		in Betrieb
16:30		1,7	100		1,2	100		0,12	100		2,3	100		0,26	100		26,8	100		1,5	100		0,1	100		102458,3	100	9,4	100		140,2	100		961,6	100		in Betrieb
17:00		2,0	100		1,2	100		0,1	100		2,2	100		0,25	100		20,4	100		1,5	100		0,1	100		101326,4	100	9,3	100		140,1	100		968,0	100		in Betrieb
17:30		2,4	100		0,9	100		0,1	100		2,2	100		0,26	95		26,9	100		1,5	100		0,1	100		103688,2	100	9,4	100		140,8	100		964,2	100		in Betrieb
18:00		3,0	100		2,5	100		0,1	73		2,0	100		0,26	100		41,1	100		1,5	100		0,1	100		105442,2	100	9,6	100		140,9	100		967,2	100		in Betrieb
18:30		2,1	100		0,2	100		0,09	100		2,2	100		0,26	100		32,5	100		1,6	100		0,1	100		102330,3	100	9,7	100		140,4	100		949,0	100		in Betrieb
19:00		2,7	86		0,9	86		0,1	100		2,3	86		0,26	100		26,8	86		1,5	86		0,1	86		102607,6	100	9,3	86		140,5	100		964,8	100		in Betrieb
19:30		3,6	78		2,0	78		0,11	100		2,0	78		0,25	100		17,4	78		1,5	78		0,0	78		101413,2	100	9,0	78		140,2	100		965,6	100		in Betrieb
20:00		3,5	100		1,0	100		0,0	73		2,3	100		0,25	100		18,0	100		1,5	100		0,0	100		101536,4	100	9,3	100		140,2	100		965,2	100		in Betrieb
20:30		5,1	100		1,3	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		11,2	100		1,5	100		0,0	100		101435,6	100	9,3	100		140,0	100		962,5	100		in Betrieb
21:00		3,4	100		0,1	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		12,9	100		1,5	100		0,0	100		102429,3	100	9,5	100		140,1	100		954,9	100		in Betrieb
21:30		3,3	100		0,2	100		0,0	100		2,8	100		0,25	94		16,9	100		1,5	100		0,0	100		101100,5	100	9,4	100		140,1	100		956,1	100		in Betrieb
22:00		3,3	100		0,3	100		0,0	73																												