

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 01/04/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		27,3	100		1,5	100		0,0	100		103844,7	100	9,5	100		140,5	100		961,8	100	In marcia
01:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		23,5	100		1,5	100		0,0	100		104087,2	100	9,7	100		140,4	100		951,4	100	In marcia
01:30		3,9	100		0,4	100		0,0	100		2,5	100		0,25	95		19,6	100		1,5	100		0,0	100		103852,9	100	9,6	100		140,2	100		958,2	100	In marcia
02:00		3,7	100		0,1	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		26,9	100		1,5	100		0,0	100		103853,5	100	9,5	100		140,5	100		955,9	100	In marcia
02:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		30,7	100		1,5	100		0,0	100		103852,9	100	9,5	100		140,7	100		958,6	100	In marcia
03:00		4,4	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		37,8	100		1,6	100		0,0	100		103213,2	100	9,1	100		141,0	100		962,9	100	In marcia
03:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		30,2	100		1,6	100		0,0	100		103756,7	100	9,3	100		140,6	100		960,8	100	In marcia
04:00		2,5	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		25,7	100		1,6	100		0,0	100		104363,0	100	9,5	100		140,8	100		949,4	100	In marcia
04:30		3,0	100		1,1	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		26,6	100		1,6	100		0,0	100		105955,5	100	9,0	100		141,0	100		971,3	100	In marcia
05:00		5,2	100		1,2	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		19,6	100		1,6	100		0,0	100		106696,1	100	9,6	100		140,9	100		957,0	100	In marcia
05:30		4,2	100		0,3	100		0,0	100		3,3	100		0,27	95		26,9	100		1,6	100		0,0	100		106913,3	100	9,3	100		141,4	100		957,9	100	In marcia
06:00		3,8	100		1,0	100		0,0	73		3,2	100		0,27	100		28,5	100		1,6	100		0,0	100		108343,8	100	9,7	100		141,5	100		940,6	100	In marcia
06:30		3,3	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,27	100		21,5	100		1,6	100		0,0	100		108208,4	100	9,3	100		141,4	100		957,7	100	In marcia
07:00		4,9	86		1,6	86		0,0	100		2,8	86		0,26	100		9,8	86		1,5	86		0,0	86		106695,1	100	9,9	86		140,2	100		940,5	100	In marcia
07:30		2,4	78		0,0	78		0,0	100		4,7	78		0,26	100		10,4	78		1,6	78		0,0	78		104392,4	100	9,6	78		140,3	100		945,6	100	In marcia
08:00		5,4	100		0,7	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		9,3	100		1,5	100		0,0	100		104034,7	100	9,6	100		139,9	100		944,9	100	In marcia
08:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		17,5	100		1,6	100		0,0	100		102519,1	100	9,6	100		140,4	100		941,7	100	In marcia
09:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		35,0	100		1,6	100		0,0	100		102157,4	100	9,2	100		140,4	100		944,2	100	In marcia
09:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	94		34,3	100		1,5	100		0,0	100		102568,3	100	9,6	100		140,0	100		942,8	100	In marcia
10:00		2,8	100		0,0	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		39,2	100		1,6	100		0,0	100		104196,2	100	9,3	100		140,6	100		946,2	100	In marcia
10:30		4,1	100		1,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		37,1	100		1,5	100		0,0	100		102964,7	100	9,8	100		140,2	100		940,6	100	In marcia
11:00		4,7	100		1,2	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		35,1	100		1,6	100		0,0	100		102627,1	100	9,5	100		140,2	100		947,8	100	In marcia
11:30		3,7	100		0,7	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		26,5	100		1,6	100		0,0	100		102558,0	100	9,4	100		140,2	100		953,0	100	In marcia
12:00		5,0	100		0,5	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		20,5	100		1,6	100		0,0	100		103963,4	100	9,6	100		140,5	100		945,4	100	In marcia
12:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		23,1	100		1,6	100		0,0	100		103900,6	100	9,6	100		140,6	100		939,6	100	In marcia
13:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		26,0	100		1,6	100		0,0	100		104092,1	100	9,5	100		140,6	100		936,3	100	In marcia
13:30		3,5	100		0,1	100		0,0	100		2,7	100		0,26	94		22,9	100		1,6	100		0,0	100		104668,9	100	9,7	100		140,6	100		937,3	100	In marcia
14:00		2,5	100		0,7	100		0,0	73		2,4	100		0,27	100		21,6	100		1,6	100		0,0	100		104850,7	100	9,4	100		141,1	100		951,3	100	In marcia
14:30		2,0	100		2,3	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		18,5	100		1,5	100		0,0	100		105811,6	100	9,8	100		140,6	100		946,6	100	In marcia
15:00		2,6	100		0,8	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		21,1	100		1,5	100		0,0	100		105822,2	100	10,0	100		140,6	100		940,5	100	In marcia
15:30		5,4	100		1,1	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		20,7	100		1,5	100		0,0	100		106314,8	100	10,0	100		140,5	100		938,4	100	In marcia
16:00		6,8	100		0,0	100		0,0	73		4,9	100		0,25	100		21,8	100		1,5	100		0,0	100		106370,4	100	10,1	100		140,5	100		942,7	100	In marcia
16:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		25,1	100		1,5	100		0,0	100		106555,2	100	9,9	100		140,7	100		946,3	100	In marcia
17:00		2,2	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		23,0	100		1,5	100		0,0	100		106326,3	100	10,1	100		140,6	100		938,1	100	In marcia
17:30		2,1	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	94		33,2	100		1,6	100		0,0	100		105762,3	100	9,8	100		141,0	100		939,6	100	In marcia
18:00		2,6	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		36,4	100		1,6	100		0,0	100		106517,3	100	9,7	100		141,1	100		943,2	100	In marcia
18:30		4,1	100		0,9	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		27,3	100		1,5	100		0,0	100		106787,7	100	10,0	100		140,7	100		944,5	100	In marcia
19:00		5,3	85		0,9	85		0,0	100		2,6	85		0,25	100		24,4	85		1,5	85		0,0	85		106362,6	100	10,3	85		140,3	100		936,9	100	In marcia
19:30		4,7	79		0,1	79		0,0	100		2,7	79		0,26	100		30,9	79		1,5	79		0,0	79		107828,4	100	10,1	79		140,7	100		944,6	100	In marcia
20:00		6,4	100		0,5	100		0,0	73		2,6	100		0,25	100		20,6	100		1,5	100		0,1	100		107584,6	100	10,0	100		140,2	100		947,8	100	In marcia
20:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		14,4	100		1,5	100		0,1	100		105865,7	100	10,1	100		140,0	100		941,3	100	In marcia
21:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		17,7	100		1,5	100		0,0	100		106293,3	100	10,0	100		140,3	100		946,1	100	In marcia
21:30		4,8	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	94		23,8	100		1,5	100		0,1	100		106124,6	100	9,8	100		140,7	100		946,7	100	In marcia
22:00		4,4	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		24,3	100		1,5	100		0,1	100		107007,1	100	10,3	100		140,7	100		935,4	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		27,3	100		1,5	100		0,0	100		103844,7	100	9,5	100		140,5	100		961,8	100	in Betrieb
01:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		23,5	100		1,5	100		0,0	100		104087,2	100	9,7	100		140,4	100		951,4	100	in Betrieb
01:30		3,9	100		0,4	100		0,0	100		2,5	100		0,25	95		19,6	100		1,5	100		0,0	100		103852,9	100	9,6	100		140,2	100		958,2	100	in Betrieb
02:00		3,7	100		0,1	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		26,9	100		1,5	100		0,0	100		103853,5	100	9,5	100		140,5	100		955,9	100	in Betrieb
02:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		30,7	100		1,5	100		0,0	100		103852,9	100	9,5	100		140,7	100		958,6	100	in Betrieb
03:00		4,4	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		37,8	100		1,6	100		0,0	100		103213,2	100	9,1	100		141,0	100		962,9	100	in Betrieb
03:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		30,2	100		1,6	100		0,0	100		103756,7	100	9,3	100		140,6	100		960,8	100	in Betrieb
04:00		2,5	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		25,7	100		1,6	100		0,0	100		104363,0	100	9,5	100		140,8	100		949,4	100	in Betrieb
04:30		3,0	100		1,1	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		26,6	100		1,6	100		0,0	100		105955,5	100	9,0	100		141,0	100		971,3	100	in Betrieb
05:00		5,2	100		1,2	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		19,6	100		1,6	100		0,0	100		106696,1	100	9,6	100		140,9	100		957,0	100	in Betrieb
05:30		4,2	100		0,3	100		0,0	100		3,3	100		0,27	95		26,9	100		1,6	100		0,0	100		106913,3	100	9,3	100		141,4	100		957,9	100	in Betrieb
06:00		3,8	100		1,0	100		0,0	73		3,2	100		0,27	100		28,5	100		1,6	100		0,0	100		103843,8	100	9,7	100		141,5	100		940,6	100	in Betrieb
06:30		3,3	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,27	100		21,5	100		1,6	100		0,0	100		108208,4	100	9,3	100		141,4	100		957,7	100	in Betrieb
07:00		4,9	86		1,6	86		0,0	100		2,8	86		0,26	100		9,8	86		1,5	86		0,0	86		106695,1	100	9,9	86		140,2	100		940,5	100	in Betrieb
07:30		2,4	78		0,0	78		0,0	100		4,7	78		0,26	100		10,4	78		1,6	78		0,0	78		104392,4	100	9,6	78		140,3	100		945,6	100	in Betrieb
08:00		5,4	100		0,7	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		9,3	100		1,5	100		0,0	100		104034,7	100	9,6	100		139,9	100		944,9	100	in Betrieb
08:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		17,5	100		1,6	100		0,0	100		102519,1	100	9,6	100		140,4	100		941,7	100	in Betrieb
09:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		35,0	100		1,6	100		0,0	100		102157,4	100	9,2	100		140,4	100		944,2	100	in Betrieb
09:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	94		34,3	100		1,5	100		0,0	100		102568,3	100	9,6	100		140,0	100		942,8	100	in Betrieb
10:00		2,8	100		0,0	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		39,2	100		1,6	100		0,0	100		104196,2	100	9,3	100		140,6	100		946,2	100	in Betrieb
10:30		4,1	100		1,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		37,1	100		1,5	100		0,0	100		102964,7	100	9,8	100		140,2	100		940,6	100	in Betrieb
11:00		4,7	100		1,2	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		35,1	100		1,6	100		0,0	100		102627,1	100	9,5	100		140,2	100		947,8	100	in Betrieb
11:30		3,7	100		0,7	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		26,5	100		1,6	100		0,0	100		102558,0	100	9,4	100		140,2	100		953,0	100	in Betrieb
12:00		5,0	100		0,5	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		20,5	100		1,6	100		0,0	100		103963,4	100	9,6	100		140,5	100		945,4	100	in Betrieb
12:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		23,1	100		1,6	100		0,0	100		103900,6	100	9,6	100		140,6	100		939,6	100	in Betrieb
13:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		26,0	100		1,6	100		0,0	100		104092,1	100	9,5	100		140,6	100		936,3	100	in Betrieb
13:30		3,5	100		0,1	100		0,0	100		2,7	100		0,26	94		22,9	100		1,6	100		0,0	100		104668,9	100	9,7	100		140,6	100		937,3	100	in Betrieb
14:00		2,5	100		0,7	100		0,0	73		2,4	100		0,27	100		21,6	100		1,6	100		0,0	100		104850,7	100	9,4	100		141,1	100		951,3	100	in Betrieb
14:30		2,0	100		2,3	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		18,5	100		1,5	100		0,0	100		105811,6	100	9,8	100		140,6	100		946,6	100	in Betrieb
15:00		2,6	100		0,8	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		21,1	100		1,5	100		0,0	100		105822,2	100	10,0	100		140,6	100		940,5	100	in Betrieb
15:30		5,4	100		1,1	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		20,7	100		1,5	100		0,0	100		106314,8	100	10,0	100		140,5	100		938,4	100	in Betrieb
16:00		6,8	100		0,0	100		0,0	73		4,9	100		0,25	100		21,8	100		1,5	100		0,0	100		106370,4	100	10,1	100		140,5	100		942,7	100	in Betrieb
16:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		25,1	100		1,5	100		0,0	100		106655,2	100	9,9	100		140,7	100		946,3	100	in Betrieb
17:00		2,2	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		23,0	100		1,5	100		0,0	100		106326,3	100	10,1	100		140,6	100		938,1	100	in Betrieb
17:30		2,1	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	94		33,2	100		1,6	100		0,0	100		105762,3	100	9,8	100		141,0	100		939,6	100	in Betrieb
18:00		2,6	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		36,4	100		1,6	100		0,0	100		106517,3	100	9,7	100		141,1	100		943,2	100	in Betrieb
18:30		4,1	100		0,9	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		27,3	100		1,5	100		0,0	100		106787,7	100	10,0	100		140,7	100		944,5	100	in Betrieb
19:00		5,3	85		0,9	85		0,0	100		2,6	85		0,25	100		24,4	85		1,5	85		0,0	85		106362,6	100	10,3	85		140,3	100		936,9	100	in Betrieb
19:30		4,7	79		0,1	79		0,0	100		2,7	79		0,26	100		30,9	79		1,5	79		0,0	79		107828,4	100	10,1	79		140,7	100		944,6	100	in Betrieb
20:00		6,4	100		0,5	100		0,0	73		2,6	100		0,25	100		20,6	100		1,5	100		0,1	100		107584,6	100	10,0	100		140,2	100		947,8	100	in Betrieb
20:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		14,4	100		1,5	100		0,1	100		105865,7	100	10,1	100		140,0	100		941,3	100	in Betrieb
21:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		17,7	100		1,5	100		0,0	100		106293,3	100	10,0	100		140,3	100		946,1	100	in Betrieb
21:30		4,8	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	94		23,8	100		1,5	100		0,1	100		106124,6	100	9,8	100		140,7	100		946,7	100	in Betrieb
22:00		4,4	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		24,3	100		1,5	100		0,1	100		107007,1	100	10,3	100		140,7	100		935,4	100	in Betrieb