

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		26,2	100		1,6	100		0,2	100		100032,2	100	9,9	100		140,5	100		927,3	100	In marcia
01:00		4,5	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		21,1	100		1,5	100		0,2	100		100587,5	100	10,1	100		140,4	100		928,1	100	In marcia
01:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	94		18,8	100		1,5	100		0,2	100		100242,9	100	10,2	100		140,3	100		921,9	100	In marcia
02:00		4,4	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		17,3	100		1,5	100		0,2	100		100095,8	100	10,2	100		140,2	100		926,5	100	In marcia
02:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		15,6	100		1,5	100		0,2	100		99957,7	100	10,2	100		140,2	100		923,3	100	In marcia
03:00		4,4	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		23,3	100		1,6	100		0,2	100		99582,0	100	9,9	100		140,5	100		932,7	100	In marcia
03:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		21,3	100		1,5	100		0,1	100		100206,7	100	10,1	100		140,3	100		930,7	100	In marcia
04:00		1,9	100		0,0	100		0,0	73		2,2	100		0,26	100		28,7	100		1,5	100		0,2	100		99702,0	100	10,2	100		140,5	100		924,1	100	In marcia
04:30		2,5	100		0,6	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		36,0	100		1,6	100		0,2	100		99092,6	100	9,9	100		140,4	100		927,6	100	In marcia
05:00		4,1	100		1,6	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		33,8	100		1,5	100		0,2	100		99815,6	100	10,2	100		140,5	100		922,1	100	In marcia
05:30		6,7	100		0,6	100		0,0	100		3,0	100		0,26	94		33,4	100		1,6	100		0,3	100		100732,0	100	9,8	100		140,8	100		927,3	100	In marcia
06:00		3,8	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,25	100		20,3	100		1,5	100		0,2	100		101367,6	100	10,2	100		140,3	100		924,6	100	In marcia
06:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		27,3	100		1,6	100		0,3	100		101689,5	100	9,9	100		140,7	100		931,2	100	In marcia
07:00		4,2	84		0,0	84		0,0	100		3,0	84		0,25	100		19,2	84		1,5	84		0,2	84		101942,2	100	10,3	84		140,5	100		921,9	100	In marcia
07:30		3,0	79		0,0	79		0,0	100		2,8	79		0,25	100		19,7	79		1,5	79		0,0	79		102344,2	100	10,6	79		140,5	100		917,5	100	In marcia
08:00		5,5	100		0,7	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		20,0	100		1,6	100		0,0	100		101869,8	100	10,4	100		140,4	100		921,5	100	In marcia
08:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		16,8	100		1,5	100		0,0	100		102205,5	100	10,4	100		140,4	100		921,5	100	In marcia
09:00		2,2	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		18,8	100		1,5	100		0,0	100		102704,6	100	10,5	100		140,4	100		923,9	100	In marcia
09:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	94		28,1	100		1,5	100		0,1	100		102665,4	100	10,6	100		140,8	100		919,8	100	In marcia
10:00		1,9	100		0,0	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		33,7	100		1,6	100		0,1	100		105493,9	100	10,3	100		141,2	100		935,3	100	In marcia
10:30		2,3	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		15,0	100		1,5	100		0,0	100		107306,7	100	10,4	100		140,7	100		935,4	100	In marcia
11:00		1,5	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		15,3	100		1,5	100		0,0	100		105058,9	100	10,8	100		140,2	100		916,3	100	In marcia
11:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		30,9	100		1,5	100		0,0	100		101826,5	100	10,4	100		139,8	100		913,3	100	In marcia
12:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,2	100		0,26	100		41,1	100		1,6	100		0,0	100		101091,5	100	10,0	100		140,2	100		924,5	100	In marcia
12:30		1,7	100		0,8	100		0,1	100		2,0	100		0,25	100		30,8	100		1,5	100		0,0	100		101329,2	100	10,1	100		139,9	100		926,4	100	In marcia
13:00		1,6	100		0,1	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		33,9	100		1,5	100		0,0	100		102017,0	100	10,4	100		140,2	100		912,3	100	In marcia
13:30		1,8	100		1,1	100		0,0	100		1,9	100		0,26	94		33,1	100		1,5	100		0,0	100		102038,2	100	10,3	100		140,4	100		919,0	100	In marcia
14:00		2,5	100		2,4	100		0,0	73		2,0	100		0,25	100		19,5	100		1,5	100		0,0	100		102003,2	100	10,4	100		140,0	100		917,6	100	In marcia
14:30		1,6	100		0,2	100		0,0	100		1,9	100		0,25	100		18,3	100		1,5	100		0,0	100		102304,6	100	10,3	100		140,2	100		921,5	100	In marcia
15:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		1,9	100		0,25	100		17,1	100		1,5	100		0,0	100		102043,3	100	10,4	100		140,5	100		917,9	100	In marcia
15:30		1,6	100		0,5	100		0,0	100		1,9	100		0,26	100		26,7	100		1,6	100		0,0	100		102790,4	100	10,4	100		140,6	100		913,8	100	In marcia
16:00		2,3	100		2,5	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		26,5	100		1,5	100		0,0	100		103339,5	100	10,3	100		140,6	100		917,6	100	In marcia
16:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		21,5	100		1,5	100		0,0	100		103396,0	100	10,7	100		140,5	100		912,4	100	In marcia
17:00		5,6	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		16,6	100		1,5	100		0,0	100		103389,1	100	10,7	100		140,6	100		918,4	100	In marcia
17:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	95		20,2	100		1,5	100		0,0	100		102448,8	100	10,2	100		140,6	100		922,6	100	In marcia
18:00		4,5	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,25	100		16,6	100		1,5	100		0,0	100		102375,4	100	10,5	100		140,3	100		916,6	100	In marcia
18:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		23,1	100		1,5	100		0,0	100		102041,4	100	10,4	100		140,5	100		921,3	100	In marcia
19:00		3,3	85		0,0	85		0,0	100		2,6	85		0,25	100		29,7	85		1,5	85		0,0	85		102364,0	100	10,4	85		140,6	100		916,3	100	In marcia
19:30		4,8	79		0,8	79		0,0	100		2,2	79		0,26	100		30,4	79		1,5	79		0,3	79		103087,8	100	10,3	79		140,9	100		920,8	100	In marcia
20:00		4,6	100		1,5	100		0,0	73		2,2	100		0,25	100		31,4	100		1,5	100		0,2	100		102892,3	100	10,5	100		140,6	100		921,6	100	In marcia
20:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		29,5	100		1,5	100		0,2	100		103296,1	100	10,6	100		140,5	100		917,0	100	In marcia
21:00		3,5	100		0,8	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		30,7	100		1,5	100		0,2	100		102967,9	100	10,4	100		140,6	100		925,2	100	In marcia
21:30		4,4	100		1,8	100		0,0	100		2,1	100		0,26	94		29,4	100		1,5	100		0,2	100		103070,9	100	10,4	100		140,7	100		926,6	100	In marcia
22:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,1	100		0,26	100		33,7	100		1,6	100		0,2	100		102729,6	100	10,4	100		140,7	100		915,1</		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		26,2	100		1,6	100		0,2	100		100032,2	100		9,9	100		140,5	100		927,3	100		in Betrieb
01:00		4,5	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		21,1	100		1,5	100		0,2	100		100587,5	100		10,1	100		140,4	100		928,1	100		in Betrieb
01:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	94		18,8	100		1,5	100		0,2	100		100242,9	100		10,2	100		140,3	100		921,9	100		in Betrieb
02:00		4,4	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		17,3	100		1,5	100		0,2	100		100095,8	100		10,2	100		140,2	100		926,5	100		in Betrieb
02:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		15,6	100		1,5	100		0,2	100		99957,7	100		10,2	100		140,2	100		923,3	100		in Betrieb
03:00		4,4	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		23,3	100		1,6	100		0,2	100		99582,0	100		9,9	100		140,5	100		932,7	100		in Betrieb
03:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		21,3	100		1,5	100		0,1	100		100206,7	100		10,1	100		140,3	100		930,7	100		in Betrieb
04:00		1,9	100		0,0	100		0,0	73		2,2	100		0,26	100		28,7	100		1,5	100		0,2	100		99702,0	100		10,2	100		140,5	100		924,1	100		in Betrieb
04:30		2,5	100		0,6	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		36,0	100		1,6	100		0,2	100		99092,6	100		9,9	100		140,4	100		927,6	100		in Betrieb
05:00		4,1	100		1,6	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		33,8	100		1,5	100		0,2	100		99815,6	100		10,2	100		140,5	100		922,1	100		in Betrieb
05:30		6,7	100		0,6	100		0,0	100		3,0	100		0,26	94		33,4	100		1,6	100		0,3	100		100732,0	100		9,8	100		140,8	100		927,3	100		in Betrieb
06:00		3,8	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,25	100		20,3	100		1,5	100		0,2	100		101367,6	100		10,2	100		140,3	100		924,6	100		in Betrieb
06:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		27,3	100		1,6	100		0,3	100		101689,5	100		9,9	100		140,7	100		931,2	100		in Betrieb
07:00		4,2	84		0,0	84		0,0	100		3,0	84		0,25	100		19,2	84		1,5	84		0,2	84		101942,2	100		10,3	84		140,5	100		921,9	100		in Betrieb
07:30		3,0	79		0,0	79		0,0	100		2,8	79		0,25	100		19,7	79		1,5	79		0,0	79		102344,2	100		10,6	79		140,5	100		917,5	100		in Betrieb
08:00		5,5	100		0,7	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		20,0	100		1,6	100		0,0	100		101869,8	100		10,4	100		140,4	100		921,5	100		in Betrieb
08:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		16,8	100		1,5	100		0,0	100		102205,5	100		10,4	100		140,4	100		921,5	100		in Betrieb
09:00		2,2	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		18,8	100		1,5	100		0,0	100		102704,6	100		10,5	100		140,4	100		923,9	100		in Betrieb
09:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	94		28,1	100		1,5	100		0,1	100		102665,4	100		10,6	100		140,8	100		919,8	100		in Betrieb
10:00		1,9	100		0,0	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		33,7	100		1,6	100		0,1	100		105493,9	100		10,3	100		141,2	100		935,3	100		in Betrieb
10:30		2,3	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		15,0	100		1,5	100		0,0	100		107306,7	100		10,4	100		140,7	100		935,4	100		in Betrieb
11:00		1,5	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		15,3	100		1,5	100		0,0	100		105058,9	100		10,8	100		140,2	100		916,3	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		30,9	100		1,5	100		0,0	100		101826,5	100		10,4	100		139,8	100		913,3	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,2	100		0,26	100		41,1	100		1,6	100		0,0	100		101091,5	100		10,0	100		140,2	100		924,5	100		in Betrieb
12:30		1,7	100		0,8	100		0,1	100		2,0	100		0,25	100		30,8	100		1,5	100		0,0	100		101329,2	100		10,1	100		139,9	100		926,4	100		in Betrieb
13:00		1,6	100		0,1	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		33,9	100		1,5	100		0,0	100		102017,0	100		10,4	100		140,2	100		912,3	100		in Betrieb
13:30		1,8	100		1,1	100		0,0	100		1,9	100		0,26	94		33,1	100		1,5	100		0,0	100		102038,2	100		10,3	100		140,4	100		919,0	100		in Betrieb
14:00		2,5	100		2,4	100		0,0	73		2,0	100		0,25	100		19,5	100		1,5	100		0,0	100		102003,2	100		10,4	100		140,0	100		917,6	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		0,2	100		0,0	100		1,9	100		0,25	100		18,3	100		1,5	100		0,0	100		102304,6	100		10,3	100		140,2	100		921,5	100		in Betrieb
15:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		1,9	100		0,25	100		17,1	100		1,5	100		0,0	100		102043,3	100		10,4	100		140,5	100		917,9	100		in Betrieb
15:30		1,6	100		0,5	100		0,0	100		1,9	100		0,26	100		26,7	100		1,6	100		0,0	100		102790,4	100		10,4	100		140,6	100		913,8	100		in Betrieb
16:00		2,3	100		2,5	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		26,5	100		1,5	100		0,0	100		103339,5	100		10,3	100		140,6	100		917,6	100		in Betrieb
16:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		21,5	100		1,5	100		0,0	100		103396,0	100		10,7	100		140,5	100		912,4	100		in Betrieb
17:00		5,6	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		16,6	100		1,5	100		0,0	100		103389,1	100		10,7	100		140,6	100		918,4	100		in Betrieb
17:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	95		20,2	100		1,5	100		0,0	100		102448,8	100		10,2	100		140,6	100		922,6	100		in Betrieb
18:00		4,5	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,25	100		16,6	100		1,5	100		0,0	100		102375,4	100		10,5	100		140,3	100		916,6	100		in Betrieb
18:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		23,1	100		1,5	100		0,0	100		102041,4	100		10,4	100		140,5	100		921,3	100		in Betrieb
19:00		3,3	85		0,0	85		0,0	100		2,6	85		0,25	100		29,7	85		1,5	85		0,0	85		102364,0	100		10,4	85		140,6	100		916,3	100		in Betrieb
19:30		4,8	79		0,8	79		0,0	100		2,2	79		0,26	100		30,4	79		1,5	79		0,3	79		103087,8	100		10,3	79		140,9	100		920,8	100		in Betrieb
20:00		4,6	100		1,5	100		0,0	73		2,2	100		0,25	100		31,4	100		1,5	100		0,2	100		102892,3	100		10,5	100		140,6	100		921,6	100		in Betrieb
20:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		29,5	100		1,5	100		0,2	100		103296,1	100		10,6	100		140,5	100		917,0	100		in Betrieb
21:00		3,5	100		0,8	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		30,7	100		1,5	100		0,2	100		102967,9	100		10,4	100		140,6	100		925,2	100		in Betrieb
21:30		4,4	100		1,8	100		0,0	100		2,1	100		0,26	94		29,4	100		1,5	100		0,2	100														