

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 08/04/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		4,5	100		1,3	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		24,8	100		1,5	100		0,0	100		102756,3	100	10,6	100	140,8	100	914,8	100	In marcia
01:00		5,2	100		2,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		30,0	100		1,5	100		0,0	100		102794,9	100	10,4	100	140,8	100	920,5	100	In marcia
01:30		3,6	100		0,6	100		0,0	100		2,7	100		0,25	95		25,7	100		1,6	100		0,0	100		103370,3	100	10,6	100	140,7	100	920,7	100	In marcia
02:00		3,1	100		0,4	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		31,9	100		1,6	100		0,0	100		102653,0	100	10,3	100	141,2	100	925,2	100	In marcia
02:30		4,7	100		1,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		22,7	100		1,5	100		0,0	100		102571,5	100	10,5	100	140,5	100	932,6	100	In marcia
03:00		4,3	100		1,1	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		27,5	100		1,5	100		0,0	100		103008,9	100	10,6	100	140,6	100	923,0	100	In marcia
03:30		3,8	100		0,5	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		29,5	100		1,6	100		0,0	100		102793,9	100	10,2	100	140,9	100	932,8	100	In marcia
04:00		4,3	100		0,6	100		0,0	73		2,5	100		0,25	100		20,0	100		1,5	100		0,0	100		103178,4	100	10,7	100	140,3	100	915,3	100	In marcia
04:30		3,4	100		0,5	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		16,0	100		1,5	100		0,0	100		103330,2	100	10,7	100	140,4	100	915,4	100	In marcia
05:00		4,2	100		1,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		18,4	100		1,5	100		0,0	100		103569,3	100	10,6	100	140,5	100	919,1	100	In marcia
05:30		3,7	100		0,7	100		0,0	100		2,4	100		0,26	95		23,8	100		1,5	100		0,0	100		103618,1	100	10,6	100	140,8	100	922,5	100	In marcia
06:00		4,3	100		0,7	100		0,0	73		2,7	100		0,25	100		25,0	100		1,5	100		0,0	100		104035,5	100	10,5	100	140,6	100	921,6	100	In marcia
06:30		1,6	100		0,0	100		0,19	100		2,5	100		0,25	100		26,0	100		1,6	100		0,0	100		104213,3	100	10,9	100	140,6	100	909,8	100	In marcia
07:00		3,4	85		0,0	85		0,0	100		2,8	85		0,25	100		28,2	85		1,5	85		0,0	85		103809,7	100	10,6	85	140,5	100	919,6	100	In marcia
07:30		2,2	78		0,4	78		0,0	100		2,3	78		0,25	100		23,0	78		1,5	78		0,1	78		104381,0	100	10,6	78	140,3	100	932,1	100	In marcia
08:00		1,7	100		0,9	100		0,0	73		2,0	100		0,25	100		24,7	100		1,5	100		0,0	100		104459,7	100	10,8	100	140,3	100	931,9	100	In marcia
08:30		3,1	100		2,3	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		32,9	100		1,5	100		0,0	100		104643,7	100	10,6	100	140,8	100	940,1	100	In marcia
09:00		2,4	100		1,6	100		0,0	100		2,1	100		0,25	100		29,6	100		1,5	100		0,0	100		104985,4	100	10,6	100	140,7	100	937,7	100	In marcia
09:30		1,7	100		1,0	100		0,0	100		2,2	100		0,25	94		27,7	100		1,5	100		0,0	100		104766,7	100	10,5	100	140,8	100	930,1	100	In marcia
10:00		3,1	100		1,9	100		0,0	73		2,4	100		0,25	100		28,8	100		1,5	100		0,0	100		106032,2	100	10,3	100	141,0	100	941,5	100	In marcia
10:30		2,6	100		1,6	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		25,1	100		1,5	100		0,0	100		106164,1	100	10,2	100	140,8	100	950,0	100	In marcia
11:00		1,6	100		0,8	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		26,4	100		1,5	100		0,0	100		106167,3	100	10,1	100	141,0	100	944,6	100	In marcia
11:30		1,7	100		1,9	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		27,9	100		1,6	100		0,1	100		106548,5	100	9,8	100	141,0	100	948,8	100	In marcia
12:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,1	100		0,26	100		26,8	100		1,6	100		0,0	100		106933,3	100	10,0	100	141,3	100	946,6	100	In marcia
12:30		1,8	100		1,1	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		19,1	100		1,5	100		0,0	100		107783,2	100	9,6	100	140,9	100	963,0	100	In marcia
13:00		3,3	100		2,0	100		0,0	100		2,1	100		0,25	100		11,0	100		1,5	100		0,0	100		107697,1	100	9,8	100	140,6	100	972,9	100	In marcia
13:30		2,1	100		0,5	100		0,0	100		2,7	100		0,25	94		12,8	100		1,5	100		0,0	100		108777,4	100	9,9	100	140,9	100	972,5	100	In marcia
14:00		1,6	100		0,1	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		20,0	100		1,5	100		0,1	100		106837,5	100	9,6	100	140,7	100	973,3	100	In marcia
14:30		2,1	100		1,6	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		26,2	100		1,5	100		0,0	100		106689,5	100	9,7	100	140,3	100	966,9	100	In marcia
15:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		1,9	100		0,25	100		26,8	100		1,5	100		0,0	100		106095,9	100	9,6	100	139,9	100	972,5	100	In marcia
15:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		36,3	100		1,6	100		0,0	100		105761,1	100	9,5	100	140,4	100	968,8	100	In marcia
16:00		1,6	100		0,2	100		0,03	73		2,4	100		0,26	100		40,3	100		1,6	100		0,1	100		105931,6	100	9,5	100	140,4	100	968,6	100	In marcia
16:30		1,6	100		0,5	100		0,1	100		2,3	100		0,26	100		37,7	100		1,6	100		0,0	100		106756,0	100	9,6	100	140,9	100	957,0	100	In marcia
17:00		1,7	100		1,4	100		0,0	100		1,9	100		0,26	100		24,8	100		1,5	100		0,1	100		107084,9	100	9,5	100	140,7	100	971,1	100	In marcia
17:30		1,8	100		1,3	100		0,0	100		2,1	100		0,26	94		17,8	100		1,5	100		0,1	100		106054,5	100	9,8	100	140,4	100	969,5	100	In marcia
18:00		2,1	100		1,0	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		21,5	100		1,6	100		0,0	100		106850,9	100	9,5	100	140,9	100	982,4	100	In marcia
18:30		2,4	100		1,4	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		19,5	100		1,6	100		0,0	100		107172,8	100	9,6	100	141,0	100	964,5	100	In marcia
19:00		2,1	85		1,1	85		0,0	100		2,2	85		0,26	100		17,3	85		1,5	85		0,0	85		107384,1	100	9,8	85	140,9	100	965,9	100	In marcia
19:30		3,7	78		1,1	78		0,0	100		2,2	78		0,26	100		22,8	78		1,6	78		0,1	78		107311,2	100	9,7	78	141,0	100	970,2	100	In marcia
20:00		3,8	100		2,2	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		21,3	100		1,6	100		0,1	100		107772,2	100	9,7	100	141,0	100	961,5	100	In marcia
20:30		4,8	100		2,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		21,5	100		1,5	100		0,1	100		107868,7	100	9,7	100	140,8	100	966,8	100	In marcia
21:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		25,8	100		1,6	100		0,1	100		107808,7	100	9,6	100	141,0	100	969,7	100	In marcia
21:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	95		29,0	100		1,6	100		0,1	100		108031,8	100	9,8	100	140,8	100	958,5	100	In marcia
22:00		2,8	100		0,1	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		33,4	100		1,6	100		0,0	100		108519,6	100	9,6	100	141,2	100	957,3	100	In marcia
22:30		3,5	100		1,9	100		0,25	100		2,5	100		0,26	100		25,2	100		1,6	100		0,0	100		108328,0	100	9,6	100	140,8	100	961,9	100	In marcia
23:00		2,5	100		1,2	100		0,0	100																									

MVA Bozen

Datum: 08/04/2024

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,5	100		1,3	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		24,8	100		1,5	100		0,0	100		102756,3	100		10,6	100		140,8	100		914,8	100		in Betrieb
01:00		5,2	100		2,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		30,0	100		1,5	100		0,0	100		102794,9	100		10,4	100		140,8	100		920,5	100		in Betrieb
01:30		3,6	100		0,6	100		0,0	100		2,7	100		0,25	95		25,7	100		1,6	100		0,0	100		103370,3	100		10,6	100		140,7	100		920,7	100		in Betrieb
02:00		3,1	100		0,4	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		31,9	100		1,6	100		0,0	100		102653,0	100		10,3	100		141,2	100		925,2	100		in Betrieb
02:30		4,7	100		1,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		22,7	100		1,5	100		0,0	100		102571,5	100		10,5	100		140,5	100		932,6	100		in Betrieb
03:00		4,3	100		1,1	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		27,5	100		1,5	100		0,0	100		103008,9	100		10,6	100		140,6	100		923,0	100		in Betrieb
03:30		3,8	100		0,5	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		29,5	100		1,6	100		0,0	100		102793,9	100		10,2	100		140,9	100		932,8	100		in Betrieb
04:00		4,3	100		0,6	100		0,0	73		2,5	100		0,25	100		20,0	100		1,5	100		0,0	100		103178,4	100		10,7	100		140,3	100		915,3	100		in Betrieb
04:30		3,4	100		0,5	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		16,0	100		1,5	100		0,0	100		103330,2	100		10,7	100		140,4	100		915,4	100		in Betrieb
05:00		4,2	100		1,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		18,4	100		1,5	100		0,0	100		103569,3	100		10,6	100		140,5	100		919,1	100		in Betrieb
05:30		3,7	100		0,7	100		0,0	100		2,4	100		0,26	95		23,8	100		1,5	100		0,0	100		103618,1	100		10,6	100		140,8	100		922,5	100		in Betrieb
06:00		4,3	100		0,7	100		0,0	73		2,7	100		0,25	100		25,0	100		1,5	100		0,0	100		104035,5	100		10,5	100		140,6	100		921,6	100		in Betrieb
06:30		1,6	100		0,0	100		0,19	100		2,5	100		0,25	100		26,0	100		1,6	100		0,0	100		104213,3	100		10,9	100		140,6	100		909,8	100		in Betrieb
07:00		3,4	85		0,0	85		0,0	100		2,8	85		0,25	100		28,2	85		1,5	85		0,0	85		103809,7	100		10,6	85		140,5	100		919,6	100		in Betrieb
07:30		2,2	78		0,4	78		0,0	100		2,3	78		0,25	100		23,0	78		1,5	78		0,1	78		104381,0	100		10,6	78		140,3	100		932,1	100		in Betrieb
08:00		1,7	100		0,9	100		0,0	73		2,0	100		0,25	100		24,7	100		1,5	100		0,0	100		104459,7	100		10,8	100		140,3	100		931,9	100		in Betrieb
08:30		3,1	100		2,3	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		32,9	100		1,5	100		0,0	100		104643,7	100		10,6	100		140,8	100		940,1	100		in Betrieb
09:00		2,4	100		1,6	100		0,0	100		2,1	100		0,25	100		29,6	100		1,5	100		0,0	100		104985,4	100		10,6	100		140,7	100		937,7	100		in Betrieb
09:30		1,7	100		1,0	100		0,0	100		2,2	100		0,25	94		27,7	100		1,5	100		0,0	100		104766,7	100		10,5	100		140,8	100		930,1	100		in Betrieb
10:00		3,1	100		1,9	100		0,0	73		2,4	100		0,25	100		28,8	100		1,5	100		0,0	100		106032,2	100		10,3	100		141,0	100		941,5	100		in Betrieb
10:30		2,6	100		1,6	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		25,1	100		1,5	100		0,0	100		106164,1	100		10,2	100		140,8	100		950,0	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		0,8	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		26,4	100		1,5	100		0,0	100		106167,3	100		10,1	100		141,0	100		944,6	100		in Betrieb
11:30		1,7	100		1,9	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		27,9	100		1,6	100		0,1	100		106548,5	100		9,8	100		141,0	100		948,8	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,1	100		0,26	100		26,8	100		1,6	100		0,0	100		106933,3	100		10,0	100		141,3	100		946,6	100		in Betrieb
12:30		1,8	100		1,1	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		19,1	100		1,5	100		0,0	100		107783,2	100		9,6	100		140,9	100		963,0	100		in Betrieb
13:00		3,3	100		2,0	100		0,0	100		2,1	100		0,25	100		11,0	100		1,5	100		0,0	100		107697,1	100		9,8	100		140,6	100		972,9	100		in Betrieb
13:30		2,1	100		0,5	100		0,0	100		2,7	100		0,25	94		12,8	100		1,5	100		0,0	100		108777,4	100		9,9	100		140,9	100		972,5	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		0,1	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		20,0	100		1,5	100		0,1	100		106837,5	100		9,6	100		140,7	100		973,3	100		in Betrieb
14:30		2,1	100		1,6	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		26,2	100		1,5	100		0,0	100		106689,5	100		9,7	100		140,3	100		966,9	100		in Betrieb
15:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		1,9	100		0,25	100		26,8	100		1,5	100		0,0	100		106095,9	100		9,6	100		139,9	100		972,5	100		in Betrieb
15:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		36,3	100		1,6	100		0,0	100		105761,1	100		9,5	100		140,4	100		968,8	100		in Betrieb
16:00		1,6	100		0,2	100		0,03	73		2,4	100		0,26	100		40,3	100		1,6	100		0,1	100		105931,6	100		9,5	100		140,4	100		968,6	100		in Betrieb
16:30		1,6	100		0,5	100		0,1	100		2,3	100		0,26	100		37,7	100		1,6	100		0,0	100		106756,0	100		9,6	100		140,9	100		957,0	100		in Betrieb
17:00		1,7	100		1,4	100		0,0	100		1,9	100		0,26	100		24,8	100		1,5	100		0,1	100		107084,9	100		9,5	100		140,7	100		971,1	100		in Betrieb
17:30		1,8	100		1,3	100		0,0	100		2,1	100		0,26	94		17,8	100		1,5	100		0,1	100		106054,5	100		9,8	100		140,4	100		969,5	100		in Betrieb
18:00		2,1	100		1,0	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		21,5	100		1,6	100		0,0	100		106850,9	100		9,5	100		140,9	100		982,4	100		in Betrieb
18:30		2,4	100		1,4	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		19,5	100		1,6	100		0,0	100		107172,8	100		9,6	100		141,0	100		964,5	100		in Betrieb
19:00		2,1	85		1,1	85		0,0	100		2,2	85		0,26	100		17,3	85		1,5	85		0,0	85		107384,1	100		9,8	85		140,9	100		965,9	100		in Betrieb
19:30		3,7	78		1,1	78		0,0	100		2,2	78		0,26	100		22,8	78		1,6	78		0,1	78		107311,2	100		9,7	78		141,0	100		970,2	100		in Betrieb
20:00		3,8	100		2,2	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		21,3	100		1,6	100		0,1	100		107772,2	100		9,7	100		141,0	100		961,5	100		in Betrieb
20:30		4,8	100		2,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		21,5	100		1,5	100		0,1	100		107868,7	100		9,7	100		140,8	100		966,8	100		in Betrieb
21:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		25,8	100		1,6	100		0,1	100		107808,7	100		9,6	100		141,0	100		969,7	100		in Betrieb
21:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	95		29,0	100		1,6	100		0,1	100		108031,8												