

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 22/04/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30																																	Fermo				
01:00																																	Fermo				
01:30																																	Fermo				
02:00																																	Fermo				
02:30																																	Fermo				
03:00																																	In marcia senza rifiuto				
03:30																																	In marcia senza rifiuto				
04:00																																	In marcia senza rifiuto				
04:30																																	In marcia senza rifiuto				
05:00																																	In marcia senza rifiuto				
05:30																																	In marcia senza rifiuto				
06:00																																	In marcia senza rifiuto				
06:30																																	In marcia senza rifiuto				
07:00																																	In marcia senza rifiuto				
07:30																																	In marcia senza rifiuto				
08:00																																	In marcia senza rifiuto				
08:30																																	In marcia senza rifiuto				
09:00																																	In marcia senza rifiuto				
09:30																																	In marcia senza rifiuto				
10:00																																	In marcia senza rifiuto				
10:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		54,6	100		1,5	100		0,2	100		100882,8	100		9,0	100		139,1	100		981,7	100	In marcia
11:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		9,8	100		0,29	100		43,0	100		1,5	100		0,2	100		108242,8	100		9,3	100		140,5	100		950,1	100	In marcia
11:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		37,3	100		1,5	100		0,3	100		102410,6	100		9,7	100		138,6	100		929,3	100	In marcia
12:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		5,1	100		0,25	100		21,7	100		1,5	100		0,2	100		100961,5	100		9,6	100		139,6	100		932,4	100	In marcia
12:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		11,8	100		1,5	100		0,2	100		99629,7	100		9,7	100		139,2	100		926,5	100	In marcia
13:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		12,7	100		1,6	100		0,2	100		98559,7	100		9,4	100		140,2	100		931,9	100	In marcia
13:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	94		12,2	100		1,5	100		0,3	100		97121,5	100		9,0	100		140,1	100		955,2	100	In marcia
14:00		6,5	100		0,4	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		8,8	100		1,5	100		0,3	100		97171,9	100		9,2	100		140,3	100		951,4	100	In marcia
14:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		15,2	100		1,5	100		0,3	100		98124,1	100		8,9	100		140,8	100		960,8	100	In marcia
15:00		4,0	100		0,1	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		23,1	100		1,6	100		0,3	100		99316,1	100		8,7	100		141,1	100		974,0	100	In marcia
15:30		2,7	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		28,5	100		1,5	100		0,2	100		101907,4	100		9,0	100		140,9	100		965,2	100	In marcia
16:00		5,2	100		0,4	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		29,2	100		1,4	100		0,3	100		102964,4	100		9,3	100		140,7	100		964,5	100	In marcia
16:30		7,3	100		0,9	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		27,6	100		1,4	100		0,3	100		103185,0	100		9,4	100		140,4	100		958,6	100	In marcia
17:00		4,5	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		18,1	100		1,4	100		0,3	100		102212,7	100		9,5	100		140,5	100		959,3	100	In marcia
17:30		6,1	100		0,0	100		0,0	100		5,2	100		0,25	94		13,2	100		1,4	100		0,2	100		102519,9	100		9,4	100		140,2	100		959,9	100	In marcia
18:00		3,0	100		0,0	100		0,0	73		5,5	100		0,25	100		17,5	100		1,4	100		0,3	100		101690,1	100		9,4	100		140,2	100		969,2	100	In marcia
18:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		8,0	100		0,25	100		11,6	100		1,4	100		0,3	100		101956,7	100		9,6	100		140,0	100		956,1	100	In marcia
19:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		37,4	100		1,4	100		0,4	100		100950,8	100		9,1	100		140,9	100		965,6	100	In marcia
19:30		4,7	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		44,0	100		1,3	100		0,4	100		102392,8	100		9,4	100		140,4	100		957,8	100	In marcia
20:00		5,7	100		0,1	100		0,05	73		5,9	100		0,26	100		42,4	100		1,4	100		0,4	100		103431,7	100		9,4	100		140,5	100		954,2	100	In marcia
20:30		1,8	87		0,0	87		0,32	87		5,8	87		0,26	88		42,5	87		1,4	87		0,4	87		102583,0	88		9,3	87		139,7	88		955,7	87	In marcia
21:00		1,8	84		0,0	84		0,36	100		4,7	84		0,26	100		33,3	84		1,3	84		0,4	84		103575,8	100		9,5	84		140,4	100		957,2	100	In marcia
21:30		2,0	79		0,0	79		0,07	100		5,0	79		0,26	94		32,4	79		1,3	79		0,4	79		103968,9	100		9,7	79		140,5	100		962,8	100	In marcia
22:00		4,3	100		0,0	100		0,28	73		4,6	100		0,26	100		25,4	100		1,3	100		0,2	100		106125,1	100		9,6	100		140,5	100		963,5	100	In marcia
22:30		5,6	100		0,4	100		0,0	100		5,7	100		0,26	100		21,2	100		1,3	100		0,2	100		106832,9	100		9,8	100		140,2	100		953,2	100	In marcia
23:00		5,5	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		18,2	100		1,3	100		0,2	100		106298,0	100		9,9	100		140,1	100		957,3	100	In marcia
23:30		6,3	100		0,0	100		0,0	100		5,6	100		0,26	100		16,3	100		1,3	100		0,2	100		107122,5	100		9,8	100		140,1	100		962,4	100	In marcia
24:00		2,9	100		0,0	100		0,0	73		5,4	100		0,26	100		16,9	100		1,3	100		0,2	100		106756,0	100		10,0	100		140,2	100		955,1	100	In marcia
MIN		1,6			0			0			3,5			0,25			8,8			1,3			0,2			97121,5			8,7			138,6			926,5		
MAX		7,3			0,9			0,36			9,8			0,29			54,6			1,6			0,4			108242,8			10			141,1			981,7		
Limite Semiorario		200			60						100			30			400			20			60														
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)		4,4/4,5			1,5/1,5			0,7			1,1/1,6			1,4/1,4			6,0/5,7			1,5/1,5			0,3/0,5														
% Medie Semiorarie < Soglia 97%		100,00			99,98									100,00			100,00			100,00			100,00														
Valore Soglia 97%		50																																			

