

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 24/04/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto	
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		
00:30																																					Stato	
01:00																																					In marcia senza rifiuto	
01:30																																					Fermo	
02:00																																					Fermo	
02:30																																					In marcia senza rifiuto	
03:00																																					In marcia senza rifiuto	
03:30																																					In marcia senza rifiuto	
04:00		1,8	100		0,0	100		0,0	73		4,4	100		0,3	100		73,9	100		1,5	100		0,9	100		105678,1	100		10,2	100		199,6	100		975,8	100	In marcia	
04:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		5,3	100		0,3	100		54,1	100		1,5	100		1,0	100		107527,9	100		9,9	100		202,0	100		970,0	100	In marcia	
05:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		5,5	100		0,28	100		24,6	100		1,5	100		0,6	100		108051,1	100		9,8	100		177,2	100		987,3	100	In marcia	
05:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		5,2	100		0,26	94		8,3	100		1,4	100		0,1	100		109423,8	100		10,0	100		142,2	100		988,5	100	In marcia	
06:00		1,9	100		0,0	100		0,0	73		4,8	100		0,28	100		7,1	100		1,5	100		0,1	100		108988,3	100		9,6	100		162,4	100		966,4	100	In marcia	
06:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		5,5	100		0,27	100		4,4	98		1,4	100		0,3	100		107995,0	100		9,7	100		160,8	100		970,4	100	In marcia	
07:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		5,2	100		1,4	100		0,2	100		108300,9	100		9,9	100		139,8	100		962,5	100	In marcia	
07:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		4,3	100		1,3	100		0,3	100		107835,0	100		9,6	100		139,8	100		958,0	100	In marcia	
08:00		3,7	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		5,3	100		1,3	100		0,2	100		108476,4	100		9,6	100		139,7	100		976,4	100	In marcia	
08:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		5,5	100		1,3	100		0,1	100		108493,2	100		10,0	100		139,5	100		970,2	100	In marcia	
09:00		4,1	85		0,0	85		0,0	100		3,7	85		0,26	100		6,5	85		1,3	85		0,1	85		107465,7	100		10,0	85		139,9	100		978,2	100	In marcia	
09:30		4,3	79		0,0	79		0,0	100		3,6	79		0,26	94		9,1	79		1,3	79		0,5	79		106876,5	100		9,8	79		139,5	100		995,0	100	In marcia	
10:00		5,8	100		0,6	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		13,4	100		1,3	100		0,5	100		108860,0	100		9,6	100		140,2	100		990,3	100	In marcia	
10:30		4,8	100		0,0	100		0,0	100		20,1	100		0,25	100		17,3	100		1,3	100		0,3	100		109720,3	100		10,4	100		139,5	100		955,7	100	In marcia	
11:00		(4)	9,6	42	(4)	12,9	44		0,0	100	(4)	42,1	44		0,29	100	(4)	53,0	42	(4)	1,7	47	(4)	10,7	47		93718,0	100	(4)	12,2	47		139,8	100		974,9	100	In marcia
11:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		39,6	100		1,3	100		0,3	100		106060,0	100		10,2	100		140,1	100		949,8	100	In marcia	
12:00		1,8	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		38,4	100		1,3	100		0,4	100		105026,5	100		9,9	100		139,5	100		952,7	100	In marcia	
12:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		36,2	100		1,3	100		0,4	100		105140,7	100		9,7	100		140,2	100		962,2	100	In marcia	
13:00		1,8	100		0,0	100		0,14	100		3,1	100		0,26	100		25,2	100		1,3	100		0,4	100		105200,1	100		9,9	100		139,8	100		968,2	100	In marcia	
13:30		1,8	100		0,0	100		0,04	100		3,3	100		0,26	95		25,7	100		1,3	100		0,3	100		105079,0	100		9,5	100		140,5	100		975,9	100	In marcia	
14:00		1,9	100		0,0	100		2,24	73		3,6	100		0,26	100		22,4	100		1,3	100		0,4	100		107172,9	100		9,7	100		140,8	100		966,9	100	In marcia	
14:30		3,9	100		0,2	100		5,91	100		3,2	100		0,26	100		31,1	100		1,3	100		0,3	100		109467,8	100		9,9	100		141,2	100		959,1	100	In marcia	
15:00		7,8	100		0,2	100		2,95	100		3,5	100		0,25	100		13,2	100		1,3	100		0,2	100		109293,7	100		10,2	100		140,5	100		959,0	100	In marcia	
15:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		13,8	100		1,3	100		0,1	100		107646,1	100		10,3	100		141,6	100		961,7	100	In marcia	
16:00		3,0	100		0,0	100		0,02	73		3,8	100		0,26	100		17,8	100		1,3	100		0,3	100		106468,3	100		10,0	100		143,8	100		967,0	100	In marcia	
16:30		4,4	100		0,0	100		0,76	100		3,8	100		0,26	100		26,6	100		1,3	100		0,3	100		107270,8	100		9,8	100		143,1	100		960,9	100	In marcia	
17:00		3,8	100		0,0	100		0,15	100		3,4	100		0,26	100		29,8	100		1,3	100		0,2	100		107796,6	100		10,0	100		142,3	100		966,7	100	In marcia	
17:30		4,5	100		0,0	100		0,15	100		3,7	100		0,26	95		28,6	100		1,3	100		0,2	100		106362,2	100		10,0	100		141,3	100		958,7	100	In marcia	
18:00		3,7	100		0,0	100		0,0	73		4,3	100		0,26	100		29,5	100		1,3	100		0,3	100		106647,7	100		9,7	100		141,1	100		971,4	100	In marcia	
18:30		4,9	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		32,2	100		1,3	100		0,2	100		108250,6	100		10,2	100		140,8	100		964,5	100	In marcia	
19:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		30,9	100		1,3	100		0,2	100		108232,8	100		10,1	100		140,7	100		959,5	100	In marcia	
19:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		30,5	100		1,3	100		0,2	100		107862,1	100		10,4	100		140,2	100		953,5	100	In marcia	
20:00		1,8	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		39,4	100		1,3	100		0,3	100		105419,7	100		10,0	100		140,1	100		967,6	100	In marcia	
20:30		4,1	100		0,0	100		0,53	100		3,1	100		0,25	100		36,8	100		1,3	100		0,3	100		104064,0	100		9,7	100		139,9	100		973,2	100	In marcia	
21:00		3,8	100		0,0	100		0,17	100		3,1	100		0,25	100		31,4	100		1,3	100		0,3	100		102976,5	100		9,6	100		140,1	100		975,8	100	In marcia	
21:30		4,6	100		0,0	100		0,18	100		3,2	100		0,25	94		27,1	100		1,3	100		0,2	100		102605,5	100		9,8	100		140,3	100		969,8	100	In marcia	
22:00		5,7	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		24,0	100		1,3	100		0,2	100		102596,9	100		9,6	100		140,2	100		981,3	100	In marcia	
22:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		32,1	100		1,3	100		0,1	100		103033,5	100		9,7	100		140,4	100		974,3	100	In marcia	
23:00		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		29,7	100		1,3	100		0,1	100		102760,0	100											

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage	
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand				
00:30																																		Kein Mull				
01:00																																		Angehalten				
01:30																																		Angehalten				
02:00																																		Kein Mull				
02:30																																		Kein Mull				
03:00																																		Kein Mull				
03:30																																		Kein Mull				
04:00		1,8	100		0,0	100		0,0	73		4,4	100		0,3	100		73,9	100		1,5	100		0,9	100		105678,1	100		10,2	100		199,6	100		975,8	100	in Betrieb	
04:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		5,3	100		0,3	100		54,1	100		1,5	100		1,0	100		107527,9	100		9,9	100		202,0	100		970,0	100	in Betrieb	
05:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		5,5	100		0,28	100		24,6	100		1,5	100		0,6	100		108051,1	100		9,8	100		177,2	100		987,3	100	in Betrieb	
05:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		5,2	100		0,26	94		8,3	100		1,4	100		0,1	100		109423,8	100		10,0	100		142,2	100		988,5	100	in Betrieb	
06:00		1,9	100		0,0	100		0,0	73		4,8	100		0,28	100		7,1	100		1,5	100		0,1	100		108988,3	100		9,6	100		162,4	100		966,4	100	in Betrieb	
06:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		5,5	100		0,27	100		4,4	98		1,4	100		0,3	100		107995,0	100		9,7	100		160,8	100		970,4	100	in Betrieb	
07:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		5,2	100		1,4	100		0,2	100		108300,9	100		9,9	100		139,8	100		962,5	100	in Betrieb	
07:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		4,3	100		1,3	100		0,3	100		107835,0	100		9,6	100		139,8	100		958,0	100	in Betrieb	
08:00		3,7	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		5,3	100		1,3	100		0,2	100		108476,4	100		9,6	100		139,7	100		976,4	100	in Betrieb	
08:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		5,5	100		1,3	100		0,1	100		108493,2	100		10,0	100		139,5	100		970,2	100	in Betrieb	
09:00		4,1	85		0,0	85		0,0	100		3,7	85		0,26	100		6,5	85		1,3	85		0,1	85		107465,7	100		10,0	85		139,9	100		978,2	100	in Betrieb	
09:30		4,3	79		0,0	79		0,0	100		3,6	79		0,26	94		9,1	79		1,3	79		0,5	79		106876,5	100		9,8	79		139,5	100		995,0	100	in Betrieb	
10:00		5,8	100		0,6	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		13,4	100		1,3	100		0,5	100		108860,0	100		9,6	100		140,2	100		990,3	100	in Betrieb	
10:30		4,8	100		0,0	100		0,0	100		20,1	100		0,25	100		17,3	100		1,3	100		0,3	100		109720,3	100		10,4	100		139,5	100		955,7	100	in Betrieb	
11:00		(4)	9,6	42	(4)	12,9	44		0,0	100	(4)	42,1	44		0,29	100	(4)	53,0	42	(4)	1,7	47	(4)	10,7	47		93718,0	100	(4)	12,2	47		139,8	100		974,9	100	in Betrieb
11:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		39,6	100		1,3	100		0,3	100		106060,0	100		10,2	100		140,1	100		949,8	100	in Betrieb	
12:00		1,8	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		38,4	100		1,3	100		0,4	100		105026,5	100		9,9	100		139,5	100		952,7	100	in Betrieb	
12:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		36,2	100		1,3	100		0,4	100		105140,7	100		9,7	100		140,2	100		962,2	100	in Betrieb	
13:00		1,8	100		0,0	100		0,14	100		3,1	100		0,26	100		25,2	100		1,3	100		0,4	100		105200,1	100		9,9	100		139,8	100		968,2	100	in Betrieb	
13:30		1,8	100		0,0	100		0,04	100		3,3	100		0,26	95		25,7	100		1,3	100		0,3	100		105079,0	100		9,5	100		140,5	100		975,9	100	in Betrieb	
14:00		1,9	100		0,0	100		2,24	73		3,6	100		0,26	100		22,4	100		1,3	100		0,4	100		107172,9	100		9,7	100		140,8	100		966,9	100	in Betrieb	
14:30		3,9	100		0,2	100		5,91	100		3,2	100		0,26	100		31,1	100		1,3	100		0,3	100		109467,8	100		9,9	100		141,2	100		959,1	100	in Betrieb	
15:00		7,8	100		0,2	100		2,95	100		3,5	100		0,25	100		13,2	100		1,3	100		0,2	100		109293,7	100		10,2	100		140,5	100		959,0	100	in Betrieb	
15:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		13,8	100		1,3	100		0,1	100		107646,1	100		10,3	100		141,6	100		961,7	100	in Betrieb	
16:00		3,0	100		0,0	100		0,02	73		3,8	100		0,26	100		17,8	100		1,3	100		0,3	100		106468,3	100		10,0	100		143,8	100		967,0	100	in Betrieb	
16:30		4,4	100		0,0	100		0,76	100		3,8	100		0,26	100		26,6	100		1,3	100		0,3	100		107270,8	100		9,8	100		143,1	100		960,9	100	in Betrieb	
17:00		3,8	100		0,0	100		0,15	100		3,4	100		0,26	100		29,8	100		1,3	100		0,2	100		107796,6	100		10,0	100		142,3	100		966,7	100	in Betrieb	
17:30		4,5	100		0,0	100		0,15	100		3,7	100		0,26	95		28,6	100		1,3	100		0,2	100		106362,2	100		10,0	100		141,3	100		958,7	100	in Betrieb	
18:00		3,7	100		0,0	100		0,0	73		4,3	100		0,26	100		29,5	100		1,3	100		0,3	100		106647,7	100		9,7	100		141,1	100		971,4	100	in Betrieb	
18:30		4,9	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		32,2	100		1,3	100		0,2	100		108250,6	100		10,2	100		140,8	100		964,5	100	in Betrieb	
19:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		30,9	100		1,3	100		0,2	100		108232,8	100		10,1	100		140,7	100		959,5	100	in Betrieb	
19:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		30,5	100		1,3	100		0,2	100		107862,1	100		10,4	100		140,2	100		953,5	100	in Betrieb	
20:00		1,8	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		39,4	100		1,3	100		0,3	100		105419,7	100		10,0	100		140,1	100		967,6	100	in Betrieb	
20:30		4,1	100		0,0	100		0,53	100		3,1	100		0,25	100		36,8	100		1,3	100		0,3	100		104064,0	100		9,7	100		139,9	100		973,2	100	in Betrieb	
21:00		3,8	100		0,0	100		0,17	100		3,1	100		0,25	100		31,4	100		1,3	100		0,3	100		102976,5	100		9,6	100		140,1	100		975,8	100	in Betrieb	
21:30		4,6	100		0,0	100		0,18	100		3,2	100		0,25	94		27,1	100		1,3	100		0,2	100		102605,5	100		9,8	100		140,3	100		969,8	100	in Betrieb	
22:00		5,7	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		24,0	100		1,3	100		0,2	100		102596,9	100		9,6	100		140,2	100		981,3	100	in Betrieb	
22:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		32,1	100		1,3	100		0,1	100		103033,5	100		9,7	100		140,4	100		974,3	100	in Betrieb	
23:00		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		29,7	100		1,3	100		0,1	100		102760,0	100		9,5	100		140,3	100		970,1	100	in Betrieb	
23:30		5,2	100																																			