

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 26/04/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,1	100		0,0	100		0,31	100		3,9	100		0,26	100		41,5	100		1,3	100		0,3	100		109262,6	100		10,0	100		140,6	100		958,1	100	In marcia
01:00		3,6	100		0,0	100		0,02	100		3,8	100		0,26	100		35,6	100		1,3	100		0,2	100		109943,2	100		10,1	100		140,9	100		950,0	100	In marcia
01:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	94		37,0	100		1,3	100		0,2	100		109170,1	100		10,0	100		140,3	100		950,1	100	In marcia
02:00		2,8	100		0,0	100		0,04	73		3,8	100		0,26	100		27,7	100		1,3	100		0,3	100		110032,2	100		10,1	100		141,2	100		956,2	100	In marcia
02:30		3,3	100		0,0	100		0,06	100		3,9	100		0,26	100		34,2	100		1,3	100		0,4	100		110439,1	100		10,0	100		140,7	100		953,2	100	In marcia
03:00		4,9	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		36,6	100		1,3	100		0,4	100		110232,7	100		10,0	100		141,0	100		957,0	100	In marcia
03:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		28,3	100		1,3	100		0,2	100		111219,8	100		10,2	100		141,1	100		947,8	100	In marcia
04:00		3,5	100		0,0	100		0,02	73		4,3	100		0,26	100		30,0	100		1,3	100		0,3	100		111526,6	100		10,1	100		141,0	100		956,6	100	In marcia
04:30		3,8	100		0,0	100		0,4	100		3,9	100		0,26	100		25,6	100		1,3	100		0,2	100		110246,1	100		10,3	100		140,5	100		948,3	100	In marcia
05:00		2,8	100		0,0	100		0,1	100		3,6	100		0,26	100		26,5	100		1,3	100		0,3	100		109764,9	100		10,0	100		140,5	100		954,4	100	In marcia
05:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	95		26,9	100		1,3	100		0,2	100		110657,8	100		10,1	100		141,0	100		954,2	100	In marcia
06:00		5,0	100		0,0	100		0,04	73		3,9	100		0,26	100		27,6	100		1,3	100		0,3	100		110243,5	100		9,7	100		140,9	100		967,3	100	In marcia
06:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		30,3	100		1,3	100		0,2	100		112021,6	100		10,2	100		140,4	100		951,8	100	In marcia
07:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		27,8	100		1,3	100		0,2	100		112834,1	100		10,3	100		141,6	100		942,9	100	In marcia
07:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		32,7	100		1,3	100		0,1	100		112792,5	100		10,5	100		142,5	100		946,3	100	In marcia
08:00		1,9	100		0,0	100		0,0	73		4,3	100		0,26	100		44,5	100		1,3	100		0,2	100		113077,9	100		10,8	100		143,1	100		927,6	100	In marcia
08:30		3,2	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		46,2	100		1,3	100		0,3	100		110661,0	100		10,0	100		143,6	100		954,1	100	In marcia
09:00		3,4	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		29,4	100		1,3	100		0,4	100		110887,7	100		10,1	100		142,0	100		942,0	100	In marcia
09:30		5,0	100		1,9	100		0,0	100		3,6	100		0,26	94		26,0	100		1,3	100		0,2	100		112086,1	100		10,1	100		141,8	100		959,6	100	In marcia
10:00		6,0	100		1,3	100		0,03	73		4,3	100		0,26	100		15,3	100		1,3	100		0,1	100		110146,7	100		10,2	100		141,0	100		949,5	100	In marcia
10:30		2,5	100		0,0	100		0,04	100		3,6	100		0,26	100		21,4	100		1,3	100		0,2	100		109369,1	100		10,0	100		140,8	100		954,5	100	In marcia
11:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		20,8	100		1,3	100		0,1	100		109218,4	100		10,0	100		141,0	100		958,0	100	In marcia
11:30		2,7	100		0,2	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		32,2	100		1,3	100		0,1	100		108786,7	100		10,0	100		140,6	100		966,1	100	In marcia
12:00		3,6	100		1,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		46,0	100		1,3	100		0,0	100		109619,8	100		10,1	100		140,4	100		959,2	100	In marcia
12:30		3,8	100		1,1	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		40,8	100		1,3	100		0,1	100		109543,9	100		10,1	100		140,6	100		954,5	100	In marcia
13:00		3,9	100		1,4	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		36,3	100		1,3	100		0,0	100		109649,1	100		10,3	100		140,7	100		943,7	100	In marcia
13:30		4,3	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,26	94		24,8	100		1,3	100		0,0	100		108942,6	100		9,9	100		140,8	100		957,5	100	In marcia
14:00		2,5	100		0,7	100		0,01	73		3,2	100		0,25	100		12,5	100		1,3	100		0,0	100		109632,4	100		10,3	100		140,1	100		944,7	100	In marcia
14:30		3,7	100		1,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		14,2	100		1,3	100		0,1	100		109023,1	100		10,0	100		140,9	100		953,6	100	In marcia
15:00		5,6	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		15,3	100		1,3	100		0,1	100		109316,5	100		9,9	100		141,0	100		955,6	100	In marcia
15:30		4,2	100		0,5	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		23,1	100		1,3	100		0,3	100		109394,1	100		10,0	100		141,0	100		950,6	100	In marcia
16:00		5,4	100		0,1	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		19,0	100		1,2	100		0,5	100		109095,0	100		9,9	100		140,7	100		950,2	100	In marcia
16:30		2,7	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		21,0	100		1,2	100		0,5	100		109574,1	100		9,8	100		140,7	100		952,8	100	In marcia
17:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		30,6	100		1,5	100		0,4	100		108981,0	100		9,9	100		140,2	100		946,3	100	In marcia
17:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	94		31,0	100		1,3	100		0,2	100		108867,5	100		10,0	100		140,8	100		949,9	100	In marcia
18:00		6,7	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		26,3	100		1,5	100		0,4	100		109802,7	100		9,8	100		140,6	100		950,8	100	In marcia
18:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		24,4	100		1,5	100		0,4	100		109349,8	100		10,0	100		140,5	100		943,1	100	In marcia
19:00		2,8	86		0,0	86		0,0	100		3,0	86		0,26	100		19,5	86		1,5	86		0,4	86		109367,2	100		9,9	86		140,6	100		946,0	100	In marcia
19:30		3,4	78		0,0	78		0,0	100		2,8	78		0,26	100		23,0	78		1,5	78		0,0	78		108415,8	100		9,8	78		140,7	100		944,4	100	In marcia
20:00		5,7	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		20,8	100		1,5	100		0,0	100		109271,0	100		9,9	100		140,6	100		951,9	100	In marcia
20:30		4,8	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		23,2	100		1,5	100		0,0	100		109269,8	100		9,9	100		140,7	100		949,2	100	In marcia
21:00		4,2	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		23,4	100		1,5	100		0,0	100		109208,8	100		9,9	100		140,6	100		949,7	100	In marcia
21:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	94		25,4	100		1,5	100		0,0	100		109965,9	100		10,0	100		140,5	100		940,8	100	In marcia
22:00</																																					

MVA Bozen

Datum: 26/04/2024

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,1	100		0,0	100		0,31	100		3,9	100		0,26	100		41,5	100		1,3	100		0,3	100		109262,6	100	10,0	100		140,6	100		958,1	100		in Betrieb
01:00		3,6	100		0,0	100		0,02	100		3,8	100		0,26	100		35,6	100		1,3	100		0,2	100		109943,2	100	10,1	100		140,9	100		950,0	100		in Betrieb
01:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	94		37,0	100		1,3	100		0,2	100		109170,1	100	10,0	100		140,3	100		950,1	100		in Betrieb
02:00		2,8	100		0,0	100		0,04	73		3,8	100		0,26	100		27,7	100		1,3	100		0,3	100		110032,2	100	10,1	100		141,2	100		956,2	100		in Betrieb
02:30		3,3	100		0,0	100		0,06	100		3,9	100		0,26	100		34,2	100		1,3	100		0,4	100		110439,1	100	10,0	100		140,7	100		953,2	100		in Betrieb
03:00		4,9	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		36,6	100		1,3	100		0,4	100		110232,7	100	10,0	100		141,0	100		957,0	100		in Betrieb
03:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		28,3	100		1,3	100		0,2	100		111219,8	100	10,2	100		141,1	100		947,8	100		in Betrieb
04:00		3,5	100		0,0	100		0,02	73		4,3	100		0,26	100		30,0	100		1,3	100		0,3	100		111526,6	100	10,1	100		141,0	100		956,6	100		in Betrieb
04:30		3,8	100		0,0	100		0,4	100		3,9	100		0,26	100		25,6	100		1,3	100		0,2	100		110246,1	100	10,3	100		140,5	100		948,3	100		in Betrieb
05:00		2,8	100		0,0	100		0,1	100		3,6	100		0,26	100		26,5	100		1,3	100		0,3	100		109764,9	100	10,0	100		140,5	100		954,4	100		in Betrieb
05:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	95		26,9	100		1,3	100		0,2	100		110657,8	100	10,1	100		141,0	100		954,2	100		in Betrieb
06:00		5,0	100		0,0	100		0,04	73		3,9	100		0,26	100		27,6	100		1,3	100		0,3	100		110243,5	100	9,7	100		140,9	100		967,3	100		in Betrieb
06:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		30,3	100		1,3	100		0,2	100		112021,6	100	10,2	100		140,4	100		951,8	100		in Betrieb
07:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		27,8	100		1,3	100		0,2	100		112834,1	100	10,3	100		141,6	100		942,9	100		in Betrieb
07:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		32,7	100		1,3	100		0,1	100		112792,5	100	10,5	100		142,5	100		946,3	100		in Betrieb
08:00		1,9	100		0,0	100		0,0	73		4,3	100		0,26	100		44,5	100		1,3	100		0,2	100		113077,9	100	10,8	100		143,1	100		927,6	100		in Betrieb
08:30		3,2	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		46,2	100		1,3	100		0,3	100		110661,0	100	10,0	100		143,6	100		954,1	100		in Betrieb
09:00		3,4	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		29,4	100		1,3	100		0,4	100		110887,7	100	10,1	100		142,0	100		942,0	100		in Betrieb
09:30		5,0	100		1,9	100		0,0	100		3,6	100		0,26	94		26,0	100		1,3	100		0,2	100		112086,1	100	10,1	100		141,8	100		959,6	100		in Betrieb
10:00		6,0	100		1,3	100		0,03	73		4,3	100		0,26	100		15,3	100		1,3	100		0,1	100		110146,7	100	10,2	100		141,0	100		949,5	100		in Betrieb
10:30		2,5	100		0,0	100		0,04	100		3,6	100		0,26	100		21,4	100		1,3	100		0,2	100		109369,1	100	10,0	100		140,8	100		954,5	100		in Betrieb
11:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		20,8	100		1,3	100		0,1	100		109218,4	100	10,0	100		141,0	100		958,0	100		in Betrieb
11:30		2,7	100		0,2	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		32,2	100		1,3	100		0,1	100		108786,7	100	10,0	100		140,6	100		966,1	100		in Betrieb
12:00		3,6	100		1,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		46,0	100		1,3	100		0,0	100		109619,8	100	10,1	100		140,4	100		959,2	100		in Betrieb
12:30		3,8	100		1,1	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		40,8	100		1,3	100		0,1	100		109543,9	100	10,1	100		140,6	100		954,5	100		in Betrieb
13:00		3,9	100		1,4	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		36,3	100		1,3	100		0,0	100		109649,1	100	10,3	100		140,7	100		943,7	100		in Betrieb
13:30		4,3	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,26	94		24,8	100		1,3	100		0,0	100		108942,6	100	9,9	100		140,8	100		957,5	100		in Betrieb
14:00		2,5	100		0,7	100		0,01	73		3,2	100		0,25	100		12,5	100		1,3	100		0,0	100		109632,4	100	10,3	100		140,1	100		944,7	100		in Betrieb
14:30		3,7	100		1,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		14,2	100		1,3	100		0,1	100		109023,1	100	10,0	100		140,9	100		953,6	100		in Betrieb
15:00		5,6	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		15,3	100		1,3	100		0,1	100		109316,5	100	9,9	100		141,0	100		955,6	100		in Betrieb
15:30		4,2	100		0,5	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		23,1	100		1,3	100		0,3	100		109394,1	100	10,0	100		141,0	100		950,6	100		in Betrieb
16:00		5,4	100		0,1	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		19,0	100		1,2	100		0,5	100		109095,0	100	9,9	100		140,7	100		950,2	100		in Betrieb
16:30		2,7	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		21,0	100		1,2	100		0,5	100		109574,1	100	9,8	100		140,7	100		952,8	100		in Betrieb
17:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		30,6	100		1,5	100		0,4	100		108981,0	100	9,9	100		140,2	100		946,3	100		in Betrieb
17:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	94		31,0	100		1,3	100		0,2	100		108867,5	100	10,0	100		140,8	100		949,9	100		in Betrieb
18:00		6,7	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		26,3	100		1,5	100		0,4	100		109802,7	100	9,8	100		140,6	100		950,8	100		in Betrieb
18:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		24,4	100		1,5	100		0,4	100		109349,8	100	10,0	100		140,5	100		943,1	100		in Betrieb
19:00		2,8	86		0,0	86		0,0	100		3,0	86		0,26	100		19,5	86		1,5	86		0,4	86		109367,2	100	9,9	86		140,6	100		946,0	100		in Betrieb
19:30		3,4	78		0,0	78		0,0	100		2,8	78		0,26	100		23,0	78		1,5	78		0,0	78		108415,8	100	9,8	78		140,7	100		944,4	100		in Betrieb
20:00		5,7	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		20,8	100		1,5	100		0,0	100		109271,0	100	9,9	100		140,6	100		951,9	100		in Betrieb
20:30		4,8	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		23,2	100		1,5	100		0,0	100		109269,8	100	9,9	100		140,7	100		949,2	100		in Betrieb
21:00		4,2	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		23,4	100		1,5	100		0,0	100		109208,8	100	9,9	100		140,6	100		949,7	100		in Betrieb
21:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	94		25,4	100		1,5	100		0,0	100		109865,9	100	10,0	100		140,5	100		940,8	100		in Betrieb
22:00		3,8	100		0,0	100																															