

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 02/05/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto	Stato												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %			Note	Val.	ID %									
00:30		4,3	100		0,0	100		0,23	100		4,1	100		0,26	100		33,8	100		1,5	100		0,1	100		109147,5	100		9,9	100		140,5	100		950,4	100		In marcia
01:00		3,4	100		0,0	100		0,09	100		4,3	100		0,26	100		30,3	100		1,5	100		0,0	100		110299,0	100		10,1	100		140,7	100		946,7	100		In marcia
01:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	94		26,8	100		1,5	100		0,0	100		110399,5	100		10,2	100		140,6	100		943,7	100		In marcia
02:00		4,3	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		26,1	100		1,6	100		0,0	100		109354,9	100		10,1	100		141,0	100		943,6	100		In marcia
02:30		5,2	100		0,5	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		19,4	100		1,5	100		0,0	100		109762,7	100		9,9	100		140,6	100		949,9	100		In marcia
03:00		2,4	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		17,6	100		1,5	100		0,0	100		110027,0	100		10,0	100		140,8	100		951,9	100		In marcia
03:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		20,4	100		1,6	100		0,0	100		109567,7	100		10,0	100		140,9	100		955,6	100		In marcia
04:00		4,4	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		19,2	100		1,5	100		0,0	100		110297,7	100		10,0	100		140,9	100		964,2	100		In marcia
04:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		20,1	100		1,5	100		0,0	100		109907,3	100		10,0	100		140,7	100		944,0	100		In marcia
05:00		4,5	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		22,1	100		1,5	100		0,0	100		109051,0	100		10,1	100		140,7	100		939,6	100		In marcia
05:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	95		30,7	100		1,6	100		0,0	100		107817,2	100		9,9	100		141,1	100		947,1	100		In marcia
06:00		4,7	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		25,8	100		1,5	100		0,0	100		107877,3	100		9,9	100		140,9	100		952,2	100		In marcia
06:30		3,1	100		0,0	100		0,12	100		3,3	100		0,26	100		24,3	100		1,5	100		0,0	100		108636,5	100		9,9	100		140,7	100		953,7	100		In marcia
07:00		3,1	85		0,0	85		0,05	100		3,0	85		0,26	100		27,4	85		1,5	85		0,0	85		108672,5	100		10,1	85		140,8	100		945,7	100		In marcia
07:30		2,2	79		0,0	79		0,0	100		4,2	79		0,26	100		30,5	79		1,5	79		0,2	79		108084,3	100		9,9	79		140,9	100		950,2	100		In marcia
08:00		6,8	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		32,1	100		1,5	100		0,2	100		107982,6	100		9,9	100		140,6	100		952,7	100		In marcia
08:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		30,3	100		1,6	100		0,2	100		109068,5	100		9,9	100		141,3	100		949,4	100		In marcia
09:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		33,5	100		1,6	100		0,2	100		110634,8	100		9,6	100		141,1	100		973,8	100		In marcia
09:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	94		25,7	100		1,6	100		0,1	100		110867,7	100		10,1	100		141,1	100		954,0	100		In marcia
10:00		1,9	100		0,0	100		0,0	73		4,3	100		0,27	100		29,7	100		1,6	100		0,1	100		112434,2	100		10,0	100		141,5	100		927,8	100		In marcia
10:30		3,8	100		2,2	100		0,01	100		3,8	100		0,26	100		19,3	100		1,6	100		0,1	100		113195,3	100		9,8	100		140,9	100		928,5	100		In marcia
11:00		2,6	100		0,9	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		19,1	100		1,6	100		0,2	100		114080,8	100		10,0	100		140,9	100		949,5	100		In marcia
11:30		3,3	100		0,6	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		14,1	100		1,5	100		0,1	100		113957,0	100		10,4	100		140,3	100		946,3	100		In marcia
12:00		6,0	100		1,2	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		17,5	100		1,5	100		0,1	100		112063,2	100		10,7	100		140,2	100		928,2	100		In marcia
12:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		18,2	100		1,5	100		0,1	100		109820,4	100		10,2	100		140,1	100		936,4	100		In marcia
13:00		2,8	100		0,6	100		0,06	100		2,9	100		0,26	100		21,7	100		1,5	100		0,1	100		108673,2	100		9,9	100		140,3	100		946,4	100		In marcia
13:30		3,6	100		0,6	100		0,0	100		3,1	100		0,27	94		38,2	100		1,6	100		0,1	100		107802,7	100		9,6	100		140,8	100		947,6	100		In marcia
14:00		4,7	100		1,6	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		30,3	100		1,6	100		0,2	100		109177,3	100		9,7	100		140,5	100		948,8	100		In marcia
14:30		4,2	100		0,8	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		29,7	100		1,6	100		0,1	100		108693,9	100		10,0	100		140,4	100		941,1	100		In marcia
15:00		3,0	100		0,1	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		26,5	100		1,5	100		0,1	100		108416,1	100		9,9	100		140,5	100		953,7	100		In marcia
15:30		6,5	100		0,9	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		22,6	100		1,5	100		0,1	100		108061,8	100		9,9	100		140,4	100		951,3	100		In marcia
16:00		3,5	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		21,9	100		1,5	100		0,1	100		107092,3	100		9,8	100		140,5	100		952,3	100		In marcia
16:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		23,1	100		1,5	100		0,1	100		106787,2	100		9,8	100		140,9	100		954,5	100		In marcia
17:00		4,0	100		0,3	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		23,5	100		1,5	100		0,1	100		105854,9	100		9,7	100		140,4	100		963,1	100		In marcia
17:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	94		20,4	100		1,5	100		0,1	100		105738,9	100		9,9	100		140,6	100		950,9	100		In marcia
18:00		3,6	100		0,2	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		24,5	100		1,5	100		0,2	100		105036,4	100		9,6	100		140,8	100		959,2	100		In marcia
18:30		4,4	100		0,6	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		26,3	100		1,5	100		0,2	100		105313,6	100		9,6	100		140,9	100		959,5	100		In marcia
19:00		4,2	86		0,3	86		0,0	100		3,8	86		0,26	100		26,9	86		1,5	86		0,1	86		105392,7	100		9,7	86		140,7	100		951,0	100		In marcia
19:30		5,6	78		0,2	78		0,0	100		3,2	78		0,26	100		24,9	78		1,5	78		0,2	78		104736,0	100		9,6	78		141,0	100		959,4	100		In marcia
20:00		4,9	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		18,5	100		1,5	100		0,1	100		106084,0	100		9,8	100		140,5	100		952,6	100		In marcia
20:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		23,3	100		1,5	100		0,1	100		105724,7	100		9,7	100		140,6	100		946,1	100		In marcia
21:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		21,0	100		1,5	100		0,2	100		105291,5	100		9,9	100		140,5	100		948,3	100		In marcia
21:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	94		29,9	100		1,5	100		0,2	100		1043												

MVA Bozen

Datum: 02/05/2024

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,3	100		0,0	100		0,23	100		4,1	100		0,26	100		33,8	100		1,5	100		0,1	100		109147,5	100		9,9	100		140,5	100		950,4	100		in Betrieb
01:00		3,4	100		0,0	100		0,09	100		4,3	100		0,26	100		30,3	100		1,5	100		0,0	100		110299,0	100		10,1	100		140,7	100		946,7	100		in Betrieb
01:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	94		26,8	100		1,5	100		0,0	100		110399,5	100		10,2	100		140,6	100		943,7	100		in Betrieb
02:00		4,3	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		26,1	100		1,6	100		0,0	100		109354,9	100		10,1	100		141,0	100		943,6	100		in Betrieb
02:30		5,2	100		0,5	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		19,4	100		1,5	100		0,0	100		109762,7	100		9,9	100		140,6	100		949,9	100		in Betrieb
03:00		2,4	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		17,6	100		1,5	100		0,0	100		110027,0	100		10,0	100		140,8	100		951,9	100		in Betrieb
03:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		20,4	100		1,6	100		0,0	100		109567,7	100		10,0	100		140,9	100		955,6	100		in Betrieb
04:00		4,4	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		19,2	100		1,5	100		0,0	100		110297,7	100		10,0	100		140,9	100		964,2	100		in Betrieb
04:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		20,1	100		1,5	100		0,0	100		109907,3	100		10,0	100		140,7	100		944,0	100		in Betrieb
05:00		4,5	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		22,1	100		1,5	100		0,0	100		109051,0	100		10,1	100		140,7	100		939,6	100		in Betrieb
05:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	95		30,7	100		1,6	100		0,0	100		107817,2	100		9,9	100		141,1	100		947,1	100		in Betrieb
06:00		4,7	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		25,8	100		1,5	100		0,0	100		107877,3	100		9,9	100		140,9	100		952,2	100		in Betrieb
06:30		3,1	100		0,0	100		0,12	100		3,3	100		0,26	100		24,3	100		1,5	100		0,0	100		108636,5	100		9,9	100		140,7	100		953,7	100		in Betrieb
07:00		3,1	85		0,0	85		0,05	100		3,0	85		0,26	100		27,4	85		1,5	85		0,0	85		108672,5	100		10,1	85		140,8	100		945,7	100		in Betrieb
07:30		2,2	79		0,0	79		0,0	100		4,2	79		0,26	100		30,5	79		1,5	79		0,2	79		108084,3	100		9,9	79		140,9	100		950,2	100		in Betrieb
08:00		6,8	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		32,1	100		1,5	100		0,2	100		107982,6	100		9,9	100		140,6	100		952,7	100		in Betrieb
08:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		30,3	100		1,6	100		0,2	100		109068,5	100		9,9	100		141,3	100		949,4	100		in Betrieb
09:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		33,5	100		1,6	100		0,2	100		110634,8	100		9,6	100		141,1	100		973,8	100		in Betrieb
09:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	94		25,7	100		1,6	100		0,1	100		110867,7	100		10,1	100		141,1	100		954,0	100		in Betrieb
10:00		1,9	100		0,0	100		0,0	73		4,3	100		0,27	100		29,7	100		1,6	100		0,1	100		112434,2	100		10,0	100		141,5	100		927,8	100		in Betrieb
10:30		3,8	100		2,2	100		0,01	100		3,8	100		0,26	100		19,3	100		1,6	100		0,1	100		113195,3	100		9,8	100		140,9	100		928,5	100		in Betrieb
11:00		2,6	100		0,9	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		19,1	100		1,6	100		0,2	100		114080,8	100		10,0	100		140,9	100		949,5	100		in Betrieb
11:30		3,3	100		0,6	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		14,1	100		1,5	100		0,1	100		113957,0	100		10,4	100		140,3	100		946,3	100		in Betrieb
12:00		6,0	100		1,2	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		17,5	100		1,5	100		0,1	100		112063,2	100		10,7	100		140,2	100		928,2	100		in Betrieb
12:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		18,2	100		1,5	100		0,1	100		109820,4	100		10,2	100		140,1	100		936,4	100		in Betrieb
13:00		2,8	100		0,6	100		0,06	100		2,9	100		0,26	100		21,7	100		1,5	100		0,1	100		108673,2	100		9,9	100		140,3	100		946,4	100		in Betrieb
13:30		3,6	100		0,6	100		0,0	100		3,1	100		0,27	94		38,2	100		1,6	100		0,1	100		107802,7	100		9,6	100		140,8	100		947,6	100		in Betrieb
14:00		4,7	100		1,6	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		30,3	100		1,6	100		0,2	100		109177,3	100		9,7	100		140,5	100		948,8	100		in Betrieb
14:30		4,2	100		0,8	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		29,7	100		1,6	100		0,1	100		108693,9	100		10,0	100		140,4	100		941,1	100		in Betrieb
15:00		3,0	100		0,1	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		26,5	100		1,5	100		0,1	100		108416,1	100		9,9	100		140,5	100		953,7	100		in Betrieb
15:30		6,5	100		0,9	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		22,6	100		1,5	100		0,1	100		108061,8	100		9,9	100		140,4	100		951,3	100		in Betrieb
16:00		3,5	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		21,9	100		1,5	100		0,1	100		107092,3	100		9,8	100		140,5	100		952,3	100		in Betrieb
16:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		23,1	100		1,5	100		0,1	100		106787,2	100		9,8	100		140,9	100		954,5	100		in Betrieb
17:00		4,0	100		0,3	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		23,5	100		1,5	100		0,1	100		105854,9	100		9,7	100		140,4	100		963,1	100		in Betrieb
17:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	94		20,4	100		1,5	100		0,1	100		105738,9	100		9,9	100		140,6	100		950,9	100		in Betrieb
18:00		3,6	100		0,2	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		24,5	100		1,5	100		0,2	100		105036,4	100		9,6	100		140,8	100		959,2	100		in Betrieb
18:30		4,4	100		0,6	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		26,3	100		1,5	100		0,2	100		105313,6	100		9,6	100		140,9	100		959,5	100		in Betrieb
19:00		4,2	86		0,3	86		0,0	100		3,8	86		0,26	100		26,9	86		1,5	86		0,1	86		105392,7	100		9,7	86		140,7	100		951,0	100		in Betrieb
19:30		5,6	78		0,2	78		0,0	100		3,2	78		0,26	100		24,9	78		1,5	78		0,2	78		104736,0	100		9,6	78		141,0	100		959,4	100		in Betrieb
20:00		4,9	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		18,5	100		1,5	100		0,1	100		106084,0	100		9,8	100		140,5	100		952,6	100		in Betrieb
20:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		23,3	100		1,5	100		0,1	100		105724,7	100		9,7	100		140,6	100		946,1	100		in Betrieb
21:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		21,0	100		1,5	100		0,2	100		105291,5	100		9,9	100		140,5	100		948,3	100		in Betrieb
21:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	94		29,9	100		1,5	100		0,2	100		104318,5	1											