

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 03/05/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		4,8	100		0,0	100		0,26	100		3,9	100		0,26	100		21,4	100		1,5	100		0,1	100		107516,3	100		9,7	100		140,6	100		957,8	100		In marcia
01:00		3,0	100		0,0	100		0,14	100		3,6	100		0,25	100		17,3	100		1,5	100		0,1	100		107742,3	100		9,9	100		140,8	100		953,0	100		In marcia
01:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	94		23,2	100		1,5	100		0,2	100		107315,5	100		9,8	100		140,9	100		957,9	100		In marcia
02:00		5,3	100		0,9	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		29,9	100		1,5	100		0,1	100		107436,6	100		9,8	100		140,9	100		960,5	100		In marcia
02:30		4,6	100		0,0	100		0,18	100		3,0	100		0,26	100		33,6	100		1,5	100		0,3	100		107511,3	100		10,0	100		141,1	100		945,6	100		In marcia
03:00		4,9	100		0,0	100		0,06	100		2,9	100		0,26	100		27,7	100		1,5	100		0,2	100		106862,3	100		9,9	100		140,9	100		946,2	100		In marcia
03:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		25,5	100		1,6	100		0,2	100		107375,0	100		9,4	100		141,0	100		962,6	100		In marcia
04:00		2,8	100		0,0	100		0,09	73		3,5	100		0,26	100		29,8	100		1,6	100		0,1	100		108852,4	100		9,9	100		141,2	100		951,7	100		In marcia
04:30		6,5	100		0,3	100		0,53	100		3,8	100		0,26	100		26,5	100		1,6	100		0,2	100		109429,3	100		9,7	100		141,0	100		956,8	100		In marcia
05:00		3,3	100		0,0	100		0,15	100		3,7	100		0,26	100		19,7	100		1,5	100		0,2	100		110729,9	100		10,1	100		140,8	100		943,4	100		In marcia
05:30		3,2	100		0,0	100		0,09	100		3,7	100		0,26	94		22,4	100		1,6	100		0,1	100		109770,0	100		9,9	100		141,0	100		944,6	100		In marcia
06:00		4,3	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		18,4	100		1,5	100		0,2	100		109747,8	100		10,0	100		141,0	100		940,0	100		In marcia
06:30		4,0	100		0,0	100		0,14	100		3,9	100		0,26	100		25,0	100		1,6	100		0,3	100		110249,0	100		10,0	100		140,9	100		934,9	100		In marcia
07:00		4,5	84		0,0	84		0,03	100		3,9	84		0,26	100		21,8	84		1,5	84		0,2	84		110463,2	100		10,0	84		140,7	100		937,9	100		In marcia
07:30		2,9	80		0,0	80		0,0	100		3,3	80		0,26	100		25,8	80		1,5	80		0,2	80		110287,4	100		9,9	80		140,9	100		942,5	100		In marcia
08:00		3,2	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		21,1	100		1,5	100		0,1	100		110810,4	100		10,2	100		140,5	100		948,7	100		In marcia
08:30		4,2	100		0,5	100		0,18	100		2,7	100		0,25	100		17,4	100		1,5	100		0,1	100		109733,3	100		10,2	100		140,3	100		945,5	100		In marcia
09:00		7,1	100		0,0	100		0,08	100		3,6	100		0,26	100		21,6	100		1,5	100		0,1	100		108502,8	100		9,9	100		140,5	100		954,6	100		In marcia
09:30		2,7	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	94		21,4	100		1,5	100		0,1	100		109417,4	100		10,1	100		140,6	100		955,3	100		In marcia
10:00		2,9	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		33,8	100		1,5	100		0,2	100		108129,8	100		9,8	100		140,3	100		952,2	100		In marcia
10:30		3,3	100		0,0	100		0,39	100		3,5	100		0,26	100		34,1	100		1,5	100		0,2	100		108606,3	100		10,0	100		140,5	100		945,6	100		In marcia
11:00		4,6	100		0,0	100		0,12	100		4,0	100		0,26	100		32,2	100		1,5	100		0,1	100		109853,7	100		9,9	100		140,5	100		958,5	100		In marcia
11:30		4,4	100		0,0	100		0,04	100		3,9	100		0,26	100		30,3	100		1,5	100		0,2	100		110245,0	100		10,1	100		140,7	100		950,4	100		In marcia
12:00		3,5	100		0,0	100		0,0	73		4,1	100		0,26	100		29,3	100		1,6	100		0,1	100		111285,9	100		9,9	100		141,1	100		956,6	100		In marcia
12:30		4,4	100		0,0	100		0,12	100		3,8	100		0,26	100		19,9	100		1,5	100		0,1	100		111144,4	100		10,3	100		140,8	100		938,4	100		In marcia
13:00		3,6	100		0,0	100		0,11	100		3,9	100		0,26	100		15,5	100		1,5	100		0,1	100		109741,1	100		10,1	100		140,6	100		944,7	100		In marcia
13:30		5,1	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	94		17,7	100		1,5	100		0,1	100		109737,0	100		9,9	100		140,9	100		954,3	100		In marcia
14:00		6,0	100		0,0	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		16,6	100		1,5	100		0,2	100		111194,7	100		10,1	100		140,7	100		960,4	100		In marcia
14:30		3,1	100		0,0	100		0,08	100		4,6	100		0,25	100		16,4	100		1,5	100		0,1	100		109852,2	100		10,1	100		140,4	100		948,1	100		In marcia
15:00		3,6	100		0,0	100		0,08	100		4,3	100		0,25	100		20,2	100		1,5	100		0,1	100		108722,5	100		10,0	100		140,1	100		946,9	100		In marcia
15:30		2,7	100		0,0	100		0,07	100		5,1	100		0,26	100		25,8	100		1,5	100		0,2	100		108224,5	100		9,7	100		140,1	100		955,8	100		In marcia
16:00		3,6	99		0,0	99		0,24	73		5,1	99		0,25	99		28,8	99		1,5	99		0,1	99		109367,2	99		10,0	99		140,0	99		943,0	99		In marcia
16:30		5,9	100		1,0	100		1,02	100		3,9	100		0,26	100		36,0	100		1,5	100		0,1	100		107817,4	100		10,0	100		140,4	100		946,0	100		In marcia
17:00		5,7	100		0,5	100		0,42	100		3,9	100		0,25	100		34,2	100		1,5	100		0,1	100		107731,4	100		9,9	100		140,4	100		950,2	100		In marcia
17:30		2,1	100		0,0	100		0,42	100		3,5	100		0,26	95		35,7	100		1,5	100		0,2	100		107490,0	100		9,8	100		140,7	100		960,1	100		In marcia
18:00		5,0	100		0,0	100		0,64	73		3,5	100		0,26	100		32,0	100		1,5	100		0,2	100		107424,9	100		9,9	100		140,7	100		953,5	100		In marcia
18:30		3,3	100		0,0	100		0,41	100		3,4	100		0,26	100		28,5	100		1,6	100		0,2	100		108211,7	100		9,6	100		141,0	100		966,4	100		In marcia
19:00		6,1	85		0,0	85		1,14	100		3,4	85		0,26	100		24,6	85		1,5	85		0,2	85		109211,2	100		9,9	85		140,7	100		959,4	100		In marcia
19:30		2,8	79		0,0	79		0,33	100		4,5	79		0,26	100		16,4	79		1,5	79		0,0	79		108249,1	100		9,7	79		140,7	100		958,1	100		In marcia
20:00		3,6	100		0,0	100		0,67	73		3,8	100		0,26	100		16,7	100		1,5	100		0,0	100		109238,6	100		9,8	100		140,8	100		961,0	100		In marcia
20:30		2,9	100		0,0	100		1,58	100		3,3	100		0,26	100		24,4	100		1,5	100		0,0	100		109665,8	100		9,8	100		140,8	100		957,1	100		In marcia
21:00		4,5	100		0,0	100		2,51	100		3,5	100		0,26	100		27,2	100		1,5	100		0,0	100		109641,4	100		9,9	100		140,6	100		952,1	100		In marcia
21:30		5,0	100		0,0	100		6,81	100		4,0	100		0,26	94		23,7	100		1,5	100		0,0	100														

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,8	100		0,0	100		0,26	100		3,9	100		0,26	100		21,4	100		1,5	100		0,1	100		107516,3	100		9,7	100		140,6	100		957,8	100		in Betrieb
01:00		3,0	100		0,0	100		0,14	100		3,6	100		0,25	100		17,3	100		1,5	100		0,1	100		107742,3	100		9,9	100		140,8	100		953,0	100		in Betrieb
01:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	94		23,2	100		1,5	100		0,2	100		107315,5	100		9,8	100		140,9	100		957,9	100		in Betrieb
02:00		5,3	100		0,9	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		29,9	100		1,5	100		0,1	100		107436,6	100		9,8	100		140,9	100		960,5	100		in Betrieb
02:30		4,6	100		0,0	100		0,18	100		3,0	100		0,26	100		33,6	100		1,5	100		0,3	100		107511,3	100		10,0	100		141,1	100		945,6	100		in Betrieb
03:00		4,9	100		0,0	100		0,06	100		2,9	100		0,26	100		27,7	100		1,5	100		0,2	100		106862,3	100		9,9	100		140,9	100		946,2	100		in Betrieb
03:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		25,5	100		1,6	100		0,2	100		107375,0	100		9,4	100		141,0	100		962,6	100		in Betrieb
04:00		2,8	100		0,0	100		0,09	73		3,5	100		0,26	100		29,8	100		1,6	100		0,1	100		108852,4	100		9,9	100		141,2	100		951,7	100		in Betrieb
04:30		6,5	100		0,3	100		0,53	100		3,8	100		0,26	100		26,5	100		1,6	100		0,2	100		109429,3	100		9,7	100		141,0	100		956,8	100		in Betrieb
05:00		3,3	100		0,0	100		0,15	100		3,7	100		0,26	100		19,7	100		1,5	100		0,2	100		110729,9	100		10,1	100		140,8	100		943,4	100		in Betrieb
05:30		3,2	100		0,0	100		0,09	100		3,7	100		0,26	94		22,4	100		1,6	100		0,1	100		109770,0	100		9,9	100		141,0	100		944,6	100		in Betrieb
06:00		4,3	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		18,4	100		1,5	100		0,2	100		109747,8	100		10,0	100		141,0	100		940,0	100		in Betrieb
06:30		4,0	100		0,0	100		0,14	100		3,9	100		0,26	100		25,0	100		1,6	100		0,3	100		110249,0	100		10,0	100		140,9	100		934,9	100		in Betrieb
07:00		4,5	84		0,0	84		0,03	100		3,9	84		0,26	100		21,8	84		1,5	84		0,2	84		110463,2	100		10,0	84		140,7	100		937,9	100		in Betrieb
07:30		2,9	80		0,0	80		0,0	100		3,3	80		0,26	100		25,8	80		1,5	80		0,2	80		110287,4	100		9,9	80		140,9	100		942,5	100		in Betrieb
08:00		3,2	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		21,1	100		1,5	100		0,1	100		110810,4	100		10,2	100		140,5	100		948,7	100		in Betrieb
08:30		4,2	100		0,5	100		0,18	100		2,7	100		0,25	100		17,4	100		1,5	100		0,1	100		109733,3	100		10,2	100		140,3	100		945,5	100		in Betrieb
09:00		7,1	100		0,0	100		0,08	100		3,6	100		0,26	100		21,6	100		1,5	100		0,1	100		108502,8	100		9,9	100		140,5	100		954,6	100		in Betrieb
09:30		2,7	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	94		21,4	100		1,5	100		0,1	100		109417,4	100		10,1	100		140,6	100		955,3	100		in Betrieb
10:00		2,9	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		33,8	100		1,5	100		0,2	100		108129,8	100		9,8	100		140,3	100		952,2	100		in Betrieb
10:30		3,3	100		0,0	100		0,39	100		3,5	100		0,26	100		34,1	100		1,5	100		0,2	100		108606,3	100		10,0	100		140,5	100		945,6	100		in Betrieb
11:00		4,6	100		0,0	100		0,12	100		4,0	100		0,26	100		32,2	100		1,5	100		0,1	100		109853,7	100		9,9	100		140,5	100		958,5	100		in Betrieb
11:30		4,4	100		0,0	100		0,04	100		3,9	100		0,26	100		30,3	100		1,5	100		0,2	100		110245,0	100		10,1	100		140,7	100		950,4	100		in Betrieb
12:00		3,5	100		0,0	100		0,0	73		4,1	100		0,26	100		29,3	100		1,6	100		0,1	100		111285,9	100		9,9	100		141,1	100		956,6	100		in Betrieb
12:30		4,4	100		0,0	100		0,12	100		3,8	100		0,26	100		19,9	100		1,5	100		0,1	100		111144,4	100		10,3	100		140,8	100		938,4	100		in Betrieb
13:00		3,6	100		0,0	100		0,11	100		3,9	100		0,26	100		15,5	100		1,5	100		0,1	100		109741,1	100		10,1	100		140,6	100		944,7	100		in Betrieb
13:30		5,1	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	94		17,7	100		1,5	100		0,1	100		109737,0	100		9,9	100		140,9	100		954,3	100		in Betrieb
14:00		6,0	100		0,0	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		16,6	100		1,5	100		0,2	100		111194,7	100		10,1	100		140,7	100		960,4	100		in Betrieb
14:30		3,1	100		0,0	100		0,08	100		4,6	100		0,25	100		16,4	100		1,5	100		0,1	100		109852,2	100		10,1	100		140,4	100		948,1	100		in Betrieb
15:00		3,6	100		0,0	100		0,08	100		4,3	100		0,25	100		20,2	100		1,5	100		0,1	100		108722,5	100		10,0	100		140,1	100		946,9	100		in Betrieb
15:30		2,7	100		0,0	100		0,07	100		5,1	100		0,26	100		25,8	100		1,5	100		0,2	100		108224,5	100		9,7	100		140,1	100		955,8	100		in Betrieb
16:00		3,6	99		0,0	99		0,24	73		5,1	99		0,25	99		28,8	99		1,5	99		0,1	99		109367,2	99		10,0	99		140,0	99		943,0	99		in Betrieb
16:30		5,9	100		1,0	100		1,02	100		3,9	100		0,26	100		36,0	100		1,5	100		0,1	100		107817,4	100		10,0	100		140,4	100		946,0	100		in Betrieb
17:00		5,7	100		0,5	100		0,42	100		3,9	100		0,25	100		34,2	100		1,5	100		0,1	100		107731,4	100		9,9	100		140,4	100		950,2	100		in Betrieb
17:30		2,1	100		0,0	100		0,42	100		3,5	100		0,26	95		35,7	100		1,5	100		0,2	100		107490,0	100		9,8	100		140,7	100		960,1	100		in Betrieb
18:00		5,0	100		0,0	100		0,64	73		3,5	100		0,26	100		32,0	100		1,5	100		0,2	100		107424,9	100		9,9	100		140,7	100		953,5	100		in Betrieb
18:30		3,3	100		0,0	100		0,41	100		3,4	100		0,26	100		28,5	100		1,6	100		0,2	100		108211,7	100		9,6	100		141,0	100		966,4	100		in Betrieb
19:00		6,1	85		0,0	85		1,14	100		3,4	85		0,26	100		24,6	85		1,5	85		0,2	85		109211,2	100		9,9	85		140,7	100		959,4	100		in Betrieb
19:30		2,8	79		0,0	79		0,33	100		4,5	79		0,26	100		16,4	79		1,5	79		0,0	79		108249,1	100		9,7	79		140,7	100		958,1	100		in Betrieb
20:00		3,6	100		0,0	100		0,67	73		3,8	100		0,26	100		16,7	100		1,5	100		0,0	100		109238,6	100		9,8	100		140,8	100		961,0	100		in Betrieb
20:30		2,9	100		0,0	100		1,58	100		3,3	100		0,26	100		24,4	100		1,5	100		0,0	100		109665,8	100		9,8	100		140,8	100		957,1	100		in Betrieb
21:00		4,5	100		0,0	100		2,51	100		3,5	100		0,26	100		27,2	100		1,5	100		0,0	100		109641,4	100		9,9	100		140,6	100		952,1	100		in Betrieb
21:30		5,0	100		0,0	100		6,81	100		4,0	100		0,26	94		23,7	100		1,5	100		0,0	100	</													