

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 04/05/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		3,7	100		0,0	100		2,91	100		3,4	100		0,26	100		28,3	100		1,5	100		0,0	100		109254,8	100	9,7	100		140,6	100		960,6	100		In marcia
01:00		4,2	100		0,1	100		4,19	100		3,6	100		0,26	100		28,6	100		1,6	100		0,0	100		109716,9	100	9,9	100		141,0	100		951,9	100		In marcia
01:30		6,4	100		0,0	100		2,36	100		4,4	100		0,26	94		23,6	100		1,5	100		0,0	100		109797,7	100	9,7	100		140,6	100		956,5	100		In marcia
02:00		1,8	100		0,0	100		0,84	73		4,2	100		0,26	100		21,4	100		1,5	100		0,0	100		110181,3	100	9,9	100		140,8	100		954,3	100		In marcia
02:30		2,6	100		0,0	100		2,3	100		4,3	100		0,25	100		17,5	100		1,5	100		0,0	100		109929,1	100	10,0	100		140,7	100		956,9	100		In marcia
03:00		3,5	100		0,0	100		1,48	100		4,1	100		0,25	100		22,7	100		1,5	100		0,0	100		109155,4	100	9,9	100		140,8	100		953,4	100		In marcia
03:30		5,1	100		0,0	100		2,41	100		3,7	100		0,26	100		28,6	100		1,6	100		0,0	100		108612,0	100	9,7	100		140,9	100		954,3	100		In marcia
04:00		4,7	100		0,0	100		1,27	73		4,7	100		0,26	100		24,2	100		1,5	100		0,0	100		109295,9	100	9,9	100		140,8	100		950,7	100		In marcia
04:30		2,2	100		0,0	100		1,49	100		4,2	100		0,26	100		27,6	100		1,5	100		0,0	100		109679,1	100	9,9	100		141,0	100		951,0	100		In marcia
05:00		3,3	100		0,0	100		1,4	100		3,4	100		0,26	100		29,6	100		1,5	100		0,0	100		109483,6	100	10,0	100		140,8	100		952,0	100		In marcia
05:30		5,1	100		0,0	100		1,19	100		3,7	100		0,26	94		33,7	100		1,6	100		0,0	100		109115,4	100	9,8	100		141,1	100		952,7	100		In marcia
06:00		5,3	100		0,0	100		1,2	73		4,3	100		0,26	100		23,8	100		1,5	100		0,0	100		109864,1	100	9,8	100		140,7	100		948,9	100		In marcia
06:30		3,2	100		0,0	100		0,8	100		4,0	100		0,26	100		22,3	100		1,5	100		0,0	100		109672,5	100	9,8	100		140,6	100		951,6	100		In marcia
07:00		3,2	85		0,0	85		0,89	100		3,7	85		0,25	100		21,0	85		1,5	85		0,0	85		110247,7	100	9,9	85		140,5	100		953,7	100		In marcia
07:30		4,0	79		0,0	79		0,75	100		4,1	79		0,26	100		21,8	79		1,5	79		0,1	79		110217,8	100	9,9	79		140,5	100		961,5	100		In marcia
08:00		4,1	100		0,0	100		0,63	73		3,8	100		0,25	100		20,8	100		1,5	100		0,1	100		109887,9	100	9,9	100		140,2	100		951,4	100		In marcia
08:30		3,6	100		0,0	100		1,17	100		3,3	100		0,25	100		21,8	100		1,5	100		0,1	100		108872,2	100	9,8	100		140,0	100		955,1	100		In marcia
09:00		4,7	100		0,0	100		0,62	100		3,3	100		0,26	100		27,8	100		1,6	100		0,1	100		109100,6	100	9,6	100		140,2	100		962,7	100		In marcia
09:30		3,6	100		0,0	100		0,75	100		3,7	100		0,26	94		24,3	100		1,5	100		0,1	100		109615,1	100	9,8	100		140,2	100		956,7	100		In marcia
10:00		4,6	100		0,0	100		0,47	73		3,5	100		0,25	100		23,3	100		1,5	100		0,1	100		109652,5	100	10,0	100		139,9	100		944,3	100		In marcia
10:30		4,5	100		0,0	100		0,83	100		3,7	100		0,25	100		22,0	100		1,5	100		0,1	100		108846,9	100	9,7	100		140,0	100		953,6	100		In marcia
11:00		3,2	100		0,0	100		0,53	100		4,1	100		0,25	100		20,3	100		1,5	100		0,0	100		108952,8	100	9,9	100		140,0	100		954,2	100		In marcia
11:30		3,1	100		0,0	100		0,27	100		3,5	100		0,26	100		29,2	100		1,6	100		0,1	100		108719,5	100	9,9	100		140,3	100		953,4	100		In marcia
12:00		4,7	100		0,0	100		0,61	73		3,3	100		0,25	100		29,6	100		1,5	100		0,1	100		108927,3	100	9,7	100		140,0	100		961,5	100		In marcia
12:30		3,5	100		0,0	100		0,47	100		3,1	100		0,25	100		29,6	100		1,5	100		0,2	100		108505,6	100	9,8	100		140,0	100		960,6	100		In marcia
13:00		4,9	100		0,0	100		0,62	100		3,1	100		0,25	100		22,0	100		1,5	100		0,1	100		107800,2	100	9,9	100		140,1	100		959,6	100		In marcia
13:30		5,6	100		0,0	100		0,29	100		3,2	100		0,25	94		21,6	100		1,5	100		0,0	100		106825,7	100	9,7	100		140,3	100		960,2	100		In marcia
14:00		4,7	100		0,0	100		0,17	73		3,8	100		0,25	100		19,6	100		1,5	100		0,1	100		107019,3	100	9,7	100		140,2	100		957,0	100		In marcia
14:30		2,6	100		0,0	100		0,62	100		4,0	100		0,25	100		22,0	100		1,5	100		0,2	100		107481,0	100	9,8	100		140,6	100		950,4	100		In marcia
15:00		4,1	100		0,0	100		0,21	100		4,3	100		0,25	100		18,4	100		1,5	100		0,1	100		107925,5	100	9,9	100		140,8	100		953,1	100		In marcia
15:30		4,2	100		0,0	100		0,21	100		4,5	100		0,25	100		21,0	100		1,5	100		0,1	100		107784,0	100	9,9	100		140,7	100		957,0	100		In marcia
16:00		3,7	100		0,0	100		0,12	73		5,0	100		0,25	100		26,0	100		1,5	100		0,1	100		108269,8	100	9,9	100		141,0	100		949,1	100		In marcia
16:30		2,8	100		0,0	100		0,52	100		4,1	100		0,26	100		30,8	100		1,5	100		0,1	100		109044,3	100	9,9	100		141,2	100		952,4	100		In marcia
17:00		5,8	100		0,0	100		0,43	100		4,5	100		0,25	100		31,1	100		1,5	100		0,0	100		109002,6	100	9,9	100		140,6	100		956,2	100		In marcia
17:30		3,0	100		0,0	100		0,09	100		4,4	100		0,25	94		28,7	100		1,5	100		0,1	100		108873,8	100	10,0	100		140,8	100		954,9	100		In marcia
18:00		3,4	100		0,0	100		0,09	73		3,6	100		0,26	100		39,6	100		1,5	100		0,1	100		108209,6	100	9,8	100		140,8	100		952,7	100		In marcia
18:30		7,7	100		0,0	100		0,23	100		5,2	100		0,26	100		26,8	100		1,5	100		0,1	100		108420,5	100	9,8	100		140,9	100		957,3	100		In marcia
19:00		2,3	85		0,0	85		0,05	100		4,9	85		0,25	100		14,6	85		1,5	85		0,2	85		109050,1	100	9,9	85		140,8	100		952,1	100		In marcia
19:30		2,2	78		0,0	78		0,0	100		4,6	78		0,25	100		19,0	78		1,5	78		0,0	78		110365,4	100	10,1	78		141,0	100		944,0	100		In marcia
20:00		5,1	100		0,0	100		0,0	73		5,2	100		0,25	100		12,0	100		1,5	100		0,0	100		109251,4	100	10,4	100		140,5	100		938,4	100		In marcia
20:30		2,6	100		0,0	100		0,33	100		4,3	100		0,25	100		16,4	100		1,5	100		0,1	100		109205,1	100	10,0	100		140,7	100		958,9	100		In marcia
21:00		2,9	100		0,0	100		0,06	100		3,5	100		0,26	100		33,4	100		1,5	100		0,0	100		108604,6	100	10,0	100		140,9	100		957,7	100		In marcia
21:30		6,6	100		0,0	100		0,07	100		4,7	100		0,25	94		33,5	100		1,5	100		0,1	100		107773,4	100	9,8	100		140,4	100		963,6	100		In marcia
22:00		3,6	100		0,0	100		0																													

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,7	100		0,0	100		2,91	100		3,4	100		0,26	100		28,3	100		1,5	100		0,0	100		109254,8	100		9,7	100		140,6	100		960,6	100		in Betrieb
01:00		4,2	100		0,1	100		4,19	100		3,6	100		0,26	100		28,6	100		1,6	100		0,0	100		109716,9	100		9,9	100		141,0	100		951,9	100		in Betrieb
01:30		6,4	100		0,0	100		2,36	100		4,4	100		0,26	94		23,6	100		1,5	100		0,0	100		109797,7	100		9,7	100		140,6	100		956,5	100		in Betrieb
02:00		1,8	100		0,0	100		0,84	73		4,2	100		0,26	100		21,4	100		1,5	100		0,0	100		110181,3	100		9,9	100		140,8	100		954,3	100		in Betrieb
02:30		2,6	100		0,0	100		2,3	100		4,3	100		0,25	100		17,5	100		1,5	100		0,0	100		109929,1	100		10,0	100		140,7	100		956,9	100		in Betrieb
03:00		3,5	100		0,0	100		1,48	100		4,1	100		0,25	100		22,7	100		1,5	100		0,0	100		109155,4	100		9,9	100		140,8	100		953,4	100		in Betrieb
03:30		5,1	100		0,0	100		2,41	100		3,7	100		0,26	100		28,6	100		1,6	100		0,0	100		108612,0	100		9,7	100		140,9	100		954,3	100		in Betrieb
04:00		4,7	100		0,0	100		1,27	73		4,7	100		0,26	100		24,2	100		1,5	100		0,0	100		109295,9	100		9,9	100		140,8	100		950,7	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		0,0	100		1,49	100		4,2	100		0,26	100		27,6	100		1,5	100		0,0	100		109679,1	100		9,9	100		141,0	100		951,0	100		in Betrieb
05:00		3,3	100		0,0	100		1,4	100		3,4	100		0,26	100		29,6	100		1,5	100		0,0	100		109483,6	100		10,0	100		140,8	100		952,0	100		in Betrieb
05:30		5,1	100		0,0	100		1,19	100		3,7	100		0,26	94		33,7	100		1,6	100		0,0	100		109115,4	100		9,8	100		141,1	100		952,7	100		in Betrieb
06:00		5,3	100		0,0	100		1,2	73		4,3	100		0,26	100		23,8	100		1,5	100		0,0	100		108864,1	100		9,8	100		140,7	100		948,9	100		in Betrieb
06:30		3,2	100		0,0	100		0,8	100		4,0	100		0,26	100		22,3	100		1,5	100		0,0	100		109672,5	100		9,8	100		140,6	100		951,6	100		in Betrieb
07:00		3,2	85		0,0	85		0,89	100		3,7	85		0,25	100		21,0	85		1,5	85		0,0	85		110247,7	100		9,9	85		140,5	100		953,7	100		in Betrieb
07:30		4,0	79		0,0	79		0,75	100		4,1	79		0,26	100		21,8	79		1,5	79		0,1	79		110217,8	100		9,9	79		140,5	100		961,5	100		in Betrieb
08:00		4,1	100		0,0	100		0,63	73		3,8	100		0,25	100		20,8	100		1,5	100		0,1	100		109887,9	100		9,9	100		140,2	100		951,4	100		in Betrieb
08:30		3,6	100		0,0	100		1,17	100		3,3	100		0,25	100		21,8	100		1,5	100		0,1	100		108872,2	100		9,8	100		140,0	100		955,1	100		in Betrieb
09:00		4,7	100		0,0	100		0,62	100		3,3	100		0,26	100		27,8	100		1,6	100		0,1	100		109100,6	100		9,6	100		140,2	100		962,7	100		in Betrieb
09:30		3,6	100		0,0	100		0,75	100		3,7	100		0,26	94		24,3	100		1,5	100		0,1	100		109615,1	100		9,8	100		140,2	100		956,7	100		in Betrieb
10:00		4,6	100		0,0	100		0,47	73		3,5	100		0,25	100		23,3	100		1,5	100		0,1	100		109652,5	100		10,0	100		139,9	100		944,3	100		in Betrieb
10:30		4,5	100		0,0	100		0,83	100		3,7	100		0,25	100		22,0	100		1,5	100		0,1	100		108846,9	100		9,7	100		140,0	100		953,6	100		in Betrieb
11:00		3,2	100		0,0	100		0,53	100		4,1	100		0,25	100		20,3	100		1,5	100		0,0	100		108952,8	100		9,9	100		140,0	100		954,2	100		in Betrieb
11:30		3,1	100		0,0	100		0,27	100		3,5	100		0,26	100		29,2	100		1,6	100		0,1	100		108719,5	100		9,9	100		140,3	100		953,4	100		in Betrieb
12:00		4,7	100		0,0	100		0,61	73		3,3	100		0,25	100		29,6	100		1,5	100		0,1	100		108927,3	100		9,7	100		140,0	100		961,5	100		in Betrieb
12:30		3,5	100		0,0	100		0,47	100		3,1	100		0,25	100		29,6	100		1,5	100		0,2	100		108505,6	100		9,8	100		140,0	100		960,6	100		in Betrieb
13:00		4,9	100		0,0	100		0,62	100		3,1	100		0,25	100		22,0	100		1,5	100		0,1	100		107800,2	100		9,9	100		140,1	100		959,6	100		in Betrieb
13:30		5,6	100		0,0	100		0,29	100		3,2	100		0,25	94		21,6	100		1,5	100		0,0	100		106825,7	100		9,7	100		140,3	100		960,2	100		in Betrieb
14:00		4,7	100		0,0	100		0,17	73		3,8	100		0,25	100		19,6	100		1,5	100		0,1	100		107019,3	100		9,7	100		140,2	100		957,0	100		in Betrieb
14:30		2,6	100		0,0	100		0,62	100		4,0	100		0,25	100		22,0	100		1,5	100		0,2	100		107481,0	100		9,8	100		140,6	100		950,4	100		in Betrieb
15:00		4,1	100		0,0	100		0,21	100		4,3	100		0,25	100		18,4	100		1,5	100		0,1	100		107925,5	100		9,9	100		140,8	100		953,1	100		in Betrieb
15:30		4,2	100		0,0	100		0,21	100		4,5	100		0,25	100		21,0	100		1,5	100		0,1	100		107784,0	100		9,9	100		140,7	100		957,0	100		in Betrieb
16:00		3,7	100		0,0	100		0,12	73		5,0	100		0,25	100		26,0	100		1,5	100		0,1	100		108269,8	100		9,9	100		141,0	100		949,1	100		in Betrieb
16:30		2,8	100		0,0	100		0,52	100		4,1	100		0,26	100		30,8	100		1,5	100		0,1	100		109044,3	100		9,9	100		141,2	100		952,4	100		in Betrieb
17:00		5,8	100		0,0	100		0,43	100		4,5	100		0,25	100		31,1	100		1,5	100		0,0	100		109002,6	100		9,9	100		140,6	100		956,2	100		in Betrieb
17:30		3,0	100		0,0	100		0,09	100		4,4	100		0,25	94		28,7	100		1,5	100		0,1	100		108873,8	100		10,0	100		140,8	100		954,9	100		in Betrieb
18:00		3,4	100		0,0	100		0,09	73		3,6	100		0,26	100		39,6	100		1,5	100		0,1	100		108209,6	100		9,8	100		140,8	100		952,7	100		in Betrieb
18:30		7,7	100		0,0	100		0,23	100		5,2	100		0,26	100		26,8	100		1,5	100		0,1	100		108420,5	100		9,8	100		140,9	100		957,3	100		in Betrieb
19:00		2,3	85		0,0	85		0,05	100		4,9	85		0,25	100		14,6	85		1,5	85		0,2	85		109050,1	100		9,9	85		140,8	100		952,1	100		in Betrieb
19:30		2,2	78		0,0	78		0,0	100		4,6	78		0,25	100		19,0	78		1,5	78		0,0	78		110365,4	100		10,1	78		141,0	100		944,0	100		in Betrieb
20:00		5,1	100		0,0	100		0,0	73		5,2	100		0,25	100		12,0	100		1,5	100		0,0	100		109251,4	100		10,4	100		140,5	100		938,4	100		in Betrieb
20:30		2,6	100		0,0	100		0,33	100		4,3	100		0,25	100		16,4	100		1,5	100		0,1	100		109205,1	100		10,0	100		140,7	100		958,9	100		in Betrieb
21:00		2,9	100		0,0	100		0,06	100		3,5	100		0,26	100		33,4	100		1,5	100		0,0	100		108604,6	100		10,0	100		140,9	100		957,7	100		in Betrieb
21:30		6,6	100		0,0	100		0,07	100		4,7	100		0,25	94		33,5	100		1,5	100		0,1															