

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 22/05/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		5,9	100		0,0	100		0,16	100		6,4	100		0,26	100		22,9	100		1,6	100		0,4	100		106416,1	100	9,5	100		140,9	100		961,7	100	In marcia
01:00		3,5	100		0,0	100		0,2	100		6,6	100		0,26	100		19,7	100		1,6	100		0,4	100		108420,9	100	9,6	100		140,9	100		968,5	100	In marcia
01:30		2,1	100		0,0	100		0,22	100		5,0	100		0,26	94		27,6	100		1,5	100		0,4	100		108441,0	100	9,7	100		140,9	100		954,8	100	In marcia
02:00		2,9	100		0,0	100		0,19	73		5,5	100		0,26	100		31,9	100		1,6	100		0,4	100		105675,5	100	9,7	100		140,5	100		958,1	100	In marcia
02:30		4,6	100		0,0	100		0,34	100		6,2	100		0,26	100		31,0	100		1,6	100		0,4	100		105314,4	100	9,5	100		140,8	100		955,6	100	In marcia
03:00		2,7	100		0,0	100		0,15	100		5,4	100		0,26	100		35,1	100		1,6	100		0,3	100		106088,4	100	9,4	100		141,0	100		957,1	100	In marcia
03:30		4,8	100		0,0	100		0,34	100		4,6	100		0,26	100		33,3	100		1,6	100		0,3	100		105582,8	100	9,6	100		140,7	100		956,5	100	In marcia
04:00		4,6	100		0,0	100		0,21	73		4,9	100		0,26	100		27,1	100		1,6	100		0,3	100		106409,0	100	9,6	100		140,9	100		957,0	100	In marcia
04:30		4,9	100		0,0	100		0,16	100		6,5	100		0,26	100		18,0	100		1,5	100		0,2	100		106971,9	100	9,7	100		140,7	100		959,9	100	In marcia
05:00		4,8	100		0,0	100		0,2	100		6,3	100		0,26	100		13,4	100		1,5	100		0,3	100		106376,0	100	9,8	100		140,8	100		956,3	100	In marcia
05:30		2,9	100		0,0	100		0,03	100		4,9	100		0,26	94		19,8	100		1,6	100		0,4	100		105045,0	100	9,3	100		140,9	100		958,7	100	In marcia
06:00		2,5	100		0,0	100		0,12	73		4,3	100		0,26	100		29,4	100		1,6	100		0,4	100		105002,8	100	9,5	100		140,7	100		958,8	100	In marcia
06:30		3,7	100		0,0	100		0,16	100		5,5	100		0,26	100		30,4	100		1,6	100		0,4	100		106944,8	100	9,5	100		140,6	100		960,5	100	In marcia
07:00		1,7	86		0,0	86		0,13	100		5,2	86		0,26	100		41,1	86		1,6	86		0,3	86		107124,9	100	9,4	86		140,9	100		961,5	100	In marcia
07:30		6,7	78		0,0	78		0,43	100		7,0	78		0,26	100		28,3	78		1,5	78		0,0	78		109410,8	100	10,1	78		140,6	100		959,7	100	In marcia
08:00		4,7	100		0,0	100		0,15	73		6,4	100		0,26	100		18,8	100		1,5	100		0,1	100		108827,9	100	10,0	100		140,4	100		956,2	100	In marcia
08:30		4,1	100		0,0	100		0,29	100		5,3	100		0,26	100		14,8	100		1,5	100		0,2	100		106979,7	100	9,5	100		140,5	100		961,4	100	In marcia
09:00		2,0	100		0,0	100		0,04	100		4,6	100		0,26	100		24,2	100		1,6	100		0,2	100		107440,1	100	9,4	100		140,7	100		961,8	100	In marcia
09:30		2,8	100		0,0	100		0,12	100		4,8	100		0,26	94		24,7	100		1,6	100		0,2	100		108066,7	100	9,7	100		140,7	100		948,8	100	In marcia
10:00		4,8	100		0,0	100		0,13	73		4,4	100		0,26	100		25,7	100		1,6	100		0,1	100		107998,2	100	9,6	100		140,4	100		955,4	100	In marcia
10:30		4,5	100		0,0	100		0,1	100		4,7	100		0,26	100		26,3	100		1,6	100		0,1	100		106904,4	100	9,8	100		140,2	100		944,4	100	In marcia
11:00		2,5	100		0,0	100		0,15	100		4,9	100		0,27	100		32,9	100		1,6	100		0,0	100		107428,6	100	9,5	100		140,6	100		942,1	100	In marcia
11:30		3,8	100		0,0	100		0,16	100		5,3	100		0,26	100		24,8	100		1,6	100		0,1	100		108156,4	100	9,7	100		140,6	100		948,7	100	In marcia
12:00		4,6	100		0,0	100		0,2	73		4,6	100		0,26	100		22,3	100		1,6	100		0,1	100		109308,6	100	9,6	100		140,7	100		951,1	100	In marcia
12:30		5,4	100		0,0	100		0,2	100		5,8	100		0,26	100		22,0	100		1,6	100		0,1	100		108764,6	100	9,3	100		140,6	100		974,5	100	In marcia
13:00		2,6	100		0,0	100		0,1	100		4,7	100		0,26	100		20,0	100		1,6	100		0,1	100		107173,2	100	9,6	100		140,1	100		964,4	100	In marcia
13:30		2,0	100		0,0	100		0,23	100		3,2	100		0,26	95		28,7	100		1,6	100		0,1	100		105771,6	100	9,9	100		140,4	100		941,0	100	In marcia
14:00		4,2	100		0,2	100		0,1	73		3,2	100		0,26	100		32,9	100		1,6	100		0,1	100		104676,1	100	9,4	100		140,6	100		952,5	100	In marcia
14:30		5,3	100		0,3	100		0,18	100		3,7	100		0,26	100		22,9	100		1,6	100		0,1	100		105474,9	100	9,6	100		140,5	100		949,7	100	In marcia
15:00		5,2	100		0,0	100		0,07	100		3,9	100		0,26	100		27,7	100		1,6	100		0,1	100		106140,0	100	9,5	100		140,8	100		955,9	100	In marcia
15:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		26,1	100		1,6	100		0,0	100		106089,5	100	9,7	100		140,6	100		948,9	100	In marcia
16:00		1,8	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		24,6	100		1,6	100		0,2	100		105880,0	100	9,4	100		141,0	100		956,2	100	In marcia
16:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,27	100		28,8	100		1,6	100		0,1	100		108066,6	100	9,7	100		141,2	100		959,9	100	In marcia
17:00		3,9	100		0,3	100		0,26	100		3,8	100		0,26	100		23,4	100		1,6	100		0,1	100		107866,9	100	9,5	100		141,3	100		962,1	100	In marcia
17:30		3,6	100		1,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	94		16,1	100		1,6	100		0,1	100		108526,1	100	9,9	100		140,5	100		960,7	100	In marcia
18:00		3,6	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		17,3	100		1,6	100		0,0	100		106836,1	100	9,6	100		140,5	100		971,0	100	In marcia
18:30		5,9	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		17,0	100		1,5	100		0,0	100		106774,4	100	9,7	100		140,3	100		964,8	100	In marcia
19:00		2,7	86		0,0	86		0,0	100		4,1	86		0,26	100		24,4	86		1,6	86		0,2	86		106000,6	100	9,5	86		140,2	100		969,3	100	In marcia
19:30		3,4	78		0,0	78		0,0	100		3,9	78		0,26	100		30,4	78		1,6	78		0,1	78		106829,3	100	9,7	78		140,7	100		961,2	100	In marcia
20:00		3,5	100		0,1	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		34,0	100		1,6	100		0,1	100		106600,1	100	9,4	100		140,4	100		956,2	100	In marcia
20:30		4,6	100		0,7	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		31,3	100		1,6	100		0,1	100		106156,8	100	9,6	100		140,3	100		956,5	100	In marcia
21:00		5,0	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		38,3	100		1,6	100		0,1	100		106384,7	100	9,5	100		140,5	100		962,9	100	In marcia
21:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,27	94		36,1	100		1,6	100		0,0	100		107319,7	100	9,6	100		141,3	100		953,9	100	In marcia
22:00		4,9	100		0,0	100		0,0	73		6,2	100		0,26	100		21,7	100		1,6	100		0,1	100		107787,6	100	9,3	100		141,2	100		973,8		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		5,9	100		0,0	100		0,16	100		6,4	100		0,26	100		22,9	100		1,6	100		0,4	100		106416,1	100		9,5	100		140,9	100		961,7	100		in Betrieb
01:00		3,5	100		0,0	100		0,2	100		6,6	100		0,26	100		19,7	100		1,6	100		0,4	100		108420,9	100		9,6	100		140,9	100		968,5	100		in Betrieb
01:30		2,1	100		0,0	100		0,22	100		5,0	100		0,26	94		27,6	100		1,5	100		0,4	100		108441,0	100		9,7	100		140,9	100		954,8	100		in Betrieb
02:00		2,9	100		0,0	100		0,19	73		5,5	100		0,26	100		31,9	100		1,6	100		0,4	100		105675,5	100		9,7	100		140,5	100		958,1	100		in Betrieb
02:30		4,6	100		0,0	100		0,34	100		6,2	100		0,26	100		31,0	100		1,6	100		0,4	100		105314,4	100		9,5	100		140,8	100		955,6	100		in Betrieb
03:00		2,7	100		0,0	100		0,15	100		5,4	100		0,26	100		35,1	100		1,6	100		0,3	100		106088,4	100		9,4	100		141,0	100		957,1	100		in Betrieb
03:30		4,8	100		0,0	100		0,34	100		4,6	100		0,26	100		33,3	100		1,6	100		0,3	100		105582,8	100		9,6	100		140,7	100		956,5	100		in Betrieb
04:00		4,6	100		0,0	100		0,21	73		4,9	100		0,26	100		27,1	100		1,6	100		0,3	100		106409,0	100		9,6	100		140,9	100		957,0	100		in Betrieb
04:30		4,9	100		0,0	100		0,16	100		6,5	100		0,26	100		18,0	100		1,5	100		0,2	100		106971,9	100		9,7	100		140,7	100		959,9	100		in Betrieb
05:00		4,8	100		0,0	100		0,2	100		6,3	100		0,26	100		13,4	100		1,5	100		0,3	100		106376,0	100		9,8	100		140,8	100		956,3	100		in Betrieb
05:30		2,9	100		0,0	100		0,03	100		4,9	100		0,26	94		19,8	100		1,6	100		0,4	100		105045,0	100		9,3	100		140,9	100		958,7	100		in Betrieb
06:00		2,5	100		0,0	100		0,12	73		4,3	100		0,26	100		29,4	100		1,6	100		0,4	100		105002,8	100		9,5	100		140,7	100		958,8	100		in Betrieb
06:30		3,7	100		0,0	100		0,16	100		5,5	100		0,26	100		30,4	100		1,6	100		0,4	100		106944,8	100		9,5	100		140,6	100		960,5	100		in Betrieb
07:00		1,7	86		0,0	86		0,13	100		5,2	86		0,26	100		41,1	86		1,6	86		0,3	86		107124,9	100		9,4	86		140,9	100		961,5	100		in Betrieb
07:30		6,7	78		0,0	78		0,43	100		7,0	78		0,26	100		28,3	78		1,5	78		0,0	78		109410,8	100		10,1	78		140,6	100		959,7	100		in Betrieb
08:00		4,7	100		0,0	100		0,15	73		6,4	100		0,26	100		18,8	100		1,5	100		0,1	100		108827,9	100		10,0	100		140,4	100		956,2	100		in Betrieb
08:30		4,1	100		0,0	100		0,29	100		5,3	100		0,26	100		14,8	100		1,5	100		0,2	100		106979,7	100		9,5	100		140,5	100		961,4	100		in Betrieb
09:00		2,0	100		0,0	100		0,04	100		4,6	100		0,26	100		24,2	100		1,6	100		0,2	100		107440,1	100		9,4	100		140,7	100		961,8	100		in Betrieb
09:30		2,8	100		0,0	100		0,12	100		4,8	100		0,26	94		24,7	100		1,6	100		0,2	100		108066,7	100		9,7	100		140,7	100		948,8	100		in Betrieb
10:00		4,8	100		0,0	100		0,13	73		4,4	100		0,26	100		25,7	100		1,6	100		0,1	100		107998,2	100		9,6	100		140,4	100		955,4	100		in Betrieb
10:30		4,5	100		0,0	100		0,1	100		4,7	100		0,26	100		26,3	100		1,6	100		0,1	100		106904,4	100		9,8	100		140,2	100		944,4	100		in Betrieb
11:00		2,5	100		0,0	100		0,15	100		4,9	100		0,27	100		32,9	100		1,6	100		0,0	100		107428,6	100		9,5	100		140,6	100		942,1	100		in Betrieb
11:30		3,8	100		0,0	100		0,16	100		5,3	100		0,26	100		24,8	100		1,6	100		0,1	100		108156,4	100		9,7	100		140,6	100		948,7	100		in Betrieb
12:00		4,6	100		0,0	100		0,2	73		4,6	100		0,26	100		22,3	100		1,6	100		0,1	100		109308,6	100		9,6	100		140,7	100		951,1	100		in Betrieb
12:30		5,4	100		0,0	100		0,2	100		5,8	100		0,26	100		22,0	100		1,6	100		0,1	100		108764,6	100		9,3	100		140,6	100		974,5	100		in Betrieb
13:00		2,6	100		0,0	100		0,1	100		4,7	100		0,26	100		20,0	100		1,6	100		0,1	100		107173,2	100		9,6	100		140,1	100		964,4	100		in Betrieb
13:30		2,0	100		0,0	100		0,23	100		3,2	100		0,26	95		28,7	100		1,6	100		0,1	100		105771,6	100		9,9	100		140,4	100		941,0	100		in Betrieb
14:00		4,2	100		0,2	100		0,1	73		3,2	100		0,26	100		32,9	100		1,6	100		0,1	100		104676,1	100		9,4	100		140,6	100		952,5	100		in Betrieb
14:30		5,3	100		0,3	100		0,18	100		3,7	100		0,26	100		22,9	100		1,6	100		0,1	100		105474,9	100		9,6	100		140,5	100		949,7	100		in Betrieb
15:00		5,2	100		0,0	100		0,07	100		3,9	100		0,26	100		27,7	100		1,6	100		0,1	100		106140,0	100		9,5	100		140,8	100		955,9	100		in Betrieb
15:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		26,1	100		1,6	100		0,0	100		106089,5	100		9,7	100		140,6	100		948,9	100		in Betrieb
16:00		1,8	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		24,6	100		1,6	100		0,2	100		105880,0	100		9,4	100		141,0	100		956,2	100		in Betrieb
16:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,27	100		28,8	100		1,6	100		0,1	100		108066,6	100		9,7	100		141,2	100		959,9	100		in Betrieb
17:00		3,9	100		0,3	100		0,26	100		3,8	100		0,26	100		23,4	100		1,6	100		0,1	100		107866,9	100		9,5	100		141,3	100		962,1	100		in Betrieb
17:30		3,6	100		1,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	94		16,1	100		1,6	100		0,1	100		108526,1	100		9,9	100		140,5	100		960,7	100		in Betrieb
18:00		3,6	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		17,3	100		1,6	100		0,0	100		106836,1	100		9,6	100		140,5	100		971,0	100		in Betrieb
18:30		5,9	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		17,0	100		1,5	100		0,0	100		106774,4	100		9,7	100		140,3	100		964,8	100		in Betrieb
19:00		2,7	86		0,0	86		0,0	100		4,1	86		0,26	100		24,4	86		1,6	86		0,2	86		106000,6	100		9,5	86		140,2	100		969,3	100		in Betrieb
19:30		3,4	78		0,0	78		0,0	100		3,9	78		0,26	100		30,4	78		1,6	78		0,1	78		106829,3	100		9,7	78		140,7	100		961,2	100		in Betrieb
20:00		3,5	100		0,1	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		34,0	100		1,6	100		0,1	100		106600,1	100		9,4	100		140,4	100		956,2	100		in Betrieb
20:30		4,6	100		0,7	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		31,3	100		1,6	100		0,1	100		106156,8	100		9,6	100		140,3	100		956,5	100		in Betrieb
21:00		5,0	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		38,3	100		1,6	100		0,1	100		106384,7	100		9,5	100		140,5	100		962,9	100		in Betrieb
21:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,27	94		36,1	100		1,6	100		0,0	100		107319												