

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 26/05/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		5,2	100		0,5	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		17,2	100		1,5	100		0,0	100		106361,8	100	9,8	100		140,4	100		957,2	100		In marcia
01:00		3,6	100		0,1	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		19,7	100		1,6	100		0,0	100		105269,2	100	9,6	100		140,3	100		962,0	100		In marcia
01:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	94		24,7	100		1,6	100		0,0	100		106230,4	100	9,6	100		140,6	100		967,1	100		In marcia
02:00		4,8	100		0,5	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		30,6	100		1,5	100		0,0	100		106857,4	100	9,7	100		140,4	100		960,6	100		In marcia
02:30		2,2	100		0,2	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		28,8	100		1,6	100		0,0	100		107003,8	100	9,7	100		140,5	100		965,3	100		In marcia
03:00		2,3	100		0,7	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		21,7	100		1,5	100		0,0	100		107080,3	100	9,8	100		140,4	100		965,6	100		In marcia
03:30		4,3	100		1,9	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		25,1	100		1,5	100		0,0	100		106576,5	100	9,7	100		140,3	100		960,8	100		In marcia
04:00		3,8	100		1,4	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		27,6	100		1,6	100		0,0	100		106386,7	100	9,7	100		140,4	100		957,5	100		In marcia
04:30		3,7	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		22,3	100		1,5	100		0,0	100		106531,9	100	9,7	100		140,3	100		954,7	100		In marcia
05:00		2,7	100		0,9	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		25,5	100		1,5	100		0,0	100		106279,4	100	9,7	100		140,3	100		958,1	100		In marcia
05:30		3,8	100		1,4	100		0,0	100		3,0	100		0,26	94		29,8	100		1,6	100		0,0	100		106141,5	100	9,7	100		140,3	100		956,1	100		In marcia
06:00		3,8	100		1,7	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		22,2	100		1,5	100		0,0	100		107075,4	100	9,7	100		140,5	100		962,2	100		In marcia
06:30		4,4	100		1,3	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		25,7	100		1,5	100		0,0	100		106841,9	100	9,7	100		140,3	100		959,3	100		In marcia
07:00		3,4	85		1,2	85		0,01	100		2,8	85		0,25	100		24,6	85		1,5	85		0,0	85		106879,4	100	9,8	85		140,4	100		957,5	100		In marcia
07:30		3,2	79		0,9	79		0,01	100		2,9	79		0,26	100		26,0	79		1,5	79		0,1	79		105978,1	100	9,6	79		140,3	100		965,7	100		In marcia
08:00		3,3	100		1,2	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		26,9	100		1,5	100		0,0	100		106227,7	100	9,7	100		140,4	100		962,5	100		In marcia
08:30		4,3	100		1,1	100		0,01	100		3,3	100		0,26	100		27,9	100		1,6	100		0,0	100		107271,5	100	9,6	100		140,6	100		968,8	100		In marcia
09:00		4,1	100		1,8	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		23,3	100		1,5	100		0,0	100		107278,0	100	10,0	100		140,4	100		952,9	100		In marcia
09:30		2,5	100		0,5	100		0,0	100		3,0	100		0,26	94		23,1	100		1,6	100		0,1	100		106721,7	100	9,7	100		140,5	100		962,8	100		In marcia
10:00		3,6	100		1,7	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		21,6	100		1,5	100		0,1	100		106687,1	100	9,6	100		140,5	100		961,9	100		In marcia
10:30		3,4	100		1,4	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		19,9	100		1,5	100		0,0	100		106802,0	100	9,8	100		140,6	100		957,8	100		In marcia
11:00		3,6	100		0,8	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		24,6	100		1,6	100		0,0	100		105888,0	100	9,6	100		140,7	100		965,3	100		In marcia
11:30		6,2	100		1,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		25,9	100		1,6	100		0,0	100		105601,3	100	9,7	100		140,7	100		960,3	100		In marcia
12:00		3,8	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		24,9	100		1,5	100		0,0	100		105745,2	100	9,6	100		140,8	100		963,0	100		In marcia
12:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		29,0	100		1,6	100		0,0	100		105526,9	100	9,4	100		140,6	100		964,0	100		In marcia
13:00		2,5	100		0,9	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		25,1	100		1,6	100		0,0	100		105697,9	100	9,7	100		140,6	100		962,4	100		In marcia
13:30		4,7	100		1,5	100		0,0	100		2,9	100		0,26	94		29,4	100		1,6	100		0,0	100		106380,0	100	9,5	100		140,5	100		963,4	100		In marcia
14:00		5,7	100		0,2	100		0,0	73		4,2	100		0,26	100		24,1	100		1,5	100		0,0	100		105167,7	100	9,6	100		140,3	100		960,2	100		In marcia
14:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		28,1	100		1,6	100		0,0	100		105512,6	100	9,6	100		140,2	100		957,9	100		In marcia
15:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		26,8	100		1,6	100		0,1	100		106405,2	100	9,7	100		140,4	100		958,1	100		In marcia
15:30		5,7	100		0,5	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		20,3	100		1,5	100		0,0	100		106208,9	100	9,6	100		140,2	100		959,1	100		In marcia
16:00		3,6	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		19,1	100		1,5	100		0,0	100		106031,8	100	9,8	100		140,2	100		956,8	100		In marcia
16:30		2,5	100		0,0	100		2,6	100		3,9	100		0,26	100		26,0	100		1,6	100		0,0	100		105780,3	100	9,8	100		140,5	100		953,5	100		In marcia
17:00		3,7	100		0,4	100		8,11	100		5,4	100		0,26	100		26,4	100		1,6	100		0,1	100		106723,9	100	9,4	100		140,7	100		969,7	100		In marcia
17:30		3,8	100		1,0	100		4,52	100		4,8	100		0,26	94		21,9	100		1,5	100		0,0	100		106963,6	100	9,9	100		140,5	100		959,8	100		In marcia
18:00		6,0	100		0,5	100		3,4	73		4,0	100		0,25	100		17,2	100		1,5	100		0,0	100		106460,5	100	9,8	100		140,2	100		961,8	100		In marcia
18:30		3,2	100		0,0	100		1,8	100		3,5	100		0,25	100		15,0	100		1,5	100		0,0	100		105186,1	100	9,7	100		140,2	100		962,8	100		In marcia
19:00		2,3	85		0,0	85		2,85	100		2,7	85		0,26	100		23,0	85		1,5	85		0,0	85		104376,6	100	9,5	85		140,3	100		966,8	100		In marcia
19:30		3,3	79		0,4	79		4,42	100		2,7	79		0,26	100		33,5	79		1,6	79		0,0	79		104489,4	100	9,6	79		140,5	100		958,1	100		In marcia
20:00		3,5	100		0,7	100		3,23	73		2,8	100		0,26	100		36,5	100		1,6	100		0,0	100		105133,4	100	9,6	100		140,3	100		958,0	100		In marcia
20:30		4,8	100		1,3	100		4,38	100		3,1	100		0,26	100		37,6	100		1,6	100		0,0	100		105166,4	100	9,4	100		140,3	100		961,8	100		In marcia
21:00		3,2	100		1,1	100		2,78	100		2,8	100		0,26	100		32,2	100		1,5	100		0,0	100		106322,3	100	9,8	100		140,2	100		958,1	100		In marcia
21:30		3,1	100		0,7	100		4,94	100		3,1	100		0,26	94		27,3	100		1,6	100		0,0	100		106413,2	100	9,5	100		140,5	100		962,7	100		In marcia
22:00		4,2	100		0,8	100		3,74	73		2,8	100																									

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		5,2	100		0,5	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		17,2	100		1,5	100		0,0	100		106361,8	100		9,8	100		140,4	100		957,2	100		in Betrieb
01:00		3,6	100		0,1	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		19,7	100		1,6	100		0,0	100		105269,2	100		9,6	100		140,3	100		962,0	100		in Betrieb
01:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	94		24,7	100		1,6	100		0,0	100		106230,4	100		9,6	100		140,6	100		967,1	100		in Betrieb
02:00		4,8	100		0,5	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		30,6	100		1,5	100		0,0	100		106857,4	100		9,7	100		140,4	100		960,6	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		0,2	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		28,8	100		1,6	100		0,0	100		107003,8	100		9,7	100		140,5	100		965,3	100		in Betrieb
03:00		2,3	100		0,7	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		21,7	100		1,5	100		0,0	100		107080,3	100		9,8	100		140,4	100		965,6	100		in Betrieb
03:30		4,3	100		1,9	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		25,1	100		1,5	100		0,0	100		106576,5	100		9,7	100		140,3	100		960,8	100		in Betrieb
04:00		3,8	100		1,4	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		27,6	100		1,6	100		0,0	100		106386,7	100		9,7	100		140,4	100		957,5	100		in Betrieb
04:30		3,7	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		22,3	100		1,5	100		0,0	100		106531,9	100		9,7	100		140,3	100		954,7	100		in Betrieb
05:00		2,7	100		0,9	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		25,5	100		1,5	100		0,0	100		106279,4	100		9,7	100		140,3	100		958,1	100		in Betrieb
05:30		3,8	100		1,4	100		0,0	100		3,0	100		0,26	94		29,8	100		1,6	100		0,0	100		106141,5	100		9,7	100		140,3	100		956,1	100		in Betrieb
06:00		3,8	100		1,7	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		22,2	100		1,5	100		0,0	100		107075,4	100		9,7	100		140,5	100		962,2	100		in Betrieb
06:30		4,4	100		1,3	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		25,7	100		1,5	100		0,0	100		106841,9	100		9,7	100		140,3	100		959,3	100		in Betrieb
07:00		3,4	85		1,2	85		0,01	100		2,8	85		0,25	100		24,6	85		1,5	85		0,0	85		106879,4	100		9,8	85		140,4	100		957,5	100		in Betrieb
07:30		3,2	79		0,9	79		0,01	100		2,9	79		0,26	100		26,0	79		1,5	79		0,1	79		105978,1	100		9,6	79		140,3	100		965,7	100		in Betrieb
08:00		3,3	100		1,2	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		26,9	100		1,5	100		0,0	100		106227,7	100		9,7	100		140,4	100		962,5	100		in Betrieb
08:30		4,3	100		1,1	100		0,01	100		3,3	100		0,26	100		27,9	100		1,6	100		0,0	100		107271,5	100		9,6	100		140,6	100		968,8	100		in Betrieb
09:00		4,1	100		1,8	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		23,3	100		1,5	100		0,0	100		107278,0	100		10,0	100		140,4	100		952,9	100		in Betrieb
09:30		2,5	100		0,5	100		0,0	100		3,0	100		0,26	94		23,1	100		1,6	100		0,1	100		106721,7	100		9,7	100		140,5	100		962,8	100		in Betrieb
10:00		3,6	100		1,7	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		21,6	100		1,5	100		0,1	100		106687,1	100		9,6	100		140,5	100		961,9	100		in Betrieb
10:30		3,4	100		1,4	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		19,9	100		1,5	100		0,0	100		106802,0	100		9,8	100		140,6	100		957,8	100		in Betrieb
11:00		3,6	100		0,8	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		24,6	100		1,6	100		0,0	100		105888,0	100		9,6	100		140,7	100		965,3	100		in Betrieb
11:30		6,2	100		1,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		25,9	100		1,6	100		0,0	100		105601,3	100		9,7	100		140,7	100		960,3	100		in Betrieb
12:00		3,8	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		24,9	100		1,5	100		0,0	100		105745,2	100		9,6	100		140,8	100		963,0	100		in Betrieb
12:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		29,0	100		1,6	100		0,0	100		105526,9	100		9,4	100		140,6	100		964,0	100		in Betrieb
13:00		2,5	100		0,9	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		25,1	100		1,6	100		0,0	100		105697,9	100		9,7	100		140,6	100		962,4	100		in Betrieb
13:30		4,7	100		1,5	100		0,0	100		2,9	100		0,26	94		29,4	100		1,6	100		0,0	100		106380,0	100		9,5	100		140,5	100		963,4	100		in Betrieb
14:00		5,7	100		0,2	100		0,0	73		4,2	100		0,26	100		24,1	100		1,5	100		0,0	100		105167,7	100		9,6	100		140,3	100		960,2	100		in Betrieb
14:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		28,1	100		1,6	100		0,0	100		105512,6	100		9,6	100		140,2	100		957,9	100		in Betrieb
15:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		26,8	100		1,6	100		0,1	100		106405,2	100		9,7	100		140,4	100		958,1	100		in Betrieb
15:30		5,7	100		0,5	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		20,3	100		1,5	100		0,0	100		106208,9	100		9,6	100		140,2	100		959,1	100		in Betrieb
16:00		3,6	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		19,1	100		1,5	100		0,0	100		106031,8	100		9,8	100		140,2	100		956,8	100		in Betrieb
16:30		2,5	100		0,0	100		2,6	100		3,9	100		0,26	100		26,0	100		1,6	100		0,0	100		105780,3	100		9,8	100		140,5	100		953,5	100		in Betrieb
17:00		3,7	100		0,4	100		8,11	100		5,4	100		0,26	100		26,4	100		1,6	100		0,1	100		106723,9	100		9,4	100		140,7	100		969,7	100		in Betrieb
17:30		3,8	100		1,0	100		4,52	100		4,8	100		0,26	94		21,9	100		1,5	100		0,0	100		106963,6	100		9,9	100		140,5	100		959,8	100		in Betrieb
18:00		6,0	100		0,5	100		3,4	73		4,0	100		0,25	100		17,2	100		1,5	100		0,0	100		106460,5	100		9,8	100		140,2	100		961,8	100		in Betrieb
18:30		3,2	100		0,0	100		1,8	100		3,5	100		0,25	100		15,0	100		1,5	100		0,0	100		105186,1	100		9,7	100		140,2	100		962,8	100		in Betrieb
19:00		2,3	85		0,0	85		2,85	100		2,7	85		0,26	100		23,0	85		1,5	85		0,0	85		104376,6	100		9,5	85		140,3	100		966,8	100		in Betrieb
19:30		3,3	79		0,4	79		4,42	100		2,7	79		0,26	100		33,5	79		1,6	79		0,0	79		104489,4	100		9,6	79		140,5	100		958,1	100		in Betrieb
20:00		3,5	100		0,7	100		3,23	73		2,8	100		0,26	100		36,5	100		1,6	100		0,0	100		105133,4	100		9,6	100		140,3	100		958,0	100		in Betrieb
20:30		4,8	100		1,3	100		4,38	100		3,1	100		0,26	100		37,6	100		1,6	100		0,0	100		105166,4	100		9,4	100		140,3	100		961,8	100		in Betrieb
21:00		3,2	100		1,1	100		2,78	100		2,8	100		0,26	100		32,2	100		1,5	100		0,0	100		106322,3	100		9,8	100		140,2	100		958,1	100		in Betrieb
21:30		3,1	100		0,7	100		4,94	100		3,1	100		0,26	94		27,3	100		1,6	100		0,0	100		106413,2	100											