

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 29/05/2024**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %	
00:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		26,5	100		2,7	100		0,0	100		106911,9	100		10,0	100		140,3	100		943,4	100	In marcia
01:00		4,4	100		0,2	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		32,5	100		2,7	100		0,0	100		109783,9	100		9,8	100		140,6	100		948,9	100	In marcia
01:30		4,9	100		0,1	100		0,0	100		4,5	100		0,26	94		26,0	100		2,7	100		0,0	100		107729,6	100		9,8	100		140,2	100		962,3	100	In marcia
02:00		2,5	100		0,0	100		0,0	73		4,9	100		0,26	100		27,3	100		2,7	100		0,0	100		106979,4	100		9,6	100		140,5	100		967,4	100	In marcia
02:30		5,0	100		0,6	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		26,3	100		2,6	100		0,0	100		106974,1	100		9,6	100		140,6	100		965,2	100	In marcia
03:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		24,9	100		2,6	100		0,0	100		107272,5	100		9,8	100		140,2	100		959,3	100	In marcia
03:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		29,4	100		2,6	100		0,0	100		107416,7	100		9,7	100		140,4	100		960,3	100	In marcia
04:00		5,5	100		0,2	100		0,0	73		4,1	100		0,26	100		17,6	100		2,5	100		0,0	100		107963,6	100		9,7	100		140,1	100		962,8	100	In marcia
04:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		18,6	100		2,5	100		0,0	100		108375,5	100		9,8	100		140,1	100		958,6	100	In marcia
05:00		2,1	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		23,8	100		2,6	100		0,1	100		107921,4	100		9,8	100		140,4	100		962,9	100	In marcia
05:30		4,1	100		0,5	100		0,0	100		3,8	100		0,26	94		28,1	100		2,6	100		0,0	100		107802,3	100		9,9	100		140,8	100		956,8	100	In marcia
06:00		6,8	100		0,5	100		0,0	73		4,1	100		0,26	100		23,5	100		2,5	100		0,0	100		107793,3	100		9,9	100		140,4	100		953,5	100	In marcia
06:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		25,2	100		2,5	100		0,1	100		108100,4	100		9,9	100		140,7	100		948,1	100	In marcia
07:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		20,1	100		2,5	100		0,0	100		106343,4	100		9,8	100		140,5	100		957,5	100	In marcia
07:30		6,5	100		0,2	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		14,5	100		2,5	100		0,1	100		107007,8	100		9,7	100		140,7	100		958,6	100	In marcia
08:00		1,8	100		0,0	100		0,0	73		5,3	100		0,26	100		29,5	100		2,5	100		0,0	100		106060,6	100		9,6	100		140,9	100		958,4	100	In marcia
08:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		43,4	100		2,5	100		0,0	100		106435,7	100		9,7	100		141,1	100		951,4	100	In marcia
09:00		2,7	86		0,0	86		0,01	100		4,2	86		0,26	100		39,1	86		2,5	86		0,1	86		107369,2	100		9,6	86		140,9	100		963,8	100	In marcia
09:30		6,4	78		1,0	78		0,0	100		4,9	78		0,26	94		37,4	78		2,5	78		0,2	78		108329,1	100		9,8	78		140,3	100		961,7	100	In marcia
10:00		6,1	100		0,2	100		0,0	73		5,2	100		0,25	100		30,4	100		2,4	100		0,1	100		108085,5	100		10,0	100		138,6	100		958,6	100	In marcia
10:30		3,6	100		0,0	100		0,08	100		4,4	100		0,26	100		23,2	100		2,4	100		0,2	100		108010,1	100		9,8	100		139,5	100		958,3	100	In marcia
11:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		16,3	100		2,4	100		0,1	100		107542,4	100		9,3	100		139,8	100		955,7	100	In marcia
11:30		3,4	100		0,0	100		0,08	100		3,0	100		0,26	100		13,9	100		2,3	100		0,0	100		106728,7	100		9,1	100		140,2	100		959,4	100	In marcia
12:00		5,1	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		10,2	100		2,3	100		0,0	100		107011,6	100		9,2	100		140,2	100		958,0	100	In marcia
12:30		5,1	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		10,3	100		2,3	100		0,0	100		106818,2	100		9,3	100		140,3	100		959,8	100	In marcia
13:00		5,5	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		9,7	100		2,3	100		0,0	100		106094,6	100		9,2	100		140,3	100		959,1	100	In marcia
13:30		4,9	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	94		10,3	100		2,3	100		0,0	100		104637,7	100		9,2	100		140,4	100		955,4	100	In marcia
14:00		1,9	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		19,9	100		2,3	100		0,0	100		104057,4	100		9,0	100		140,4	100		956,2	100	In marcia
14:30		2,9	100		0,0	100		0,04	100		3,7	100		0,26	100		37,6	100		2,3	100		0,0	100		104786,7	100		8,8	100		140,3	100		964,4	100	In marcia
15:00		4,4	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		45,1	100		2,3	100		0,0	100		105842,3	100		9,0	100		140,4	100		962,2	100	In marcia
15:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		45,5	100		2,3	100		0,0	100		106648,5	100		9,2	100		140,5	100		959,6	100	In marcia
16:00		5,3	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		40,2	100		2,2	100		0,0	100		107001,6	100		9,1	100		140,5	100		962,0	100	In marcia
16:30		4,5	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		28,4	100		2,2	100		0,0	100		106042,6	100		9,1	100		140,4	100		959,1	100	In marcia
17:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,27	100		26,9	100		2,3	100		0,0	100		104260,2	100		8,8	100		140,8	100		955,4	100	In marcia
17:30		5,2	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	94		18,6	100		2,2	100		0,0	100		107178,0	100		9,1	100		140,9	100		952,1	100	In marcia
18:00		3,4	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		12,6	100		2,2	100		0,0	100		106750,7	100		9,2	100		140,8	100		950,5	100	In marcia
18:30		4,8	100		0,0	100		0,04	100		4,3	100		0,26	100		13,3	100		2,2	100		0,0	100		106935,1	100		9,2	100		140,7	100		945,4	100	In marcia
19:00		4,6	86		0,0	86		0,04	100		4,4	86		0,26	100		10,6	86		2,2	86		0,0	86		106233,3	100		9,3	86		140,9	100		951,1	100	In marcia
19:30		3,3	79		0,0	79		0,11	100		5,9	79		0,26	100		12,5	79		2,2	79		0,0	79		106158,3	100		9,4	79		140,8	100		956,0	100	In marcia
20:00		3,1	100		0,0	100		0,15	73		5,0	100		0,26	100		24,5	100		2,2	100		0,0	100		106580,0	100		9,5	100		141,0	100		959,7	100	In marcia
20:30		3,9	100		0,0	100		0,27	100		3,7	100		0,26	100		34,8	100		2,1	100		0,0	100		106643,3	100		9,9	100		140,6	100		948,3	100	In marcia
21:00		3,7	100		0,0	100		0,22	100		4,1	100		0,26	100		41,3	100		2,1	100		0,0	100		105705,7	100		9,5	100		140,7	100		961,1	100	In marcia
21:30		6,4	100		0,0	100		0,24	100		4,0	100		0,26	94		45,3	100		2,1	100		0,0	100		105813,4	100		9,4</								

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		26,5	100		2,7	100		0,0	100		106911,9	100		10,0	100		140,3	100		943,4	100		in Betrieb
01:00		4,4	100		0,2	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		32,5	100		2,7	100		0,0	100		109783,9	100		9,8	100		140,6	100		948,9	100		in Betrieb
01:30		4,9	100		0,1	100		0,0	100		4,5	100		0,26	94		26,0	100		2,7	100		0,0	100		107729,6	100		9,8	100		140,2	100		962,3	100		in Betrieb
02:00		2,5	100		0,0	100		0,0	73		4,9	100		0,26	100		27,3	100		2,7	100		0,0	100		106979,4	100		9,6	100		140,5	100		967,4	100		in Betrieb
02:30		5,0	100		0,6	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		26,3	100		2,6	100		0,0	100		106974,1	100		9,6	100		140,6	100		965,2	100		in Betrieb
03:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		24,9	100		2,6	100		0,0	100		107272,5	100		9,8	100		140,2	100		959,3	100		in Betrieb
03:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		29,4	100		2,6	100		0,0	100		107416,7	100		9,7	100		140,4	100		960,3	100		in Betrieb
04:00		5,5	100		0,2	100		0,0	73		4,1	100		0,26	100		17,6	100		2,5	100		0,0	100		107963,6	100		9,7	100		140,1	100		962,8	100		in Betrieb
04:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		18,6	100		2,5	100		0,0	100		108375,5	100		9,8	100		140,1	100		958,6	100		in Betrieb
05:00		2,1	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		23,8	100		2,6	100		0,1	100		107921,4	100		9,8	100		140,4	100		962,9	100		in Betrieb
05:30		4,1	100		0,5	100		0,0	100		3,8	100		0,26	94		28,1	100		2,6	100		0,0	100		107802,3	100		9,9	100		140,8	100		956,8	100		in Betrieb
06:00		6,8	100		0,5	100		0,0	73		4,1	100		0,26	100		23,5	100		2,5	100		0,0	100		107793,3	100		9,9	100		140,4	100		953,5	100		in Betrieb
06:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		25,2	100		2,5	100		0,1	100		108100,4	100		9,9	100		140,7	100		948,1	100		in Betrieb
07:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		20,1	100		2,5	100		0,0	100		108343,4	100		9,8	100		140,5	100		957,5	100		in Betrieb
07:30		6,5	100		0,2	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		14,5	100		2,5	100		0,1	100		107007,8	100		9,7	100		140,7	100		958,6	100		in Betrieb
08:00		1,8	100		0,0	100		0,0	73		5,3	100		0,26	100		29,5	100		2,5	100		0,0	100		106060,6	100		9,6	100		140,9	100		958,4	100		in Betrieb
08:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		43,4	100		2,5	100		0,0	100		106435,7	100		9,7	100		141,1	100		951,4	100		in Betrieb
09:00		2,7	86		0,0	86		0,01	100		4,2	86		0,26	100		39,1	86		2,5	86		0,1	86		107369,2	100		9,6	86		140,9	100		963,8	100		in Betrieb
09:30		6,4	78		1,0	78		0,0	100		4,9	78		0,26	94		37,4	78		2,5	78		0,2	78		108329,1	100		9,8	78		140,3	100		961,7	100		in Betrieb
10:00		6,1	100		0,2	100		0,0	73		5,2	100		0,25	100		30,4	100		2,4	100		0,1	100		108085,5	100		10,0	100		138,6	100		958,6	100		in Betrieb
10:30		3,6	100		0,0	100		0,08	100		4,4	100		0,26	100		23,2	100		2,4	100		0,2	100		108010,1	100		9,8	100		139,5	100		958,3	100		in Betrieb
11:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		16,3	100		2,4	100		0,1	100		107542,4	100		9,3	100		139,8	100		955,7	100		in Betrieb
11:30		3,4	100		0,0	100		0,08	100		3,0	100		0,26	100		13,9	100		2,3	100		0,0	100		106728,7	100		9,1	100		140,2	100		959,4	100		in Betrieb
12:00		5,1	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		10,2	100		2,3	100		0,0	100		107011,6	100		9,2	100		140,2	100		958,0	100		in Betrieb
12:30		5,1	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		10,3	100		2,3	100		0,0	100		106818,2	100		9,3	100		140,3	100		959,8	100		in Betrieb
13:00		5,5	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		9,7	100		2,3	100		0,0	100		106094,6	100		9,2	100		140,3	100		959,1	100		in Betrieb
13:30		4,9	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	94		10,3	100		2,3	100		0,0	100		104637,7	100		9,2	100		140,4	100		955,4	100		in Betrieb
14:00		1,9	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		19,9	100		2,3	100		0,0	100		104057,4	100		9,0	100		140,4	100		956,2	100		in Betrieb
14:30		2,9	100		0,0	100		0,04	100		3,7	100		0,26	100		37,6	100		2,3	100		0,0	100		104786,7	100		8,8	100		140,3	100		964,4	100		in Betrieb
15:00		4,4	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		45,1	100		2,3	100		0,0	100		105842,3	100		9,0	100		140,4	100		962,2	100		in Betrieb
15:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		45,5	100		2,3	100		0,0	100		106648,5	100		9,2	100		140,5	100		959,6	100		in Betrieb
16:00		5,3	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		40,2	100		2,2	100		0,0	100		107001,6	100		9,1	100		140,5	100		962,0	100		in Betrieb
16:30		4,5	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		28,4	100		2,2	100		0,0	100		106042,6	100		9,1	100		140,4	100		959,1	100		in Betrieb
17:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,27	100		26,9	100		2,3	100		0,0	100		104260,2	100		8,8	100		140,8	100		955,4	100		in Betrieb
17:30		5,2	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	94		18,6	100		2,2	100		0,0	100		107178,0	100		9,1	100		140,9	100		952,1	100		in Betrieb
18:00		3,4	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		12,6	100		2,2	100		0,0	100		106750,7	100		9,2	100		140,8	100		950,5	100		in Betrieb
18:30		4,8	100		0,0	100		0,04	100		4,3	100		0,26	100		13,3	100		2,2	100		0,0	100		106935,1	100		9,2	100		140,7	100		945,4	100		in Betrieb
19:00		4,6	86		0,0	86		0,04	100		4,4	86		0,26	100		10,6	86		2,2	86		0,0	86		106233,3	100		9,3	86		140,9	100		951,1	100		in Betrieb
19:30		3,3	79		0,0	79		0,11	100		5,9	79		0,26	100		12,5	79		2,2	79		0,0	79		106158,3	100		9,4	79		140,8	100		956,0	100		in Betrieb
20:00		3,1	100		0,0	100		0,15	73		5,0	100		0,26	100		24,5	100		2,2	100		0,0	100		106580,0	100		9,5	100		141,0	100		959,7	100		in Betrieb
20:30		3,9	100		0,0	100		0,27	100		3,7	100		0,26	100		34,8	100		2,1	100		0,0	100		106643,3	100		9,9	100		140,6	100		948,3	100		in Betrieb
21:00		3,7	100		0,0	100		0,22	100		4,1	100		0,26	100		41,3	100		2,1	100		0,0	100		105705,7	100		9,5	100		140,7	100		961,1	100		in Betrieb
21:30		6,4	100		0,0	100		0,24	100		4,0	100		0,26	94		45,3	100		2,1	100		0,0	100		105813,4	100											