

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 11/06/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		5,7	100		0,26	100		26,0	100		1,6	100		0,0	100		110292,9	100		9,9	100		140,7	100		943,4	100		In marcia
01:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		5,5	100		0,26	100		21,1	100		1,6	100		0,0	100		109677,5	100		9,7	100		140,6	100		955,8	100		In marcia
01:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		6,2	100		0,26	94		20,3	100		1,6	100		0,0	100		109577,7	100		9,8	100		140,2	100		954,0	100		In marcia
02:00		2,8	100		0,0	100		0,0	73		4,8	100		0,26	100		23,2	100		1,6	100		0,0	100		108859,8	100		9,7	100		140,3	100		954,1	100		In marcia
02:30		5,1	100		0,8	100		0,0	100		5,5	100		0,26	100		22,0	100		1,6	100		0,0	100		108966,7	100		9,7	100		140,1	100		953,5	100		In marcia
03:00		3,6	100		0,2	100		0,0	100		5,3	100		0,26	100		23,7	100		1,6	100		0,0	100		109735,0	100		9,7	100		140,4	100		955,9	100		In marcia
03:30		3,5	100		0,9	100		0,0	100		5,5	100		0,26	100		33,5	100		1,6	100		0,0	100		112166,2	100		10,0	100		140,6	100		946,5	100		In marcia
04:00		4,3	100		1,3	100		0,0	73		5,2	100		0,26	100		24,0	100		1,6	100		0,0	100		109938,2	100		9,9	100		139,7	100		953,8	100		In marcia
04:30		4,0	100		0,4	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		19,8	100		1,5	100		0,0	100		109528,3	100		9,8	100		139,9	100		952,2	100		In marcia
05:00		2,9	100		0,0	100		0,0	100		5,9	100		0,26	100		25,3	100		1,6	100		0,0	100		109171,1	100		9,7	100		140,3	100		954,5	100		In marcia
05:30		5,3	100		2,2	100		0,01	100		4,4	100		0,26	94		26,2	100		1,6	100		0,0	100		108296,3	100		9,6	100		140,2	100		956,6	100		In marcia
06:00		3,7	100		0,7	100		0,0	73		5,2	100		0,26	100		19,4	100		1,6	100		0,0	100		108266,2	100		9,5	100		140,1	100		959,2	100		In marcia
06:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		28,7	100		1,6	100		0,0	100		107572,2	100		9,6	100		139,9	100		955,3	100		In marcia
07:00		3,1	84		0,0	84		0,0	100		4,3	84		0,26	100		28,0	84		1,6	84		0,0	84		108115,8	100		9,7	84		140,0	100		956,9	100		In marcia
07:30		5,6	79		0,0	79		0,0	100		4,2	79		0,26	100		25,4	79		1,6	79		0,0	79		108263,6	100		9,6	79		140,0	100		965,8	100		In marcia
08:00		4,2	100		0,0	100		0,0	73		4,5	100		0,26	100		22,9	100		1,6	100		0,0	100		107573,4	100		9,7	100		140,2	100		959,9	100		In marcia
08:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		23,5	100		1,6	100		0,0	100		107978,3	100		9,6	100		140,4	100		959,9	100		In marcia
09:00		5,6	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		22,5	100		1,6	100		0,0	100		107590,6	100		9,5	100		140,2	100		965,8	100		In marcia
09:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		10,2	100		0,25	94		14,1	100		1,5	100		0,0	100		108529,4	100		10,1	100		140,0	100		949,6	100		In marcia
10:00		7,6	100		0,0	100		0,0	73		9,6	100		0,25	100		14,3	100		1,5	100		0,0	100		109429,8	100		10,0	100		140,1	100		957,0	100		In marcia
10:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		7,0	100		0,26	100		18,9	100		1,5	100		0,0	100		108056,2	100		9,7	100		140,1	100		965,8	100		In marcia
11:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		39,4	100		1,6	100		0,0	100		108698,8	100		10,1	100		140,3	100		947,1	100		In marcia
11:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,27	100		49,2	100		1,6	100		0,0	100		109386,0	100		9,7	100		140,6	100		957,1	100		In marcia
12:00		2,7	100		0,2	100		0,01	73		3,8	100		0,26	100		26,1	100		1,6	100		0,0	100		109152,7	100		9,8	100		140,1	100		951,3	100		In marcia
12:30		5,2	100		1,3	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		13,7	100		1,6	100		0,0	100		109180,3	100		9,7	100		140,0	100		960,9	100		In marcia
13:00		3,4	100		0,7	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		9,9	100		1,5	100		0,0	100		109095,2	100		9,9	100		139,9	100		963,4	100		In marcia
13:30		4,8	100		1,5	100		0,0	100		4,9	100		0,26	95		8,8	100		1,5	100		0,0	100		109713,8	100		10,0	100		140,0	100		962,8	100		In marcia
14:00		4,1	100		0,0	100		0,0	73		5,9	100		0,26	100		8,1	100		1,5	100		0,0	100		108950,9	100		10,0	100		140,0	100		957,1	100		In marcia
14:30		3,4	100		0,1	100		0,0	100		5,4	100		0,26	100		8,7	100		1,5	100		0,0	100		108528,8	100		9,8	100		139,9	100		967,6	100		In marcia
15:00		3,0	100		1,1	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		9,1	100		1,5	100		0,0	100		108654,7	100		10,0	100		140,3	100		960,6	100		In marcia
15:30		3,1	100		0,5	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		19,8	100		1,6	100		0,0	100		108729,8	100		9,8	100		140,8	100		959,4	100		In marcia
16:00		2,4	100		0,2	100		0,0	73		4,7	100		0,26	100		30,3	100		1,5	100		0,0	100		110327,9	100		10,0	100		141,0	100		955,9	100		In marcia
16:30		2,8	100		0,1	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		43,8	100		1,6	100		0,0	100		108472,7	100		9,8	100		140,8	100		953,6	100		In marcia
17:00		3,5	100		0,3	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		40,7	100		1,6	100		0,0	100		109153,0	100		9,5	100		141,1	100		957,1	100		In marcia
17:30		4,5	100		0,3	100		0,0	100		3,9	100		0,26	94		31,8	100		1,6	100		0,0	100		109047,8	100		9,7	100		140,9	100		956,2	100		In marcia
18:00		4,3	100		0,9	100		0,0	73		5,8	100		0,26	100		31,8	100		1,6	100		0,0	100		111195,5	100		9,9	100		141,3	100		948,8	100		In marcia
18:30		5,2	100		1,1	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		21,5	100		1,6	100		0,0	100		110917,8	100		10,1	100		140,9	100		943,6	100		In marcia
19:00		5,0	85		0,0	85		0,0	100		5,7	85		0,26	100		18,3	85		1,6	85		0,0	85		107511,7	100		10,0	85		140,3	100		945,6	100		In marcia
19:30		2,0	79		0,0	79		0,0	100		5,2	79		0,26	100		14,7	79		1,6	79		0,1	79		107043,4	100		9,7	79		140,6	100		955,8	100		In marcia
20:00		6,4	100		0,0	100		0,0	73		6,0	100		0,26	100		14,0	100		1,6	100		0,1	100		107068,5	100		9,4	100		140,6	100		964,5	100		In marcia
20:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		6,0	100		0,26	100		15,3	100		1,5	100		0,1	100		107256,2	100		9,8	100		140,7	100		956,4	100		In marcia
21:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		6,0	100		0,26	100		16,9	100		1,5	100		0,0	100		107161,0	100		9,4	100		140,6	100		969,0	100		In marcia
21:30		5,2	100		0,1	100		0,0	100		6,0	100		0,26	94		21,2	100		1,5	100		0,0	100		107529,1	100	</										

MVA Bozen

Datum: 11/06/2024

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		5,7	100		0,26	100		26,0	100		1,6	100		0,0	100		110292,9	100		9,9	100		140,7	100		943,4	100		in Betrieb
01:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		5,5	100		0,26	100		21,1	100		1,6	100		0,0	100		109677,5	100		9,7	100		140,6	100		955,8	100		in Betrieb
01:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		6,2	100		0,26	94		20,3	100		1,6	100		0,0	100		109577,7	100		9,8	100		140,2	100		954,0	100		in Betrieb
02:00		2,8	100		0,0	100		0,0	73		4,8	100		0,26	100		23,2	100		1,6	100		0,0	100		108859,8	100		9,7	100		140,3	100		954,1	100		in Betrieb
02:30		5,1	100		0,8	100		0,0	100		5,5	100		0,26	100		22,0	100		1,6	100		0,0	100		108966,7	100		9,7	100		140,1	100		953,5	100		in Betrieb
03:00		3,6	100		0,2	100		0,0	100		5,3	100		0,26	100		23,7	100		1,6	100		0,0	100		109735,0	100		9,7	100		140,4	100		955,9	100		in Betrieb
03:30		3,5	100		0,9	100		0,0	100		5,5	100		0,26	100		33,5	100		1,6	100		0,0	100		112166,2	100		10,0	100		140,6	100		946,5	100		in Betrieb
04:00		4,3	100		1,3	100		0,0	73		5,2	100		0,26	100		24,0	100		1,6	100		0,0	100		109938,2	100		9,9	100		139,7	100		953,8	100		in Betrieb
04:30		4,0	100		0,4	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		19,8	100		1,5	100		0,0	100		109528,3	100		9,8	100		139,9	100		952,2	100		in Betrieb
05:00		2,9	100		0,0	100		0,0	100		5,9	100		0,26	100		25,3	100		1,6	100		0,0	100		109171,1	100		9,7	100		140,3	100		954,5	100		in Betrieb
05:30		5,3	100		2,2	100		0,01	100		4,4	100		0,26	94		26,2	100		1,6	100		0,0	100		108296,3	100		9,6	100		140,2	100		956,6	100		in Betrieb
06:00		3,7	100		0,7	100		0,0	73		5,2	100		0,26	100		19,4	100		1,6	100		0,0	100		108266,2	100		9,5	100		140,1	100		959,2	100		in Betrieb
06:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		28,7	100		1,6	100		0,0	100		107572,2	100		9,6	100		139,9	100		955,3	100		in Betrieb
07:00		3,1	84		0,0	84		0,0	100		4,3	84		0,26	100		28,0	84		1,6	84		0,0	84		108115,8	100		9,7	84		140,0	100		956,9	100		in Betrieb
07:30		5,6	79		0,0	79		0,0	100		4,2	79		0,26	100		25,4	79		1,6	79		0,0	79		108263,6	100		9,6	79		140,0	100		965,8	100		in Betrieb
08:00		4,2	100		0,0	100		0,0	73		4,5	100		0,26	100		22,9	100		1,6	100		0,0	100		107573,4	100		9,7	100		140,2	100		959,9	100		in Betrieb
08:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		23,5	100		1,6	100		0,0	100		107978,3	100		9,6	100		140,4	100		959,9	100		in Betrieb
09:00		5,6	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		22,5	100		1,6	100		0,0	100		107590,6	100		9,5	100		140,2	100		965,8	100		in Betrieb
09:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		10,2	100		0,25	94		14,1	100		1,5	100		0,0	100		108529,4	100		10,1	100		140,0	100		949,6	100		in Betrieb
10:00		7,6	100		0,0	100		0,0	73		9,6	100		0,25	100		14,3	100		1,5	100		0,0	100		109429,8	100		10,0	100		140,1	100		957,0	100		in Betrieb
10:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		7,0	100		0,26	100		18,9	100		1,5	100		0,0	100		108056,2	100		9,7	100		140,1	100		965,8	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		39,4	100		1,6	100		0,0	100		108698,8	100		10,1	100		140,3	100		947,1	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,27	100		49,2	100		1,6	100		0,0	100		109386,0	100		9,7	100		140,6	100		957,1	100		in Betrieb
12:00		2,7	100		0,2	100		0,01	73		3,8	100		0,26	100		26,1	100		1,6	100		0,0	100		109152,7	100		9,8	100		140,1	100		951,3	100		in Betrieb
12:30		5,2	100		1,3	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		13,7	100		1,6	100		0,0	100		109180,3	100		9,7	100		140,0	100		960,9	100		in Betrieb
13:00		3,4	100		0,7	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		9,9	100		1,5	100		0,0	100		109095,2	100		9,9	100		139,9	100		963,4	100		in Betrieb
13:30		4,8	100		1,5	100		0,0	100		4,9	100		0,26	95		8,8	100		1,5	100		0,0	100		109713,8	100		10,0	100		140,0	100		962,8	100		in Betrieb
14:00		4,1	100		0,0	100		0,0	73		5,9	100		0,26	100		8,1	100		1,5	100		0,0	100		108950,9	100		10,0	100		140,0	100		957,1	100		in Betrieb
14:30		3,4	100		0,1	100		0,0	100		5,4	100		0,26	100		8,7	100		1,5	100		0,0	100		108528,8	100		9,8	100		139,9	100		967,6	100		in Betrieb
15:00		3,0	100		1,1	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		9,1	100		1,5	100		0,0	100		108654,7	100		10,0	100		140,3	100		960,6	100		in Betrieb
15:30		3,1	100		0,5	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		19,8	100		1,6	100		0,0	100		108729,8	100		9,8	100		140,8	100		959,4	100		in Betrieb
16:00		2,4	100		0,2	100		0,0	73		4,7	100		0,26	100		30,3	100		1,5	100		0,0	100		110327,9	100		10,0	100		141,0	100		955,9	100		in Betrieb
16:30		2,8	100		0,1	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		43,8	100		1,6	100		0,0	100		108472,7	100		9,8	100		140,8	100		953,6	100		in Betrieb
17:00		3,5	100		0,3	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		40,7	100		1,6	100		0,0	100		109153,0	100		9,5	100		141,1	100		957,1	100		in Betrieb
17:30		4,5	100		0,3	100		0,0	100		3,9	100		0,26	94		31,8	100		1,6	100		0,0	100		109047,8	100		9,7	100		140,9	100		956,2	100		in Betrieb
18:00		4,3	100		0,9	100		0,0	73		5,8	100		0,26	100		31,8	100		1,6	100		0,0	100		111195,5	100		9,9	100		141,3	100		948,8	100		in Betrieb
18:30		5,2	100		1,1	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		21,5	100		1,6	100		0,0	100		110917,8	100		10,1	100		140,9	100		943,6	100		in Betrieb
19:00		5,0	85		0,0	85		0,0	100		5,7	85		0,26	100		18,3	85		1,6	85		0,0	85		107511,7	100		10,0	85		140,3	100		945,6	100		in Betrieb
19:30		2,0	79		0,0	79		0,0	100		5,2	79		0,26	100		14,7	79		1,6	79		0,1	79		107043,4	100		9,7	79		140,6	100		955,8	100		in Betrieb
20:00		6,4	100		0,0	100		0,0	73		6,0	100		0,26	100		14,0	100		1,6	100		0,1	100		107068,5	100		9,4	100		140,6	100		964,5	100		in Betrieb
20:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		6,0	100		0,26	100		15,3	100		1,5	100		0,1	100		107256,2	100		9,8	100		140,7	100		956,4	100		in Betrieb
21:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		6,0	100		0,26	100		16,9	100		1,5	100		0,0	100		107161,0	100		9,4	100		140,6	100		969,0	100		in Betrieb
21:30		5,2	100		0,1	100		0,0	100		6,0	100		0,26	94		21,2	100		1,5	100		0,0	100		107529,1	100		9,8									