

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		4,0	100		0,3	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		24,7	100		1,6	100		0,0	100		107457,8	100		10,1	100		141,0	100		949,7	100		In marcia
01:00		4,9	100		1,2	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		31,4	100		1,6	100		0,0	100		106941,4	100		10,0	100		141,2	100		957,0	100		In marcia
01:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	94		21,8	100		1,5	100		0,0	100		107557,4	100		10,0	100		140,7	100		959,5	100		In marcia
02:00		3,9	100		0,0	100		0,0	73		4,8	100		0,26	100		19,7	100		1,5	100		0,0	100		107064,8	100		10,0	100		140,7	100		960,9	100		In marcia
02:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		22,9	100		1,6	100		0,0	100		106425,9	100		10,0	100		140,9	100		958,4	100		In marcia
03:00		5,4	100		0,1	100		0,0	100		5,6	100		0,26	100		25,1	100		1,5	100		0,0	100		105811,0	100		9,9	100		140,7	100		951,6	100		In marcia
03:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		5,6	100		0,26	100		20,4	100		1,6	100		0,0	100		106328,5	100		9,9	100		140,9	100		959,6	100		In marcia
04:00		1,9	100		0,0	100		0,0	73		5,3	100		0,26	100		30,4	100		1,6	100		0,0	100		106626,9	100		9,7	100		141,3	100		956,3	100		In marcia
04:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		8,1	100		0,26	100		22,9	100		1,6	100		0,0	100		107507,9	100		10,0	100		141,0	100		948,3	100		In marcia
05:00		6,4	100		0,4	100		0,0	100		5,4	100		0,26	100		24,1	100		1,5	100		0,0	100		107842,9	100		10,1	100		140,9	100		950,0	100		In marcia
05:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	95		28,3	100		1,6	100		0,0	100		106458,0	100		10,2	100		141,0	100		950,5	100		In marcia
06:00		4,9	100		0,0	100		0,0	73		4,1	100		0,26	100		24,5	100		1,5	100		0,0	100		106217,7	100		9,9	100		140,8	100		954,1	100		In marcia
06:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		25,0	100		1,5	100		0,0	100		106437,9	100		10,0	100		140,9	100		953,9	100		In marcia
07:00		2,7	84		0,0	84		0,0	100		3,7	84		0,26	100		29,5	84		1,6	84		0,0	84		105870,8	100		9,9	84		140,9	100		953,4	100		In marcia
07:30		4,0	79		0,0	79		0,0	100		4,4	79		0,26	100		30,7	79		1,6	79		0,2	79		106508,2	100		9,9	79		141,1	100		958,4	100		In marcia
08:00		5,5	100		0,4	100		0,0	73		4,5	100		0,26	100		16,8	100		1,5	100		0,2	100		106422,2	100		10,0	100		140,9	100		960,3	100		In marcia
08:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		17,0	100		1,6	100		0,1	100		106242,8	100		9,9	100		141,0	100		958,6	100		In marcia
09:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		17,9	100		1,6	100		0,2	100		106887,2	100		9,9	100		140,9	100		960,4	100		In marcia
09:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	94		19,0	100		1,5	100		0,1	100		107431,7	100		10,1	100		140,6	100		950,3	100		In marcia
10:00		4,7	100		0,6	100		0,0	73		4,3	100		0,26	100		18,7	100		1,5	100		0,2	100		106614,5	100		10,0	100		140,3	100		956,9	100		In marcia
10:30		3,1	100		0,5	100		0,01	100		4,1	100		0,26	100		20,7	100		1,5	100		0,1	100		105711,9	100		10,1	100		140,0	100		952,2	100		In marcia
11:00		3,1	100		0,0	100		0,01	100		4,8	100		0,26	100		32,6	100		1,6	100		0,1	100		106289,6	100		10,2	100		140,5	100		950,0	100		In marcia
11:30		5,1	100		1,2	100		0,01	100		4,5	100		0,26	100		45,0	100		1,6	100		0,1	100		107310,8	100		10,0	100		140,8	100		957,1	100		In marcia
12:00		5,3	100		0,8	100		0,0	73		4,7	100		0,26	100		22,6	100		1,5	100		0,2	100		107537,7	100		10,0	100		140,1	100		959,4	100		In marcia
12:30		2,7	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		15,6	100		1,5	100		0,1	100		105379,8	100		10,1	100		140,3	100		951,6	100		In marcia
13:00		2,8	100		0,0	100		0,0	100		5,5	100		0,26	100		26,5	100		1,5	100		0,1	100		105124,3	100		10,0	100		140,5	100		959,6	100		In marcia
13:30		5,1	100		0,5	100		0,0	100		5,6	100		0,26	94		25,4	100		1,5	100		0,1	100		104618,5	100		9,9	100		140,5	100		957,1	100		In marcia
14:00		4,1	100		0,0	100		0,0	73		6,1	100		0,26	100		26,9	100		1,6	100		0,1	100		104224,3	100		9,7	100		140,4	100		966,0	100		In marcia
14:30		4,5	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		22,6	100		1,5	100		0,1	100		104069,8	100		10,0	100		140,2	100		950,2	100		In marcia
15:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		28,3	100		1,6	100		0,2	100		103834,0	100		9,7	100		140,3	100		957,3	100		In marcia
15:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		27,5	100		1,6	100		0,2	100		103182,0	100		9,7	100		140,2	100		958,5	100		In marcia
16:00		5,3	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		19,7	100		1,5	100		0,2	100		103121,4	100		9,7	100		140,2	100		959,5	100		In marcia
16:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		20,7	100		1,6	100		0,2	100		103018,9	100		9,8	100		140,4	100		964,9	100		In marcia
17:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		21,8	100		1,5	100		0,1	100		103206,7	100		9,8	100		140,4	100		962,5	100		In marcia
17:30		4,1	100		0,0	100		0,23	100		4,8	100		0,26	94		27,9	100		1,6	100		0,1	100		103342,5	100		9,7	100		140,7	100		964,3	100		In marcia
18:00		4,7	100		0,2	100		0,29	73		5,7	100		0,26	100		20,5	100		1,5	100		0,2	100		103637,0	100		9,9	100		140,5	100		963,6	100		In marcia
18:30		4,1	100		0,0	100		0,34	100		4,6	100		0,25	100		21,4	100		1,5	100		0,1	100		103120,5	100		10,0	100		140,4	100		962,5	100		In marcia
19:00		4,6	84		0,0	84		0,62	100		4,1	84		0,25	100		25,1	84		1,5	84		0,3	84		102650,7	100		9,6	84		140,5	100		962,1	100		In marcia
19:30		1,7	79		0,0	79		0,36	100		3,9	79		0,26	100		26,7	79		1,6	79		0,1	79		102794,9	100		9,7	79		140,5	100		960,5	100		In marcia
20:00		3,4	100		0,3	100		0,93	73		3,8	100		0,26	100		35,5	100		1,5	100		0,0	100		103240,9	100		9,7	100		140,5	100		956,9	100		In marcia
20:30		3,9	100		0,6	100		0,77	100		3,6	100		0,26	100		42,9	100		1,6	100		0,1	100		103965,1	100		9,8	100		140,5	100		960,0	100		In marcia
21:00		3,1	100		0,6	100		0,77	100		3,8	100		0,26	100		44,1	100		1,6	100		0,0	100		106093,4	100		10,1	100		140,5	100		953,3	100		In marcia
21:30		2,8	100		0,0	100		1,78	100		3,8	100		0,26	94		36,1	100		1,6	100		0,0	100		10												

MVA Bozen

Datum: 22/06/2024

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
		Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note		Wert	ID %	Noten									
00:30		4,0	100		0,3	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		24,7	100		1,6	100		0,0	100		107457,8	100		10,1	100		141,0	100		949,7	100		in Betrieb
01:00		4,9	100		1,2	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		31,4	100		1,6	100		0,0	100		106941,4	100		10,0	100		141,2	100		957,0	100		in Betrieb
01:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	94		21,8	100		1,5	100		0,0	100		107557,4	100		10,0	100		140,7	100		959,5	100		in Betrieb
02:00		3,9	100		0,0	100		0,0	73		4,8	100		0,26	100		19,7	100		1,5	100		0,0	100		107064,8	100		10,0	100		140,7	100		960,9	100		in Betrieb
02:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		22,9	100		1,6	100		0,0	100		106425,9	100		10,0	100		140,9	100		958,4	100		in Betrieb
03:00		5,4	100		0,1	100		0,0	100		5,6	100		0,26	100		25,1	100		1,5	100		0,0	100		105811,0	100		9,9	100		140,7	100		951,6	100		in Betrieb
03:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		5,6	100		0,26	100		20,4	100		1,6	100		0,0	100		106328,5	100		9,9	100		140,9	100		959,6	100		in Betrieb
04:00		1,9	100		0,0	100		0,0	73		5,3	100		0,26	100		30,4	100		1,6	100		0,0	100		106626,9	100		9,7	100		141,3	100		956,3	100		in Betrieb
04:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		8,1	100		0,26	100		22,9	100		1,6	100		0,0	100		107507,9	100		10,0	100		141,0	100		948,3	100		in Betrieb
05:00		6,4	100		0,4	100		0,0	100		5,4	100		0,26	100		24,1	100		1,5	100		0,0	100		107842,9	100		10,1	100		140,9	100		950,0	100		in Betrieb
05:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	95		28,3	100		1,6	100		0,0	100		106458,0	100		10,2	100		141,0	100		950,5	100		in Betrieb
06:00		4,9	100		0,0	100		0,0	73		4,1	100		0,26	100		24,5	100		1,5	100		0,0	100		106217,7	100		9,9	100		140,8	100		954,1	100		in Betrieb
06:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		25,0	100		1,5	100		0,0	100		106437,9	100		10,0	100		140,9	100		953,9	100		in Betrieb
07:00		2,7	84		0,0	84		0,0	100		3,7	84		0,26	100		29,5	84		1,6	84		0,0	84		105870,8	100		9,9	84		140,9	100		953,4	100		in Betrieb
07:30		4,0	79		0,0	79		0,0	100		4,4	79		0,26	100		30,7	79		1,6	79		0,2	79		106508,2	100		9,9	79		141,1	100		958,4	100		in Betrieb
08:00		5,5	100		0,4	100		0,0	73		4,5	100		0,26	100		16,8	100		1,5	100		0,2	100		106422,2	100		10,0	100		140,9	100		960,3	100		in Betrieb
08:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		17,0	100		1,6	100		0,1	100		106242,8	100		9,9	100		141,0	100		958,6	100		in Betrieb
09:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		17,9	100		1,6	100		0,2	100		106887,2	100		9,9	100		140,9	100		960,4	100		in Betrieb
09:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	94		19,0	100		1,5	100		0,1	100		107431,7	100		10,1	100		140,6	100		950,3	100		in Betrieb
10:00		4,7	100		0,6	100		0,0	73		4,3	100		0,26	100		18,7	100		1,5	100		0,2	100		106614,5	100		10,0	100		140,3	100		956,9	100		in Betrieb
10:30		3,1	100		0,5	100		0,01	100		4,1	100		0,26	100		20,7	100		1,5	100		0,1	100		105711,9	100		10,1	100		140,0	100		952,2	100		in Betrieb
11:00		3,1	100		0,0	100		0,01	100		4,8	100		0,26	100		32,6	100		1,6	100		0,1	100		106289,6	100		10,2	100		140,5	100		950,0	100		in Betrieb
11:30		5,1	100		1,2	100		0,01	100		4,5	100		0,26	100		45,0	100		1,6	100		0,1	100		107310,8	100		10,0	100		140,8	100		957,1	100		in Betrieb
12:00		5,3	100		0,8	100		0,0	73		4,7	100		0,26	100		22,6	100		1,5	100		0,2	100		107537,7	100		10,0	100		140,1	100		959,4	100		in Betrieb
12:30		2,7	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		15,6	100		1,5	100		0,1	100		105379,8	100		10,1	100		140,3	100		951,6	100		in Betrieb
13:00		2,8	100		0,0	100		0,0	100		5,5	100		0,26	100		26,5	100		1,5	100		0,1	100		105124,3	100		10,0	100		140,5	100		959,6	100		in Betrieb
13:30		5,1	100		0,5	100		0,0	100		5,6	100		0,26	94		25,4	100		1,5	100		0,1	100		104618,5	100		9,9	100		140,5	100		957,1	100		in Betrieb
14:00		4,1	100		0,0	100		0,0	73		6,1	100		0,26	100		26,9	100		1,6	100		0,1	100		104224,3	100		9,7	100		140,4	100		966,0	100		in Betrieb
14:30		4,5	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		22,6	100		1,5	100		0,1	100		104069,8	100		10,0	100		140,2	100		950,2	100		in Betrieb
15:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		28,3	100		1,6	100		0,2	100		103834,0	100		9,7	100		140,3	100		957,3	100		in Betrieb
15:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		27,5	100		1,6	100		0,2	100		103182,0	100		9,7	100		140,2	100		958,5	100		in Betrieb
16:00		5,3	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		19,7	100		1,5	100		0,2	100		103121,4	100		9,7	100		140,2	100		959,5	100		in Betrieb
16:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		20,7	100		1,6	100		0,2	100		103018,9	100		9,8	100		140,4	100		964,9	100		in Betrieb
17:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		21,8	100		1,5	100		0,1	100		103206,7	100		9,8	100		140,4	100		962,5	100		in Betrieb
17:30		4,1	100		0,0	100		0,23	100		4,8	100		0,26	94		27,9	100		1,6	100		0,1	100		103342,5	100		9,7	100		140,7	100		964,3	100		in Betrieb
18:00		4,7	100		0,2	100		0,29	73		5,7	100		0,26	100		20,5	100		1,5	100		0,2	100		103637,0	100		9,9	100		140,5	100		963,6	100		in Betrieb
18:30		4,1	100		0,0	100		0,34	100		4,6	100		0,25	100		21,4	100		1,5	100		0,1	100		103120,5	100		10,0	100		140,4	100		962,5	100		in Betrieb
19:00		4,6	84		0,0	84		0,62	100		4,1	84		0,25	100		25,1	84		1,5	84		0,3	84		102650,7	100		9,6	84		140,5	100		962,1	100		in Betrieb
19:30		1,7	79		0,0	79		0,36	100		3,9	79		0,26	100		26,7	79		1,6	79		0,1	79		102794,9	100		9,7	79		140,5	100		960,5	100		in Betrieb
20:00		3,4	100		0,3	100		0,93	73		3,8	100		0,26	100		35,5	100		1,5	100		0,0	100		103240,9	100		9,7	100		140,5	100		956,9	100		in Betrieb
20:30		3,9	100		0,6	100		0,77	100		3,6	100		0,26	100		42,9	100		1,6	100		0,1	100		103965,1	100		9,8	100		140,5	100		960,0	100		in Betrieb
21:00		3,1	100		0,6	100		0,77	100		3,8	100		0,26	100		44,1	100		1,6	100		0,0	100		106093,4	100		10,1	100		140,5	100		953,3	100		in Betrieb
21:30		2,8	100		0,0	100		1,78	100		3,8	100		0,26	94		36,1	100		1,6	100		0,0	100		1												