

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 07/07/2024**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,1	100		0,0	100		0,01	100		7,5	100		0,26	100		34,1	100		1,9	100		0,1	100		104182,8	100		9,9	100		140,7	100		956,0	100	In marcia
01:00		4,5	100		0,0	100		0,01	100		6,2	100		0,26	100		35,2	100		1,9	100		0,1	100		104253,4	100		9,7	100		140,7	100		963,5	100	In marcia
01:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	94		31,3	100		1,9	100		0,1	100		104835,4	100		10,0	100		140,7	100		960,5	100	In marcia
02:00		4,0	100		0,0	100		0,0	73		4,7	100		0,26	100		26,2	100		1,9	100		0,2	100		105407,8	100		10,0	100		140,7	100		959,3	100	In marcia
02:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		26,0	100		1,9	100		0,1	100		104643,2	100		9,9	100		140,5	100		960,8	100	In marcia
03:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		24,1	100		1,9	100		0,1	100		104700,6	100		9,9	100		140,8	100		966,9	100	In marcia
03:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		26,1	100		1,9	100		0,1	100		103942,1	100		9,8	100		140,7	100		966,6	100	In marcia
04:00		4,9	100		0,0	100		0,0	73		4,5	100		0,26	100		20,7	100		1,9	100		0,1	100		104637,5	100		9,7	100		146,4	100		968,9	100	In marcia
04:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		19,4	100		2,0	100		0,2	100		105401,2	100		10,0	100		153,5	100		962,3	100	In marcia
05:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		5,9	100		0,27	100		19,0	100		2,0	100		0,2	100		105099,2	100		9,9	100		156,7	100		964,2	100	In marcia
05:30		3,6	100		0,0	100		0,01	100		4,4	100		0,27	94		25,3	100		1,9	100		0,2	100		104859,9	100		9,9	100		158,7	100		960,8	100	In marcia
06:00		4,7	100		0,0	100		0,0	73		4,8	100		0,27	100		20,1	100		2,0	100		0,2	100		104965,2	100		10,0	100		159,2	100		955,2	100	In marcia
06:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,27	100		25,8	100		1,9	100		0,3	100		104973,1	100		9,8	100		158,9	100		961,1	100	In marcia
07:00		5,2	86		0,0	86		0,0	100		6,5	86		0,27	100		24,7	86		1,9	86		0,3	86		105362,1	100		10,0	86		157,9	100		960,0	100	In marcia
07:30		4,5	78		0,0	78		0,0	100		5,3	78		0,26	100		19,8	78		2,0	78		0,0	78		105283,0	100		10,2	78		151,4	100		957,4	100	In marcia
08:00		6,8	100		0,0	100		0,0	73		5,4	100		0,26	100		18,3	100		2,0	100		0,0	100		104715,4	100		9,7	100		147,0	100		962,7	100	In marcia
08:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		7,6	100		0,26	100		21,2	100		2,0	100		0,0	100		105264,4	100		10,0	100		143,8	100		960,3	100	In marcia
09:00		2,8	100		0,0	100		0,0	100		6,4	100		0,26	100		25,4	100		1,9	100		0,0	100		103819,6	100		9,9	100		142,4	100		960,1	100	In marcia
09:30		4,5	100		0,0	100		0,0	100		6,1	100		0,26	94		18,3	100		1,9	100		0,0	100		105004,8	100		9,8	100		141,5	100		960,9	100	In marcia
10:00		1,7	100		0,0	100		0,0	73		5,6	100		0,26	100		28,2	100		1,9	100		0,0	100		104581,3	100		10,0	100		140,9	100		961,2	100	In marcia
10:30		5,3	100		0,0	100		0,0	100		5,4	100		0,26	100		26,6	100		1,9	100		0,0	100		104104,7	100		10,0	100		146,0	100		961,5	100	In marcia
11:00		4,5	100		0,0	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		36,2	100		1,9	100		0,0	100		104538,7	100		9,8	100		140,5	100		966,1	100	In marcia
11:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		5,8	100		0,25	100		33,6	100		1,9	100		0,0	100		104628,5	100		10,0	100		140,2	100		960,9	100	In marcia
12:00		2,2	100		0,0	100		0,0	73		5,6	100		0,25	100		33,1	100		1,9	100		0,0	100		103356,5	100		9,9	100		140,0	100		963,5	100	In marcia
12:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		35,6	100		1,9	100		0,0	100		102522,1	100		9,4	100		140,1	100		969,2	100	In marcia
13:00		6,8	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		24,2	100		1,9	100		0,0	100		104407,8	100		9,9	100		140,2	100		961,6	100	In marcia
13:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	95		17,2	100		2,0	100		0,0	100		103431,7	100		10,0	100		140,0	100		955,8	100	In marcia
14:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		5,2	100		0,25	100		14,4	100		1,9	100		0,0	100		102253,8	100		9,7	100		140,2	100		958,7	100	In marcia
14:30		2,7	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		21,1	100		1,9	100		0,0	100		102373,2	100		9,6	100		140,5	100		955,5	100	In marcia
15:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		32,7	100		1,9	100		0,0	100		102748,5	100		9,5	100		140,9	100		964,9	100	In marcia
15:30		3,4	100		0,3	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		37,6	100		1,9	100		0,0	100		104385,7	100		9,7	100		141,1	100		955,5	100	In marcia
16:00		4,8	100		0,6	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		33,5	100		1,9	100		0,0	100		106383,5	100		10,1	100		141,1	100		950,2	100	In marcia
16:30		5,8	100		0,5	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		25,0	100		1,9	100		0,0	100		106273,8	100		10,0	100		140,9	100		953,6	100	In marcia
17:00		4,6	100		0,2	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		19,3	100		1,9	100		0,0	100		105612,6	100		10,0	100		140,8	100		957,5	100	In marcia
17:30		2,7	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	95		17,2	100		1,9	100		0,0	100		105389,1	100		9,8	100		140,8	100		955,3	100	In marcia
18:00		3,1	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		20,7	100		1,9	100		0,0	100		105272,8	100		10,1	100		140,7	100		952,5	100	In marcia
18:30		4,0	100		0,5	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		19,1	100		1,9	100		0,0	100		105084,7	100		10,0	100		140,7	100		959,1	100	In marcia
19:00		4,4	84		0,5	84		0,0	100		3,5	84		0,26	100		25,9	84		1,9	84		0,0	84		104672,4	100		9,8	84		140,8	100		961,5	100	In marcia
19:30		2,6	79		0,0	79		0,0	100		3,6	79		0,26	100		25,9	79		1,9	79		0,0	79		104079,5	100		9,9	79		141,0	100		962,7	100	In marcia
20:00		3,4	100		0,3	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		26,7	100		1,9	100		0,0	100		106159,6	100		10,0	100		141,1	100		960,3	100	In marcia
20:30		5,9	100		1,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		26,1	100		1,9	100		0,0	100		106756,2	100		10,1	100		140,9	100		955,8	100	In marcia
21:00		4,2	100		0,3	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		24,6	100		1,9	100		0,0	100		106415,8	100		10,1	100		140,8	100		955,7	100	In marcia
21:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	94		25,8	100		1,9	100		0,0	100		106641,2	100		10,2	100		140,8	100		946,0	100	In marcia
22:00		3,9	100		0,0																																

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,1	100		0,0	100		0,01	100		7,5	100		0,26	100		34,1	100		1,9	100		0,1	100		104182,8	100		9,9	100		140,7	100		956,0	100		in Betrieb
01:00		4,5	100		0,0	100		0,01	100		6,2	100		0,26	100		35,2	100		1,9	100		0,1	100		104253,4	100		9,7	100		140,7	100		963,5	100		in Betrieb
01:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	94		31,3	100		1,9	100		0,1	100		104835,4	100		10,0	100		140,7	100		960,5	100		in Betrieb
02:00		4,0	100		0,0	100		0,0	73		4,7	100		0,26	100		26,2	100		1,9	100		0,2	100		105407,8	100		10,0	100		140,7	100		959,3	100		in Betrieb
02:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		26,0	100		1,9	100		0,1	100		104643,2	100		9,9	100		140,5	100		960,8	100		in Betrieb
03:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		24,1	100		1,9	100		0,1	100		104700,6	100		9,9	100		140,8	100		966,9	100		in Betrieb
03:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		26,1	100		1,9	100		0,1	100		103942,1	100		9,8	100		140,7	100		966,6	100		in Betrieb
04:00		4,9	100		0,0	100		0,0	73		4,5	100		0,26	100		20,7	100		1,9	100		0,1	100		104637,5	100		9,7	100		146,4	100		968,9	100		in Betrieb
04:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		19,4	100		2,0	100		0,2	100		105401,2	100		10,0	100		153,5	100		962,3	100		in Betrieb
05:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		5,9	100		0,27	100		19,0	100		2,0	100		0,2	100		105099,2	100		9,9	100		156,7	100		964,2	100		in Betrieb
05:30		3,6	100		0,0	100		0,01	100		4,4	100		0,27	94		25,3	100		1,9	100		0,2	100		104859,9	100		9,9	100		158,7	100		960,8	100		in Betrieb
06:00		4,7	100		0,0	100		0,0	73		4,8	100		0,27	100		20,1	100		2,0	100		0,2	100		104965,2	100		10,0	100		159,2	100		955,2	100		in Betrieb
06:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,27	100		25,8	100		1,9	100		0,3	100		104973,1	100		9,8	100		158,9	100		961,1	100		in Betrieb
07:00		5,2	86		0,0	86		0,0	100		6,5	86		0,27	100		24,7	86		1,9	86		0,3	86		105362,1	100		10,0	86		157,9	100		960,0	100		in Betrieb
07:30		4,5	78		0,0	78		0,0	100		5,3	78		0,26	100		19,8	78		2,0	78		0,0	78		105283,0	100		10,2	78		151,4	100		957,4	100		in Betrieb
08:00		6,8	100		0,0	100		0,0	73		5,4	100		0,26	100		18,3	100		2,0	100		0,0	100		104715,4	100		9,7	100		147,0	100		962,7	100		in Betrieb
08:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		7,6	100		0,26	100		21,2	100		2,0	100		0,0	100		105264,4	100		10,0	100		143,8	100		960,3	100		in Betrieb
09:00		2,8	100		0,0	100		0,0	100		6,4	100		0,26	100		25,4	100		1,9	100		0,0	100		103819,6	100		9,9	100		142,4	100		960,1	100		in Betrieb
09:30		4,5	100		0,0	100		0,0	100		6,1	100		0,26	94		18,3	100		1,9	100		0,0	100		105004,8	100		9,8	100		141,5	100		960,9	100		in Betrieb
10:00		1,7	100		0,0	100		0,0	73		5,6	100		0,26	100		28,2	100		1,9	100		0,0	100		104581,3	100		10,0	100		140,9	100		961,2	100		in Betrieb
10:30		5,3	100		0,0	100		0,0	100		5,4	100		0,26	100		26,6	100		1,9	100		0,0	100		104104,7	100		10,0	100		146,0	100		961,5	100		in Betrieb
11:00		4,5	100		0,0	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		36,2	100		1,9	100		0,0	100		104538,7	100		9,8	100		140,5	100		966,1	100		in Betrieb
11:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		5,8	100		0,25	100		33,6	100		1,9	100		0,0	100		104628,5	100		10,0	100		140,2	100		960,9	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		0,0	100		0,0	73		5,6	100		0,25	100		33,1	100		1,9	100		0,0	100		103356,5	100		9,9	100		140,0	100		963,5	100		in Betrieb
12:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		35,6	100		1,9	100		0,0	100		102522,1	100		9,4	100		140,1	100		969,2	100		in Betrieb
13:00		6,8	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		24,2	100		1,9	100		0,0	100		104407,8	100		9,9	100		140,2	100		961,6	100		in Betrieb
13:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	95		17,2	100		2,0	100		0,0	100		103431,7	100		10,0	100		140,0	100		955,8	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		5,2	100		0,25	100		14,4	100		1,9	100		0,0	100		102253,8	100		9,7	100		140,2	100		958,7	100		in Betrieb
14:30		2,7	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		21,1	100		1,9	100		0,0	100		102373,2	100		9,6	100		140,5	100		955,5	100		in Betrieb
15:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		32,7	100		1,9	100		0,0	100		102748,5	100		9,5	100		140,9	100		964,9	100		in Betrieb
15:30		3,4	100		0,3	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		37,6	100		1,9	100		0,0	100		104385,7	100		9,7	100		141,1	100		955,5	100		in Betrieb
16:00		4,8	100		0,6	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		33,5	100		1,9	100		0,0	100		106383,5	100		10,1	100		141,1	100		950,2	100		in Betrieb
16:30		5,8	100		0,5	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		25,0	100		1,9	100		0,0	100		106273,8	100		10,0	100		140,9	100		953,6	100		in Betrieb
17:00		4,6	100		0,2	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		19,3	100		1,9	100		0,0	100		105612,6	100		10,0	100		140,8	100		957,5	100		in Betrieb
17:30		2,7	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	95		17,2	100		1,9	100		0,0	100		105389,1	100		9,8	100		140,8	100		955,3	100		in Betrieb
18:00		3,1	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		20,7	100		1,9	100		0,0	100		105272,8	100		10,1	100		140,7	100		952,5	100		in Betrieb
18:30		4,0	100		0,5	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		19,1	100		1,9	100		0,0	100		105084,7	100		10,0	100		140,7	100		959,1	100		in Betrieb
19:00		4,4	84		0,5	84		0,0	100		3,5	84		0,26	100		25,9	84		1,9	84		0,0	84		104672,4	100		9,8	84		140,8	100		961,5	100		in Betrieb
19:30		2,6	79		0,0	79		0,0	100		3,6	79		0,26	100		25,9	79		1,9	79		0,0	79		104079,5	100		9,9	79		141,0	100		962,7	100		in Betrieb
20:00		3,4	100		0,3	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		26,7	100		1,9	100		0,0	100		106159,6	100		10,0	100		141,1	100		960,3	100		in Betrieb
20:30		5,9	100		1,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		26,1	100		1,9	100		0,0	100		106756,2	100		10,1	100		140,9	100		955,8	100		in Betrieb
21:00		4,2	100		0,3	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		24,6	100		1,9	100		0,0	100		106415,8	100		10,1	100		140,8	100		955,7	100		in Betrieb
21:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	94		25,8	100		1,9	100		0,0	100		106641,2												