

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 22/07/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		6,4	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		28,7	100		1,9	100		0,0	100		106579,4	100		9,8	100		140,4	100		957,9	100	In marcia
01:00		3,6	100		0,4	100		0,0	100		4,8	100		0,25	94		21,9	100		1,9	100		0,0	100		106747,9	100		9,8	100		140,2	100		956,8	100	In marcia
01:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		20,3	100		1,8	100		0,0	100		107164,9	100		10,3	100		141,0	100		943,9	100	In marcia
02:00		3,8	100		0,0	100		0,0	73		4,2	100		0,26	100		24,3	100		1,9	100		0,0	100		106100,8	100		10,1	100		144,2	100		945,2	100	In marcia
02:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		29,8	100		1,9	100		0,0	100		105095,7	100		10,1	100		145,8	100		949,7	100	In marcia
03:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		36,7	100		1,9	100		0,0	100		105395,7	100		9,9	100		146,6	100		952,3	100	In marcia
03:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		28,1	100		1,9	100		0,0	100		106531,3	100		9,9	100		148,3	100		955,4	100	In marcia
04:00		4,8	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		20,3	100		1,9	100		0,0	100		107036,3	100		10,2	100		148,6	100		946,2	100	In marcia
04:30		4,5	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		24,1	100		1,9	100		0,0	100		106967,2	100		9,9	100		148,8	100		949,0	100	In marcia
05:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	94		21,9	100		1,9	100		0,0	100		107173,4	100		10,0	100		145,6	100		952,2	100	In marcia
05:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		20,3	100		1,9	100		0,0	100		106985,6	100		10,1	100		142,8	100		954,8	100	In marcia
06:00		3,1	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		20,6	100		1,9	100		0,0	100		106135,5	100		10,2	100		141,4	100		941,6	100	In marcia
06:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		5,4	100		0,26	100		28,2	100		1,9	100		0,0	100		106676,9	100		10,0	100		141,2	100		939,4	100	In marcia
07:00		4,5	84		0,0	84		0,0	100		4,0	84		0,26	100		31,0	84		1,9	84		0,0	84		107766,6	100		10,0	84		141,1	100		951,0	100	In marcia
07:30		2,3	80		0,0	80		0,0	100		4,1	80		0,26	100		32,9	80		1,9	80		0,0	80		107353,4	100		10,2	80		140,9	100		943,1	100	In marcia
08:00		6,9	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		28,1	100		1,9	100		0,1	100		107399,2	100		10,1	100		140,7	100		937,7	100	In marcia
08:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		18,4	100		1,9	100		0,1	100		107021,2	100		10,1	100		140,7	100		939,6	100	In marcia
09:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	94		15,6	100		1,9	100		0,1	100		107195,6	100		10,0	100		140,7	100		945,5	100	In marcia
09:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		15,0	100		1,9	100		0,1	100		106706,9	100		10,2	100		142,2	100		949,9	100	In marcia
10:00		3,6	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		20,2	100		1,9	100		0,1	100		105197,9	100		9,9	100		142,7	100		956,7	100	In marcia
10:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		23,6	100		1,9	100		0,2	100		104933,5	100		10,0	100		140,3	100		956,2	100	In marcia
11:00		5,1	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		30,1	100		1,9	100		0,1	100		106034,5	100		10,0	100		140,1	100		950,4	100	In marcia
11:30		4,7	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		32,7	100		1,9	100		0,1	100		105091,6	100		9,8	100		140,5	100		955,2	100	In marcia
12:00		3,3	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		28,5	100		1,9	100		0,1	100		105993,7	100		10,3	100		140,8	100		943,8	100	In marcia
12:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		29,7	100		1,9	100		0,1	100		105544,6	100		10,1	100		140,8	100		941,6	100	In marcia
13:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	95		32,3	100		1,9	100		0,1	100		106323,5	100		10,1	100		140,8	100		945,9	100	In marcia
13:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		34,5	100		1,9	100		0,1	100		106117,4	100		10,1	100		140,6	100		945,2	100	In marcia
14:00		4,8	100		0,1	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		24,4	100		1,9	100		0,1	100		106569,7	100		9,9	100		140,3	100		947,3	100	In marcia
14:30		2,9	100		0,2	100		0,02	100		3,3	100		0,26	100		23,2	100		1,9	100		0,1	100		106788,6	100		10,1	100		140,1	100		947,1	100	In marcia
15:00		5,9	100		0,7	100		0,03	100		4,2	100		0,25	100		18,8	100		1,9	100		0,1	100		107402,9	100		10,0	100		140,0	100		954,1	100	In marcia
15:30		3,4	100		0,1	100		0,02	100		4,1	100		0,26	100		16,7	100		1,9	100		0,1	100		109585,0	100		10,6	100		140,5	100		934,8	100	In marcia
16:00		7,4	100		0,2	100		0,0	73		4,2	100		0,26	100		20,8	100		1,9	100		0,1	100		105786,2	100		9,9	100		140,1	100		944,4	100	In marcia
16:30		2,1	100		0,0	100		0,0	100		5,4	100		0,26	100		18,7	100		1,9	100		0,2	100		106610,2	100		9,9	100		140,2	100		944,3	100	In marcia
17:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,25	94		17,1	100		1,9	100		0,2	100		107470,6	100		10,0	100		140,5	100		948,0	100	In marcia
17:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		6,0	100		0,25	100		19,6	100		1,8	100		0,1	100		108098,7	100		10,2	100		140,4	100		946,1	100	In marcia
18:00		5,3	100		0,3	100		0,0	73		4,6	100		0,25	100		27,7	100		1,9	100		0,1	100		106380,7	100		10,2	100		140,2	100		939,9	100	In marcia
18:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		26,2	100		1,9	100		0,1	100		105198,6	100		10,1	100		140,3	100		937,3	100	In marcia
19:00		3,8	84		0,3	84		0,0	100		3,8	84		0,25	100		33,0	84		1,9	84		0,1	84		105306,8	100		10,0	84		140,3	100		953,1	100	In marcia
19:30		3,1	79		0,0	79		0,0	100		4,7	79		0,25	100		33,7	79		1,9	79		0,2	79		106131,7	100		10,1	79		140,2	100		952,3	100	In marcia
20:00		5,0	100		1,0	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		34,6	100		1,9	100		0,1	100		106756,5	100		10,2	100		140,4	100		946,8	100	In marcia
20:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		34,3	100		1,9	100		0,1	100		105824,8	100		10,1	100		140,5	100		945,7	100	In marcia
21:00		3,3	100		0,7	100		0,0	100		4,0	100		0,25	94		25,9	100		1,9	100		0,2	100		105550,4	100		9,8	100		140,6	100		955,6	100	In marcia
21:30		4,4	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		26,2	100		1,9	100		0,1	100		106135,5	100		9,8	100		140,8	100		951,6	100	In marcia
22:00		6,6	100</																																		

MVA Bozen

Datum: 22/07/2024

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		6,4	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		28,7	100		1,9	100		0,0	100		106579,4	100		9,8	100		140,4	100		957,9	100		in Betrieb
01:00		3,6	100		0,4	100		0,0	100		4,8	100		0,25	94		21,9	100		1,9	100		0,0	100		106747,9	100		9,8	100		140,2	100		956,8	100		in Betrieb
01:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		20,3	100		1,8	100		0,0	100		107164,9	100		10,3	100		141,0	100		943,9	100		in Betrieb
02:00		3,8	100		0,0	100		0,0	73		4,2	100		0,26	100		24,3	100		1,9	100		0,0	100		106100,8	100		10,1	100		144,2	100		945,2	100		in Betrieb
02:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		29,8	100		1,9	100		0,0	100		105095,7	100		10,1	100		145,8	100		949,7	100		in Betrieb
03:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		36,7	100		1,9	100		0,0	100		105395,7	100		9,9	100		146,6	100		952,3	100		in Betrieb
03:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		28,1	100		1,9	100		0,0	100		106531,3	100		9,9	100		148,3	100		955,4	100		in Betrieb
04:00		4,8	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		20,3	100		1,9	100		0,0	100		107036,3	100		10,2	100		148,6	100		946,2	100		in Betrieb
04:30		4,5	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		24,1	100		1,9	100		0,0	100		106967,2	100		9,9	100		148,8	100		949,0	100		in Betrieb
05:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	94		21,9	100		1,9	100		0,0	100		107173,4	100		10,0	100		145,6	100		952,2	100		in Betrieb
05:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		20,3	100		1,9	100		0,0	100		106985,6	100		10,1	100		142,8	100		954,8	100		in Betrieb
06:00		3,1	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		20,6	100		1,9	100		0,0	100		106135,5	100		10,2	100		141,4	100		941,6	100		in Betrieb
06:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		5,4	100		0,26	100		28,2	100		1,9	100		0,0	100		106676,9	100		10,0	100		141,2	100		939,4	100		in Betrieb
07:00		4,5	84		0,0	84		0,0	100		4,0	84		0,26	100		31,0	84		1,9	84		0,0	84		107766,6	100		10,0	84		141,1	100		951,0	100		in Betrieb
07:30		2,3	80		0,0	80		0,0	100		4,1	80		0,26	100		32,9	80		1,9	80		0,0	80		107353,4	100		10,2	80		140,9	100		943,1	100		in Betrieb
08:00		6,9	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		28,1	100		1,9	100		0,1	100		107399,2	100		10,1	100		140,7	100		937,7	100		in Betrieb
08:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		18,4	100		1,9	100		0,1	100		107021,2	100		10,1	100		140,7	100		939,6	100		in Betrieb
09:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	94		15,6	100		1,9	100		0,1	100		107195,6	100		10,0	100		140,7	100		945,5	100		in Betrieb
09:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		15,0	100		1,9	100		0,1	100		106706,9	100		10,2	100		142,2	100		949,9	100		in Betrieb
10:00		3,6	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		20,2	100		1,9	100		0,1	100		105197,9	100		9,9	100		142,7	100		956,7	100		in Betrieb
10:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		23,6	100		1,9	100		0,2	100		104933,5	100		10,0	100		140,3	100		956,2	100		in Betrieb
11:00		5,1	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		30,1	100		1,9	100		0,1	100		106034,5	100		10,0	100		140,1	100		950,4	100		in Betrieb
11:30		4,7	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		32,7	100		1,9	100		0,1	100		105091,6	100		9,8	100		140,5	100		955,2	100		in Betrieb
12:00		3,3	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		28,5	100		1,9	100		0,1	100		105993,7	100		10,3	100		140,8	100		943,8	100		in Betrieb
12:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		29,7	100		1,9	100		0,1	100		105544,6	100		10,1	100		140,8	100		941,6	100		in Betrieb
13:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	95		32,3	100		1,9	100		0,1	100		106323,5	100		10,1	100		140,8	100		945,9	100		in Betrieb
13:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		34,5	100		1,9	100		0,1	100		106117,4	100		10,1	100		140,6	100		945,2	100		in Betrieb
14:00		4,8	100		0,1	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		24,4	100		1,9	100		0,1	100		106569,7	100		9,9	100		140,3	100		947,3	100		in Betrieb
14:30		2,9	100		0,2	100		0,02	100		3,3	100		0,26	100		23,2	100		1,9	100		0,1	100		106788,6	100		10,1	100		140,1	100		947,1	100		in Betrieb
15:00		5,9	100		0,7	100		0,03	100		4,2	100		0,25	100		18,8	100		1,9	100		0,1	100		107402,9	100		10,0	100		140,0	100		954,1	100		in Betrieb
15:30		3,4	100		0,1	100		0,02	100		4,1	100		0,26	100		16,7	100		1,9	100		0,1	100		109585,0	100		10,6	100		140,5	100		934,8	100		in Betrieb
16:00		7,4	100		0,2	100		0,0	73		4,2	100		0,26	100		20,8	100		1,9	100		0,1	100		105786,2	100		9,9	100		140,1	100		944,4	100		in Betrieb
16:30		2,1	100		0,0	100		0,0	100		5,4	100		0,26	100		18,7	100		1,9	100		0,2	100		106610,2	100		9,9	100		140,2	100		944,3	100		in Betrieb
17:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,25	94		17,1	100		1,9	100		0,2	100		107470,6	100		10,0	100		140,5	100		948,0	100		in Betrieb
17:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		6,0	100		0,25	100		19,6	100		1,8	100		0,1	100		108098,7	100		10,2	100		140,4	100		946,1	100		in Betrieb
18:00		5,3	100		0,3	100		0,0	73		4,6	100		0,25	100		27,7	100		1,9	100		0,1	100		106380,7	100		10,2	100		140,2	100		939,9	100		in Betrieb
18:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		26,2	100		1,9	100		0,1	100		105198,6	100		10,1	100		140,3	100		937,3	100		in Betrieb
19:00		3,8	84		0,3	84		0,0	100		3,8	84		0,25	100		33,0	84		1,9	84		0,1	84		105306,8	100		10,0	84		140,3	100		953,1	100		in Betrieb
19:30		3,1	79		0,0	79		0,0	100		4,7	79		0,25	100		33,7	79		1,9	79		0,2	79		106131,7	100		10,1	79		140,2	100		952,3	100		in Betrieb
20:00		5,0	100		1,0	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		34,6	100		1,9	100		0,1	100		106756,5	100		10,2	100		140,4	100		946,8	100		in Betrieb
20:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		34,3	100		1,9	100		0,1	100		105824,8	100		10,1	100		140,5	100		945,7	100		in Betrieb
21:00		3,3	100		0,7	100		0,0	100		4,0	100		0,25	94		25,9	100		1,9	100		0,2	100		105550,4	100		9,8	100		140,6	100		955,6	100		in Betrieb
21:30		4,4	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		26,2	100		1,9	100		0,1	100		10												